

Публичное акционерное общество «Машиностроительный завод
им. М.И.Калинина,

г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ПАО МЗИК

(Ф.И.О. Руководителя)

« _____ » _____ 2020г.

Ведомость дефектов № _____

г. Екатеринбург

« _____ » _____ 2020 г.

Комиссия в составе: председателя и.о.гл. механика ПАО МЗИК Гуреева М.С.,

(должность, фамилия, инициалы)

членов комиссии:

- 1) начальника отдела № 340 Меланина А.В.
(должность, фамилия, инициалы)
- 2) механика отдела № 340 Батырбаева Е. Т.
(должность, фамилия, инициалы)
- 3) мастера по ремонту оборудования отдела № 340 Смирных Ю.Н.
(должность, фамилия, инициалы)
- 4) начальника бюро ремонта ПС Козинова Р.В.
(должность, фамилия, инициалы)

составила настоящую ведомость дефектов в ходе осмотра
основного средства: кран-балка инв.№ ПТ-100 грузоподъемностью 5 т.,
изготовленного в 1959 г., установленного в к.32, выявлены следующие дефекты:

1. Физический и моральный износ кран-балки.
2. Износ тельфера и механизмов кран-балки.
3. Износ ездовой балки.

Кран-балка инв.№ ПТ-100 не числится в списке ПС, требующихся для
выполнения мобилизационных заданий.

Кран-балка отработал срок службы более чем в 2 раза;

Заключение комиссии:

Кран-балку инв.№ ПТ-100 списать в установленном на заводе порядке.

Председатель комиссии:

(подпись)

Гуреев М.С.

(фамилия, инициалы)

Члены комиссии:

(подпись)

Меланин А.В

(фамилия, инициалы)

(подпись)

Батырбаев Е.Т

(фамилия, инициалы)

(подпись)

Смирных Ю.Н.

(фамилия, инициалы)

(подпись)

Козин Р.В.

(фамилия, инициалы)