

Ведомость дефектов № 21/8

г. Екатеринбург

19 ноября 2020 г.

Комиссия в составе:

Председатель — И.О. главного механика ПАО МЗИК Гуреев М.С.

(должность, фамилия, инициалы)

Члены комиссии:

- 1) начальник цеха № 21 Левченко С.С.,
(должность, фамилия, инициалы)
- 2) механик цеха № 21 Рудаков А.В.,
(должность, фамилия, инициалы)
- 3) ответственный за эл. хозяйство цеха № 21 Доль К.А.,
(должность, фамилия, инициалы)
- 4) начальник бюро ремонта ПС Козинов Р.В.,
(должность, фамилия, инициалы)

составила настоящую ведомость дефектов, в ходе осмотра основного средства наименование- кран подвесной электрический однобалочный инв. № ПТ-646, заводской № 206286, 1983 г.в., грузоподъемностью 2,0 т выявлены следующие дефекты:

1) Срок службы:

-отработал срок службы более чем в 2 раза

2) Металлоконструкция подъемного сооружения:

-нарушение лакокрасочного покрытия, более 50% металлоконструкции покрыты коррозией;
-сквозная коррозия в местах крепления монорельса к мосту крана (сварные швы в крайне неудовлетворительном состоянии).

3) Узлы и механизмы:

-грузовой канат покрыт коррозией более 80%;
-износ ручьев барабана механизма подъема по профилю более 2мм;
-износ шестерней привода передвижения крана.

4) Электрическая часть:

-неудовлетворительное состояние изоляции токоведущих частей крана;
-неисправны конечные выключатели передвижения моста крана.

Заключение комиссии:

Кран подвесной электрический однобалочный инв. № ПТ-646 заменить новым.

Председатель комиссии:

(подпись)

Гуреев М.С.

(фамилия, инициалы)

Члены комиссии:

(подпись)

Левченко А.В.

(фамилия, инициалы)

(подпись)

Рудаков А.В.

(фамилия, инициалы)

(подпись)

Халимов Р.И.

(фамилия, инициалы)

(подпись)

Козин Р.В.

(фамилия, инициалы)