

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер ПАО МЗИК

Чевардин И.В.

Ведомость дефектов № 7

г. Екатеринбург

« 19 » ноября 2020 г.

Комиссия в составе:

Председатель - главный механик ПАО МЗИК Соколов В.Н.
(должность, фамилия, инициалы)

Члены комиссии:

- 1) начальник цеха № 40 Пеньков С.П.
(должность, фамилия, инициалы)
- 2) механик цеха № 40 Токтарев Е.И.
(должность, фамилия, инициалы)
- 3) ответственный за эл. хозяйство цеха № 40 Баранов М.А.
(должность, фамилия, инициалы)
- 4) начальник бюро ремонта ПС Козинов Р.В.
(должность, фамилия, инициалы)

составила настоящую ведомость дефектов, в ходе осмотра основного средства
наименование – подвесной двухбалочный кран, инв. № ПТ- 216 год выпуска 1964
выявлены следующие дефекты:

1) Металлоконструкция подъемного сооружения:

- Нарушение лакокрасочного покрытия, 20% металлоконструкций крана покрыты коррозией;
- Ограждения продольных балок и тележки в неудовлетворительном состоянии (деформация, трещины в местах сварных соединений)
- Деформирована пролетная балка

2) Узлы и механизмы:

- Износ ходовых колес механизма передвижения крана более 2% от первоначального диаметра колеса
- Износ редукторов передвижения моста крана (износ валов, шестерен)
- Износ тормозных механизмов передвижения моста крана (деформация стойки, течь гидротолкателей)
- Износ ручьев барабана механизма подъема более 10%


3) Электрическая часть:

- Износ контроллеров хода моста, тележки, подъема груза
- Неисправность конечных выключателей передвижения моста крана
- Износ подвесных кабелей питания и управления (трещины в изоляции и перегибы)

Заключение комиссии:

Подвесной двухбалочный кран инв. № ПТ-216 списать с последующей заменой на новое подъемное сооружение.

Председатель комиссии:


(подпись)

Соколов В.Н.
(фамилия, инициалы)

Члены комиссии:


(подпись)

Пеньков С.П.
(фамилия, инициалы)


(подпись)

Токтарев Е.И.
(фамилия, инициалы)


(подпись)

Баранов М.А.
(фамилия, инициалы)


(подпись)

Козинев Р.В.
(фамилия, инициалы)