

УТВЕРЖДАЮ  
Главный инженер ПАО МЗИК  
(руководитель организации)  
Чевардин И.В.  
(Ф.И.О. руководителя)

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 24/48

г. Екатеринбург

"4" августа 2020г.

Комиссия в составе: председателя главного механика ПАО «МЗИК» Соколова В.Н.,

членов комиссии:

- 1) зам.начальника цеха № 48 Недокушева А.С.,
- 2) механика цеха № 48 Хамова И.В.,
- 3) заместителя главного механика Неволина Р.А.,
- 4) начальника бюро по эксплуатации и ремонту оборудования Лукьянова Л.В.

составила настоящий акт в том, что в ходе осмотра основного средства:

наименование пресс гидравлический мод. ПВ-474 инв. № 6405 год выпуска 1959 выявлены следующие дефекты:

1. Износ направляющих станины (0,2 мм.)
2. Износ направляющих плунжера (0,1 мм)
3. Износ манжет и уплотнений
4. Износ электрооборудования
5. Плоскостность поверхности стола и плиты верхней плиты между ними допустимого зазора / зазора, зазора /
6. Параллельность нижней плоскости плиты к поверхности стола превышает допустимое значение.
7. Цикл гидроборудования / гидростанции не создает максимальное давление.

Предлагается выполнить в план капитального  
ремонта № 2021г. — 2022гг.

Дефектную ведомость составил: механик цеха № 48 Хамов И.В.

Дефекты проверил: инженер отдела № 63

Решетников А.Е.  
(Ф.И.О)

(Ф.И.О)

Предварительная итоговая стоимость ремонтных работ составляет:

1)хоз.способом \_\_\_\_\_ (тысяч рублей),

2)подрядной организацией от 1400 (тысяч рублей).

Председатель комиссии: главный механик ПАО «МЗИК» Соколов В.Н.

(подпись)

Члены комиссии:

1) зам.начальника цеха № 48 Недокушев А.С.

(Ф.И.О., подпись)

2) механик цеха № 48 Хамов И.В.

(Ф.И.О., подпись)

3) заместитель главного механика Неволин Р.А.

(подпись)

4) начальника бюро ремонта Лукьянов Л.В.

(подпись)