

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер ПАО МЗИК

И.В.Чевардин

Ведомость дефектов № ____

г. Екатеринбург

« ____ » _____ 2020 г.

Комиссия в составе:

Председатель - Главный механик ПАО МЗИК Соколов В.Н.
(должность, фамилия, инициалы)

Члены комиссии:

- 1) Начальник цеха №30 Напоров А.С.
(должность, фамилия, инициалы)
- 2) Механик цеха №30 Чепик А.М.
(должность, фамилия, инициалы)
- 3) Энергетик цеха №30 Гобов М.С.
(должность, фамилия, инициалы)
- 4) Начальник бюро ремонта отдела 63 по ПС Козинов Р.В.
(должность, фамилия, инициалы)

составила настоящую ведомость дефектов, в ходе осмотра основного средства
наименование — кран подвесной электрический , инв. № ПТ-149
год выпуска _1962_ выявлены следующие дефекты:

1) Металлоконструкция крана:

при полном техническом освидетельствовании ПС инв. № ПТ-149
обнаружена остаточная деформация моста крана 25 мм.

2) Узлы и механизмы:

приводная тележка износ 90 %, мотор-барабан износ ручьев более 5 мм,
редуктор механизма подъема износ 91 %.

3) Электрическая часть:

шкаф электроаппаратуры: реверсивный магнитный пускатель тип
123-Т износ 92 %, контроллер кулачковый тип НТ-51 износ 94 %,
трещины по наружной резиновой оболочке кабелей.

Заключение комиссии:

Кран подвесной электрический инв. № ПТ-149 моральный и физический износ, списать или произвести отчуждение. Необходима установка ПТ-896.

Председатель комиссии:



(подпись)

Соколов В.Н.

(фамилия, инициалы)

Члены комиссии:



(подпись)

Напоров А.С.

(фамилия, инициалы)



(подпись)

Чепик А.М.

(фамилия, инициалы)



(подпись)

Гобов М.С.

(фамилия, инициалы)



(подпись)

Козин Р.В.

(фамилия, инициалы)