

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер ПАО «МЗИК»

Чевардин И.В.

Ведомость дефектов № 21/8

г. Екатеринбург

19 ноября 2020 г.

Комиссия в составе:

Председатель — И.О. главного механика ПАО МЗИК Гуреев М.С.
(должность, фамилия, инициалы)

Члены комиссии:

- 1) начальник цеха № 21 Левченко С.С.,
(должность, фамилия, инициалы)
- 2) механик цеха № 21 Рудаков А.В.,
(должность, фамилия, инициалы)
- 3) ответственный за эл. хозяйство цеха № 21 Доль К.А.,
(должность, фамилия, инициалы)
- 4) начальник бюро ремонта ПС Козинов Р.В.,
(должность, фамилия, инициалы)

составила настоящую ведомость дефектов, в ходе осмотра основного средства наименование- кран подвесной электрический однобалочный инв. № ПТ-647, заводской № 106614, 1983 г.в., грузоподъемностью 1,0 т выявлены следующие дефекты:

1) Срок службы:

-отработал срок службы более чем в 2 раза

2) Металлоконструкция подъемного сооружения:

-нарушение лакокрасочного покрытия;

-в местах крепления монорельса к мосту крана сварные швы в крайне неудовлетворительном состоянии (ремонт не целесообразен)

3) Узлы и механизмы:

-неисправен тормозной механизм (износ рабочей поверхности обода тормозного шкива);

-износ ручьев барабана механизма подъема по профилю более 2 мм;

-износ шестерней привода передвижения крана;

-износ механизма передвижения электрического тельфера.

4) Электрическая часть:


-износ пусковой аппаратуры

-электрическая схема управления подъемным сооружением неисправна;

Заключение комиссии:

Кран подвесной электрический однобалочный инв. № ПТ-647 заменить новым.

Председатель комиссии:


(подпись)

Гуреев М.С.


(фамилия, инициалы)

Члены комиссии:


(подпись)

Левченко А.В.

(фамилия, инициалы)


(подпись)


Рудаков А.В.

(фамилия, инициалы)


(подпись)

Козинов Р.В.

(фамилия, инициалы)


(подпись)

(фамилия, инициалы)