

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер ПАО МЗИК

И.В.Чевардин

Ведомость дефектов № ____

г. Екатеринбург

« ____ » _____ 2020 г.

Комиссия в составе:

Председатель - Главный механик ПАО МЗИК Соколов В.Н.
(должность, фамилия, инициалы)

Члены комиссии:

- 1) Начальник цеха №30 Напоров А.С.
(должность, фамилия, инициалы)
- 2) Механик цеха №30 Чепик А.М.
(должность, фамилия, инициалы)
- 3) Энергетик цеха №30 Гобов М.С.
(должность, фамилия, инициалы)
- 4) Начальник бюро ремонта отдела 63 по ПС Козинов Р.В.
(должность, фамилия, инициалы)

составила настоящую ведомость дефектов, в ходе осмотра основного средства
наименование — кран подвесной электрический , инв. № ПТ-147
год выпуска _1962_ выявлены следующие дефекты:

1) Металлоконструкция крана:

при полном техническом освидетельствовании ПС инв. № ПТ-147
обнаружена остаточная деформация моста крана 22 мм.

2) Узлы и механизмы:

приводная тележка износ 89 %, мотор-барабан износ ручьев более 5 мм,
редуктор механизма подъема износ 90 %.

3) Электрическая часть:

шкаф электроаппаратуры: реверсивный магнитный пускатель тип 123-Т
износ 94 %, контроллер кулачковый тип НТ-51 износ 89 %, трещины по
наружной резиновой оболочке кабелей.

Заключение комиссии:

Кран подвесной электрический инв. № ПТ-147 моральный и физический износ, списать или произвести отчуждение. Необходима установка нового ПС.

Председатель комиссии:



(подпись)

Соколов В.Н.

(фамилия, инициалы)

Члены комиссии:



(подпись)

Напоров А.С.


(фамилия, инициалы)



(подпись)

Чепик А.М.

(фамилия, инициалы)



(подпись)

Гобов М.С.

(фамилия, инициалы)



(подпись)

Козинков Р.В.

(фамилия, инициалы)