

El Reglamento de Gas — Estructura, ámbito y generalidades

TEMA 00 · RESUMEN ÍNTEGRO DEL TEMA · 3 VÍDEOS

Este es el cimiento de todo el curso. El articulado del Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos (**Real Decreto 919/2006**) fija las reglas generales que luego concretan las ITC. Aquí tienes el articulado completo (Artículos 1 a 14), reescrito claro y directo pero **sin dejarte nada**, con notas del instructor en los puntos que más se preguntan. Estúdialo antes de entrar en las ITC: te dará el mapa mental para colocar todo lo demás.

Cómo se organiza este tema

- **Vídeo 1 — Objeto, campo de aplicación y definiciones** (Artículos 1 a 3).
- **Vídeo 2 — Materiales y puesta en servicio** (Artículos 4 a 6).
- **Vídeo 3 — Mantenimiento, control periódico y régimen general** (Artículos 7 a 14).

Artículo 1 · Objeto

El Reglamento se enmarca en la **Ley 34/1998 del sector de hidrocarburos** y en la **Ley 21/1992 de industria**. Su objeto es establecer las **condiciones técnicas y garantías** que deben reunir:

- las instalaciones de distribución y utilización de combustibles gaseosos, y
- los aparatos de gas,

con una única finalidad de fondo: **preservar la seguridad de las personas y los bienes**.

Sus prescripciones se aplican **con carácter general** a todas las instalaciones de su campo de aplicación, y **con carácter específico** a través de las **Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC)** de cada tipo de instalación. Cumplir este Reglamento **no exime** de cumplir otras disposiciones que regulen materias distintas sobre esas mismas instalaciones.

Nota del instructor — Fíjate en la estructura de dos niveles: el **articulado** pone las reglas generales y cada **ITC** las concreta para su tipo de instalación. Cuando en obra te preguntes «¿esto de dónde sale?», la respuesta casi siempre es: lo general, del articulado; el detalle, de la ITC que toque. Es la lógica que se repite en todo el curso.

Artículo 2 · Campo de aplicación

Instalaciones y aparatos incluidos

El Reglamento se aplica a las siguientes instalaciones y aparatos:

Letra	Instalación / aparato	Nota rápida
a	Distribución por canalización	Redes de gas de presión máxima de diseño ≤ 16 bar y sus auxiliares (estaciones de regulación, acometidas). Incluye ciertos gasoductos > 16 bar y las líneas directas de la Ley 34/1998.
b	Centros de almacenamiento y distribución de envases de GLP	Recepción y almacenamiento de envases de GLP para su venta y reparto a domicilio.
c	Almacenamiento de GLP en depósitos fijos	Depósitos fijos y accesorios que alimentan redes o instalaciones receptoras.
d	Plantas satélite de GNL	Almacenamiento de gas natural licuado hasta 1.000 m ³ geométricos y presión máxima de operación > 1 bar, para suministro a redes o receptoras.
e	Estaciones de servicio para vehículos a gas	Suministro de GLP a granel, GNC, GNL o hidrógeno en fase gas como carburante.
f	Instalaciones de envases de GLP	Uno o varios envases más tuberías y accesorios hasta la llave de acometida (incluida), para alimentar receptoras.
g	GLP de uso doméstico en caravanas y autocaravanas	Envases, tuberías, accesorios y aparatos para suministro doméstico en el vehículo.
h	Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos	El corazón del oficio (ver definición exacta abajo).
i	Aparatos de gas	Los que utilizan los combustibles gaseosos.

Definición clave — instalación receptora (letra h): conjunto de tuberías y accesorios comprendidos **entre la llave de acometida (excluida) y las llaves de conexión de aparato (incluidas)**, quedando **excluidos** los tramos de conexión de los aparatos y los propios aparatos. En su caso más general se compone de **acometida interior, instalación común e instalación individual**. Cuando se alimenta desde envases de GLP de carga unitaria inferior a 15 kg, va **desde el regulador o reguladores acoplados a los envases (incluidos) hasta las llaves de conexión de aparato (incluidas)**.

No es instalación receptora la alimentada por un **único envase o depósito móvil de GLP de contenido inferior a 15 kg** conectado por tubería flexible o acoplado directamente a **un solo aparato de utilización móvil**.

Nota del instructor — Las fronteras «incluida / excluida» son oro puro para el examen. Regla mental: la instalación receptora **empieza donde acaba la acometida** (la llave de acometida no es tuya) y **termina en la llave de conexión del aparato** (esa sí es tuya). El aparato y su tubo de conexión quedan fuera. Repite este límite hasta que te salga solo.

Aplicación en el tiempo

En cuanto a instalaciones, el Reglamento se aplica:

- a las **nuevas** instalaciones, sus **modificaciones** y **ampliaciones**;
- a las instalaciones **existentes** que sean objeto de modificación o ampliación.

Las instalaciones que ya existían quedan sometidas al **régimen de controles periódicos** (periodicidad y agentes). Los criterios técnicos en esas intervenciones son los de su ITC o, en su defecto, los de la reglamentación con la que fueron construidas.

Artículo 3 · Definiciones

El diccionario del oficio. Estas son las definiciones que el Reglamento fija para sí mismo y sus ITC:

Acometida interior

Conducciones y accesorios entre la llave de acometida (excluida) y la llave o llaves del edificio (incluidas), en receptoras suministradas desde redes de distribución. Si el contaje está en el límite de la propiedad, **no existe acometida interior**.

Agente a comisión en exclusiva

Entidad integrada en las redes de distribución de GLP envasado de un operador al por mayor, vinculada por contrato de agencia en exclusiva.

Cliente

Persona física o jurídica con relación contractual con un suministrador.

Combustibles gaseosos

Los de las **tres familias** de gases de la norma **UNE-EN 437** y el **hidrógeno en fase gas** como combustible.

Comercializador

Entidad del artículo 58 d) de la Ley 34/1998.

Comercializador al por menor de GLP envasado

Entidad del artículo 47 de la Ley 34/1998.

Control periódico

Actividad por la que se examina una instalación para verificar el cumplimiento de la normativa de seguridad y su aptitud de uso.

Distribuidor

Entidad de los artículos 58 c) y 77.1 de la Ley 34/1998.

Distribuidor al por menor de GLP a granel

Entidad del artículo 46 de la Ley 34/1998.

Empresa instaladora de gas

Persona física o jurídica que monta, repara, mantiene y realiza el control periódico de instalaciones de gas, cumpliendo la **ITC-ICG 09** y habiendo presentado la **declaración responsable** de inicio de actividad.

Entidad de certificación

La del artículo 20 del Reglamento de la infraestructura para la calidad y la seguridad industrial (RD 2200/1995).

Envases de GLP

Depósitos móviles de GLP para usos domésticos, colectivos, comerciales e industriales que, agotada su carga, se trasladan a planta para su llenado. Incluye botellas y botellones a presión.

Especialista criogénico

Persona física o jurídica especialista en trabajos criogénicos y equipos a presión.

Fabricante

Persona física o jurídica responsable de que un producto cumpla las prescripciones reglamentarias.

Instalación común

Conducciones y accesorios entre la llave del edificio —o la de acometida si aquella no existe— (excluidas) y las llaves de usuario (incluidas).

Instalación individual

Conducciones y accesorios entre la llave de usuario (con instalación común) o la llave de acometida/edificio (suministro a un solo usuario), ambas excluidas, hasta las llaves de conexión de los aparatos (incluidas). Desde depósitos móviles de GLP < 15 kg, va desde el regulador (incluido) hasta las llaves de conexión de aparato.

Instalador de gas

Persona física que, por sus conocimientos teórico-prácticos y cumpliendo la **ITC-ICG 09**, está capacitada para realizar y supervisar las operaciones de su categoría.

Organismo de control

Entidad del artículo 15 de la Ley 21/1992 y de la Sección 1.ª, Capítulo IV del RD 2200/1995. La mención «organismo de control» lleva implícita la de «autorizado para el cometido que realiza».

Operador al por mayor de GLP

Entidad del artículo 45 de la Ley 34/1998.

Puesta en marcha de los aparatos a gas

Operaciones que permiten verificar que el aparato funciona con el **tipo de gas y la presión** para los que fue diseñado y que la **combustión** se realiza dentro de los parámetros del fabricante.

Suministrador

Empresa que suministra gas al cliente o usuario (operador al por mayor de GLP, distribuidor al por menor de GLP a granel, distribuidor o comercializador).

Titular de una instalación

Persona física o jurídica propietaria o beneficiaria de una instalación.

Transportista

Entidad del artículo 58 a) de la Ley 34/1998.

Usuario

Persona física o jurídica que utiliza el gas para su consumo.

Nota del instructor — No memorices las definiciones como frases sueltas; agrúpalas. Un bloque son las **partes físicas** de la instalación (acometida interior → instalación común → instalación individual), que van encajadas como muñecas rusas siguiendo el gas. Otro bloque son los **agentes** (fabricante, instalador, empresa instaladora, distribuidor, suministrador, organismo de control, titular, usuario). Si distingues «partes» de «personas», las preguntas cruzadas dejan de tener trampa.

Artículo 4 · Materiales, equipos y aparatos de gas

1. Los materiales, equipos y aparatos deben cumplir las disposiciones que **apliquen directivas europeas** y, en su caso, las nacionales que no las contradigan.
2. En ausencia de tales disposiciones:
 - **a)** Cumplirán las prescripciones del Reglamento y sus ITC. Se consideran conformes los amparados por **certificados y marcas de conformidad a normas** otorgados por las entidades de certificación del RD 2200/1995.
 - **b)** Llevarán, de forma **visible e indeleble**, unas indicaciones mínimas:
 - Identificación del fabricante, representante legal o responsable de la comercialización;
 - Marca y modelo;
 - Las indicaciones necesarias para el uso específico del material o equipo.
 - **c)** Las instrucciones estarán redactadas, **al menos, en castellano**.

Nota del instructor — «Visible e indeleble» y «al menos en castellano» son coletillas que caen tal cual. Si en un examen ves «las instrucciones pueden estar solo en inglés», es falso: **siempre castellano como mínimo**.

Artículo 5 · Puesta en servicio de instalaciones

La puesta en servicio se condiciona a un **procedimiento general** (artículo 12.3 de la Ley 21/1992); los requisitos específicos de cada tipo los fija su ITC. Vamos paso a paso.

5.1 Diseño

Cada instalación necesita una **documentación técnica** que acredite el cumplimiento reglamentario. Según la instalación y lo que diga su ITC, esa documentación adopta la forma de:

- **Proyecto**, suscrito por **técnico facultativo competente**; o
- **Memoria técnica**, que puede suscribir el **instalador** en la categoría que indique la **ITC-ICG 09**.

Quien firme la documentación es **directamente responsable** de que se ajuste a las exigencias reglamentarias.

Nota del instructor — La pregunta típica: ¿proyecto o memoria técnica? Depende del tamaño/tipo de instalación según su ITC. Idea de fondo: instalaciones **grandes o complejas** → **proyecto y técnico titulado**; instalaciones **sencillas** → **memoria técnica firmada por el instalador**. Lo firmes tú o el técnico, **la firma implica responsabilidad**.

5.2 Autorización administrativa

Solo se precisa autorización administrativa cuando **lo exija la Ley 34/1998** y así lo disponga la ITC correspondiente. En ese caso, el Reglamento se aplica con carácter **complementario** al procedimiento de la ley.

5.3 Ejecución de las instalaciones

Las instalaciones se realizan por las **empresas que determine cada ITC**. Cuando concurren con otras energías o servicios, se adoptarán las **medidas precautorias** (canalizaciones, distancias en cruces y paralelismos) según los reglamentos específicos.

5.4 Pruebas e inspecciones previas a la puesta en servicio

Al terminar, la **empresa responsable de la ejecución** debe comprobar la correcta ejecución y el **funcionamiento seguro**, y realizar las **pruebas** que exija la ITC. Si la ITC lo estipula, se hará además una **inspección** por un **organismo de control**, que verificará el cumplimiento de las prescripciones de seguridad.

5.5 Certificados

Finalizada la instalación y con las pruebas favorables:

- **a)** La empresa ejecutora emite el **certificado de instalación** (y, en su caso, de las pruebas), haciendo constar la conformidad con el Reglamento, sus ITC y la documentación técnica, justificando las variaciones que hubiera.
- **b)** En instalaciones que necesiten **proyecto**, el **director de obra** emite el **certificado de dirección de obra**.
- **c)** Cuando la ITC lo requiera, el **organismo de control** que inspeccione emite un **certificado de inspección**, que se adjunta a los anteriores.

5.6 Puesta en servicio

Para poner en servicio, el responsable debe recibir **copia de los certificados** del apartado 5.5.

- **a)** Cuando proceda, la empresa instaladora —con conocimiento y autorización del titular— puede solicitar al **distribuidor** (o al **suministrador** si no hay red) un **suministro de gas provisional** para pruebas de funcionamiento. La **responsabilidad** de la instalación y de las pruebas recae en la **empresa instaladora**. Si el resultado es favorable, puede mantenerse el suministro provisional mientras se tramita la documentación.
- **b)** Para **restablecer el suministro** a una receptora con **contrato resuelto**, se entrega **certificado de control periódico sin anomalías y en vigor**. En su defecto, o si estuvo **fuera de servicio más de un año**, se procede como en **nuevas instalaciones**.

Nota del instructor — Retén el «más de un año fuera de servicio → se trata como nueva». Es una fecha de caducidad muy preguntada: una casa cerrada mucho tiempo no se reengancha sin más; vuelve a empezar el procedimiento.

5.7 Comunicación a la Administración

Salvo excepciones de las ITC, el **titular** presenta, **antes de que transcurran treinta días** desde la puesta en servicio, ante el órgano competente de la **Comunidad Autónoma**:

- **a)** Identificación de la instalación: titular, ubicación, tipo y fecha de puesta en servicio.
- **b)** Documentación técnica.
- **c)** Certificado de instalación.
- **d)** Certificado de dirección de obra (en su caso).
- **e)** Certificado del organismo de control (en su caso).
- **f)** Certificado de pruebas de funcionamiento (en su caso).

El certificado del organismo de control siempre se acompaña del **certificado de instalación** (y del de dirección de obra cuando proceda).

5.8 Puesta en marcha de aparatos

Se realiza según el apartado 5.3 de la **ITC-ICG 08**. En todos los casos, el agente que la realice emite y entrega al **usuario** un **certificado de puesta en marcha** según el modelo de dicha ITC.

Nota del instructor — No confundas los tres «certificados de arranque»: el de **instalación** (lo firma la empresa ejecutora), el de **dirección de obra** (el director de obra, solo si hay proyecto) y el de **puesta en marcha del aparato** (el agente de puesta en marcha, según ITC-ICG 08). Preguntar quién firma cada uno es un clásico.

Artículo 6 · Información a los usuarios

En las instalaciones receptoras, como **anexo al certificado de instalación** entregado al titular, la empresa instaladora confecciona unas **instrucciones para el correcto uso y mantenimiento**. Incluirán, en todo caso, un **croquis del trazado** con sus principales características (materiales, uniones, válvulas, etc.).

El **suministrador** facilitará a sus clientes, con periodicidad **al menos bienal** y por escrito, recomendaciones de utilización y medidas de seguridad.

Nota del instructor — «Bienal» = cada dos años. El suministrador recuerda por escrito, mínimo cada dos años, cómo usar el gas con seguridad. Y recuerda: el **croquis del trazado** forma parte de lo que entregas al cliente; no es opcional.

Artículo 7 · Mantenimiento de instalaciones y aparatos. Controles periódicos

7.1 Mantenimiento de instalaciones

Los **titulares** o, en su defecto, los **usuarios**, están **obligados** al mantenimiento y buen uso de las instalaciones y de los aparatos, siguiendo el Reglamento y sus ITC, de forma que estén **permanentemente en disposición de servicio** con el nivel de seguridad adecuado. Deben atender las recomendaciones de seguridad del suministrador, distribuidor, empresa instaladora y fabricante.

7.2 Control periódico de las instalaciones

Las instalaciones están sometidas a un **control periódico** definido en sus ITC. La palabra que se use no es un capricho:

- Si el control se realiza sobre **instalaciones receptoras (individuales o comunes) alimentadas desde redes de distribución** (gas natural o GLP), se denomina **inspección periódica**.
- Si el control **debe realizarlo obligatoriamente un organismo de control**, también se denomina **inspección periódica**.
- **En cualquier otro caso**, se denomina **revisión periódica**.

La ITC correspondiente determina: **qué** instalaciones se inspeccionan o revisan y **quién** es competente; los **criterios**; y los **plazos**. El titular o usuario tiene **libertad de elección** de la empresa que realice el control y las adecuaciones derivadas. De cada control se emiten los **certificados** correspondientes.

Las **inspecciones periódicas** de receptoras (individuales o comunes) alimentadas desde redes por canalización las realiza una **empresa instaladora de gas habilitada** o el **distribuidor**, con medios propios o externos.

7.2.1 Inspecciones periódicas

Las inspecciones de receptoras alimentadas desde redes por canalización (Ley 34/1998) las realiza una **empresa instaladora habilitada** o el **distribuidor** (medios propios o externos). La inspección de la **parte común** de las receptoras también corresponde a una empresa instaladora habilitada o al distribuidor.

7.2.2 Revisiones periódicas

Las **revisiones** se realizan en todas las instalaciones **que no estén conectadas a redes de distribución**. Es obligación del **titular** o, en su defecto, del **usuario**, solicitando los servicios de una de las entidades indicadas en la ITC.

Nota del instructor — Este es EL punto estrella del tema. Truco infalible: **¿está conectada a la red de distribución?** Si **sí** → **inspección**. Si **no** (por ejemplo, GLP de depósito propio) → **revisión**. Y una segunda regla que gana empates: **si obliga a un organismo de control, es inspección, siempre**. Con esas dos frases resuelves cualquier pregunta de inspección vs revisión.

7.3 Control administrativo

El órgano competente de la **Comunidad Autónoma** puede comprobar en cualquier momento —por sí mismo o mediante organismo de control— el cumplimiento de las disposiciones y requisitos de seguridad, de oficio o a instancia de parte, y en casos de **riesgo significativo** para personas, animales, bienes o medio ambiente.

Artículo 8 · Habilitación para operar en instalaciones y aparatos de gas

- **8.1 Empresas instaladoras de gas.** Cuando lo exija la ITC, las instalaciones las ejecutan **empresas instaladoras habilitadas** según la **ITC-ICG 09**, sin perjuicio del proyecto y dirección de obra por técnicos titulados.
- **8.2 Instaladores de gas.** Los gasistas que actúen como instaladores cumplirán el apartado 2 de la **ITC-ICG 09**.
- **8.3 Agentes de puesta en marcha y adecuación de aparatos.** Cumplirán el punto 5.3 de la **ITC-ICG 08**.

Nota del instructor — Distingue tres papeles: la **empresa instaladora** (la razón social habilitada), el **instalador** (la persona con carné, categoría A/B/C de la ITC-ICG 09) y el **agente de puesta en marcha** (el que arranca aparatos, ITC-ICG 08). El examen de Gas B te sitúa en la **categoría B**; conviene que ya asocies cada papel con su ITC.

Artículo 9 · Cumplimiento de las prescripciones

Se considera que las instalaciones realizadas conforme al Reglamento ofrecen las **condiciones mínimas de seguridad** exigibles según el estado de la técnica. Estas

prescripciones tienen la condición de **mínimos obligatorios** (artículo 12.5 de la Ley 21/1992). Se consideran cubiertos:

- **a)** Por **aplicación directa** de las prescripciones;
- **b)** Por **técnicas de seguridad equivalentes**, que proporcionen al menos un nivel de seguridad equiparable, **justificado** por el diseñador ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma para su aprobación **antes** del procedimiento del artículo 5.

Artículo 10 · Excepciones

Cuando sea **materialmente imposible** cumplir determinadas prescripciones, y tampoco quepa la vía de las técnicas equivalentes, se presenta ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma —**antes** del procedimiento del artículo 5— una **solicitud de excepción** firmada por **técnico facultativo competente**, exponiendo los motivos y las **medidas compensatorias**. El órgano puede desestimarla o exigir modificar las medidas antes de conceder la excepción.

Artículo 11 · Reconocimiento mutuo

Se consideran conformes los productos **comercializados legalmente** en otro Estado miembro de la Unión Europea, en Turquía, o en un Estado de la AELC signatario del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, siempre que garanticen un **nivel de seguridad equivalente** al exigido aquí. Se aplica el Reglamento (UE) del reconocimiento mutuo de mercancías.

Artículo 12 · Normas

1. Las ITC pueden prescribir el cumplimiento de **normas (UNE u otras)**, total o parcialmente. **Esa referencia se hace sin indicar el año de edición** de la norma. En la **ITC-ICG 11** se recoge el listado de todas las normas citadas, por título y numeración, **con** su año de edición.
2. Cuando una norma se revisa, se **actualiza el listado** mediante resolución del órgano directivo competente, indicando desde cuándo vale la nueva edición y cuándo deja de valer la antigua. A falta de resolución, se entiende válida la **edición posterior** a la del listado, siempre que no cambie criterios básicos y solo actualice ensayos o incremente la seguridad.

Nota del instructor — Detalle precioso: **las ITC citan las normas UNE sin año**, y el listado con años vive en la **ITC-ICG 11**. Por eso en todo este curso verás «UNE 60670» sin fecha: no es un descuido, es exactamente como manda el Reglamento.

Artículo 13 · Infracciones y sanciones

Se aplica el régimen de infracciones y sanciones del **Título V de la Ley 21/1992** y del **Título VI de la Ley 34/1998**.

Artículo 14 · Accidentes

Cuando un accidente ocasione **daños importantes o víctimas**, el **suministrador** lo notifica lo antes posible y **en no más de 24 horas** al órgano competente de la Comunidad Autónoma, remitiendo después un **informe en un plazo máximo de 7 días**.

En los **quince primeros días de cada trimestre**, se remite a las Comunidades Autónomas y al órgano directivo del Ministerio la **información estadística**, que incluirá al menos:

- Localidad y provincia;
- Fecha;
- Daños materiales;
- Daños personales;
- Clase (**deflagración, explosión, intoxicación o incendio**);
- Posible causa.

Nota del instructor — Dos plazos que caen juntos: **24 horas** para avisar del accidente grave y **7 días** para el informe. Y memoriza las cuatro «clases» de accidente —deflagración, explosión, intoxicación e incendio— porque se preguntan como lista cerrada.

Ideas clave del tema

- El Reglamento (**RD 919/2006**) busca la **seguridad de personas y bienes**; manda a dos niveles: **articulado** (general) + **ITC** (específico).
- **Instalación receptora**: de la **llave de acometida (excluida)** a las **llaves de conexión de aparato (incluidas)**.
- Puesta en servicio: **diseño → ejecución → pruebas/inspección → certificados → puesta en servicio → comunicación** a la Comunidad Autónoma (en **treinta días**).
- **Inspección** (conectada a red / obliga organismo de control) frente a **revisión** (no conectada a red).
- Documentación: **proyecto** (técnico competente) o **memoria técnica** (instalador, ITC-ICG 09); **firmar es responsabilizarse**.
- Las normas UNE se citan **sin año**; el listado con años está en la **ITC-ICG 11**.
- Accidente grave: **24 horas** para avisar, **7 días** para el informe.