

El Reglamento de Gas · Objeto, campo de aplicación y definiciones

TEMA 00 · VÍDEO 1 DE 3 · MARCO NORMATIVO

Antes de tocar un solo tubo, hay que saber qué manda. Todo el trabajo del gasista se sostiene sobre un único texto: el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos, aprobado por el **Real Decreto 919/2006**. En este primer vídeo desmontamos su artículo de arranque: para qué sirve, a qué instalaciones se aplica y —lo más importante para el examen— el vocabulario exacto con el que trabaja. Domina estas definiciones y media asignatura estará ganada.

Artículo 1 · Objeto

El Reglamento se enmarca en la **Ley 34/1998 del sector de hidrocarburos** y en la **Ley 21/1992 de industria**. Su objeto es establecer las **condiciones técnicas y garantías** que deben reunir:

- las instalaciones de distribución y utilización de combustibles gaseosos, y
- los aparatos de gas,

con una única finalidad de fondo: **preservar la seguridad de las personas y los bienes**.

Sus prescripciones se aplican **con carácter general** a todas las instalaciones de su campo de aplicación, y **con carácter específico** a través de las **Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC)** de cada tipo de instalación. Cumplir este Reglamento **no exime** de cumplir otras disposiciones que regulen materias distintas sobre esas mismas instalaciones.

Nota del instructor — Fíjate en la estructura de dos niveles: el **articulado** pone las reglas generales y cada **ITC** las concreta para su tipo de instalación. Cuando en obra te preguntes «¿esto de dónde sale?», la respuesta casi siempre es: lo general, del articulado; el detalle, de la ITC que toque. Es la lógica que se repite en todo el curso.

Artículo 2 · Campo de aplicación

Instalaciones y aparatos incluidos

El Reglamento se aplica a las siguientes instalaciones y aparatos:

Letra	Instalación / aparato	Nota rápida
a	Distribución por canalización	Redes de gas de presión máxima de diseño ≤ 16 bar y sus auxiliares (estaciones de regulación, acometidas). Incluye ciertos gasoductos > 16 bar y las líneas directas de la Ley 34/1998.
b	Centros de almacenamiento y distribución de envases de GLP	Recepción y almacenamiento de envases de GLP para su venta y reparto a domicilio.
c	Almacenamiento de GLP en depósitos fijos	Depósitos fijos y accesorios que alimentan redes o instalaciones receptoras.
d	Plantas satélite de GNL	Almacenamiento de gas natural licuado hasta 1.000 m ³ geométricos y presión máxima de operación > 1 bar, para suministro a redes o receptoras.
e	Estaciones de servicio para vehículos a gas	Suministro de GLP a granel, GNC, GNL o hidrógeno en fase gas como carburante.
f	Instalaciones de envases de GLP	Uno o varios envases más tuberías y accesorios hasta la llave de acometida (incluida), para alimentar receptoras.
g	GLP de uso doméstico en caravanas y autocaravanas	Envases, tuberías, accesorios y aparatos para suministro doméstico en el vehículo.
h	Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos	El corazón del oficio (ver definición exacta abajo).
i	Aparatos de gas	Los que utilizan los combustibles gaseosos.

Definición clave — instalación receptora (letra h): conjunto de tuberías y accesorios comprendidos **entre la llave de acometida (excluida) y las llaves de conexión de aparato (incluidas)**, quedando **excluidos** los tramos de conexión de los aparatos y los propios aparatos. En su caso más general se compone de **acometida interior, instalación común e instalación individual**. Cuando se alimenta desde envases de GLP de carga unitaria inferior a 15 kg, va **desde el regulador o reguladores acoplados a los envases (incluidos) hasta las llaves de conexión de aparato (incluidas)**.

No es instalación receptora la alimentada por un **único envase o depósito móvil de GLP de contenido inferior a 15 kg** conectado por tubería flexible o acoplado directamente a **un solo aparato de utilización móvil**.

Nota del instructor — Las fronteras «incluida / excluida» son oro puro para el examen. Regla mental: la instalación receptora **empieza donde acaba la acometida** (la llave de acometida no es tuya) y **termina en la llave de conexión del aparato**

(esa sí es tuya). El aparato y su tubo de conexión quedan fuera. Repite este límite hasta que te salga solo.

Aplicación en el tiempo

En cuanto a instalaciones, el Reglamento se aplica:

- a las **nuevas** instalaciones, sus **modificaciones** y **ampliaciones**;
- a las instalaciones **existentes** que sean objeto de modificación o ampliación.

Las instalaciones que ya existían quedan sometidas al **régimen de controles periódicos** (periodicidad y agentes). Los criterios técnicos en esas intervenciones son los de su ITC o, en su defecto, los de la reglamentación con la que fueron construidas.

Artículo 3 · Definiciones

El diccionario del oficio. Estas son las definiciones que el Reglamento fija para sí mismo y sus ITC:

Acometida interior

Conducciones y accesorios entre la llave de acometida (excluida) y la llave o llaves del edificio (incluidas), en receptoras suministradas desde redes de distribución. Si el contaje está en el límite de la propiedad, **no existe acometida interior**.

Agente a comisión en exclusiva

Entidad integrada en las redes de distribución de GLP envasado de un operador al por mayor, vinculada por contrato de agencia en exclusiva.

Cliente

Persona física o jurídica con relación contractual con un suministrador.

Combustibles gaseosos

Los de las **tres familias** de gases de la norma **UNE-EN 437** y el **hidrógeno en fase gas** como combustible.

Comercializador

Entidad del artículo 58 d) de la Ley 34/1998.

Comercializador al por menor de GLP envasado

Entidad del artículo 47 de la Ley 34/1998.

Control periódico

Actividad por la que se examina una instalación para verificar el cumplimiento de la normativa de seguridad y su aptitud de uso.

Distribuidor

Entidad de los artículos 58 c) y 77.1 de la Ley 34/1998.

Distribuidor al por menor de GLP a granel

Entidad del artículo 46 de la Ley 34/1998.

Empresa instaladora de gas

Persona física o jurídica que monta, repara, mantiene y realiza el control periódico de instalaciones de gas, cumpliendo la **ITC-ICG 09** y habiendo presentado la **declaración responsable** de inicio de actividad.

Entidad de certificación

La del artículo 20 del Reglamento de la infraestructura para la calidad y la seguridad industrial (RD 2200/1995).

Envases de GLP

Depósitos móviles de GLP para usos domésticos, colectivos, comerciales e industriales que, agotada su carga, se trasladan a planta para su llenado. Incluye botellas y botellones a presión.

Especialista criogénico

Persona física o jurídica especialista en trabajos criogénicos y equipos a presión.

Fabricante

Persona física o jurídica responsable de que un producto cumpla las prescripciones reglamentarias.

Instalación común

Conducciones y accesorios entre la llave del edificio —o la de acometida si aquella no existe— (excluidas) y las llaves de usuario (incluidas).

Instalación individual

Conducciones y accesorios entre la llave de usuario (con instalación común) o la llave de acometida/edificio (suministro a un solo usuario), ambas excluidas, hasta las llaves de conexión de los aparatos (incluidas). Desde depósitos móviles de GLP < 15 kg, va desde el regulador (incluido) hasta las llaves de conexión de aparato.

Instalador de gas

Persona física que, por sus conocimientos teórico-prácticos y cumpliendo la **ITC-ICG 09**, está capacitada para realizar y supervisar las operaciones de su categoría.

Organismo de control

Entidad del artículo 15 de la Ley 21/1992 y de la Sección 1.ª, Capítulo IV del RD 2200/1995. La mención «organismo de control» lleva implícita la de «autorizado para el cometido que realiza».

Operador al por mayor de GLP

Entidad del artículo 45 de la Ley 34/1998.

Puesta en marcha de los aparatos a gas

Operaciones que permiten verificar que el aparato funciona con el **tipo de gas y la presión** para los que fue diseñado y que la **combustión** se realiza dentro de los parámetros del fabricante.

Suministrador

Empresa que suministra gas al cliente o usuario (operador al por mayor de GLP, distribuidor al por menor de GLP a granel, distribuidor o comercializador).

Titular de una instalación

Persona física o jurídica propietaria o beneficiaria de una instalación.

Transportista

Entidad del artículo 58 a) de la Ley 34/1998.

Usuario

Persona física o jurídica que utiliza el gas para su consumo.

Nota del instructor — No memorices las definiciones como frases sueltas; agrúpalas. Un bloque son las **partes físicas** de la instalación (acometida interior → instalación común → instalación individual), que van encajadas como muñecas rusas siguiendo el gas. Otro bloque son los **agentes** (fabricante, instalador, empresa instaladora, distribuidor, suministrador, organismo de control, titular, usuario). Si distingues «partes» de «personas», las preguntas cruzadas dejan de tener trampa.

Ideas clave del vídeo

- El Reglamento (**RD 919/2006**) fija **condiciones técnicas y garantías** para instalaciones y aparatos de gas; su fin es la **seguridad de personas y bienes**.
- Funciona a dos niveles: **articulado** (general) + **ITC** (específico de cada tipo de instalación).
- Se aplica a **nueve** tipos de instalaciones/aparatos; la **letra h**, instalaciones receptoras, es el núcleo de Gas B.
- La **instalación receptora** va de la **llave de acometida (excluida)** a las **llaves de conexión de aparato (incluidas)**; aparatos y sus conexiones quedan fuera.
- Un envase de GLP < **15 kg** con tubo flexible a un **solo aparato móvil no** es instalación receptora.
- El **Artículo 3** es el diccionario del oficio: separa **partes de la instalación** de **agentes** y las dominarás.