

UNE 60670-12 · Control periódico de instalaciones (individuales > 70 kW y comunes)

TEMA 16 · VÍDEO 3 DE 4 · UNE 60670-12 · CONTROL PERIÓDICO DE INSTALACIONES (INDIVIDUALES > 70 KW Y COMUNES)

Subimos de nivel: instalaciones grandes y de edificio. Seguimos con la Parte 12, pero ahora en las instalaciones individuales de **potencia útil nominal superior a 70 kW** (con estación de regulación y medida) y en las **instalaciones receptoras comunes** (los montantes y recintos de contadores del edificio). Aquí aparece lo más «numérico» del tema: los **criterios de caudal de fuga en litros por hora** que deciden si una instalación es apta, apta pendiente de corrección o no apta. Domínalos.

1 · Instalaciones individuales de potencia útil nominal > 70 kW

Los códigos son **IPb** (principales) e **ISb** (secundarias).

1.1 Anomalías principales [IPb]

IPb-1 · Fuga de gas. Se debe realizar una **comprobación de estanquidad** de la instalación, **acometida interior, estación de regulación y medida (ERM) y líneas de distribución, hasta la llave de aparato**, mediante alguna de las técnicas del apartado 6.1 de la Norma **UNE 60670-11**. Si se detecta fuga, se actúa de una de estas formas:

A) Gases menos densos que el aire

- **a) Fuga localizada en un espacio interior del edificio considerado emplazamiento NO peligroso** (según la reglamentación vigente):
 - **a1) Midiendo el caudal de fuga** (con un método adecuado, a la presión de operación):
 - **Instalación no apta para uso:** caudal de fuga **superior a 5 l/h** → **anomalía principal IPb-1**. También se considera así **toda sala de máquinas** en la que el caudal de fuga sea **superior a 1 l/h** si dicha sala **no dispone de un sistema de detección y corte de gas** según la Norma **UNE 60601**.
 - **Instalación en aptitud de uso pendiente de corrección:** caudal de fuga **entre 1 l/h y 5 l/h** → **anomalía secundaria ISb-1**.
 - **Instalación en aptitud de uso:** caudal de fuga **inferior a 1 l/h** → **apta**.
 - **a2) No midiendo el caudal de fuga:** se considera **siempre no apta** para su uso y, por tanto, **anomalía principal IPb-1**.
- **b) Fuga localizada en un espacio interior considerado emplazamiento PELIGROSO, o fuga NO localizada:** en cualquiera de estas dos situaciones, **no apta** y **anomalía principal IPb-1**.

- **c) Fuga localizada en un tramo aéreo situado en el exterior del edificio:** si **no comporta riesgo potencial** → **anomalía secundaria ISb-1**; en el resto de los casos → **anomalía principal IPb-1**.
- **d) Tramo enterrado:** se aplica lo indicado en la Norma **UNE 60311**.

B) Gases más densos que el aire

En el caso de gases más densos que el aire se considera **siempre anomalía principal IPb-1, sin medir el caudal de fuga**.

Nota aclaratoria — la escalera de los litros/hora (¡memorízala!). Para gas **menos denso que el aire** (gas natural), en interior no peligroso y **midiendo**:

- **< 1 l/h** → **apta**.
- **1 a 5 l/h** → **pendiente de corrección (secundaria ISb-1)**.
- **> 5 l/h** → **no apta (principal IPb-1)**.

Y las trampas: si **no mides**, siempre **no apta**. En **sala de máquinas** sin detección y corte de gas, el listón baja a **> 1 l/h** para ser no apta. Con gas **más denso que el aire** (GLP/propano, que se acumula en el suelo), **cualquier fuga es no apta, sin medir**. Truco: el propano no perdona; pesa, se acumula y explota abajo.

Nota aclaratoria — emplazamiento peligroso o fuga que no encuentras. Si la fuga está en una zona clasificada como **peligrosa** (atmósfera potencialmente explosiva) o **no consigues localizarla**, no hay medición que valga: **no apta, principal**. No puedes dejar con gas algo cuyo fallo no sabes ni dónde está.

(La reglamentación vigente que clasifica los emplazamientos peligrosos es el Real Decreto 400/1996, que transpone la Directiva ATEX sobre sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas.)

1.2 Anomalías secundarias [ISb]

ISb-1 · Fugas de gas secundarias. Para considerar una fuga como secundaria (ISb-1) se atiende a lo indicado en el apartado de IPb-1 (caudal entre 1 y 5 l/h, o tramo aéreo exterior sin riesgo potencial).

ISb-2 · Estado general de conservación defectuoso o materiales/técnicas de unión inadecuados. Se considera anomalía secundaria:

- Materiales de **tuberías, soportes o uniones** en mal estado o con deficiencias (por ejemplo, **corrosión manifiesta**).
- **Llaves de corte** en malas condiciones, que falten o no sean accesibles (llave de usuario, llave de vivienda o llave de aparato).
- Estado **defectuoso del regulador de usuario** y/o de la **válvula de seguridad por mínima presión**.
- En instalaciones individuales **no conectadas a una instalación común**:
- **Puerta o cerradura incorrecta** en armario de regulación y/o medida.

- **Grietas apreciables visualmente** en las paredes interiores del armario de regulación y/o medida que posibiliten canalizar potenciales fugas de gas a la estructura del edificio.

ISb-3 · Incumplimiento, apreciable a través de las partes visibles, de las condiciones del apartado 4.4 de la Norma UNE 60670-4 al discurrir tuberías por las cavidades de altillos, falsos techos, cámaras y sótanos.

ISb-4 · Inexistencia o difícil accesibilidad de la llave general de usuario. La llave general de usuario, o de inicio de instalación receptora, **debe existir y permitir su adecuada manipulación**. No deben existir **obstáculos** que impidan su accesibilidad, ni recurrir a **soluciones extrañas** (escaleras móviles, trampillas, etc.) para acceder a ella.

ISb-5 · Estación de regulación con o sin medida sin toma de tierra y/o juntas dieléctricas. Se considera esta anomalía cuando los dispositivos de la ERM **no estén conectados a tierra** mediante toma al efecto. Igualmente, si la ERM **no dispone de juntas aislantes** que la protejan de posibles corrientes eléctricas que puedan entrar en la estación, bien del tramo de **acometida interior** o de las **líneas de distribución**.

ISb-6 · Ventilación del recinto de la ERM insuficiente o incorrecta. Incumplimiento de los requisitos de ventilación descritos en el apartado 5.7 de la Norma **UNE 60620-3**.

ISb-7 · Ubicación del recinto de la ERM y/o distancias mínimas de seguridad incorrectas. Incumplimiento de los requisitos de ubicación de la ERM, en función de su clase y del tipo de recinto. Se debe comprobar la conformidad con los apartados 5.3, 5.4 y 5.5 (también en lo relativo a las **descargas de gas a la atmósfera**) de la Norma **UNE 60620-3**.

ISb-8 · Inexistencia, deterioro o caducidad de la revisión del extintor de polvo seco. En las inmediaciones del límite del recinto de la ERM y en el **exterior** del mismo, debe existir un **extintor de polvo seco, accesible, de capacidad igual a 12 kg**, y en **perfectas condiciones** de utilización.

ISb-9 · La instalación eléctrica de la ERM incumple la normativa vigente. Incumplimiento del apartado 7.3 de la Norma **UNE 60620-3**.

ISb-10 · Inexistencia de la señalización correspondiente. Incumplimiento del capítulo 6 de la Norma **UNE 60620-3**, en lo correspondiente a la señalización mediante **letreros**.

Nota aclaratoria — > 70 kW = aparece la ERM. A partir de 70 kW la instalación es «industrial/terciaria» y suele tener **estación de regulación y medida (ERM)**. Por eso surgen anomalías que no verás en una vivienda: **toma de tierra y juntas dieléctricas** (ISb-5, para que no entren corrientes por la tubería), **ventilación y ubicación del recinto** (ISb-6, ISb-7), el **extintor de 12 kg** (ISb-8), la **instalación eléctrica** (ISb-9) y la **señalización** (ISb-10). Todas son **secundarias**.

Nota aclaratoria — el extintor de 12 kg. Dato con truco: el extintor de polvo seco del recinto de la ERM es de **capacidad igual a 12 kg, accesible**, en el **exterior** del recinto y **revisado en fecha**. Si falta, está deteriorado o caducado → **ISb-8**. La cifra **12 kg** cae tal cual.

Nota aclaratoria — la llave general que no se alcanza. ISb-4 es de sentido común: la llave general de usuario tiene que **estar** y poder **manejarse sin acrobacias**. Si para llegar a ella necesitas una escalera, abrir una trampilla o mover muebles, es anomalía. Una llave de corte que no puedes accionar en una emergencia no sirve de nada.

2 · Instalaciones receptoras comunes

Se consideran anomalías de las instalaciones comunes las que se indican a continuación. Los códigos son **CP** (principales) y **CS** (secundarias).

2.1 Anomalías principales [CP]

CP-1 · Fuga de gas principal. La comprobación de estanquidad de la instalación común se realiza mediante alguna de las técnicas del apartado 6.1 de la Norma **UNE 60670-11**. Si se detecta fuga:

A) Gases menos densos que el aire

- **a) Fuga localizada en un espacio interior del edificio considerado emplazamiento NO peligroso:**
 - **a1) Midiendo el caudal de fuga** (a la presión de operación):
 - **No apta para uso:** caudal **superior a 5 l/h** → **anomalía principal CP-1**.
 - **Aptitud de uso pendiente de corrección:** caudal **entre 1 l/h y 5 l/h** → **anomalía secundaria CS-1**.
 - **Aptitud de uso:** caudal **inferior a 1 l/h** → **apta**.
 - **a2) No midiendo el caudal de fuga:** se considera **siempre no apta** y, por tanto, **anomalía principal CP-1**.
- **b) Fuga localizada en emplazamiento PELIGROSO, o fuga NO localizada:** en ambos casos, **no apta** y **anomalía principal CP-1**.
- **c) Fuga localizada en un tramo aéreo exterior del edificio:** si **no comporta riesgo potencial** → **anomalía secundaria CS-1**; en el resto de los casos → **anomalía principal CP-1**.
- **d) Tramo enterrado:** se aplica lo indicado en la Norma **UNE 60311**.

B) Gases más densos que el aire

Se considera **siempre anomalía principal CP-1, sin medir el caudal de fuga**.

Nota aclaratoria — misma escalera de litros, otras siglas. La fuga en instalación **común** usa exactamente los mismos números que la individual > 70 kW: **< 1 l/h apta, 1-5 l/h pendiente (secundaria CS-1), > 5 l/h no apta (principal CP-1)**; sin medir = no apta; gas más denso = no apta sin medir. Solo cambian las siglas: **CP/CS** en común, **IPb/ISb** en individual grande. La única diferencia de fondo: en común **no** aparece el matiz especial de la sala de máquinas (> 1 l/h).

2.2 Anomalías secundarias [CS]

CS-1 · Fugas de gas secundarias. Para considerar una fuga como secundaria (CS-1) se atiende a lo indicado en CP-1 (caudal entre 1 y 5 l/h, o tramo aéreo exterior sin riesgo potencial).

CS-2 · Conjunto de regulación situado en un local interior del edificio y ubicado en un armario que no ventile directamente al exterior. Se considera anomalía la **inexistencia de ventilación directa al exterior** del armario de regulación cuando dicho armario esté en un local interior del edificio.

CS-3 · Ventilación del recinto de centralización de contadores insuficiente o incorrecta. Incumplimiento de los requisitos de ventilación del recinto de centralización de contadores descritos en la **tabla 1 del apartado 5.4 de la Norma UNE 60670-5**.

CS-4 · Estado general de conservación defectuoso o materiales/técnicas de unión inadecuados. Se considera anomalía secundaria:

- Materiales de **tuberías, soportes, protecciones o uniones** en mal estado o con deficiencias (por ejemplo, **corrosión manifiesta**).
- **Llaves de corte** en malas condiciones, que falten o no sean accesibles (**llave general**).

CS-5 · Incumplimiento, apreciable a través de las partes visibles, de las condiciones del apartado 4.4 de la Norma UNE 60670-4 al discurrir tuberías por las cavidades de altillos, falsos techos, cámaras y sótanos.

CS-6 · Evidente mal estado de conservación de la instalación eléctrica en el recinto de contadores.

CS-7 · Existencia de instalaciones ajenas al mismo en el recinto de contadores, o incorrecta ejecución de las mismas.

CS-8 · Puerta o cerradura incorrecta en armario de regulación o en recinto de contadores. Se considera también anomalía la **no existencia de puerta**.

CS-9 · Existencia de grietas, apreciables visualmente, en las paredes interiores del recinto de contadores, reguladores o colectores de llaves, que posibiliten canalizar potenciales fugas de gas a la estructura del edificio. En el caso de **gas natural** estas grietas se evalúan en la **zona del techo del recinto y la que queda por encima de la rejilla de ventilación superior**. En el caso de **GLP** se comprueba el **suelo del recinto y la zona que queda por debajo de la rejilla de ventilación inferior**.

CS-10 · Falta de identificación de los contadores (en centralización de contadores) **o de las llaves de usuario** (en centralizaciones de llaves).

Nota aclaratoria — dónde miras las grietas: arriba o abajo según el gas. CS-9 tiene un detalle finísimo y muy preguntable. El gas natural es **más ligero que el aire**: sube, así que las grietas peligrosas están **arriba** (techo y por encima de la rejilla superior). El GLP es **más pesado**: baja, así que buscas grietas **abajo** (suelo y por debajo de la rejilla inferior). Regla: natural, mira al techo; GLP, mira al suelo. La misma lógica del «GN sube, GLP baja» explica muchísimas cosas.

Nota aclaratoria — el recinto de contadores es solo para el gas. Varias anomalías comunes (CS-6, CS-7, CS-8) vigilan que el recinto de contadores esté limpio de intrusos: nada de **instalaciones eléctricas en mal estado**, nada de **instalaciones ajenas** (cuartos que se usan de trastero, cables de otras cosas), y con su **puerta** en condiciones (o directamente, que la puerta **exista**). Un recinto de gas no es un almacén.

Nota aclaratoria — identificar contadores y llaves (CS-10). En un edificio con muchos contadores o muchas llaves de usuario, cada uno tiene que estar **etiquetado** con su vivienda. Si no sabes qué contador es de qué piso, en una emergencia cortas a ciegas. Por eso la falta de identificación es anomalía (secundaria).

Ideas clave del vídeo

- **Qué te llevas y para qué sirve.** La Parte 12 aplicada a lo **grande**: instalaciones individuales de **más de 70 kW** (con **estación de regulación y medida, ERM**) y las **instalaciones comunes** del edificio (montantes y recintos de contadores). Aquí lo que de verdad decide entre «sigue con gas» y «fuera de servicio» es un número: el **caudal de fuga en litros/hora**.
- **La escalera de los litros/hora (memorízala, cae fijo).** Gas **menos denso que el aire** (gas natural), en interior **no peligroso** y **midiendo**: **< 1 l/h → apta**; **1-5 l/h → pendiente de corrección** (secundaria ISb-1 / CS-1); **> 5 l/h → no apta** (principal IPb-1 / CP-1). Trampas de examen y de obra: **si no mides, siempre no apta**; y en **sala de máquinas** sin sistema de detección y corte de gas (**UNE 60601**), el listón baja a **> 1 l/h** para ser no apta.
- **El GLP no perdona.** Con **gas más denso que el aire** (GLP), **cualquier fuga es no apta, sin medir**: pesa, se acumula a ras de suelo y explota abajo. Y si la fuga está en **emplazamiento peligroso** (atmósfera explosiva, clasificada por el **Real Decreto 400/1996**, ATEX) o **no consigues localizarla**, tampoco hay medición que valga: **no apta**. El tramo **enterrado** se rige por la **UNE 60311**.
- **Con la ERM aparecen anomalías nuevas (todas secundarias, ISb).** A partir de 70 kW vigilas la **toma de tierra y las juntas dieléctricas** (ISb-5, para que no entren corrientes por la tubería y salte una chispa), la **ventilación y la ubicación** del recinto (ISb-6, ISb-7), la **instalación eléctrica** (ISb-9) y la **señalización** (ISb-10). Dato que cae tal cual: **extintor de polvo seco de 12 kg**, accesible, en el **exterior** del recinto y **revisado en fecha** (ISb-8); si falta, está deteriorado o caducado, anomalía.
- **La llave general que no se alcanza (ISb-4).** Puro sentido común de obra: la llave general de usuario tiene que **estar** y **poder accionarse sin acrobacias**. Si para cerrarla en una emergencia necesitas una escalera, abrir una trampilla o mover muebles, no sirve de nada — es anomalía.
- **Las comunes: misma escalera, otras siglas (CP/CS).** Mismos números de fuga que en individual grande; solo cambia que en común **no** existe el matiz de la sala de máquinas. El **recinto de contadores** debe estar **libre de instalaciones**

ajenas y de trastero (CS-6, CS-7), con **puerta** en condiciones (CS-8) y **contadores y llaves identificados** (CS-10): en una emergencia, un contador sin etiquetar te obliga a **cortar a ciegas**.

- **Dónde miras las grietas: arriba o abajo según el gas (CS-9).** Detalle finísimo y muy preguntable. El **gas natural** sube (ligero) → grietas peligrosas **arriba** (techo y por encima de la rejilla superior); el **GLP** baja (pesado) → grietas **abajo** (suelo y por debajo de la rejilla inferior). Esas grietas **canalizan una fuga hacia la estructura del edificio**. Natural, mira al techo; GLP, mira al suelo.
- **El papeleo, igual que en toda la Parte 12.** Resultado favorable → **certificado**; con defectos → **informe de anomalías** (alcance, situación y plazo), siempre con **recomendaciones de seguridad**, entregado al **titular**; las **anomalías principales / no aptas** se **comunican a la empresa distribuidora**, que además es quien maneja la acometida y el cese del suministro.