

Aparatos de gas · Tipos A, B y C y sus condiciones de instalación

TEMA 13 · VÍDEO 1 DE 3 · UNE 60670 · PARTE 6

Todo el tema arranca aquí: por el aparato. La UNE 60670-6 se ocupa de los locales que contienen aparatos de gas, pero antes de hablar de volúmenes, rejillas o chimeneas hay que saber **qué tipo de aparato** tenemos delante, porque el tipo (A, B o C) manda sobre la ventilación del local y sobre cómo se evacúan los humos. En este primer vídeo verás el objeto de la norma, la clasificación de los aparatos y —lo más preguntado— **dónde se puede y dónde no se puede instalar cada tipo**. Domínalo y el resto del tema encaja solo.

Qué es la UNE 60670-6 y de dónde sale

La Norma UNE 60670 establece los criterios técnicos, los requisitos esenciales de seguridad y las garantías de buen servicio para **diseñar, construir, ampliar, modificar, probar, poner en servicio y controlar periódicamente** las instalaciones receptoras de gas suministradas a una **presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar**, así como las condiciones de ubicación, instalación, conexión y puesta en marcha de los aparatos de gas.

La norma completa se compone de **13 partes** bajo ese título general:

Parte	Contenido
1	Generalidades
2	Terminología
3	Tuberías, elementos, accesorios y sus uniones
4	Diseño y construcción
5	Recintos destinados a la instalación de contadores de gas
6	Requisitos de configuración, ventilación y evacuación de los productos de la combustión en los locales que contienen aparatos a gas
7	Requisitos de instalación y conexión de los aparatos a gas
8	Pruebas de estanquidad para la entrega de la instalación receptora
9	Pruebas previas al suministro y puesta en servicio
10	Comprobaciones para la puesta en marcha de los aparatos o tras adecuación por cambio de familia de gas
11	Operaciones en instalaciones receptoras en servicio
12	Control periódico de las instalaciones receptoras en servicio
13	Control periódico de los aparatos a gas de las instalaciones receptoras en servicio

Esta Parte 6 anula y sustituye a la edición anterior de la misma parte.

Nota aclaratoria — No confundas el número de **parte** con el número de **tema del curso**. Da la casualidad de que esta es la **Parte 6** de la UNE 60670 y es tu **Tema 13** del curso: son cosas distintas. Cuando en el examen leas «UNE 60670-6», piensa siempre: la parte de los locales, la ventilación y los humos. Ese es su apellido.

Principales novedades de esta edición

Conviene tenerlas fichadas porque son puntos «nuevos» que gustan en los exámenes:

- Junto con las salas de máquinas, también quedan **fuera del alcance** los equipos autónomos de generación de calor o frío o de cogeneración objeto de la Norma UNE 60601.
- En un **semisótano** se permite instalar aparatos alimentados con gas **menos denso que el aire** solo cuando la diferencia entre su suelo y el suelo exterior de la calle o terreno colindante **no supere los 4 m**.
- Se permite instalar aparatos de **cocción de tipo A en los loft**, bajo condiciones.
- Se revisan por entero las condiciones de instalación de los **aparatos de tipo B**.
- Se eliminan las alturas mínimas de suspensión de tubos radiantes y radiadores luminosos: valen las **recomendadas por el fabricante**.

- Se limita la exigencia de **rejillas** en las aberturas de ventilación a los locales de uso doméstico, colectivo o comercial.
- Se añaden condiciones específicas de ventilación para locales **industriales** cuando la suma de consumos de aparatos de tipo A y tipo B supere **70 kW**.
- Las especificaciones de la Norma UNE 60406 (deflectores) solo aplican a los **aparatos de tipo B**.
- Como norma general, **no se conectan a una misma chimenea aparatos de condensación y de no condensación**.

Objeto y campo de aplicación

Esta parte de la norma establece las condiciones que deben cumplir los locales que contienen los aparatos de gas, **cualquiera que sea su tipología, tecnología y aplicación**, en cuanto a:

- Características de los locales y orificios de ventilación.
- Sistemas de ventilación de los locales.
- Sistemas de evacuación de los productos de la combustión de los aparatos.

Quedan **fuera del alcance** de esta parte las **salas de máquinas** y los **equipos autónomos de generación de calor o frío o para cogeneración** objeto de la Norma UNE 60601.

Nota aclaratoria — «Sala de máquinas» no es un cuarto cualquiera con una caldera: es un local con requisitos propios que regula **otra norma (UNE 60601)**. Cuando la suma de potencias pasa de cierto umbral (lo verás enseguida: 70 kW), ya no juegas con la 60670-6, sino con la 60601. Regla mental: poca potencia → local normal (60670-6); mucha potencia → sala de máquinas (60601).

Clasificación de los aparatos de gas

Según las características de combustión y de evacuación de los productos de la combustión, los aparatos se clasifican conforme a la Norma UNE-EN 1749, y se agrupan de forma general así:

Aparatos de circuito abierto (toman el aire de combustión del propio local):

- **Aparatos de tipo A:** de **evacuación no conducida**. Los humos salen al propio local (no tienen conducto de humos).
- **Aparatos de tipo B:** de **evacuación conducida**. Toman el aire del local pero **expulsan los humos al exterior por un conducto**. Pueden ser:
 - de tiro natural:
 - con dispositivo de seguridad antirrevoco (**BS**),
 - sin dispositivo de seguridad antirrevoco,
- **de tiro forzado** (llevan ventilador/extractor).

Aparatos de circuito estanco:

- **Aparatos de tipo C:** el circuito de combustión (entrada de aire y salida de humos) está **cerrado y aislado del local**; toman el aire del exterior y devuelven los humos al exterior. Pueden ser:
 - de tiro natural,
 - de tiro forzado.

El **tipo de aparato determina** las características de ventilación del local donde se ubique y los requisitos de evacuación de los productos de la combustión. Cada aparato debe instalarse, utilizarse y mantenerse según las condiciones propias recogidas en los **manuales del fabricante**.

Nota aclaratoria — la chuleta de los tres tipos, con la caldera de tu casa.

Piensa en cómo respira el aparato: - **Tipo A** = respira del local y **suelta los humos en el local** (una cocina de gas, un calentaplatos). Por eso exige ventilación de sobra: los humos se quedan contigo. - **Tipo B** = respira del local pero **echa los humos fuera por un tubo** (el clásico calentador «de humos» antiguo). Roba aire de la habitación, así que hay que reponerlo. - **Tipo C = estanco**: coge aire de fuera y echa humos fuera, sin tocar el aire del local (la caldera moderna de ventosa). Es el más seguro: no «respira» tu habitación.

Truco: **A se lo queda todo, B tira los humos, C ni te toca el aire.**

Nota aclaratoria — tiro natural vs tiro forzado. «Tiro natural» = los humos suben solos por la diferencia de temperatura (como el humo de una chimenea de leña). «Tiro forzado» = hay un **ventilador** que los empuja. Regla para el examen: si el aparato lleva **ventilador o extractor**, es de **tiro forzado**; si sube por sí mismo, **tiro natural**. El **BS** del tipo B de tiro natural es el «antirrevoco»: un dispositivo de seguridad que corta si los humos vuelven hacia dentro en vez de salir.

Requisitos de instalación de los aparatos

Requisitos generales

Nivel del local (semisótano). En locales situados a un nivel **inferior a un semisótano no se instalan** aparatos de gas. Cuando el gas suministrado es **más denso que el aire**, en **ningún caso** se instalan aparatos de gas en un semisótano. Sí se permite, en cambio, instalar aparatos alimentados con **gas menos denso que el aire** en un semisótano **únicamente** cuando la diferencia entre el nivel de su suelo y el del suelo exterior de la calle o del terreno colindante **no sea superior a 4 m**. Lo anterior **no se aplica a las salas de máquinas**.

Potencia que obliga a sala de máquinas. Las calderas de calefacción y/o ACS, los equipos de absorción de llama directa para refrigeración y/o los equipos de cogeneración ubicados **en un mismo local**, cuya **suma de potencias útiles nominales o consumos caloríficos nominales** (según la Norma UNE 60601) sea **superior a 70 kW**, deben

ubicarse en una **sala de máquinas** conforme a la reglamentación vigente (en la actualidad, el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE).

Generadores de aire caliente por convección forzada. Pueden situarse en **cualquier lugar del local calefactado**, dejando el espacio necesario para su entretenimiento y mantenimiento, y debidamente protegidos si es necesario (por ejemplo, con cerca metálica o cadena).

Nota aclaratoria — la regla de los 4 m del semisótano. El gas natural es **menos denso que el aire** (sube) y el GLP (butano/propano) es **más denso** (baja y se acumula en zonas bajas). Por eso: con **GLP nunca** metes aparatos en un semisótano (se te acumularía abajo). Con **gas natural sí**, pero solo si ese semisótano no está «muy hundido»: hasta **4 m** de diferencia con la calle. Idea: gas pesado + zona baja = peligro; gas ligero + poco hundido = tolerable.

Nota aclaratoria — el 70 kW es una frontera de examen. Memoriza el número: **más de 70 kW** de suma de potencias (calderas + absorción + cogeneración en el mismo local) obliga a **sala de máquinas** (y ahí ya manda la UNE 60601 y el RITE, no esta parte 6). Por debajo, local normal. Ese 70 kW volverá a salir en la ventilación de locales industriales.

Aparatos de tipo A

Qué tipo A se admite en locales que no sean zona exterior. En los locales **no considerados zona exterior** (un local se considera «zona exterior» si tiene una abertura permanentemente abierta al exterior o a patio de ventilación de superficie libre $\geq 1,5 \text{ m}^2$ y con el borde superior a $\leq 0,50 \text{ m}$ del techo) solo se pueden instalar estos aparatos de tipo A:

- **a)** Aparatos de **cocción y preparación de alimentos o bebidas** (cocinas, hornos, cafeteras, barbacoas, etc.).
- **b)** Aparatos de **calefacción que utilicen directamente el calor generado** para calentar el local, siempre que se ubiquen en **almacenes, talleres, naves industriales u otros recintos especiales** que respeten las condiciones de calidad del aire de esta norma. Dentro de este grupo:
 - **b1)** Generadores de aire caliente de calefacción directa por convección forzada que, **independientemente de su consumo**, cumplan las condiciones de uso de la Norma UNE-EN 525.
 - **b2)** Aparatos suspendidos de calefacción por radiación (tubo radiante o radiación luminosa), siempre que respeten las condiciones de ventilación del apartado 6.4.2.1.
- **c)** Otros aparatos de calefacción de **dilución directa** de los productos de la combustión en el local, siempre que dispongan de **dispositivo de control de atmósfera**.
- **d)** Otros aparatos con quemadores de gas y **consumo calorífico nominal inferior a 4,65 kW** (refrigeradores, etc.). **Se exceptúan** los aparatos de **producción de agua caliente sanitaria por acumulación**, que **no se instalan en ningún caso**.
- **e)** Otros aparatos de **uso industrial** con quemadores de gas, **con independencia de su potencia**, siempre que cumplan el volumen mínimo del apartado 4.2 y la ventilación

del capítulo 6, y dispongan de **dispositivos de control de atmósfera** (en el propio aparato o en la instalación).

Fuegos abiertos. Los aparatos con fuegos abiertos **sin** dispositivo de seguridad por extinción o detección de llama en **todos** sus quemadores deben alojarse **exclusivamente en locales con ventilación rápida**, salvo en los **armarios-cocina** (que cumplen lo del apartado 4.3). Los aparatos con fuegos abiertos **con** dispositivo de seguridad por extinción o detección de llama en todos sus quemadores **no necesitan** local con ventilación rápida.

Prohibiciones. No se permite instalar aparatos de tipo A en locales destinados a **dormitorio** ni en locales de **baño, ducha o aseo**.

Loft. En locales tipo loft se permite instalar aparatos de tipo A **solo para cocción** cuando se cumplan:

- Que el aparato incorpore en sus **quemadores superiores y descubiertos** dispositivo de seguridad por extinción o detección de llama.
- Que la **suma de la potencia** de los aparatos de tipo A de cocción instalados sea **inferior o igual a 12 kW**.
- En ningún caso el **volumen bruto del loft** debe ser inferior a **80 m³**, descontando los espacios independientes adyacentes.

Nota aclaratoria — «con o sin dispositivo de seguridad de llama» lo cambia todo. Ese pequeño detalle decide si necesitas ventilación rápida. Los fuegos **sin** seguridad de llama (los antiguos, que si se apagan siguen soltando gas) exigen **ventilación rápida** sí o sí. Los **modernos con termopar/detección** que cortan solos al apagarse la llama, **no**. En una cocina de gas actual con seguridad en todos los fuegos, te ahorras la ventilación rápida (pero ojo, la ventilación «normal» del capítulo 6 sigue).

Nota aclaratoria — el ACS por acumulación tipo A está prohibido, recuérdalo. De todos los «otros aparatos < 4,65 kW» que se permiten (letra d), la norma saca **una excepción tajante**: el **calentador/acumulador de agua caliente de tipo A** (que suelta humos al local) **no se instala nunca**. Tiene sentido: un depósito de agua caliente que va soltando humos dentro de casa durante horas es un riesgo de intoxicación. Cae como pregunta trampa: «¿se puede poner un acumulador de ACS de tipo A si es de poca potencia?» → **No, nunca**.

Nota aclaratoria — tipo A fuera de dormitorios y baños. Grábate la pareja **tipo A y tipo B → prohibidos en dormitorio, baño, ducha o aseo**. Son locales donde duermes o donde te encierras con vapor: no quieres ahí un aparato que suelte humos (A) ni que robe aire para tirar humos (B). El único que entra en esos sitios es el **tipo C** (estanco), y con condiciones.

Nota aclaratoria — el loft: 12 kW y 80 m³. Dos cifras juntas para el loft: potencia de cocción **≤ 12 kW** y volumen bruto **≥ 80 m³**. Un loft es un espacio abierto y diáfano; por eso se le exige que sea grande (80 m³) y que la cocina tenga seguridad de llama. Piensa: loft = solo cocinar, con seguridad, y que sea amplio.

Aparatos de tipo B

Prohibiciones. No se permite instalar aparatos de tipo B en **dormitorio** ni en **baño, ducha o aseo**. Tampoco en un **local o galería cerrada que comunique** con un dormitorio, baño, ducha o aseo cuando la **única forma de acceder** a estos últimos sea a través de una puerta o ventana que dé al local donde está el aparato, **con excepción de los aparatos de tipo B3x**.

Aparatos de tipo B para bienestar térmico e higiene de las personas. Con carácter general cumplen la reglamentación vigente sobre instalaciones térmicas en los edificios (RITE) y, además:

- Se permite su instalación en **locales independientes** que cumplan la Norma UNE 60601.
- Se permite su instalación en **locales considerados zona exterior** (apartado 4.1.2) cuando sean aparatos **exclusivos para producción de ACS**.
- Solo los aparatos de **tipo B3x** (según la Norma UNE-EN 1749, figura 1) se permiten en **recintos o locales exclusivos** para estos aparatos u **otros locales de uso restringido** (lavaderos, garajes, etc.), así como en **locales de cocina**, que cumplan la ventilación del capítulo 6.
- En **aparatos existentes de tipo B de tiro natural**, para la puesta en servicio de la instalación (por ejemplo, apertura o reapertura de una instalación ya inscrita, o un cambio de gas), deben aplicarse **medidas que impidan de forma automática la interacción** entre los dispositivos de **extracción mecánica de la cocina** y el sistema de evacuación de los humos. Si se usan dispositivos para evitar esa interacción, su **tiempo de actuación** desde el arranque del aparato de tipo B debe ser **inferior o igual a 2 min**.

Aparatos de tipo B no destinados a bienestar térmico e higiene de las personas (hornos, calderas de procesos industriales, generadores de aire caliente industrial, equipos de lavandería, secadoras, cabinas de pintura, etc.): se permiten siempre que se ubiquen en locales que cumplan la ventilación del capítulo 6.

Nota aclaratoria — el B3x es el «tipo B con permiso especial». El tipo B normal es delicado (roba aire del local para tirar humos). Pero el **B3x** es una variante más segura y por eso se le abren puertas: puede ir en cocinas, lavaderos, garajes... donde el B normal no. Cuando veas «B3x», piensa: el tipo B que sí puede estar en más sitios. Y recuerda que es **la única excepción** a la prohibición de comunicar con dormitorio/baño.

Nota aclaratoria — cocina + calentador de humos + campana extractora = peligro clásico. ¿Por qué esa medida de los 2 minutos? Porque si tienes un **tipo B de tiro natural** (calentador antiguo) y enciendes la **campana extractora** de la cocina, la campana puede «chupar» los humos del calentador hacia dentro de casa en lugar de dejarlos salir: intoxicación por CO. Por eso, en instalaciones existentes hay que impedir que ambos funcionen a la vez de forma peligrosa, y el corte debe actuar en **≤ 2 min**. Es uno de los accidentes domésticos más típicos con calentadores viejos.

Aparatos de tipo C

Se permite instalar aparatos de tipo C en **zona exterior** y en **cualquier local, incluidos los destinados a dormitorio y los de baño, ducha o aseo**, debiendo cumplirse en estos tres últimos casos la reglamentación vigente (Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión) en lo referente a **locales húmedos**.

Nota aclaratoria — el tipo C es el «todoterreno». Como es **estanco** (no toca el aire del local), es el único que puedes meter en un dormitorio o en un baño. Por eso las calderas modernas de ventosa son de tipo C: van en cualquier parte. La única pega en baños/dormitorios es la **parte eléctrica** (locales húmedos, REBT), no la del gas. Chuleta: si te preguntan qué aparato va en un dormitorio, la respuesta es tipo C.

Ideas clave del vídeo

- La UNE 60670-6 regula **los locales** con aparatos de gas: **configuración, ventilación y evacuación de humos**. Quedan fuera las **salas de máquinas** y los equipos de la UNE 60601.
- El **tipo de aparato** (A, B o C) manda sobre la ventilación y la evacuación. **A**: no conducida (humos al local); **B**: conducida (aire del local, humos fuera); **C**: estanco (aire de fuera y humos fuera).
- **Semisótano**: gas **más denso que el aire, nunca**; gas **menos denso**, solo si la diferencia con la calle **no supera 4 m**.
- **Más de 70 kW** (calderas + absorción + cogeneración en el mismo local) → **sala de máquinas** (UNE 60601 / RITE).
- **Tipo A y tipo B: prohibidos en dormitorio, baño, ducha o aseo**. El **acumulador de ACS de tipo A no se instala nunca**.
- **Loft con cocción de tipo A**: seguridad de llama, potencia $\leq 12 \text{ kW}$ y volumen $\geq 80 \text{ m}^3$.
- **Tipo B3x**: la excepción que puede ir en cocinas, lavaderos, garajes. En tipo B de tiro natural existente, evitar la interacción con la campana en $\leq 2 \text{ min}$.
- **Tipo C**: en cualquier local, incluso dormitorio y baño (cumpliendo el REBT en locales húmedos).