

El Reglamento de Gas · Objeto, campo de aplicación y definiciones

TEMA 00 · VÍDEO 1 DE 3 · MARCO NORMATIVO

Antes de tocar un solo tubo, hay que saber qué manda. Todo el trabajo del gasista se sostiene sobre un único texto: el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos, aprobado por el **Real Decreto 919/2006**. En este primer vídeo desmontamos su arranque: para qué sirve, a qué instalaciones se aplica y —lo más importante para el examen— el vocabulario exacto con el que trabaja. Domina estas definiciones y media asignatura estará ganada.

Artículo 1 · Objeto

El Reglamento se enmarca en la **Ley 34/1998 del sector de hidrocarburos** y en la **Ley 21/1992 de industria**. Su objeto es establecer las **condiciones técnicas y garantías** que deben reunir:

- las instalaciones de distribución y utilización de combustibles gaseosos, y
- los aparatos de gas,

con una única finalidad de fondo: **preservar la seguridad de las personas y los bienes**.

Sus prescripciones se aplican **con carácter general** a todas las instalaciones de su campo de aplicación, y **con carácter específico** a través de las **Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC)** de cada tipo de instalación. Cumplir este Reglamento **no exime** de cumplir otras disposiciones que regulen materias distintas sobre esas mismas instalaciones.

Nota aclaratoria — Imagina el Reglamento como el **tronco de un árbol** y las ITC como sus **ramas**. El tronco (articulado) dice lo que vale para todos; cada rama (ITC) baja al detalle de su tipo de instalación. Cuando en obra te preguntes «¿esto de dónde sale?», la respuesta casi siempre es: lo general, del tronco; el detalle, de la rama que toque. Esta lógica se repite en TODO el curso, así que grábatela ya.

Nota aclaratoria — ¿Por qué dos leyes por encima del Reglamento? Porque un reglamento no nace solo: **desarrolla** lo que una ley ordena. La **Ley de hidrocarburos** (34/1998) manda en el «negocio del gas» (quién distribuye, comercializa...) y la **Ley de industria** (21/1992) en la «seguridad industrial». El Reglamento es el manual de instrucciones que baja esas dos leyes al taller. Si te preguntan «¿de qué leyes cuelga el Reglamento?», ya lo sabes.

Artículo 2 · Campo de aplicación

Instalaciones y aparatos incluidos

El Reglamento se aplica a las siguientes instalaciones y aparatos:

Letra	Instalación / aparato	En cristiano
a	Distribución por canalización	La red de la calle: tuberías de la compañía, presión máxima de diseño ≤ 16 bar, con sus estaciones de regulación y acometidas.
b	Centros de almacenamiento y distribución de envases de GLP	La «nave de las bombonas»: donde se guardan y reparten los envases de GLP.
c	Almacenamiento de GLP en depósitos fijos	El depósito enterrado o de superficie (típico de chalés/urbanizaciones sin gas natural).
d	Plantas satélite de GNL	Depósito de gas natural licuado (hasta 1.000 m ³ , presión de operación > 1 bar) que abastece una zona.
e	Estaciones de servicio para vehículos a gas	La «gasolinera de gas»: GLP a granel, GNC, GNL o hidrógeno para repostar coches.
f	Instalaciones de envases de GLP	El conjunto de bombonas + tuberías hasta la llave de acometida (incluida).
g	GLP de uso doméstico en caravanas y autocaravanas	La instalación de gas de la caravana.
h	Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos	El corazón de Gas B (definición exacta abajo).
i	Aparatos de gas	Los que queman el gas: caldera, calentador, cocina, etc.

Definición clave — instalación receptora (letra h): conjunto de tuberías y accesorios comprendidos **entre la llave de acometida (excluida) y las llaves de conexión de aparato (incluidas)**, quedando **excluidos** los tramos de conexión de los aparatos y los propios aparatos. En su caso más general se compone de **acometida interior, instalación común e instalación individual**. Cuando se alimenta desde envases de GLP de carga unitaria inferior a 15 kg, va **desde el regulador o reguladores acoplados a los envases (incluidos) hasta las llaves de conexión de aparato (incluidas)**.

No es instalación receptora la alimentada por un **único envase o depósito móvil de GLP de contenido inferior a 15 kg** conectado por tubería flexible o acoplado directamente a **un solo aparato de utilización móvil**.

Nota aclaratoria — El truco de «incluida / excluida» se entiende con la **llave del portal**. La **llave de acometida** es como la llave del portal que pone la compañía: **no**

es tuya, por eso va excluida. Desde la puerta de tu casa hacia dentro (las **llaves de conexión de aparato**) **sí es tuyo**, por eso van incluidas. Regla de una frase: **la receptora empieza donde acaba la acometida y termina en la llave del aparato**. El aparato y su tubito de conexión, fuera.

Nota aclaratoria — Ese límite de **15 kg** es el que separa «instalación» de «cacharro suelto». La bombona de camping-gas con su tubo a un solo hornillo **no es** instalación receptora (no hay que legalizarla como tal). Pero en cuanto pones **tubería fija, varios aparatos o una bombona más grande**, ya es instalación receptora y entra el Reglamento. Piensa: bombona pequeña + un aparato móvil = fuera; todo lo demás = dentro.

Aplicación en el tiempo

En cuanto a instalaciones, el Reglamento se aplica:

- a las **nuevas** instalaciones, sus **modificaciones y ampliaciones**;
- a las instalaciones **existentes** que sean objeto de modificación o ampliación.

Las instalaciones que ya existían quedan sometidas al **régimen de controles periódicos** (periodicidad y agentes). Los criterios técnicos en esas intervenciones son los de su ITC o, en su defecto, los de la reglamentación con la que fueron construidas.

Nota aclaratoria — Traducción práctica: una instalación vieja **no hay que rehacerla** porque salga un reglamento nuevo. Se respeta como está... **hasta que la tocas** (la amplías o modificas): en ese momento, lo que toques se pone al día. Y ojo, aunque no la toques, **los controles periódicos** (las inspecciones/revisiones) sí le caen igual. Nadie se libra del control periódico por ser antigua.

Artículo 3 · Definiciones

El diccionario del oficio. Estas son las definiciones que el Reglamento fija para sí mismo y sus ITC:

Acometida interior

Conducciones y accesorios entre la llave de acometida (excluida) y la llave o llaves del edificio (incluidas), en receptoras suministradas desde redes de distribución. Si el contaje está en el límite de la propiedad, **no existe acometida interior**.

Agente a comisión en exclusiva

Entidad integrada en las redes de distribución de GLP envasado de un operador al por mayor, vinculada por contrato de agencia en exclusiva.

Cliente

Persona física o jurídica con relación contractual con un suministrador.

Combustibles gaseosos

Los de las **tres familias** de gases de la norma **UNE-EN 437** y el **hidrógeno en fase gas** como combustible.

Comercializador

Entidad del artículo 58 d) de la Ley 34/1998.

Comercializador al por menor de GLP envasado

Entidad del artículo 47 de la Ley 34/1998.

Control periódico

Actividad por la que se examina una instalación para verificar el cumplimiento de la normativa de seguridad y su aptitud de uso.

Distribuidor

Entidad de los artículos 58 c) y 77.1 de la Ley 34/1998.

Distribuidor al por menor de GLP a granel

Entidad del artículo 46 de la Ley 34/1998.

Empresa instaladora de gas

Persona física o jurídica que monta, repara, mantiene y realiza el control periódico de instalaciones de gas, cumpliendo la **ITC-ICG 09** y habiendo presentado la **declaración responsable** de inicio de actividad.

Entidad de certificación

La del artículo 20 del Reglamento de la infraestructura para la calidad y la seguridad industrial (RD 2200/1995).

Envases de GLP

Depósitos móviles de GLP para usos domésticos, colectivos, comerciales e industriales que, agotada su carga, se trasladan a planta para su llenado. Incluye botellas y botellones a presión.

Especialista criogénico

Persona física o jurídica especialista en trabajos criogénicos y equipos a presión.

Fabricante

Persona física o jurídica responsable de que un producto cumpla las prescripciones reglamentarias.

Instalación común

Conducciones y accesorios entre la llave del edificio —o la de acometida si aquélla no existe— (excluidas) y las llaves de usuario (incluidas).

Instalación individual

Conducciones y accesorios entre la llave de usuario (con instalación común) o la llave de acometida/edificio (suministro a un solo usuario), ambas excluidas, hasta las llaves de conexión de los aparatos (incluidas). Desde depósitos móviles de GLP < 15 kg, va desde el regulador (incluido) hasta las llaves de conexión de aparato.

Instalador de gas

Persona física que, por sus conocimientos teórico-prácticos y cumpliendo la **ITC-ICG 09**, está capacitada para realizar y supervisar las operaciones de su categoría.

Organismo de control

Entidad del artículo 15 de la Ley 21/1992 y de la Sección 1.ª, Capítulo IV del RD 2200/1995. La mención «organismo de control» lleva implícita la de «autorizado para el cometido que realiza».

Operador al por mayor de GLP

Entidad del artículo 45 de la Ley 34/1998.

Puesta en marcha de los aparatos a gas

Operaciones que permiten verificar que el aparato funciona con el **tipo de gas y la presión** para los que fue diseñado y que la **combustión** se realiza dentro de los parámetros del fabricante.

Suministrador

Empresa que suministra gas al cliente o usuario (operador al por mayor de GLP, distribuidor al por menor de GLP a granel, distribuidor o comercializador).

Titular de una instalación

Persona física o jurídica propietaria o beneficiaria de una instalación.

Transportista

Entidad del artículo 58 a) de la Ley 34/1998.

Usuario

Persona física o jurídica que utiliza el gas para su consumo.

Nota aclaratoria — las tres partes, como muñecas rusas. El gas entra y va pasando por tres tramos encajados, siempre en este orden: **acometida interior** (de la calle al edificio) → **instalación común** (el montante que sube por el edificio, compartido) → **instalación individual** (lo que entra en tu vivienda hasta cada aparato). Cada tramo empieza donde acaba el anterior. Si visualizas el gas «subiendo por la escalera y entrando en tu piso», colocas los tres tramos sin fallar.

Nota aclaratoria — ¿y si es un chalé? No siempre existen los tres tramos. En una vivienda **unifamiliar** con contador en la valla, no hay «instalación común» ni «acometida interior»: va casi todo directo a la instalación individual. Por eso la definición dice «en su caso más general». No te agobies si en una instalación real falta un tramo: es normal.

Nota aclaratoria — personas, no tuberías. La otra mitad del diccionario son **los agentes** (quién es quién). Ata cabos: el **fabricante** hace el producto; la **empresa instaladora** (la razón social) monta y mantiene; el **instalador** (la persona con carné) ejecuta; el **distribuidor** lleva el gas por la red; el **comercializador** te lo vende; el **organismo de control** vigila; el **titular** es el dueño y el **usuario** el que lo gasta. Si separas «tuberías» de «personas», las preguntas cruzadas dejan de tener trampa.

Nota aclaratoria — las tres familias de gas. Cuando veas «tres familias» (UNE-EN 437), piensa: **1.ª familia** = gases manufacturados/aire propanado (casi en desuso), **2.ª familia** = **gas natural** (el de la ciudad), **3.ª familia** = **GLP** (butano y propano). Es una forma de clasificar los gases por cómo queman. Te sonará todo el curso.

Ideas clave del vídeo

- **Qué te llevas y para qué sirve.** El Reglamento (**RD 919/2006**) es el tronco y cada ITC es una rama; cuelga de dos leyes (**hidrocarburos 34/1998** e **industria 21/1992**) y su único fin es la **seguridad de personas y bienes**. En obra, cuando dudes «¿esto de dónde sale?», ya sabes dónde mirar: lo general, en el articulado; el detalle, en la ITC que toque. Esto no es teoría de examen, es tu mapa para no perderte en el resto del curso.
- **La frontera de la receptora decide de qué respondes.** Va de la **llave de acometida (excluida)** a las **llaves de conexión de aparato (incluidas)**; el aparato y su latiguillo quedan fuera. No es un tecnicismo: esa frontera marca **qué tramo pruebas con la estanquidad y qué certificas**. Si te equivocas de límite y dejas un tramo dentro sin probar, ahí es justo donde aparece la **fuga que no viste**; y si asumes como tuyo el aparato, respondes de algo que no montaste.
- **El límite de 15 kg decide si hay papeleo.** Una bombona **< 15 kg** con tubo flexible a un **solo aparato móvil** es «cacharro suelto»: **no** es instalación receptora y no se legaliza. En cuanto hay **tubería fija, varios aparatos o más carga**, ya es receptora y toca **certificado de instalación**. Muchas chapuzas de campo son exactamente esto: una instalación fija montada como si fuera camping-gas, sin boletín y sin prueba de estanquidad. Ahí tienes la avería esperando a pasar.
- **Saber quién es quién (Artículo 3) es saber a quién firmas y a quién avisas.** El **fabricante** hace el producto, la **empresa instaladora** (razón social) monta y certifica, el **instalador** (tú, con carné) ejecuta, el **distribuidor** da el gas por la red, el **titular** es el dueño que responde del mantenimiento y el **usuario** el que lo gasta. Separar «tuberías» de «personas» te evita firmar o comunicar lo que no te corresponde.
- **Las tres familias (UNE-EN 437) no son trivia.** 1.ª (manufacturados/aire propanado, casi en desuso), 2.ª (**gas natural**), 3.ª (**GLP**: butano y propano). El aparato está tarado para **su** gas: meterle un gas de otra familia o a otra presión da **mala combustión, llama amarilla, ennegrecido y CO**. Aquí solo los clasificas; el ajuste vendrá más adelante, pero la causa de media avería de combustión empieza en confundir la familia.
- **Datos que no se te pueden caer: RD 919/2006**, dos leyes (**34/1998** e **21/1992**), **nueve** letras de campo de aplicación con la **h (receptoras)** como tu terreno, y el orden de las tres partes encajadas: **acometida interior → instalación común → instalación individual**.