

Centros de envases de GLP (II) · 4.ª y 5.ª categoría, documentación y transporte

TEMA 02 · VÍDEO 2 DE 4 · REGLAMENTO · ITC-ICG 02

Bajamos a lo pequeño y a lo cotidiano. Terminamos la ITC-ICG 02 con los centros más habituales: la 4.ª categoría (pequeños almacenes, anexos a gasolineras) y la 5.ª (la gasolinera y la tienda de barrio que vende bombonas). Después vienen los papeles (documentación y puesta en servicio), el mantenimiento periódico y las reglas de transporte de envases, incluidas las del camión de reparto y las de tu propio coche. Son las normas que más vas a ver en la calle: presta atención a las cifras y a los carteles.

3.3 · Centros de 4.ª categoría

- El centro tendrá en **todo su perímetro** un cerramiento formado al menos por un **vallado de 2 m de altura**, fijado sólidamente al suelo y construido de forma que **impida la manipulación de los envases desde el exterior**.
- Distancia mínima desde el perímetro de la zona de almacenamiento a **locales habitados: 3 m**, o **6 m** si está situada en **patio cerrado por cuatro lados** con edificaciones o muros.
- Se dispondrá, como mínimo, de **dos extintores de eficacia 21A-113B**, cada uno en lugar fácilmente accesible.

Almacenamientos de 4.ª categoría anexos a estaciones de servicio

Deberán ubicarse **fuera de la propia estación de servicio** y a una **distancia mínima de 10 m** respecto al **área de la instalación para suministro de vehículos** (según la MI-IP04, aprobada por el **RD 1523/1999**).

Se entiende por **estación de servicio** el espacio físico delimitado por una línea perimetral que comprende el conjunto de instalaciones y elementos siguientes:

- **Pavimento** entre la entrada y la salida.
- **Isla de separación** a la vía pública.
- **Zona de descarga** del camión cisterna.
- **Área de las instalaciones** (almacenamiento, balsas, edificios, estaciones de bombeo, tanques de almacenamiento y zona de repostamiento).
- **Monolitos**, carteles informativos y señalización.
- Instalaciones de **agua, eléctrica, aire comprimido y servicio contra incendios**.
- Otras instalaciones necesarias para el suministro de carburantes y combustibles petrolíferos.

Nota aclaratoria — la 4.ª es la «versión mini y sencilla». Fíjate en lo poco que se pide comparado con las categorías grandes del Vídeo 1: un **vallado de 2 m** (no muro

El 180), **2 extintores 21A-113B** y unas distancias cortas (**3 m** a viviendas, **6 m** si está en un patio cerrado). Nada de bocas de incendio ni alarma permanente. Regla mental: **poca cantidad de gas → protección proporcional**. La distancia de **10 m** de la gasolinera es la que separa las bombonas de los surtidores.

3.4 · Centros de 5.ª categoría

3.4.1 · Almacenamientos en estaciones de servicio

En una misma estación de servicio podrá **simultanearse** el almacenamiento de:

- **Envases de GLP para vehículos con motor;**
- Envases de GLP **no rellenables** («cartuchos») o depósitos móviles de **hasta 3 kg** de capacidad unitaria («populares»);
- Envases de GLP de **hasta 15 kg** de capacidad unitaria.

En todo caso, la **capacidad total máxima** de almacenamiento será de **500 kg**.

En caso de presencia simultánea, los almacenamientos serán **independientes**, cada uno cumplirá sus condiciones y **distarán entre sí 5 m como mínimo**:

- **Envases para vehículos con motor:** en **jaulas o expositores específicos**, con un máximo de **dos alturas**, separadas.
- **Envases y cartuchos de hasta 3 kg:** extensión mínima para colocarlos en **jaulas o expositores de cuatro alturas**, con distancia entre éstas de **40 cm**, y que cada una pueda albergar **tres filas** de los envases de mayor diámetro.
- **Envases de hasta 15 kg:** extensión mínima para colocarlos en jaulas o expositores con un máximo de **dos alturas**, separadas.

Nota aclaratoria — la 5.ª es la del día a día: gasolinera y tienda. Aquí ya no hablamos de naves, sino de **la jaula de bombonas de la gasolinera o el rincón de la ferretería**. Fija dos números que caen: **máximo 500 kg** en total, y si hay varios tipos de envase juntos, **5 m de separación** entre ellos. Y ojo a las alturas de apilado por tipo: **2 alturas** para las de coche y las de hasta 15 kg, **4 alturas** (con **40 cm** entre ellas) para los cartuchos pequeños.

3.4.1.1 · Reglas comunes a las tres clases de envases

Ubicación: el almacenamiento se sitúa en **espacios abiertos**, pudiendo estar cubierto por la **cubierta propia de la estación de servicio**, y su piso no quedará a un nivel inferior al del terreno circundante. No impedirá la circulación de vehículos hacia los distintos servicios.

Tipo de construcción: cuando tenga cubierta protectora, ésta será de material de **clase A2-s3,d0**, soportada por elementos metálicos, de hormigón o cualquier otro material **estable al fuego R 180**. El pavimento, de materiales de **clase A2FL-s3**, será además **no absorbente** y **no producirá chispas** al chocar con objetos metálicos.

Espacio de seguridad: desde el límite del almacenamiento de envases se guardarán:

- **4 m** a tubos de aireación, bocas de carga de los tanques y vías públicas.
- **2 m** a bordillos de andenes de aprovisionamiento, andenes de estacionamiento para camiones cisternas, sumideros, aparatos surtidores y aberturas a ras de suelo que comuniquen con locales de nivel inferior.

Protección contra incendios: **2 extintores portátiles** de eficacia unitaria **21A-113B**, como mínimo.

3.4.1.2 · Almacenamiento en jaulas y expositores

En caso de almacenar en jaulas o expositores, éstos cumplirán:

- Estar contruidos con materiales de **clase A2-s3,d0**.
- Disponer de una **superficie de ventilación**, tanto **superior como inferior**, que permita la aireación y circulación del aire.
- Fuera del horario de servicio, **no permitirán la manipulación** de los envases desde el exterior por personal ajeno al servicio.

Nota aclaratoria — ventilación arriba y abajo. La jaula de bombonas necesita rejilla **por arriba y por abajo**. ¿Por qué las dos? Porque si hay una fuga, el GLP (más pesado que el aire) se va **al suelo** y sale por la rejilla de abajo; y la de arriba deja circular el aire. Sin ventilación, el gas se queda embolsado. Imagen: la jaula «respira» por los dos extremos.

3.4.2 · Almacenamiento en establecimientos comerciales

En los establecimientos comerciales pueden existir zonas para el **almacenamiento y venta** de GLP en envases de capacidad **inferior a 15 kg**, envases populares y cartuchos no rellenables, cumpliendo, según los casos, lo siguiente.

3.4.2.1 · Almacenamientos con capacidad superior a 150 kg y máxima de 500 kg

- Límite máximo: **500 kg** de gas, cualquiera que sea la capacidad unitaria de los envases. Se colocarán ordenados o en jaulas/expositores (que cumplirán el apartado **3.4.1.2**).
- Los límites de las zonas de **exposición y venta** estarán señalados de manera visible.
- Las zonas estarán en **planta baja**, con nivel no por debajo del terreno circundante, y tendrán a nivel del suelo **una o más rejillas** con ventilación directa, de **superficie mínima 400 cm²**, sin que una dimensión sea más del **doble** de la otra.
- Distancias de seguridad desde el límite de la zona de almacenamiento:
- **4 m** a comunicaciones con escaleras, sótanos u otros locales de nivel inferior.
- **8 m** a arquetas, tragaluces, bocas de alcantarillado u otras aberturas que comuniquen con espacios de nivel inferior, para zonas en lugar cerrado.
- Cartel a la entrada del establecimiento: «**Prohibido fumar en las zonas señalizadas**».
- Carteles en la zona de los envases: «**Prohibido fumar a menos de 5 m de esta zona**», de dimensiones suficientes y en lugar bien visible.

- El establecimiento estará **separado por muros exentos de huecos** de otros locales ajenos.
- El **pavimento** de la zona de almacenamiento y las plataformas de estiba serán de material de **clase A2-s3,d0**.
- El **techo** en la zona de almacenamiento de envases llenos será de material de **clase A2-s3,d0**, con estructura **estable al fuego R 180**. En caso contrario, la zona estará protegida en su parte superior por una **cubierta de material A2-s3,d0**.
- Se prohíben las actividades con **llamas incontroladas** o fuentes de calor que irradian directamente sobre los envases.
- Cerca de la zona de exposición y venta: **tres extintores de eficacia 21A-113B**.
- Las **demonstraciones** de funcionamiento de aparatos conectados a recipientes de GLP se harán por **personal competente** y con medidas de seguridad previas.
- En los **escaparates** solo se exhibirán **envases vacíos**.

3.4.2.2 · Almacenamientos con capacidad máxima de 150 kg

- El área estará **separada** de lugares con llamas incontroladas o fuentes de irradiación de calor. Tendrá la **ventilación necesaria** y **nunca** estará en **sótanos o semisótanos**.
- Las **demonstraciones** se harán por personal competente y con medidas de seguridad.
- En los escaparates solo se exhibirán **recipientes vacíos**.
- El local dispondrá, en lugar accesible, de **dos extintores de eficacia 13A-55B**.
- Los envases o cartuchos se colocarán ordenados o en jaulas, pudiendo estar en muebles expositores (que cumplirán el apartado **3.4.1.2**).

Nota aclaratoria — dos «tiendas», dos niveles de exigencia. El comercio se parte por los **150 kg**: - **De 150 a 500 kg** (tienda grande): más exigente → **3 extintores 21A-113B**, rejilla de **400 cm²**, distancias de **4 y 8 m**, dos carteles distintos y muros sin huecos. - **Hasta 150 kg** (tienda pequeña): más suave → **2 extintores 13A-55B**, ventilación y **prohibido el sótano/semisótano**. Truco de examen: **nunca** se guardan bombonas en sótano (el gas se acumula abajo). Y **en el escaparate, solo botellas vacías**: la que se ve, vacía.

Nota aclaratoria — «prohibido fumar a menos de 5 m». Retén el número del cartel de la zona de venta: **5 metros**. Y no lo confundas con el de la entrada, que es genérico («prohibido fumar en las zonas señalizadas»). Son **dos carteles diferentes** en la tienda grande. Los carteles son pregunta fácil si te suenan las frases exactas.

4 · Documentación y puesta en servicio

4.1 · Autorización administrativa

La construcción y diseño de centros de almacenamiento y distribución de envases de GLP **no precisa autorización administrativa**.

4.2 · Documentación técnica

Los centros, **excepto los de 4.ª y 5.ª categorías**, precisan para su realización un **proyecto** realizado por **técnico facultativo competente** (según el artículo 5 del reglamento).

4.3 · Inspección

Una vez finalizada la construcción, en **todo centro** deberá llevarse a cabo una **inspección** por parte de un **organismo de control** (de los contemplados por el **RD 2200/1995**).

4.4 · Comunicación a la Administración y puesta en servicio

Tras la inspección favorable (4.3), el **titular** o su representante legal presentará ante el **órgano competente de la Comunidad Autónoma**:

- **Datos del titular** y ubicación del centro, incluyendo **plano descriptivo de detalle**.
- **Proyecto** y **certificado de dirección de obra**, en su caso.
- **Certificado de inspección** del organismo de control.

Los centros de **2.ª, 3.ª, 4.ª y 5.ª categorías** podrán ponerse en servicio una vez presentada esa documentación. La presentación **faculta** para la puesta en servicio, **sin** que suponga conformidad técnica por parte de la Administración.

Nota aclaratoria — proyecto sí, proyecto no. Regla clara: **proyecto** para los centros **grandes (1.ª, 2.ª y 3.ª)**; las pequeñas **4.ª y 5.ª se libran del proyecto**. Pero **la inspección por organismo de control es para TODO centro**, grande o pequeño. Y nunca hace falta **autorización administrativa previa** (permiso antes de construir): se construye, se inspecciona y se **comunica** después. En Gas B lo normal es hacer y comunicar, no pedir permiso.

5 · Mantenimiento y control periódico

- El **titular** es responsable del buen uso, mantenimiento y conservación de las instalaciones, elementos y equipos.
- El titular es también responsable de que el centro sea **inspeccionado cada dos años** por un **organismo de control**, que comprobará que **no se sobrepasa la capacidad total** de almacenamiento comunicada y que se **siguen cumpliendo** las condiciones y medidas de seguridad reglamentarias.
- El organismo de control emite el **certificado de inspección**, que entrega al titular y del que remite **copia** al órgano competente de la Comunidad Autónoma.
- Los **operadores de GLP al por mayor** pueden hacer las visitas que estimen a los centros que suministren, para comprobar su correcto funcionamiento y conservación, dando cuenta de las deficiencias al titular y notificándolo al órgano competente.
- **No se suministrará GLP** a ningún centro si el titular no acredita, mediante **copia del certificado de inspección**, que ésta se ha efectuado con **resultado favorable y en tiempo oportuno**.

Nota aclaratoria — «cada dos años» y la llave del suministro. Dos ideas que caen juntas: la inspección del centro es **cada dos años** por organismo de control, y **sin su certificado favorable no te llenan las bombonas**. Es el mecanismo con que el sistema se autovigila: el operador que trae el GLP te pide el papel; si no lo tienes, no hay gas. El titular es el responsable de tenerlo al día.

6 · Transporte de envases de GLP

- Los envases, **llenos o vacíos**, con válvula de seguridad, se transportan **siempre en posición vertical**, en sus **jaulas** para el transporte o correctamente estibados. Los envases **nuevos o reparados, sin gas**, en transporte desde fábrica o taller a la planta, **pueden ir en posición horizontal**.
- Los envases irán **sujetos**, con las disposiciones necesarias para **evitar su caída** durante el transporte.
- Queda **prohibido el estacionamiento** de vehículos que contengan envases de GLP, cualquiera que sea su volumen de carga, en **estacionamientos subterráneos**.
- Los **vehículos particulares** que transporten envases de GLP tienen la carga **limitada a 2 envases móviles de hasta 15 kg** de capacidad unitaria.

Vehículos de reparto domiciliario

Se ajustarán además a estas reglas:

- La **caja** del vehículo tendrá **aberturas laterales y en la parte posterior**, al nivel del piso, para la fácil evacuación de los gases en caso de fuga.
- Al entrar en un lugar que contenga **más de 500 kg de GLP**, se pondrá el **aparato cortafuegos** adaptado al tubo de escape.
- Los envases se tratarán con **sumo cuidado** en carga, descarga y reparto, evitando choques.
- Se **prohíbe llevar personas ajenas** al personal de servicio.

Dotación de **extintores** en los vehículos:

Vehículo (por PMA)	Cabina	Carga
PMA ≤ 3.500 kg	1 extintor 8A-34B	1 extintor 8A-34B (idéntica eficacia)
PMA > 3.500 kg	1 extintor 8A-34B	1 extintor 13A-55B

El personal de transporte deberá conocer perfectamente el funcionamiento y utilización de los aparatos extintores.

Nota aclaratoria — tu coche y las bombonas. Dato preguntadísimo: en un **vehículo particular** solo puedes llevar **2 bombonas de hasta 15 kg**. Ni una más. Y **jamás** aparques un vehículo con bombonas en un **garaje subterráneo** (otra vez la lógica del gas pesado que se acumula abajo). Los envases, siempre **de pie y sujetos**.

La única excepción del «de pie» son los envases **nuevos/reparados y sin gas** de fábrica a planta, que pueden ir tumbados.

Nota aclaratoria — el camión de reparto: caja que ventila y cortafuegos. El furgón del butanero tiene **rejillas laterales y traseras a ras del suelo** por si fuga una botella. Y cuando entra a descargar en un sitio con **más de 500 kg** (un centro, una nave), monta el **cortafuegos** en el escape. Recuerda el umbral **500 kg** asociado al cortafuegos, y que los extintores dependen del tamaño del camión (**PMA 3.500 kg** es la frontera: por debajo, dos 8A-34B; por encima, el de la carga sube a 13A-55B).

Ideas clave del vídeo

- **Qué te llevas:** las categorías pequeñas son las que más pisarás en la calle. **4.ª** (pequeño almacén, anexo a gasolinera): **vallado de 2 m, 3 m** a locales habitados (**6 m** en patio cerrado), **2 extintores 21A-113B** y, si va junto a surtidores, **10 m** al área de suministro. **5.ª** (la gasolinera y la tienda): **máximo 500 kg**, tipos de envase separados **5 m**, distancias **4 m** (aireación, bocas, vías) y **2 m** (bordillos, sumideros, surtidores), **2 extintores 21A-113B**.
- **La tienda, partida en 150 kg:** de **150 a 500 kg** → **3 extintores 21A-113B**, rejilla de **400 cm²**, distancias **4 y 8 m**, dos carteles distintos («prohibido fumar en las zonas señalizadas» en la entrada, «prohibido fumar a menos de **5 m**» junto a los envases) y muros sin huecos. Hasta **150 kg** → **2 extintores 13A-55B**. Y dos frases de oro: **nunca en sótano ni semisótano** y en el **escaparate, solo envases vacíos**.
- **La avería que evitas:** las jaulas ventilan **arriba y abajo** por una razón física: el GLP fugado se va al suelo, y sin rejilla inferior se **embolsa** hasta que salta con una chispa. Lo mismo explica el veto al sótano y a **aparcar con bombonas en garaje subterráneo**, donde el gas pesado se acumula sin ventilar. En el camión de reparto, la **caja con rejillas laterales y traseras a ras de suelo** hace ese trabajo, y el **cortafuegos** en el escape impide que la chispa del motor prenda la atmósfera al entrar donde hay **más de 500 kg**.
- **El papeleo, sin líos:** un centro de envases **no necesita autorización administrativa previa** (se hace y se comunica, no se pide permiso). **Proyecto** de técnico facultativo competente **solo en 1.ª, 2.ª y 3.ª**; **la 4.ª y la 5.ª se libran** del proyecto. Pero la **inspección por organismo de control es para TODO centro**: con su **certificado de inspección** favorable, más los datos del titular y el plano de detalle, el titular **comunica la puesta en servicio al órgano competente de la Comunidad Autónoma**. Esa comunicación **faculta** para poner en marcha, pero no es conformidad técnica de la Administración.
- **El certificado que te da (o te quita) el gas:** la inspección periódica es **cada dos años** por organismo de control, que emite el **certificado de inspección** y entrega copia al titular y a la Comunidad Autónoma. Sin ese certificado favorable en la mano, **el operador no te llena las bombonas**: es la llave del suministro y el titular es quien debe tenerlo al día.

- **Transporte que harás tú:** envases **de pie y sujetos** para que no vuelquen (solo los nuevos o reparados y **sin gas** van tumbados, de fábrica a planta), **prohibido el aparcamiento subterráneo** y, en tu **coche particular, máximo 2 envases de hasta 15 kg**. En el furgón de reparto, extintores según **PMA** (frontera en **3.500 kg**: por debajo, dos **8A-34B**; por encima, el de la carga sube a **13A-55B**).