

ITC-ICG 08 · Objeto, comercialización, conformidad y marcado

TEMA 05 · VÍDEO 1 DE 4 · REGLAMENTO · ITC-ICG 08

El gas lo quema el aparato, y aquí manda la ITC-ICG 08. Esta instrucción regula los aparatos que consumen combustibles gaseosos: qué pueden venderse, cómo se demuestra que son seguros, qué papeles y advertencias los acompañan y cómo se marcan. En este primer vídeo vemos las cuatro primeras piezas —objeto, comercialización, conformidad y marcado— que son la base para entender todo lo demás. Es la parte más «de fábrica»: qué exige la norma antes de que el aparato llegue a tus manos.

1 · Objeto y campo de aplicación

La ITC-ICG 08 (en adelante, también «la ITC») tiene por objeto establecer los **criterios técnicos y documentales**, los **requisitos esenciales de seguridad** y los **medios de certificación** que deben cumplir los aparatos que utilizan combustibles gaseosos y que **no** estén incluidos en el ámbito de las disposiciones que trasponen a derecho español las **directivas europeas específicas** de aparatos de gas, de acuerdo con el **artículo 4** del reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos.

Además, establece los **requisitos de documentación y puesta en marcha** de **todos** los aparatos a gas.

Puesta en marcha de un aparato

Verificación de que el aparato, **en su ubicación e instalación definitivas**, funciona de acuerdo con los **parámetros de seguridad establecidos por el fabricante**.

Nota aclaratoria — Fíjate en la doble puerta de esta ITC. Los **requisitos de seguridad y certificación** solo se aplican a los aparatos que **no** están cubiertos por las directivas europeas (los que llevan marcado CE por su propia directiva ya van por otro camino). Pero la parte de **documentación y puesta en marcha** se aplica a **TODOS** los aparatos a gas, tengan CE o no. Regla mental: «seguridad de fábrica, solo a los que no tienen directiva propia; arrancar el aparato en casa del cliente, a todos».

Nota aclaratoria — «En su ubicación e instalación definitivas» no es relleno. La puesta en marcha **no** se hace en el taller ni en la tienda: se hace **donde va a quedar montado el aparato**, ya conectado, porque su seguridad depende del tiro, la ventilación y la presión reales de ese sitio. Un calentador que funciona bien en el mostrador puede fallar en un baño mal ventilado.

2 · Comercialización

2.1 Aparatos que se pueden comercializar

Solo se permite la **comercialización y puesta en marcha** de los aparatos que, en **condiciones normales de funcionamiento**, no pongan en peligro la seguridad de las **personas, los animales ni los bienes**.

No se podrá **prohibir, limitar ni obstaculizar** la comercialización ni la puesta en marcha de los aparatos que **cumplan** las disposiciones de esta ITC, cuando esta les sea de aplicación.

Cuando se compruebe que determinados aparatos, en condiciones normales de funcionamiento, **entrañan riesgos**, la **Administración competente** adoptará todas las medidas necesarias para **retirarlos del mercado**, o **prohibir** o **restringir** su comercialización.

Se entiende que un aparato está en «**condiciones normales de funcionamiento**» cuando se cumple **simultáneamente** que:

- Esté **correctamente instalado** y sometido a **mantenimiento periódico**, conforme a las instrucciones del fabricante.
- Se utilice con la variación del **Índice de Wobbe** y de la **presión de suministro** reconocidas y publicadas en el **Diario Oficial de la UE**.
- Se utilice de acuerdo con los **finés previstos**.

Nota aclaratoria — «Condiciones normales de funcionamiento» es una fórmula que se repite por toda la ITC, así que grábate sus tres patas: **bien instalado + mantenido, con el gas correcto (Wobbe y presión), y usado para lo que es**. El **Índice de Wobbe** es un número que mide la «energía» que entrega un gas por el quemador; si el gas de la red se sale del rango previsto, el aparato deja de estar en condiciones normales. No hace falta que sepas calcularlo: basta con saber que define «qué gases valen» para ese aparato.

2.2 Cómo se pone el aparato en el mercado

Todos los aparatos se pondrán en el mercado:

- Acompañados de un **manual de información técnica** destinado al **instalador**.
- Acompañados del **manual de instrucciones de uso y mantenimiento** destinado al **usuario**.
- Provistos de las **advertencias** oportunas en el **propio aparato** y en su **embalaje**.

Todas estas instrucciones y advertencias deberán estar redactadas **en español**.

Nota aclaratoria — Son **dos manuales distintos** y conviene no confundirlos: el **técnico** (para ti, el instalador: cómo instalar, regular y mantener) y el de **uso y mantenimiento** (para el cliente: cómo encenderlo y usarlo sin peligro). Más las

advertencias en el aparato y en la caja. Y todo, como mínimo, **en español**: si ves una opción de examen tipo «basta con que venga en inglés», es falsa.

2.2.1 Manual de información técnica (para el instalador)

Contendrá **todas** las instrucciones de instalación, regulación y mantenimiento necesarias para ejecutarlas correctamente y usar el aparato con seguridad. En particular, precisará:

- El **tipo de gas** utilizado.
- La **presión de suministro**.
- El **consumo nominal**.
- La **cantidad de aire nuevo exigido**, tanto:
 - para la **alimentación en aire de combustión**, como
 - para **evitar mezclas con contenido peligroso de gas no quemado**, en los aparatos **no** provistos del dispositivo del punto 2.3.15 del anexo 3 de esta ITC.
- Las **condiciones de evacuación** de los gases de combustión.
- Para los **quemadores de aire forzado** y los generadores de calor que vayan equipados con ellos: sus **características**, los **requisitos de montaje** para ajustarse a las prescripciones de seguridad de los aparatos terminados y, cuando proceda, la **lista de combinaciones recomendadas** por el fabricante.
- **Datos eléctricos** y un **esquema con los bornes** de conexionado.
- La indicación de los **aparatos de regulación** que pueden utilizarse.
- La advertencia de que los **reglajes y modificaciones** solo pueden ser realizados por **personal competente**.
- Una **descripción general** del aparato con **figuras** de las principales partes (subconjuntos) que pueden desmontarse y sustituirse.
- Para el **cálculo de chimeneas**: el **caudal másico** de los productos de la combustión, en **g/s**, y su **temperatura media**.
- Una **advertencia de limitación de uso** para los aparatos de uso exclusivo al aire libre o en lugar suficientemente ventilado, según proceda.
- Las **instrucciones de adaptación** del aparato a los distintos tipos de gases, cuando corresponda, indicando que solo pueden llevarlas a cabo **personal autorizado**.

Nota aclaratoria — Este listado es el «libro de instrucciones del profesional». Para el examen, quédate con las estrellas: **tipo de gas, presión de suministro, consumo nominal, aire de combustión, evacuación de humos y datos eléctricos**. Son los datos que necesitas sí o sí para montar y regular. El resto (chimeneas en g/s, combinaciones de quemadores...) son detalles que la norma añade para casos concretos.

2.2.2 Instrucciones de uso y mantenimiento (para el usuario)

Incluirán toda la información para un uso seguro y, en particular, llamarán la atención del usuario sobre:

- Las **posibles restricciones de uso**, en especial una **advertencia de limitación** para aparatos de uso exclusivo al aire libre o en lugar suficientemente ventilado, según proceda.
- Las **maniobras de encendido**, el empleo de los **elementos regulables** y la posición y uso de los **elementos accesorios**.
- Las operaciones de **limpieza y mantenimiento básico**, indicando que es aconsejable que un **experto cualificado** lo revise periódicamente.
- La **advertencia contra falsas maniobras**.

Nota aclaratoria — El manual del usuario está escrito «a prueba de sustos»: encender bien, no tocar lo que no toca (falsas maniobras) y llamar a un profesional para el mantenimiento serio. Cuando entregues un aparato, este manual va con él: forma parte de dejar la instalación en regla.

2.2.3 Advertencias en el aparato

Las advertencias que figuren **en el aparato** deben cumplir los requisitos del **anexo 2** de esta ITC (placa de características).

2.2.4 Advertencias en el embalaje

Las advertencias que figuren **en el embalaje** deberán indicar de forma clara:

- El **tipo de gas**.
- La **presión de suministro**.
- Las **posibles restricciones de uso**, en particular la advertencia de **no instalar el aparato en locales sin ventilación suficiente, o al aire libre**, según proceda.

Nota aclaratoria — Ojo a dónde va cada cosa: las advertencias del **aparato** siguen las reglas del **anexo 2** (la placa); las del **embalaje** llevan como mínimo **tipo de gas, presión y restricciones de uso**. Truco: en la **caja** te fijas en «qué gas, a qué presión y dónde no lo puedo poner».

2.3 Equipos que forman parte de un aparato

El diseño y la fabricación de los **equipos** destinados a ser utilizados en un aparato deben ser tales que, montados según las instrucciones de su fabricante, funcionen correctamente para los fines previstos. Estos equipos se suministrarán acompañados de sus **instrucciones de instalación, regulación, empleo y mantenimiento**.

Nota aclaratoria — «Aparato» es el conjunto terminado (la caldera); «equipo» es una pieza que se integra en él (un quemador, una válvula, un programador). La norma exige que cada equipo, por separado, también venga con sus instrucciones y funcione bien

montado según manda su fabricante. Así, la seguridad del aparato final no se rompe por una pieza mal documentada.

3 · Conformidad de los aparatos

La fabricación para el mercado interior y la comercialización, importación o instalación en cualquier punto del territorio nacional de los aparatos de esta ITC deben corresponder a **tipos conforme a normas**, cumpliendo:

- **a)** Las **normas** españolas **UNE** o **UNE-EN**, o europeas **EN**, que les sean de aplicación.
- **b)** En **ausencia** de normas UNE, UNE-EN o EN, las **prescripciones de seguridad del anexo 3** de esta ITC.

Los **procedimientos de certificación** de la conformidad serán:

- **a) Examen de Tipo**, según el capítulo 1 del anexo 1.
- **b) Verificación de conformidad de la producción**, según uno de los procedimientos del capítulo 2 del anexo 1.
- **c) Verificación por Unidad**, según el capítulo 3 del anexo 1.

Para poder comercializarse, los aparatos se someterán al procedimiento **a) y** a uno de los indicados en **b)**; o, **alternativamente**, al procedimiento **c)**, a solicitud del fabricante o su representante legal.

Nota aclaratoria — Hay dos caminos para certificar un aparato, no tres sueltos. **Camino de la serie:** primero **Examen de Tipo (a)** —certificas el modelo— y luego **Verificación de la producción (b)** —vigilas que cada unidad salga igual—. **Camino de la pieza única:** la **Verificación por Unidad (c)**, cuando fabricas un aparato a medida y certificas ese ejemplar concreto. Fórmula para memorizar: «**a + b, o bien c**». Los detalles de cada uno están en el Anexo 1 (Vídeo 3).

Nota aclaratoria — El orden manda: primero se busca la **norma UNE/UNE-EN/EN**; solo **si no existe** norma específica se recurre al **anexo 3**. Es la misma lógica de todo el Reglamento: la norma técnica primero, y las prescripciones propias de la ITC como red de seguridad cuando no hay norma que aplicar.

4 · Marcado e instrucciones

Todos los aparatos deberán llevar, en un lugar **visible**, una **placa de características** que cumpla los requisitos del **anexo 2**, e ir acompañados o provistos de **instrucciones**.

El contenido de las instrucciones y del marcado del embalaje, si procede, será el indicado en las **normas** que les sean de aplicación si existen; en caso contrario, como **mínimo**, el indicado en el **anexo 3** de esta ITC.

Nota aclaratoria — Aquí la ITC solo enuncia dos obligaciones cortas: **placa visible** (contenido en el anexo 2) e **instrucciones** (contenido en las normas o, si no hay, en el

anexo 3). Es una sección «puente»: te dice **que** hay que marcar e instruir, y te manda a los anexos para el **qué** y el **cómo**. En el examen, asocia **placa** → **anexo 2** e **instrucciones** → **normas o anexo 3**.

Ideas clave del vídeo

- **Lo que te llevas:** la **ITC-ICG 08** es la norma del **aparato** en sí, no de la tubería. Regula su **seguridad y certificación** (solo para los que **no** están cubiertos por una directiva europea propia) y la **documentación y puesta en marcha** de **todos** los aparatos a gas, lleven marcado CE o no. Si un aparato llega a tus manos sin cumplir esto, empiezas ya con problemas.
- **Puesta en marcha = verificar que funciona según los parámetros del fabricante en su ubicación e instalación definitivas.** No se arranca en el taller ni en la tienda, sino **montado y conectado en su sitio**, porque el tiro, la ventilación y la presión reales mandan. Un calentador que va fino en el mostrador puede darte **llama amarilla, hollín y CO** en un baño mal ventilado.
- **Antes de tocar nada, exige los dos manuales y la placa.** Sin el **manual técnico** (tipo de gas, presión de suministro, consumo nominal, aire de combustión, evacuación de humos y datos eléctricos) no puedes regular ni dejar el aparato conforme; sin el **manual de uso** el cliente hará falsas maniobras. Los dos, más las advertencias del aparato y del embalaje, **en español**: si solo vienen en otro idioma, el aparato no está bien puesto en el mercado.
- **Condiciones normales de funcionamiento = las tres patas:** bien instalado y mantenido, con el **gas correcto (Wobbe y presión previstos)** y usado para su fin. Si el gas se sale del **Índice de Wobbe** de ese aparato, la combustión se descontrola: llamas despegadas o amarillas, **ennegrecido e inquemados (CO)**. Es tu argumento cuando alguien quiere «engancharle» un aparato de butano a una red de natural sin adecuarlo.
- **Conformidad:** el aparato cumple **normas UNE/UNE-EN/EN** o, si no existen, el **anexo 3**; y se certifica por **Examen de Tipo + Verificación de la producción**, o bien por **Verificación por Unidad** («a + b, o bien c»). En obra se traduce en una regla: **no montes ni pongas en marcha un aparato sin certificar**, porque no podrás emitir el certificado de puesta en marcha ni responder si hay un siniestro.
- **Marcado:** placa de características **visible** (contenido en el **anexo 2**) e **instrucciones** (según normas o, en su defecto, el **anexo 3**). La placa es el **DNI del aparato**: de ella sacas el gas, la presión de reglaje y la potencia que necesitarás para rellenar el **certificado de puesta en marcha** y para cualquier revisión futura.