

ITC-ICG 08 · Certificación de la conformidad (Anexo 1)

TEMA 05 · VÍDEO 3 DE 4 · REGLAMENTO · ITC-ICG 08

¿Cómo se demuestra que un aparato es de fiar? El Anexo 1 detalla los procedimientos con los que un organismo de control certifica que un aparato cumple lo que debe: el **Examen de Tipo** (certificar el modelo), la **Verificación de conformidad de la producción** (vigilar que la serie salga igual) y la **Verificación por Unidad** (certificar un aparato concreto). Cierra con la **documentación de diseño** que hay que presentar. Es la «letra pequeña» de la certificación que vimos en el apartado 3; aquí la desmenuzamos entera.

1 · Examen de tipo

El **Examen de Tipo** es el procedimiento por el cual un **organismo de control** comprueba y certifica que un **aparato representativo** de la producción cumple los requisitos y normas que le son aplicables.

El **fabricante** del aparato, o su **representante legal**, presenta la solicitud de examen de certificación de tipo a un organismo de control. La solicitud incluirá:

- **Nombre y dirección del fabricante**, añadiendo el nombre y dirección del **representante legal** si ha sido este quien presentó la solicitud.
- La **documentación de diseño**, según el capítulo 4.

El fabricante pondrá a disposición del organismo de control uno o varios **aparatos representativos** de la producción, denominados «**tipo**». El tipo podrá incluir **distintas variantes** de productos, siempre que no presenten características diferentes en lo referente a los **tipos de riesgo**.

El organismo de control **examinará la documentación de diseño**, comprobará que el tipo se ha fabricado de acuerdo con ella, identificará los elementos diseñados según las disposiciones aplicables y **realizará (o hará realizar)** las **pruebas necesarias** para comprobar si las soluciones del fabricante cumplen los requisitos de las normas o procedimientos aplicables.

Cuando el tipo cumpla todas las disposiciones, el organismo de control expedirá al solicitante un **certificado de examen de tipo**.

El solicitante **informará** al organismo de control que emitió el certificado de todas las **modificaciones** introducidas en el tipo aprobado que pudieran incidir en el cumplimiento de los requisitos. Estas modificaciones deberán recibir una **aprobación adicional** del organismo que emitió el certificado cuando afecten a dichos requisitos o a las condiciones prescritas de utilización. Esta aprobación adicional se realizará como **complemento** al certificado de examen de tipo.

Nota aclaratoria — el «tipo» es el molde. El Examen de Tipo certifica un **modelo representativo**, no cada unidad. Se elige un aparato «que representa» a toda la serie (el «tipo») y sobre él se hacen las pruebas. Si luego cambias algo del modelo que afecte a la seguridad, no vale el certificado viejo: hay que pedir una **aprobación adicional**. Idea: certificas el molde una vez, y avisas cada vez que retocas el molde.

Nota aclaratoria — Fíjate en quién hace cada cosa: **el fabricante** (o su representante) **presenta y pone el aparato; el organismo de control examina, prueba y certifica**. Nunca se certifica a sí mismo el fabricante: siempre hay un tercero independiente que emite el certificado.

2 · Verificación de conformidad de la producción

El fabricante adoptará todas las medidas para que el proceso de fabricación —incluidas la **inspección y las pruebas finales**— garantice la **homogeneidad de la producción** y la **conformidad de los aparatos con el tipo** descrito en el certificado de examen de tipo.

La verificación de conformidad de la producción se realiza a través de un **organismo de control** y mediante **uno** de los procedimientos siguientes, **a elección del fabricante**. Debe realizarse **antes de la comercialización** de los aparatos.

Nota aclaratoria — el segundo paso obligatorio. El Examen de Tipo demuestra que el **modelo** es bueno; la Verificación de la producción demuestra que **cada unidad que sale de fábrica es igual que ese modelo**. Por eso van de la mano: certificar el molde no sirve de nada si luego la cadena produce copias defectuosas. El fabricante **elige** cómo demostrarlo: por examen de producto (2.1) o por sistema de calidad (2.2).

2.1 Declaración de conformidad con el tipo (Examen de producto)

Procedimiento por el que un fabricante garantiza la conformidad de los aparatos con el tipo del certificado de examen de tipo mediante **exámenes periódicos** de los aparatos fabricados, que efectúa un **organismo de control**.

El fabricante o su representante legal presenta la solicitud de examen de conformidad con el tipo (Examen de producto) a un organismo de control.

El organismo de control realizará **controles de los aparatos in situ y sin aviso previo**, a **intervalos máximos de un año**; examinará un número adecuado de aparatos y, sobre **al menos uno** de los seleccionados, realizará (o hará realizar) las **pruebas necesarias** según los requisitos aplicables. El organismo determinará, en cada caso, si las pruebas se realizan **total o parcialmente**.

Cuando **uno o más aparatos sean rechazados**, el organismo de control adoptará las medidas apropiadas para **evitar su comercialización**.

Nota aclaratoria — la inspección sorpresa. Este camino se basa en que el organismo aparece **sin avisar, al menos una vez al año**, coge aparatos de la

producción y los prueba. Si alguno no pasa, se **bloquea su comercialización**. Retén el dato numérico: **intervalos máximos de un año y sin aviso previo**.

2.2 Declaración de conformidad con el tipo (Aseguramiento de la calidad de la producción o el producto)

Procedimiento por el que un fabricante garantiza la conformidad de los aparatos con el tipo mediante un **sistema de calidad** de la producción o del producto, conforme a la norma **UNE-EN ISO 9001**, específicamente aplicado al aparato de gas de que se trate.

El sistema de calidad estará **evaluado y certificado** por un **organismo de control acreditado** para ello.

2.2.1 Solicitud

El fabricante presenta una solicitud de aprobación de su sistema de calidad a un organismo de control. Incluirá:

- La **documentación del sistema de calidad**, específica para la fabricación del aparato.
- La **documentación del tipo aprobado** y una **copia del certificado de examen de tipo**.

2.2.2 Evaluación

El organismo de control evaluará la documentación del sistema de calidad, verificando que es **completa, ajustada** al aparato y **actualizada**. Decidirá si el sistema cumple todos los requisitos y **notificará su decisión** al fabricante.

El fabricante **informará y enviará** al organismo cualquier **actualización** del sistema de calidad (por ejemplo, por nuevas tecnologías o conceptos de calidad). El organismo examinará las modificaciones propuestas y decidirá si se siguen cumpliendo los requisitos.

2.2.3 Seguimiento

El objetivo del seguimiento es comprobar que el fabricante cumple correctamente las obligaciones del sistema de calidad aprobado.

El fabricante **enviará anualmente** al organismo de control la **documentación acreditativa del mantenimiento** del sistema de calidad aprobado, expedida por el organismo de certificación del mismo.

El organismo de control podrá siempre, y **especialmente en caso de duda**, solicitar el envío de una **muestra** de la producción —seleccionada por él u otro organismo independiente— para verificar que cumple los requisitos aplicables.

Nota aclaratoria — dos formas de garantizar la serie. El **Examen de producto (2.1)** confía en **inspecciones sorpresa** del organismo. El **Aseguramiento de la calidad (2.2)** confía en que la fábrica tiene un **sistema de calidad ISO 9001** certificado y auditado. En el primero vigilan **los productos**; en el segundo, **el proceso**. En ambos hay un organismo de control detrás, pero el enfoque cambia: unidad a unidad frente a «que el sistema sea de fiar».

Nota aclaratoria — La **UNE-EN ISO 9001** es la norma internacional de **gestión de la calidad**. Que un fabricante la tenga certificada significa que hay procedimientos escritos, controles y auditorías periódicas. Para el examen basta con asociar: **camino 2.2 = sistema de calidad ISO 9001** con **seguimiento anual**.

3 · Verificación por unidad

La **verificación por unidad** es el procedimiento mediante el cual un organismo de control comprueba y certifica que **un aparato en concreto y de forma independiente** cumple los requisitos aplicables.

El fabricante o su representante legal presenta la solicitud de examen de verificación de unidad a un organismo de control. La solicitud incluirá:

- **Nombre y dirección del fabricante**, añadiendo el nombre del **representante legal** si ha sido este quien presentó la solicitud.
- **Destino del aparato**.
- La **documentación de diseño**, según el capítulo 4.

El organismo de control:

- **Examinará la documentación de diseño** y comprobará que el aparato se ha fabricado de acuerdo con ella y con los requisitos aplicables.
- **Realizará (o hará realizar)** las **pruebas** según las normas o procedimientos aplicables. Si lo considera necesario, los exámenes y ensayos podrán llevarse a cabo **tras la instalación** del aparato.

Cuando el aparato cumpla todas las disposiciones, el organismo de control expedirá al solicitante el **certificado de verificación de la unidad**.

Nota aclaratoria — la vía de la pieza única. Este es el **camino alternativo** del apartado 3 de la ITC (la «c»): en vez de certificar un modelo de serie, se certifica **un aparato concreto**. Es lo típico de un aparato **fabricado a medida** o de una sola unidad. Detalle diferenciador de examen: aquí la solicitud pide el «**destino del aparato**» (dónde va a ir) y las pruebas pueden hacerse incluso **ya instalado**. Es lógico: si solo hay un ejemplar, se examina ese, allí donde va a trabajar.

4 · Documentación de diseño

4.1 Documentación de diseño para el examen de tipo

Incluirá:

- **Marca, modelo, fabricante e importador**, en su caso.
- **Descripción general del aparato**, con indicación expresa de:
 - Descripción de la **cámara de combustión**.
 - **Salida de humos**.

- **Categoría del aparato** y descripción de los **tipos de gases y presiones** de utilización.
- Descripción de los **quemadores, inyectores, consumos nominales y volumétricos o másicos**.
- **Elementos de seguridad**: descripción, esquemas y **valores de tarado**.
- **Elementos de regulación**: descripción, esquemas y **rangos de regulación**.
- **Datos para la instalación**: distancias requeridas, acometidas, situación y **diámetro nominal** de la tubería de conexión.
- **Materiales utilizados**.
- **Piezas susceptibles de ser sustituidas**.
- Descripción de las **piezas y accesorios**.
- **Esquemas** del sistema de regulación y de seguridad.
- **Esquema de la instalación eléctrica interior** del aparato.
- **Planos de fabricación** y esquemas de componentes, subconjuntos, circuitos, etc., **acotados y a escala**.
- **Descripciones y explicaciones** necesarias para comprender dichos elementos, incluyendo el **funcionamiento** de los aparatos.
- **Lista de las normas aplicadas**, total o parcialmente.
- **Documentación** que acredite el cumplimiento de la legislación vigente aplicable.
- **Contenido y ubicación de la placa de características**.
- **Listado de los principales componentes** (marca, modelo, fabricante y certificados, si los hubiere).
- **Manuales** de instrucciones técnicas, de uso y de mantenimiento.
- **Cualquier otra documentación** que permita al organismo de control mejorar su evaluación.

4.2 Documentación de diseño para la verificación por unidad

Incluirá:

- **Marca, modelo, fabricante e importador**, en su caso.
- **Número de fabricación, domicilio de la instalación y plano de situación**, en su caso.
- **Descripción general del aparato**, con indicación expresa de:
 - Descripción de la **cámara de combustión**.
 - **Salida de humos**.
- **Categoría del aparato** y descripción del **tipo de gas y presión** de utilización **para el que ha sido regulado** el aparato.
- Descripción de los **quemadores, inyectores, consumos nominales y volumétricos o másicos**.
- **Elementos de seguridad**: descripción, esquemas y valores de tarado.
- **Elementos de regulación**: descripción, esquemas y rangos de regulación.

- **Datos de la instalación:** distancias existentes, acometida, situación y **diámetro nominal** de la tubería de conexión.
- **Materiales utilizados.**
- **Esquemas** del sistema de regulación y de seguridad.
- **Planos generales** del conjunto y del quemador, **acotados y a escala.**
- **Esquema de la línea de gas instalada.**
- **Descripciones y explicaciones** para comprender el funcionamiento del aparato y de los elementos de regulación y seguridad.
- **Lista de las normas aplicadas**, total o parcialmente.
- **Documentación** que acredite el cumplimiento de la legislación vigente aplicable.
- **Contenido y ubicación de la placa de características.**
- **Listado de los principales componentes** (marca, modelo, fabricante y certificados, si los hubiere).
- **Manuales** de instrucciones técnicas, de uso y de mantenimiento.

Nota aclaratoria — dos listas parecidas, con truco. La documentación del **examen de tipo (4.1)** describe un **modelo de serie**; la de la **verificación por unidad (4.2)** describe un **aparato concreto**. ¿La diferencia clave? La 4.2 añade datos **de esa unidad y su emplazamiento: número de fabricación, domicilio de la instalación, plano de situación, esquema de la línea de gas instalada** y el gas/presión **«para el que ha sido regulado»**. La 4.1, en cambio, habla de **tipos de gases y presiones** en general y añade el **esquema eléctrico interior** y las **piezas sustituibles**. Regla: **tipo = el modelo en general; unidad = este aparato en su sitio**.

Nota aclaratoria — cuidado con «categoría del aparato». En estas listas aparece la **«categoría del aparato»**: se refiere a la **categoría de gases** que admite el aparato (qué gases y presiones acepta, según UNE-EN 437), **no** al tipo A/B/C ni a la categoría del carné de instalador. Tres «clasificaciones» distintas que conviven: **tipo** (A/B/C, por la combustión), **categoría del aparato** (qué gases admite) y **categoría del instalador** (el carné). No las mezcles.

Ideas clave del vídeo

- **Examen de Tipo:** un **organismo de control** certifica que un **aparato representativo («tipo»)** cumple. Toda modificación relevante del tipo exige **aprobación adicional**.
- **Verificación de conformidad de la producción** (antes de comercializar, a elección del fabricante): por **Examen de producto** (controles **sin aviso**, intervalos **máximos de un año**) o por **Aseguramiento de la calidad** (sistema **ISO 9001** con **seguimiento anual**).
- **Verificación por Unidad:** certifica **un aparato concreto**; la solicitud incluye el **destino del aparato** y las pruebas pueden hacerse **tras la instalación**.

- Siempre hay un **tercero independiente** (organismo de control) que examina, prueba y certifica; el **fabricante** solicita y aporta.
- **Documentación de diseño:** la del **examen de tipo (4.1)** describe el **modelo**; la de la **unidad (4.2)** añade número de fabricación, domicilio, plano de situación y el gas/presión de regulación de ese ejemplar.
- «**Categoría del aparato**» = categoría de **gases** que admite (UNE-EN 437); no confundir con **tipo A/B/C** ni con **categoría de instalador**.