

Control - Lab

PERFIL ESTRATIGRAFICO

OBRA ----- : Tienda Kiosko " Monterrey Alamos ", ubicado en Av. Monterrey, esquina
UBICACIÓN : con Calle Alameda, Col. Prados del Sur, en Los Mochis, Sinaloa.

FECHA DE RECIBO : 13-Agosto-24

FECHA INFORME -- : 20-Agosto-24


SONDEO # ----- : Uno (1)

(Opción # 1-2 de Ciment. : Zapata Aislada y/o Corrida


PROF. (MTS.)	ESTRA- TIGRAFIA	HUMEDAD NATURAL (W) EN % LIMITE LIQUIDO (LL) EN % LIMITE PLASTICO (LP) EN %	PESO VOL. NAT. (T/M ³)	DESCRIPCION
1.20 mts.	1.20 mts.	10 20 40 50		1ª. Capa de arcilla de color rojiza, de alta compresibilidad, de consistencia blanda, clasificada en base a su dureza como Tipo III-A (Suelo Blandp) y en base al SUCS como tipo CH.
2.00 mts.				2ª. Capa de arcilla de color rojiza, de baja compresibilidad, de consistencia blanda, clasificada en base a su dureza como Tipo III-A (Suelo Blandp) y en base al SUCS como tipo CL.
(fin de sondeo)				<p>Nota : Hasta la máxima profundidad explorada de 2.00 mts., <u>No Se Observó</u> Escurrimientos y Filtraciones de Nivel de Aguas Freáticas (NAF)</p> <p>Notas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Opción de Ciment. # 1-2 (Zapata Aislada-Corrida 2) Respetar nomas si es colindante o interior. 3) Profundidad de Desplante = 1.20 mts. 4) Reforzar con Dalas de Desplante y/o contratraves. 5) Capacidad de Carga Admisible = 13.0 Ton/M2




ARCILLA




LIMO



ARENA



GRAVA



RELLENO

Control - Lab

PERFIL ESTRATIGRAFICO

OBRA ----- : Tienda Kiosko " Monterrey Alamos ", ubicado en Av. Monterrey, esquina
UBICACIÓN : con Calle Alameda, Col. Prados del Sur, en Los Mochis, Sinaloa.

FECHA DE RECIBO : 13-Agosto-24

FECHA INFORME -- : 20-Agosto-24


SONDEO # ----- : Uno (1)

(Opción # 3 de Ciment. : Losa de Cimentación c/Plataf.


PROF. (MTS.)	ESTRA- TIGRAFIA	HUMEDAD NATURAL (W) EN % LIMITE LIQUIDO (LL) EN % LIMITE PLASTICO (LP) EN %	PESO VOL. NAT. (T/M ³)	DESCRIPCION
		LOSA DE CIMENTACION		
0.60 mts.		1 ^a CAPA 2 ^a CAPA 3 ^a CAPA		1 ^a . Capa de arcilla de color rojiza, de alta compresibilidad, de consistencia blanda, clasificada en base a su dureza como Tipo III-A (Suelo Blandp) y en base al SUCS como tipo CH.
1.20 mts.				2 ^a . Capa de arcilla de color rojiza, de baja compresibilidad, de consistencia blanda, clasificada en base a su dureza como Tipo III-A (Suelo Blandp) y en base al SUCS como tipo CL.
2.00 mts.				
(fin de sondeo)				<p>Nota : Hasta la máxima profundidad explorada de 2.00 mts., <u>No Se Observó</u> Escurremientos y Filtraciones de Nivel de Aguas Freáticas (NAF)</p> <p>Notas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Opción de Ciment. # 3 (Losa de Cimentación) 2) Profundidad de Desplante = 0.00 mts. 3) Considerar una Capa de Relleno de 0.60 mts.) con material de banco, de calidad Sub-Rasante mínimo, en Tres (3) capas de 0.20 mts. compactos al 95 %. 4) Capacidad de Carga Admisible = 24.0 Ton/M2




ARCILLA




LIMO



ARENA



GRAVA



RELLENO