Control - Lab   PERFIL ESTRATIGRAFICO

OBRA -------- : Tienda Kiosko " La Cofradia ", ubicada por la Carretera a Navolato,

UBICACIÓN : entronque con acceso a La Cofradía, en Navolato, Sinaloa.

(Opción # 1-2 de Ciment. : Zapata Aislada y/ó Corrida

FECHA DE RECIBO :   01-Agosto-24

FECHA INFORME -- :   10-Agosto-24

SONDEO # ----------- :   Uno (1)

PROF. (MTS.)	ESTRA-TIGRAFIA	HUMEDAD NATURAL (W) EN % / LIMITE LIQUIDO (LL) EN % / LIMITE PLASTICO (LP) EN %	PESO VOL. NAT. (T/M³)	DESCRIPCION

0.80 mts.

1.20 mts.

1ª. capa de un relleno superficial, formado por un limo con gravas, de consistencia blanda, clasificada en base a su dureza como Tipo III-A (Suelo Blando) y en base al SUCS como tipo ML, de regular calidad.

2ª. capa de Limo de color café claro, de baja compresibilidad, de consistencia blanda, clasificada en base a su dureza como Tipo III-A (Suelo Blando) y en base al SUCS como tipo ML, de regular calidad.

1.40 mts.

3ª. capa de arcilla de color negra, de alta compresibilidad, de consistencia media, clasificada en base a su dureza como Tipo III-A (Suelo Blando) y en base al SUCS como tipo CH, de mala calidad.

2.00 mts.

(fin de sondeo)

Nota : Hasta la máxima profundidad explorada de 2.00 mts., No Se Observó Escurrimientos y Filtraciones de Nivel de Aguas Freáticas (NAF)

Notas :
1) Opción de Ciment. # 1-2 (Zapata Aislada-Corrida
2) Respetar nomas si es colindante o interior.
3) Profundidad de Desplante = 1.20 mts.
4) Reforzar con Dalas de Desplante y/ó contratrabes.
5) Capacidad de Carga Admisible = 13.0 Ton/M2

ARCILLA   LIMO   ARENA   GRAVA   + + + / + + + RELLENO

Control - Lab   PERFIL ESTRATIGRAFICO

OBRA -------- : Tienda Kiosko " La Cofradia ", ubicada por la Carretera a Navolato,

UBICACIÓN : entronque con acceso a La Cofradía, en Navolato, Sinaloa.

(Opción # 3 de Ciment. : Losa de Cimentación c/Plataf.

FECHA DE RECIBO :   01-Agosto-24

FECHA INFORME -- :   10-Agosto-24

SONDEO # ----------- :   Uno (1)

PROF. (MTS.)	ESTRA-TIGRAFIA	HUMEDAD NATURAL (W) EN % / LIMITE LIQUIDO (LL) EN % / LIMITE PLASTICO (LP) EN %	PESO VOL. NAT. (T/M^3)	DESCRIPCION

0.40 mts.

0.80 mts.

1ª. capa de un relleno superficial, formado por un limo con gravas, de consistencia blanda, clasificada en base a su dureza como Tipo III-A (Suelo Blando) y en base al SUCS como tipo ML, de regular calidad.

2ª. capa de Limo de color café claro, de baja compresibilidad, de consistencia blanda, clasificada en base a su dureza como Tipo III-A (Suelo Blando) y en base al SUCS como tipo ML, de regular calidad.

1.40 mts.

3ª. capa de arcilla de color negra, de alta compresibilidad, de consistencia media, clasificada en base a su dureza como Tipo III-A (Suelo Blando) y en base al SUCS como tipo CH, de mala calidad.

2.00 mts.

(fin de sondeo)

Nota : Hasta la máxima profundidad explorada de 2.00 mts., No Se Observó Escurrimientos y Filtraciones de Nivel de Aguas Freáticas (NAF)

Notas :
1) Opción de Ciment. # 3 (Losa de Cimentación)
2) Profundidad de Desplante = 0.00 mts.
3) Considerar una plataforma de relleno de 0.40 mts.)
4) Capacidad de Carga Admisible = 24.0 Ton/M2

ARCILLA   LIMO   :::::::::: ARENA   GRAVA   + + + / + + + RELLENO