

加古川大堰操作記録Ⅰ

2021年08月17日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制御 ボタン ン	流入 量 判定	印字要因	
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)				本川 ゲート	微 調 節 ゲート	魚 道 ゲート						
						1号		2号		3号		4号		5号		左岸	右岸	左岸	右岸									
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段													
	T. Pm	T. Pm	10³m³	m³/s	m³/s																							
0:10	12.51	7.78	1649	170.15	183.19	83	0	71	0	71	0	71	0	83	0	9.02	8.99	G=1	12.38	G=1	12.39				1	2	定刻	
0:20	12.51	7.78	1649	170.15	183.19	63.56	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	63.56	0.00	27.42	27.62		0.42		0.37				1	2	定刻	
						83	0	71	0	71	0	71	0	83	0	9.02	8.99	G=1	12.38	G=1	12.39							
0:30	12.51	7.78	1649	170.15	183.19	63.56	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	63.56	0.00	27.42	27.62		0.42		0.37				1	2	定刻	
						83	0	71	0	71	0	71	0	83	0	9.02	8.99	G=1	12.38	G=1	12.39							
0:40	12.51	7.78	1649	168.10	183.19	63.56	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	63.56	0.00	27.42	27.62		0.42		0.37				1	2	定刻	
						83	0	71	0	71	0	71	0	83	0	9.02	8.99	G=1	12.38	G=1	12.39							
0:50	12.51	7.78	1649	168.10	183.19	63.56	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	63.56	0.00	27.42	27.62		0.42		0.37				1	2	定刻	
						83	0	71	0	71	0	71	0	83	0	9.02	8.99	G=1	12.38	G=1	12.39							
1:00	12.51	7.78	1649	168.10	183.19	63.56	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	63.56	0.00	27.42	27.62		0.42		0.37				1	2	定刻	
						83	0	71	0	71	0	71	0	83	0	9.02	8.99	G=1	12.38	G=1	12.39							
1:10	12.51	7.78	1649	168.10	183.19	63.56	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	63.56	0.00	27.42	27.62		0.42		0.37				1	2	定刻	
						83	0	71	0	71	0	71	0	83	0	9.02	8.99	G=1	12.38	G=1	12.39							
1:20	12.51	7.78	1649	168.10	183.19	63.56	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	63.56	0.00	27.42	27.62		0.42		0.37				1	2	定刻	
						83	0	71	0	71	0	71	0	83	0	9.02	8.99	G=1	12.38	G=1	12.39							
1:30	12.51	7.78	1649	166.07	183.19	63.56	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	63.56	0.00	27.42	27.62		0.42		0.37				1	2	定刻	
						83	0	71	0	71	0	71	0	83	0	9.02	8.99	G=1	12.38	G=1	12.39							
1:40	12.51	7.78	1649	166.07	183.19	63.56	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	63.56	0.00	27.42	27.62		0.42		0.37				1	2	定刻	
						83	0	71	0	71	0	71	0	83	0	9.02	8.99	G=1	12.38	G=1	12.39							
1:41	12.51	7.78	1649	166.07	183.24	63.56	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	63.56	0.00	27.42	27.62		0.42		0.42				1	2	機器動作	
						83	0	71	0	71	0	71	0	83	0	9.02	8.99	G=1	12.38	G=1	12.38							
1:50	12.51	7.78	1649	164.80	183.24	63.56	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	63.56	0.00	27.42	27.62		0.42		0.42				1	2	定刻	
						83	0	71	0	71	0	71	0	83	0	9.02	8.99	G=1	12.38	G=1	12.38							
2:00	12.51	7.78	1649	166.07	183.24	63.56	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	63.56	0.00	27.42	27.62		0.42		0.42				1	2	定刻	
						83	0	71	0	71	0	71	0	83	0	9.02	8.99	G=1	12.38	G=1	12.38							
2:10	12.50	7.77	1640	162.78	180.38	83	0	71	0	71	0	71	0	83	0	9.02	8.99	G=1	12.38	G=1	12.38				1	2	定刻	
						62.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.42	0.00	27.30	27.50		0.37		0.37							
2:20	12.50	7.77	1640	162.78	180.38	83	0	71	0	71	0	71	0	83	0	9.02	8.99	G=1	12.38	G=1	12.38				1	2	定刻	
						62.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.42	0.00	27.30	27.50		0.37		0.37							
2:23	12.50	7.77	1640	162.78	180.48	83	0	71	0	71	0	71	0	83	0	9.02	8.99	G=1	12.38	G=1	12.36				1	2	機器動作	
						62.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.42	0.00	27.30	27.50		0.37		0.47							
2:30	12.50	7.77	1640	162.78	180.48	83	0	71	0	71	0	71	0	83	0	9.02	8.99	G=1	12.38	G=1	12.36				1	2	定刻	
						62.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.42	0.00	27.30	27.50		0.37		0.47							
2:40	12.49	7.77	1632	160.78	177.88	83	0	71	0	71	0	71	0	83	0	9.02	8.99	G=1	12.38	G=1	12.36				1	2	定刻	
						61.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.28	0.00	27.19	27.38		0.33		0.42							
2:41	12.49	7.77	1632	160.78	178.02	83	0	71	0	71	0	71	0	83	0	9.02	8.99	G=1	12.35	G=1	12.36				1	2	機器動作	
						61.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.28	0.00	27.19	27.38		0.47		0.42							
2:50	12.49	7.77	1632	160.78	178.02	83	0	71	0	71	0	71	0	83	0	9.02	8.99	G=1	12.35	G=1	12.36				1	2	定刻	
						61.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.28	0.00	27.19	27.38		0.47		0.42							
3:00	12.49	7.76	1632	160.78	178.02	83	0	71	0	71	0	71	0	83	0	9.02	8.99	G=1	12.35	G=1	12.36				1	2	定刻	
						61.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.28	0.00	27.19	27.38		0.47		0.42							
3:10	12.49	7.76	1632	160.78	178.02	83	0	71	0	71	0	71	0	83	0	9.02	8.99	G=1	12.35	G=1	12.36				1	2	定刻	
						61.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.28	0.00	27.19	27.38		0.47		0.42							
3:20	12.48	7.76	1623	158.79	175.43	83	0	71	0	71	0	71	0	83	0	9.02	8.99	G=1	12.35	G=1	12.36				1	2	定刻	
						60.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.15	0.00	27.07	27.27		0.42		0.37							
3:30	12.48	7.76	1623	158.79	175.43	83	0	71	0	71	0	71	0	83	0	9.02	8.99	G=1	12.35	G=1	12.36				1	2	定刻	
						60.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.15	0.00	27.07	27.27		0.42		0.37							

加古川大堰操作記録Ⅰ

2021年08月17日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制御 ボタン ン	流入 量 判定	印字要因
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)				本川 ゲート	微 調節 ゲート	魚 道 ゲート					
						1 号		2 号		3 号		4 号		5 号		左岸	右岸	左岸	右岸								
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段												
	T. Pm	T. Pm	10³m³	m³/s	m³/s																						
3:32	12.48	7.76	1623	158.79	175.53	83	0	71	0	71	0	71	0	83	0	9.02	8.99	G=1	12.35	G=1	12.34	1 C			1	2	機器動作
3:40	12.48	7.76	1623	156.81	175.53	60.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.15	0.00	27.07	27.27		0.42		0.47				1	2	定刻
						83	0	71	0	71	0	71	0	83	0	9.02	8.99	G=1	12.35	G=1	12.34						
3:50	12.48	7.76	1623	156.81	175.53	60.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.15	0.00	27.07	27.27		0.42		0.47	1				2	定刻	
						83	0	71	0	71	0	71	0	83	0	9.02	8.99	G=1	12.35	G=1	12.34						
4:00	12.47	7.75	1615	156.81	172.93	60.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.15	0.00	27.07	27.27		0.42		0.47	1				2	定刻	
						83	0	71	0	71	0	71	0	83	0	9.02	8.99	G=1	12.35	G=1	12.34						
4:00	12.47	7.75	1615	156.81	172.93	59.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.02	0.00	26.95	27.15		0.37		0.42	1 C				1	2	制御開始
						83	0	71	0	71	0	71	0	83	0	9.02	8.99	G=1	12.35	G=1	12.34						
4:00	12.47	7.75	1615	156.81	159.75	59.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.02	0.00	26.95	27.15		0.37		0.42	1 C				1	2	機器動作
						77	0	71	0	71	0	71	0	77	0	9.02	8.99	G=1	12.35	G=1	12.34						
4:10	12.47	7.72	1615	156.81	159.75	52.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.43	0.00	26.95	27.15		0.37		0.42	1				2	定刻	
						77	0	71	0	71	0	71	0	77	0	9.02	8.99	G=1	12.35	G=1	12.34						
4:20	12.47	7.72	1615	154.86	159.75	52.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.43	0.00	26.95	27.15		0.37		0.42	1				2	定刻	
						77	0	71	0	71	0	71	0	77	0	9.02	8.99	G=1	12.35	G=1	12.34						
4:26	12.48	7.72	1623	154.86	162.15	52.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.43	0.00	26.95	27.15		0.37		0.42	1				2	機器動作	
						77	0	71	0	71	0	71	0	77	0	9.02	8.99	G=1	12.35	G=1	12.36						
4:30	12.48	7.72	1623	154.86	162.15	53.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.51	0.00	27.07	27.27		0.42		0.37	1				2	定刻	
						77	0	71	0	71	0	71	0	77	0	9.02	8.99	G=1	12.35	G=1	12.36						
4:40	12.48	7.72	1623	154.86	162.15	53.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.51	0.00	27.07	27.27		0.42		0.37	1				2	定刻	
						77	0	71	0	71	0	71	0	77	0	9.02	8.99	G=1	12.35	G=1	12.36						
4:44	12.48	7.72	1623	154.86	162.06	53.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.51	0.00	27.07	27.27		0.42		0.37	1				2	機器動作	
						77	0	71	0	71	0	71	0	77	0	9.02	8.99	G=1	12.37	G=1	12.36						
4:50	12.48	7.72	1623	154.86	162.06	53.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.51	0.00	27.07	27.27		0.33		0.37	1				2	定刻	
						77	0	71	0	71	0	71	0	77	0	9.02	8.99	G=1	12.37	G=1	12.36						
5:00	12.48	7.72	1623	154.86	162.06	53.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.51	0.00	27.07	27.27		0.33		0.37	1	2	定刻				
						77	0	71	0	71	0	71	0	77	0	9.02	8.99	G=1	12.37	G=1	12.36						
5:10	12.48	7.72	1623	152.91	162.06	53.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.51	0.00	27.07	27.27		0.33		0.37	1	2	定刻				
						77	0	71	0	71	0	71	0	77	0	9.02	8.99	G=1	12.37	G=1	12.36						
5:20	12.49	7.72	1632	152.91	164.56	53.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.51	0.00	27.07	27.27		0.33		0.37	1	2	定刻				
						77	0	71	0	71	0	71	0	77	0	9.02	8.99	G=1	12.37	G=1	12.36						
5:30	12.49	7.72	1632	152.91	164.56	54.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.60	0.00	27.19	27.38		0.37		0.42	1	2	定刻				
						77	0	71	0	71	0	71	0	77	0	9.02	8.99	G=1	12.37	G=1	12.36						
5:40	12.49	7.72	1632	152.91	164.56	54.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.60	0.00	27.19	27.38		0.37		0.42	1	2	定刻				
						77	0	71	0	71	0	71	0	77	0	9.02	8.99	G=1	12.37	G=1	12.36						
5:50	12.49	7.72	1632	152.91	164.56	54.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.60	0.00	27.19	27.38		0.37		0.42	1	2	定刻				
						77	0	71	0	71	0	71	0	77	0	9.02	8.99	G=1	12.37	G=1	12.36						
6:00	12.49	7.72	1632	150.99	164.56	54.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.60	0.00	27.19	27.38		0.37		0.42	1	2	定刻				
						77	0	71	0	71	0	71	0	77	0	9.02	8.99	G=1	12.37	G=1	12.36						
6:10	12.49	7.72	1632	150.99	164.56	54.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.60	0.00	27.19	27.38		0.37		0.42	1	2	定刻				
						77	0	71	0	71	0	71	0	77	0	9.02	8.99	G=1	12.37	G=1	12.36						
6:20	12.49	7.71	1632	150.99	164.56	54.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.60	0.00	27.19	27.38		0.37		0.42	1	2	定刻				
						77	0	71	0	71	0	71	0	77	0	9.02	8.99	G=1	12.37	G=1	12.36						
6:24	12.48	7.71	1623	149.74	162.20	54.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.60	0.00	27.19	27.38		0.37		0.42	1	2	機器動作				
						77	0	71	0	71	0	71	0	77	0	9.02	8.99	G=1	12.34	G=1	12.36						
6:30	12.48	7.71	1623	149.74	162.25	53.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.51	0.00	27.07	27.27		0.47		0.37	1	2	定刻				
						77	0	71	0	71	0	71	0	77	0	9.02	8.99	G=1	12.34	G=1	12.35						
						53.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.51	0.00	27.07	27.27		0.47		0.42							

加古川大堰操作記録Ⅰ

2021年08月17日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制御 ボタン ン	流入 量 判定	印字要因	
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)				本川 ゲート	微 調節 ゲート	魚 道 ゲート						
						1号		2号		3号		4号		5号		左岸	右岸	左岸	右岸									
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段													
	T. Pm	T. Pm	10³m³	m³/s	m³/s																							
6:30	12.48	7.71	1623	149.74	162.30	77	0	71	0	71	0	71	0	77	0	9.02	8.99	G=1	12.34	G=1	12.34				1	2	機器動作	
6:40	12.47	7.70	1615	145.02	159.80	53.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.51	0.00	27.07	27.27		0.47		0.47							1
6:40	12.47	7.70	1615	145.02	159.80	52.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.43	0.00	26.95	27.15		0.42		0.42	1 C			1	2	制御開始	
						77	0	71	0	71	0	71	0	77	0	9.02	8.99	G=1	12.34	G=1	12.34							
6:40	12.47	7.70	1615	145.02	145.08	52.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.43	0.00	26.95	27.15		0.42		0.42	1 C			1	2	機器動作	
						70	0	71	0	71	0	71	0	70	0	9.02	8.99	G=1	12.34	G=1	12.34							
6:50	12.47	7.66	1615	135.89	145.08	45.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.07	0.00	26.95	27.15		0.42		0.42				1	2	定刻	
						70	0	71	0	71	0	71	0	70	0	9.02	8.99	G=1	12.34	G=1	12.34							
7:00	12.47	7.65	1615	130.78	145.08	45.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.07	0.00	26.95	27.15		0.42		0.42				1	2	定刻	
						70	0	71	0	71	0	71	0	70	0	9.02	8.99	G=1	12.34	G=1	12.34							
7:10	12.47	7.65	1615	130.03	145.08	45.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.07	0.00	26.95	27.15		0.42		0.42				1	2	定刻	
						70	0	71	0	71	0	71	0	70	0	9.02	8.99	G=1	12.34	G=1	12.34							
7:20	12.47	7.65	1615	136.84	145.08	45.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.07	0.00	26.95	27.15		0.42		0.42				1	2	定刻	
						70	0	71	0	71	0	71	0	70	0	9.02	8.99	G=1	12.34	G=1	12.34							
7:22	12.47	7.65	1615	138.81	144.99	45.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.07	0.00	26.95	27.15		0.42		0.42				1	2	機器動作	
						70	0	71	0	71	0	71	0	70	0	9.02	8.99	G=1	12.36	G=1	12.34							
7:30	12.47	7.65	1615	144.23	144.99	45.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.07	0.00	26.95	27.15		0.33		0.42				1	2	定刻	
						70	0	71	0	71	0	71	0	70	0	9.02	8.99	G=1	12.36	G=1	12.34							
7:40	12.48	7.65	1623	144.70	147.38	45.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.07	0.00	26.95	27.15		0.33		0.42				1	2	定刻	
						70	0	71	0	71	0	71	0	70	0	9.02	8.99	G=1	12.36	G=1	12.34							
7:45	12.48	7.65	1623	145.92	147.33	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.10	0.00	27.07	27.27		0.37		0.47				1	2	機器動作	
						70	0	71	0	71	0	71	0	70	0	9.02	8.99	G=1	12.36	G=1	12.35							
7:50	12.48	7.65	1623	142.33	147.33	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.10	0.00	27.07	27.27		0.37		0.42				1	2	定刻	
						70	0	71	0	71	0	71	0	70	0	9.02	8.99	G=1	12.36	G=1	12.35							
8:00	12.49	7.66	1632	139.00	149.74	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.10	0.00	27.07	27.27		0.37		0.42				1	2	定刻	
						70	0	71	0	71	0	71	0	70	0	9.02	8.99	G=1	12.36	G=1	12.35							
8:04	12.49	7.66	1632	141.20	149.69	47.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.14	0.00	27.19	27.38		0.42		0.47				1	2	機器動作	
						70	0	71	0	71	0	71	0	70	0	9.02	8.99	G=1	12.36	G=1	12.36							
8:06	12.49	7.66	1632	142.33	149.64	47.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.14	0.00	27.19	27.38		0.42		0.42				1	2	機器動作	
						70	0	71	0	71	0	71	0	70	0	9.02	8.99	G=1	12.37	G=1	12.36							
8:10	12.49	7.66	1632	149.75	149.64	47.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.14	0.00	27.19	27.38		0.37		0.42				1	2	定刻	
						70	0	71	0	71	0	71	0	70	0	9.02	8.99	G=1	12.37	G=1	12.36							
8:20	12.49	7.67	1632	151.08	149.64	47.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.14	0.00	27.19	27.38		0.37		0.42				1	2	定刻	
						70	0	71	0	71	0	71	0	70	0	9.02	8.99	G=1	12.37	G=1	12.36							
8:30	12.50	7.67	1640	148.44	152.05	47.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.14	0.00	27.19	27.38		0.37		0.42				1	2	定刻	
						70	0	71	0	71	0	71	0	70	0	9.02	8.99	G=1	12.37	G=1	12.36							
8:40	12.50	7.67	1640	144.04	152.05	48.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.18	0.00	27.30	27.50		0.42		0.47				1	2	定刻	
						70	0	71	0	71	0	71	0	70	0	9.02	8.99	G=1	12.37	G=1	12.36							
8:50	12.50	7.67	1640	144.04	152.05	48.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.18	0.00	27.30	27.50		0.42		0.47				1	2	定刻	
						70	0	71	0	71	0	71	0	70	0	9.02	8.99	G=1	12.37	G=1	12.36							
9:00	12.50	7.67	1640	144.04	152.05	48.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.18	0.00	27.30	27.50		0.42		0.47				1	2	定刻	
						70	0	71	0	71	0	71	0	70	0	9.02	8.99	G=1	12.37	G=1	12.36							
9:10	12.50	7.67	1640	142.18	152.05	48.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.18	0.00	27.30	27.50		0.42		0.47				1	2	定刻	
						70	0	71	0	71	0	71	0	70	0	9.02	8.99	G=1	12.37	G=1	12.36							
9:20	12.50	7.67	1640	142.18	152.05	48.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.18	0.00	27.30	27.50		0.42		0.47				1	2	定刻	
						70	0	71	0	71	0	71	0	70	0	9.02	8.99	G=1	12.37	G=1	12.36							
						48.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.18	0.00	27.30	27.50		0.42		0.47							

加古川大堰操作記録Ⅰ

2021年08月17日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制御 ボタン ン	流入 量 判定	印字要因	
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)				本川 ゲート	微 調 節 ゲート	魚 道 ゲート						
						1号		2号		3号		4号		5号		左岸	右岸	左岸	右岸									
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段													
	T. Pm	T. Pm	10³m³	m³/s	m³/s																							
9:30	12.50	7.67	1640	142.18	152.05	70	0	71	0	71	0	71	0	70	0	9.02	8.99	G=1	12.37	G=1	12.36				1	2	定刻	
9:40	12.50	7.67	1640	140.32	152.05	48.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.18	0.00	27.30	27.50		0.42		0.47				1	2	定刻	
						70	0	71	0	71	0	71	0	70	0	9.02	8.99	G=1	12.37	G=1	12.36							
9:50	12.50	7.67	1640	140.32	152.05	48.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.18	0.00	27.30	27.50		0.42		0.47				1	2	定刻	
						70	0	71	0	71	0	71	0	70	0	9.02	8.99	G=1	12.37	G=1	12.36							
10:00	12.50	7.67	1640	140.32	152.05	48.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.18	0.00	27.30	27.50		0.42		0.47				1	2	定刻	
						70	0	71	0	71	0	71	0	70	0	9.02	8.99	G=1	12.37	G=1	12.36							
10:10	12.49	7.66	1632	140.32	149.64	48.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.18	0.00	27.30	27.50		0.42		0.47				1	2	定刻	
						70	0	71	0	71	0	71	0	70	0	9.02	8.99	G=1	12.37	G=1	12.36							
10:20	12.49	7.66	1632	140.32	149.64	47.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.14	0.00	27.19	27.38		0.37		0.42				1	2	定刻	
						70	0	71	0	71	0	71	0	70	0	9.02	8.99	G=1	12.37	G=1	12.36							
10:30	12.49	7.66	1632	140.32	149.64	47.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.14	0.00	27.19	27.38		0.37		0.42				1	2	定刻	
						70	0	71	0	71	0	71	0	70	0	9.02	8.99	G=1	12.37	G=1	12.36							
10:40	12.49	7.66	1632	140.32	149.64	47.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.14	0.00	27.19	27.38		0.37		0.42				1	2	定刻	
						70	0	71	0	71	0	71	0	70	0	9.02	8.99	G=1	12.37	G=1	12.36							
10:50	12.49	7.66	1632	140.32	149.64	47.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.14	0.00	27.19	27.38		0.37		0.42				1	2	定刻	
						70	0	71	0	71	0	71	0	70	0	9.02	8.99	G=1	12.37	G=1	12.36							
11:00	12.49	7.66	1632	140.32	149.64	47.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.14	0.00	27.19	27.38		0.37		0.42				1	2	定刻	
						70	0	71	0	71	0	71	0	70	0	9.02	8.99	G=1	12.37	G=1	12.36							
11:10	12.49	7.66	1632	140.32	149.64	47.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.14	0.00	27.19	27.38		0.37		0.42				1	2	定刻	
						70	0	71	0	71	0	71	0	70	0	9.02	8.99	G=1	12.37	G=1	12.36							
11:20	12.49	7.66	1632	140.32	149.64	47.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.14	0.00	27.19	27.38		0.37		0.42				1	2	定刻	
						70	0	71	0	71	0	71	0	70	0	9.02	8.99	G=1	12.37	G=1	12.36							
11:30	12.49	7.66	1632	142.18	149.64	47.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.14	0.00	27.19	27.38		0.37		0.42				1	2	定刻	
						70	0	71	0	71	0	71	0	70	0	9.02	8.99	G=1	12.37	G=1	12.36							
11:40	12.49	7.66	1632	142.18	149.64	47.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.14	0.00	27.19	27.38		0.37		0.42				1	2	定刻	
						70	0	71	0	71	0	71	0	70	0	9.02	8.99	G=1	12.37	G=1	12.36							
11:50	12.49	7.66	1632	142.18	149.64	47.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.14	0.00	27.19	27.38		0.37		0.42				1	2	定刻	
						70	0	71	0	71	0	71	0	70	0	9.02	8.99	G=1	12.37	G=1	12.36							
12:00	12.49	7.66	1632	142.18	149.64	47.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.14	0.00	27.19	27.38		0.37		0.42				1	2	定刻	
						70	0	71	0	71	0	71	0	70	0	9.02	8.99	G=1	12.37	G=1	12.36							
12:10	12.49	7.66	1632	142.18	149.64	47.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.14	0.00	27.19	27.38		0.37		0.42				1	2	定刻	
						70	0	71	0	71	0	71	0	70	0	9.02	8.99	G=1	12.37	G=1	12.36							
12:20	12.49	7.66	1632	142.18	149.64	47.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.14	0.00	27.19	27.38		0.37		0.42				1	2	定刻	
						70	0	71	0	71	0	71	0	70	0	9.02	8.99	G=1	12.37	G=1	12.36							
12:30	12.49	7.66	1632	142.18	149.64	47.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.14	0.00	27.19	27.38		0.37		0.42				1	2	定刻	
						70	0	71	0	71	0	71	0	70	0	9.02	8.99	G=1	12.37	G=1	12.36							
12:40	12.49	7.66	1632	140.32	149.64	47.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.14	0.00	27.19	27.38		0.37		0.42				1	2	定刻	
						70	0	71	0	71	0	71	0	70	0	9.02	8.99	G=1	12.37	G=1	12.36							
12:50	12.49	7.66	1632	140.32	149.64	47.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.14	0.00	27.19	27.38		0.37		0.42				1	2	定刻	
						70	0	71	0	71	0	71	0	70	0	9.02	8.99	G=1	12.37	G=1	12.36							
13:00	12.49	7.66	1632	140.32	149.64	47.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.14	0.00	27.19	27.38		0.37		0.42				1	2	定刻	
						70	0	71	0	71	0	71	0	70	0	9.02	8.99	G=1	12.37	G=1	12.36							
13:10	12.49	7.66	1632	140.32	149.64	47.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.14	0.00	27.19	27.38		0.37		0.42				1	2	定刻	
						70	0	71	0	71	0	71	0	70	0	9.02	8.99	G=1	12.37	G=1	12.36							
13:20	12.49	7.66	1632	138.49	149.64	47.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.14	0.00	27.19	27.38		0.37		0.42				1	2	定刻	
						70	0	71	0	71	0	71	0	70	0	9.02	8.99	G=1	12.37	G=1	12.36							

加古川大堰操作記録Ⅰ

2021年08月17日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制御 ボタン ン	流入 量 判定	印字要因	
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)				本川 ゲート	微 調 節 ゲート	魚 道 ゲート						
						1 号		2 号		3 号		4 号		5 号		左岸	右岸	左岸	右岸									
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段													
	T. Pm	T. Pm	10³m³	m³/s	m³/s																							
13:30	12.49	7.66	1632	138.49	149.64	70	0	71	0	71	0	71	0	70	0	9.02	8.99	G=1	12.37	G=1	12.36				1	2	定刻	
13:40	12.49	7.66	1632	139.74	149.64	47.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.14	0.00	27.19	27.38		0.37		0.42				1	2	定刻	
						70	0	71	0	71	0	71	0	70	0	9.02	8.99	G=1	12.37	G=1	12.36							
13:50	12.49	7.66	1632	139.74	149.64	47.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.14	0.00	27.19	27.38		0.37		0.42	1				2	定刻		
						70	0	71	0	71	0	71	0	70	0	9.02	8.99	G=1	12.37	G=1	12.36							
14:00	12.49	7.66	1632	139.74	149.64	47.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.14	0.00	27.19	27.38		0.37		0.42	1				2	定刻		
						70	0	71	0	71	0	71	0	70	0	9.02	8.99	G=1	12.37	G=1	12.36							
14:10	12.49	7.66	1632	141.01	149.64	47.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.14	0.00	27.19	27.38		0.37		0.42	1				2	定刻		
						70	0	71	0	71	0	71	0	70	0	9.02	8.99	G=1	12.37	G=1	12.36							
14:20	12.49	7.66	1632	141.01	149.64	47.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.14	0.00	27.19	27.38		0.37		0.42	1				2	定刻		
						70	0	71	0	71	0	71	0	70	0	9.02	8.99	G=1	12.37	G=1	12.36							
14:30	12.49	7.66	1632	144.15	149.64	47.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.14	0.00	27.19	27.38		0.37		0.42	1				2	定刻		
						70	0	71	0	71	0	71	0	70	0	9.02	8.99	G=1	12.37	G=1	12.36							
14:40	12.50	7.66	1640	144.15	152.05	47.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.14	0.00	27.19	27.38		0.37		0.42	1				2	定刻		
						70	0	71	0	71	0	71	0	70	0	9.02	8.99	G=1	12.37	G=1	12.36							
14:42	12.50	7.67	1640	144.15	151.95	48.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.18	0.00	27.30	27.50		0.42		0.47	1				2	機器動作		
						70	0	71	0	71	0	71	0	70	0	9.02	8.99	G=1	12.37	G=1	12.38							
14:50	12.50	7.67	1640	144.15	151.95	48.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.18	0.00	27.30	27.50		0.42		0.37	1				2	定刻		
						70	0	71	0	71	0	71	0	70	0	9.02	8.99	G=1	12.37	G=1	12.38							
14:51	12.50	7.67	1640	144.15	151.86	48.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.18	0.00	27.30	27.50		0.42		0.37	1				2	機器動作		
						70	0	71	0	71	0	71	0	70	0	9.02	8.99	G=1	12.39	G=1	12.38							
15:00	12.50	7.67	1640	147.34	151.86	48.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.18	0.00	27.30	27.50		0.33		0.37	1	2	定刻					
						70	0	71	0	71	0	71	0	70	0	9.02	8.99	G=1	12.39	G=1	12.38							
15:10	12.51	7.68	1649	147.34	154.53	48.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.18	0.00	27.30	27.50		0.33		0.37	1	2	定刻					
						70	0	71	0	71	0	71	0	70	0	9.02	8.99	G=1	12.39	G=1	12.38							
15:20	12.51	7.68	1649	148.70	154.53	49.23	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	49.23	0.00	27.42	27.62		0.37		0.42	1	2	定刻				
						70	0	71	0	71	0	71	0	70	0	9.02	8.99	G=1	12.39	G=1	12.38							
15:23	12.52	7.68	1657	150.08	157.37	49.23	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	49.23	0.00	27.42	27.62		0.37		0.42	1	2	機器動作				
						70	0	71	0	71	0	71	0	70	0	9.02	8.99	G=1	12.39	G=1	12.40							
15:30	12.52	7.69	1657	150.08	157.37	50.29	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00	50.29	0.00	27.54	27.74		0.42		0.37	1	2	定刻				
						70	0	71	0	71	0	71	0	70	0	9.02	8.99	G=1	12.39	G=1	12.40							
15:31	12.52	7.69	1657	150.08	157.28	50.29	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00	50.29	0.00	27.54	27.74		0.42		0.37	1	2	機器動作				
						70	0	71	0	71	0	71	0	70	0	9.02	8.99	G=1	12.41	G=1	12.40							
15:40	12.53	7.69	1666	151.50	160.35	50.29	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00	50.29	0.00	27.54	27.74		0.33		0.37	1	2	定刻				
						70	0	71	0	71	0	71	0	70	0	9.02	8.99	G=1	12.41	G=1	12.40							
15:40	12.53	7.69	1666	151.50	160.35	51.36	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	51.36	0.00	27.66	27.86		0.37		0.42	1 C	1	2	制御開始			
						70	0	71	0	71	0	71	0	70	0	9.02	8.99	G=1	12.41	G=1	12.40							
15:40	12.53	7.69	1666	151.50	173.45	51.36	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	51.36	0.00	27.66	27.86		0.37		0.42	1 C	1	2	機器動作			
						76	0	71	0	71	0	71	0	76	0	9.02	8.99	G=1	12.41	G=1	12.40							
15:50	12.53	7.74	1666	151.50	173.45	57.91	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	57.91	0.00	27.66	27.86		0.37		0.42	1	2	定刻				
						76	0	71	0	71	0	71	0	76	0	9.02	8.99	G=1	12.41	G=1	12.40							
16:00	12.53	7.74	1666	154.80	173.45	57.91	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	57.91	0.00	27.66	27.86		0.37		0.42	1	2	定刻				
						76	0	71	0	71	0	71	0	76	0	9.02	8.99	G=1	12.41	G=1	12.40							
16:10	12.53	7.75	1666	156.68	173.45	57.91	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	57.91	0.00	27.66	27.86		0.37		0.42	1	2	定刻				
						76	0	71	0	71	0	71	0	76	0	9.02	8.99	G=1	12.41	G=1	12.40							
16:20	12.53	7.75	1666	160.05	173.45	57.91	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	57.91	0.00	27.66	27.86		0.37		0.42	1	2	定刻				
						76	0	71	0	71	0	71	0	76	0	9.02	8.99	G=1	12.41	G=1	12.40							
						57.91	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	57.91	0.00	27.66	27.86		0.37		0.42							

加古川大堰操作記録Ⅰ

2021年08月17日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制御 パター ン	流入 量判 定	印字要因
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)				本川 ゲー ト	微 調 節 ゲー ト	魚 道 ゲー ト					
						1 号		2 号		3 号		4 号		5 号		左岸	右岸	左岸	右岸								
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段												
	T. Pm	T. Pm	10³ m³	m³/s	m³/s																						
16:30	12. 53	7. 75	1666	163. 46	173. 45	76	0	71	0	71	0	71	0	76	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 41	G=1	12. 40				1	2	定刻
						57. 91	0. 00	0. 44	0. 00	0. 44	0. 00	0. 44	0. 00	57. 91	0. 00	27. 66	27. 86		0. 37		0. 42						
16:40	12. 53	7. 75	1666	164. 99	173. 45	76	0	71	0	71	0	71	0	76	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 41	G=1	12. 40				1	2	定刻
						57. 91	0. 00	0. 44	0. 00	0. 44	0. 00	0. 44	0. 00	57. 91	0. 00	27. 66	27. 86		0. 37		0. 42						
16:49	12. 54	7. 76	1675	166. 54	176. 59	76	0	71	0	71	0	71	0	76	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 41	G=1	12. 42				1	2	機器動作
						59. 02	0. 00	0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	59. 02	0. 00	27. 78	27. 97		0. 42		0. 37						
16:50	12. 54	7. 76	1675	166. 54	176. 59	76	0	71	0	71	0	71	0	76	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 41	G=1	12. 42				1	2	定刻
						59. 02	0. 00	0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	59. 02	0. 00	27. 78	27. 97		0. 42		0. 37						
16:50	12. 54	7. 76	1675	166. 54	176. 59	76	0	71	0	71	0	71	0	76	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 41	G=1	12. 42	1 C			1	2	制御開始
						59. 02	0. 00	0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	59. 02	0. 00	27. 78	27. 97		0. 42		0. 37						1
16:50	12. 54	7. 76	1675	166. 54	190. 29	82	0	71	0	71	0	71	0	82	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 41	G=1	12. 42	1 C			1	2	機器動作
						65. 87	0. 00	0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	65. 87	0. 00	27. 78	27. 97		0. 42		0. 37						
17:00	12. 54	7. 80	1675	168. 12	190. 29	82	0	71	0	71	0	71	0	82	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 41	G=1	12. 42				1	2	定刻
						65. 87	0. 00	0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	65. 87	0. 00	27. 78	27. 97		0. 42		0. 37						
17:10	12. 54	7. 81	1675	171. 36	190. 29	82	0	71	0	71	0	71	0	82	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 41	G=1	12. 42				1	2	定刻
						65. 87	0. 00	0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	65. 87	0. 00	27. 78	27. 97		0. 42		0. 37						
17:15	12. 54	7. 81	1675	173. 28	190. 20	82	0	71	0	71	0	71	0	82	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 43	G=1	12. 42				1	2	機器動作
						65. 87	0. 00	0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	65. 87	0. 00	27. 78	27. 97		0. 33		0. 37						
17:20	12. 55	7. 81	1684	174. 94	193. 68	82	0	71	0	71	0	71	0	82	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 43	G=1	12. 42				1	2	定刻
						67. 04	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	67. 04	0. 00	27. 90	28. 09		0. 37		0. 42						
17:20	12. 55	7. 81	1684	174. 94	193. 68	82	0	71	0	71	0	71	0	82	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 43	G=1	12. 42	1 C			1	2	制御開始
						67. 04	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	67. 04	0. 00	27. 90	28. 09		0. 37		0. 42						1
17:20	12. 55	7. 81	1684	174. 94	207. 96	88	0	71	0	71	0	71	0	88	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 43	G=1	12. 42	1 C			1	2	機器動作
						74. 18	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	74. 18	0. 00	27. 90	28. 09		0. 37		0. 42						
17:30	12. 55	7. 86	1684	180. 09	207. 96	88	0	71	0	71	0	71	0	88	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 43	G=1	12. 42				1	2	定刻
						74. 18	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	74. 18	0. 00	27. 90	28. 09		0. 37		0. 42						
17:40	12. 56	7. 87	1692	185. 60	211. 61	88	0	71	0	71	0	71	0	88	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 43	G=1	12. 42				1	2	定刻
						75. 39	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	75. 39	0. 00	28. 01	28. 21		0. 42		0. 47						
17:40	12. 56	7. 87	1692	185. 60	211. 61	88	0	71	0	71	0	71	0	88	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 43	G=1	12. 42	1 C			1	2	制御開始
						75. 39	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	75. 39	0. 00	28. 01	28. 21		0. 42		0. 47						1
17:40	12. 56	7. 87	1692	185. 60	236. 47	98	0	71	0	71	0	71	0	98	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 43	G=1	12. 44	1 C			1	2	機器動作
						87. 87	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	87. 87	0. 00	28. 01	28. 21		0. 42		0. 37						
17:50	12. 56	7. 94	1692	193. 11	236. 47	98	0	71	0	71	0	71	0	98	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 43	G=1	12. 44				1	2	定刻
						87. 87	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	87. 87	0. 00	28. 01	28. 21		0. 42		0. 37						
17:51	12. 56	7. 94	1692	193. 11	236. 38	98	0	71	0	71	0	71	0	98	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 45	G=1	12. 44				1	2	機器動作
						87. 87	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	87. 87	0. 00	28. 01	28. 21		0. 33		0. 37						
18:00	12. 57	7. 96	1701	198. 94	240. 23	98	0	71	0	71	0	71	0	98	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 45	G=1	12. 44				1	2	定刻
						89. 15	0. 00	1. 56	0. 00	1. 56	0. 00	1. 56	0. 00	89. 15	0. 00	28. 13	28. 33		0. 37		0. 42						
18:00	12. 57	7. 96	1701	198. 94	240. 23	98	0	71	0	71	0	71	0	98	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 45	G=1	12. 44	1 C			1	2	制御開始
						89. 15	0. 00	1. 56	0. 00	1. 56	0. 00	1. 56	0. 00	89. 15	0. 00	28. 13	28. 33		0. 37		0. 42						1
18:00	12. 57	7. 96	1701	198. 94	266. 57	110	0	71	0	71	0	71	0	110	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 45	G=1	12. 44	1 C			1	2	機器動作
						102. 32	0. 00	1. 56	0. 00	1. 56	0. 00	1. 56	0. 00	102. 32	0. 00	28. 13	28. 33		0. 37		0. 42						
18:10	12. 57	8. 02	1701	221. 79	266. 57	110	0	71	0	71	0	71	0	110	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 45	G=1	12. 44				1	2	定刻
						102. 32	0. 00	1. 56	0. 00	1. 56	0. 00	1. 56	0. 00	102. 32	0. 00	28. 13	28. 33		0. 37		0. 42						
18:13	12. 57	8. 02	1701	235. 63	266. 67	110	0	71	0	71	0	71</															

操 作 モ ー ド	1文字目：運転モード	2文字目：制御モード		制 御 バ タ ー ン	1：平水 2：洪水	流 入 量 判 定	1：堰水位 換算流入量 2：上流流入量	G	最高天端高 1～3：魚道ゲートグループNo 4：制水ゲート
	1：自動 2：半自動 3：遠方手動 4：機側	A：定水位Ⅰ（微調節） B：全開（微調節） C：定水位Ⅰ（調節上段） D：設定流量	E：事前放流 F：定水位 G：全開 H：貯留回復Ⅰ						

加古川大堰操作記録Ⅰ

2021年08月17日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制御 ボタン ー ン	流入 量 判定	印字要因
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)				本 川 ゲ ー ト	微 調 節 ゲ ー ト	魚 道 ゲ ー ト					
						1 号		2 号		3 号		4 号		5 号		左岸	右岸	左岸	右岸								
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段												
	T. Pm	T. Pm	10³m³	m³/s	m³/s																						
18:20	12. 56	8. 02	1692	237. 63	262. 77	110	0	71	0	71	0	71	0	110	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 43	G=1	12. 42				1	2	定刻
18:30	12. 55	8. 01	1684	228. 05	258. 88	100. 97	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	100. 97	0. 00	28. 01	28. 21		0. 42		0. 47						
18:40	12. 55	8. 01	1684	225. 63	258. 88	99. 64	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	99. 64	0. 00	27. 90	28. 09		0. 37		0. 42				1	2	定刻
						110	0	71	0	71	0	71	0	110	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 43	G=1	12. 42						
18:50	12. 55	8. 01	1684	229. 89	258. 88	99. 64	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	99. 64	0. 00	27. 90	28. 09		0. 37		0. 42				1	2	定刻
19:00	12. 55	8. 01	1684	234. 40	258. 88	110	0	71	0	71	0	71	0	110	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 43	G=1	12. 42						
19:10	12. 56	8. 02	1692	239. 01	262. 77	99. 64	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	99. 64	0. 00	27. 90	28. 09		0. 37		0. 42				1	2	定刻
						110	0	71	0	71	0	71	0	110	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 43	G=1	12. 42						
19:10	12. 56	8. 02	1692	239. 01	262. 77	100. 97	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	100. 97	0. 00	28. 01	28. 21		0. 42		0. 47	1 C			1	2	制御開始
19:11	12. 56	8. 02	1692	239. 01	290. 17	110	0	71	0	71	0	71	0	110	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 43	G=1	12. 42	1 C			1	2	機器動作
						100. 97	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	100. 97	0. 00	28. 01	28. 21		0. 42		0. 47						
19:19	12. 56	8. 05	1692	243. 73	290. 07	129	0	71	0	71	0	71	0	129	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 43	G=1	12. 42	1 C			1	2	機器動作
						114. 67	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	114. 67	0. 00	28. 01	28. 21		0. 42		0. 47						
19:20	12. 56	8. 05	1692	245. 79	290. 07	129	0	71	0	71	0	71	0	129	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 43	G=1	12. 44				1	2	定刻
19:28	12. 56	8. 06	1692	250. 62	290. 02	114. 67	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	114. 67	0. 00	28. 01	28. 21		0. 42		0. 37						
19:30	12. 56	8. 06	1692	253. 08	290. 02	129	0	71	0	71	0	71	0	129	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 44	G=1	12. 44				1	2	定刻
						114. 67	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	114. 67	0. 00	28. 01	28. 21		0. 37		0. 37						
19:40	12. 57	8. 07	1701	255. 56	294. 12	129	0	71	0	71	0	71	0	129	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 44	G=1	12. 44				1	2	定刻
19:40	12. 57	8. 07	1701	255. 56	294. 12	116. 07	0. 00	1. 56	0. 00	1. 56	0. 00	1. 56	0. 00	116. 07	0. 00	28. 13	28. 33		0. 42		0. 42				1 C		
19:41	12. 57	8. 07	1701	258. 08	302. 60	129	0	71	0	71	0	71	0	129	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 44	G=1	12. 44	1 C			1	2	機器動作
						116. 07	0. 00	1. 56	0. 00	1. 56	0. 00	1. 56	0. 00	116. 07	0. 00	28. 13	28. 33		0. 42		0. 42						
19:48	12. 57	8. 07	1701	260. 61	302. 51	120. 31	0. 00	1. 56	0. 00	1. 56	0. 00	1. 56	0. 00	120. 31	0. 00	28. 13	28. 33		0. 42		0. 42				1	2	機器動作
19:50	12. 57	8. 07	1701	260. 61	302. 51	145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 46	G=1	12. 44						
19:57	12. 58	8. 08	1710	263. 18	306. 60	120. 31	0. 00	1. 56	0. 00	1. 56	0. 00	1. 56	0. 00	120. 31	0. 00	28. 13	28. 33		0. 33		0. 42				1	2	機器動作
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 46	G=1	12. 46						
20:00	12. 58	8. 08	1710	263. 18	306. 60	121. 73	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	121. 73	0. 00	28. 25	28. 45		0. 37		0. 37				1	2	定刻
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 46	G=1	12. 46						
20:10	12. 59	8. 10	1718	268. 40	310. 91	121. 73	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	121. 73	0. 00	28. 25	28. 45		0. 37		0. 37				1	2	定刻
20:11	12. 59	8. 10	1718	268. 40	310. 82	145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 46	G=1	12. 46						
20:15	12. 60	8. 10	1727	271. 05	315. 10	123. 16	0. 00	2. 27	0. 00	2. 27	0. 00	2. 27	0. 00	123. 16	0. 00	28. 37	28. 57		0. 42		0. 42				1	2	機器動作
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 48	G=1	12. 48						
20:20	12. 61	8. 11	1736	273. 72	319. 55	124. 60	0. 00	2. 66	0. 00	2. 66	0. 00	2. 66	0. 00	124. 60	0. 00	28. 49	28. 69		0. 37		0. 37				1	2	定刻
20:27	12. 61	8. 12	1736	279. 16	319. 46	145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 48	G=1	12. 48						
						126. 04	0. 00	3. 07	0. 00	3. 07	0. 00	3. 07	0. 00	126. 04	0. 00	28. 61	28. 81		0. 42		0. 42				1	2	機器動作
						126. 04	0. 00	3. 07	0. 00	3. 07	0. 00	3. 07	0. 00	126. 04	0. 00	28. 61	28. 81		0. 33		0. 42						

加古川大堰操作記録Ⅰ

2021年08月17日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制 御 パ タ ー ン	流 入 量 判 定	印 字 要 因		
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T. Pm) / 放流量 (m³/s)				本 川 ゲ ー ト	微 調 節 ゲ ー ト	魚 道 ゲ ー ト							
						1 号		2 号		3 号		4 号		5 号		左岸	右岸	左岸	右岸										
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段														
	T. Pm	T. Pm	10³ m³	m³/s	m³/s																								
20:30	12. 62	8. 13	1745	284. 00	323. 88	145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 50	G=1	12. 49				1	2	定刻		
20:31	12. 62	8. 13	1745	284. 00	323. 83	127. 48	0. 00	3. 49	0. 00	3. 49	0. 00	3. 49	0. 00	127. 48	0. 00	28. 73	28. 93		0. 37		0. 42							1	2
20:40	12. 63	8. 14	1753	292. 44	328. 42	145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 50	G=1	12. 50				1	2	定刻		
						127. 48	0. 00	3. 49	0. 00	3. 49	0. 00	3. 49	0. 00	127. 48	0. 00	28. 73	28. 93		0. 37		0. 37								
20:50	12. 64	8. 16	1762	298. 21	333. 06	128. 93	0. 00	3. 94	0. 00	3. 94	0. 00	3. 94	0. 00	128. 93	0. 00	28. 85	29. 05		0. 42		0. 42				1	2	定刻		
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 50	G=1	12. 50								
21:00	12. 65	8. 17	1771	306. 18	337. 76	130. 39	0. 00	4. 40	0. 00	4. 40	0. 00	4. 40	0. 00	130. 39	0. 00	28. 97	29. 17		0. 47		0. 47				1	2	定刻		
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 50	G=1	12. 50								
21:10	12. 67	8. 19	1789	312. 17	347. 37	131. 85	0. 00	4. 88	0. 00	4. 88	0. 00	4. 88	0. 00	131. 85	0. 00	29. 09	29. 29		0. 52		0. 52				1	2	定刻		
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 50	G=1	12. 50								
21:20	12. 68	8. 21	1797	317. 31	352. 28	134. 79	0. 00	5. 89	0. 00	5. 89	0. 00	5. 89	0. 00	134. 79	0. 00	29. 33	29. 53		0. 63		0. 63				1	2	定刻		
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 50	G=1	12. 50								
21:27	12. 69	8. 22	1806	320. 37	357. 24	136. 27	0. 00	6. 42	0. 00	6. 42	0. 00	6. 42	0. 00	136. 27	0. 00	29. 45	29. 65		0. 69		0. 69	3			1	2	機器動作		
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 50	G=1	12. 50								
21:30	12. 69	8. 23	1806	323. 46	357. 24	137. 76	0. 00	6. 96	0. 00	6. 96	0. 00	6. 96	0. 00	137. 76	0. 00	29. 57	29. 77		0. 75		0. 75				1	2	定刻		
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 50	G=1	12. 50								
21:40	12. 70	8. 24	1815	329. 72	362. 24	137. 76	0. 00	6. 96	0. 00	6. 96	0. 00	6. 96	0. 00	137. 76	0. 00	29. 57	29. 77		0. 75		0. 75				1	2	定刻		
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 50	G=1	12. 50								
21:50	12. 72	8. 26	1833	341. 43	372. 41	139. 25	0. 00	7. 52	0. 00	7. 52	0. 00	7. 52	0. 00	139. 25	0. 00	29. 69	29. 89		0. 80		0. 80				1	2	定刻		
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 50	G=1	12. 50								
22:00	12. 73	8. 28	1843	350. 11	377. 61	142. 24	0. 00	8. 67	0. 00	8. 67	0. 00	8. 67	0. 00	142. 24	0. 00	29. 93	30. 13		0. 93		0. 93				1	2	定刻		
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 50	G=1	12. 50								
22:10	12. 74	8. 30	1852	356. 75	382. 84	143. 75	0. 00	9. 27	0. 00	9. 27	0. 00	9. 27	0. 00	143. 75	0. 00	30. 06	30. 26		0. 99		0. 99				1	2	定刻		
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 50	G=1	12. 50								
22:20	12. 75	8. 31	1861	362. 27	388. 13	145. 26	0. 00	9. 88	0. 00	9. 88	0. 00	9. 88	0. 00	145. 26	0. 00	30. 18	30. 38		1. 06		1. 06				1	2	定刻		
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 50	G=1	12. 50								
22:22	12. 75	8. 31	1861	365. 66	388. 13	146. 77	0. 00	10. 51	0. 00	10. 51	0. 00	10. 51	0. 00	146. 77	0. 00	30. 30	30. 50		1. 13		1. 13	1 C			1	2	制御終了		
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 50	G=1	12. 50								
22:22	12. 75	8. 31	1861	365. 66	388. 13	146. 77	0. 00	10. 51	0. 00	10. 51	0. 00	10. 51	0. 00	146. 77	0. 00	30. 30	30. 50		1. 13		1. 13	1 C			1	2	制御不能		
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 50	G=1	12. 50								
22:30	12. 75	8. 33	1861	369. 07	391. 72	146. 77	0. 00	10. 51	0. 00	10. 51	0. 00	10. 51	0. 00	146. 77	0. 00	30. 30	30. 50		1. 13		1. 13				1	2	定刻		
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 10	G=1	12. 50								
22:40	12. 75	8. 34	1861	374. 69	395. 07	146. 77	0. 00	10. 51	0. 00	10. 51	0. 00	10. 51	0. 00	146. 77	0. 00	30. 30	30. 50		4. 72		1. 13				1	2	定刻		
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=4	11. 82	G=1	12. 50								
22:50	12. 75	8. 35	1861	376. 88	405. 75	146. 77	0. 00	10. 51	0. 00	10. 51	0. 00	10. 51	0. 00	146. 77	0. 00	30. 30	30. 50		8. 07		1. 13				1	2	定刻		
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=4	11. 42	G=1	11. 98								
23:00	12. 74	8. 43	1852	376. 88	439. 94	146. 77	0. 00	10. 51	0. 00	10. 51	0. 00	10. 51	0. 00	146. 77	0. 00	30. 30	30. 50		13. 80		6. 08				1	2	定刻		
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	11. 82								
23:03	12. 73	8. 43	1843	379. 08	434. 48	145. 26	0. 00	9. 88	0. 00	9. 88	0. 00	9. 88	0. 00	145. 26	0. 00	30. 18	30. 38		51. 28		7. 94				4	1	2	機器動作	
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	11. 82								
23:10	12. 71	8. 44	1824	375. 63	458. 98	143. 75	0. 00	9. 27	0. 00	9. 27	0. 00	9. 27	0. 00	143. 75	0. 00	30. 06	30. 26		51. 04		7. 81					1	2	定刻	
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 88								
23:11	12. 71	8. 44	1824	375. 63	466. 45	140. 74	0. 00	8. 09	0. 00	8. 09	0. 00	8. 09	0. 00	140. 74	0. 00	29. 81	30. 01		50. 56		42. 85					3	1	2	機器動作
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 56								
23:20	12. 68	8. 44	1797	374. 43	450. 58	140. 74	0. 00	8. 09	0. 00	8. 09	0. 00	8. 09	0. 00	140. 74	0. 00	29. 81	30. 01		50. 56		50. 32						1	2	定刻
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55								
						136. 27	0. 00	6. 42	0. 00	6. 42	0. 00	6. 42	0. 00	136. 27	0. 00	29. 45	29. 65		49. 84		49. 84								

操 作 モ ー ド	1 文字目：運転モード	2 文字目：制御モード		
	1：自動	A：定水位Ⅰ（微調節）	E：事前放流	I：貯留回復Ⅱ
	2：半自動	B：全開（微調節）	F：定水位	J：開度一回
	3：遠方手動	C：定水位Ⅰ（調節上段）	G：全開	
	4：機側	D：設定流量	H：貯留回復Ⅰ	

制御パターン	1：平水 2：洪水
--------	--------------

流入量判定	1：堰水位 換算流入量 2：上流流入量
-------	---------------------------

G	最高天端高 1～3：魚道ゲートグループNo 4：制水ゲート
---	-------------------------------------