

加古川大堰操作記録Ⅰ

2017年10月29日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制御 ボタン ン	流入 量 判定	印字要因	
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)				本川 ゲート	微 調 節 ゲート	魚 道 ゲート						
						1号		2号		3号		4号		5号		左岸	右岸	左岸	右岸									
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段													
	T. Pm	T. Pm	10³m³	m³/s	m³/s																							
3:40	12.49	7.48	1632	47.71	71.54	23	0	71	0	71	0	71	0	23	0	9.02	8.98	G=1	12.37	G=1	12.36				1	2	定刻	
3:50	12.49	7.48	1632	47.71	71.54	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.09	0.00	27.19	27.38		0.37		0.42				1	2	定刻	
						23	0	71	0	71	0	71	0	23	0	9.02	8.98	G=1	12.37	G=1	12.36							
3:57	12.49	7.48	1632	47.71	71.45	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.09	0.00	27.19	27.38		0.37		0.42				1	2	機器動作	
						23	0	71	0	71	0	71	0	23	0	9.02	8.98	G=1	12.37	G=1	12.38							
4:00	12.49	7.48	1632	47.71	71.45	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.09	0.00	27.19	27.38		0.37		0.33				1	2	定刻	
						23	0	71	0	71	0	71	0	23	0	9.02	8.98	G=1	12.37	G=1	12.38							
4:10	12.49	7.48	1632	47.71	71.45	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.09	0.00	27.19	27.38		0.37		0.33				1	2	定刻	
						23	0	71	0	71	0	71	0	23	0	9.02	8.98	G=1	12.37	G=1	12.38							
4:20	12.49	7.48	1632	46.72	71.45	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.09	0.00	27.19	27.38		0.37		0.33				1	2	定刻	
						23	0	71	0	71	0	71	0	23	0	9.02	8.98	G=1	12.37	G=1	12.38							
4:30	12.49	7.48	1632	47.71	71.45	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.09	0.00	27.19	27.38		0.37		0.33				1	2	定刻	
						23	0	71	0	71	0	71	0	23	0	9.02	8.98	G=1	12.37	G=1	12.38							
4:40	12.49	7.48	1632	47.01	71.45	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.09	0.00	27.19	27.38		0.37		0.33				1	2	定刻	
						23	0	71	0	71	0	71	0	23	0	9.02	8.98	G=1	12.37	G=1	12.38							
4:50	12.49	7.48	1632	47.01	71.45	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.09	0.00	27.19	27.38		0.37		0.33				1	2	定刻	
						23	0	71	0	71	0	71	0	23	0	9.02	8.98	G=1	12.37	G=1	12.38							
5:00	12.49	7.48	1632	47.01	71.45	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.09	0.00	27.19	27.38		0.37		0.33				1	2	定刻	
						23	0	71	0	71	0	71	0	23	0	9.02	8.98	G=1	12.37	G=1	12.38							
5:10	12.49	7.48	1632	47.01	71.45	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.09	0.00	27.19	27.38		0.37		0.33				1	2	定刻	
						23	0	71	0	71	0	71	0	23	0	9.02	8.98	G=1	12.37	G=1	12.38							
5:20	12.49	7.48	1632	47.01	71.45	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.09	0.00	27.19	27.38		0.37		0.33				1	2	定刻	
						23	0	71	0	71	0	71	0	23	0	9.02	8.98	G=1	12.37	G=1	12.38							
5:30	12.49	7.48	1632	47.01	71.45	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.09	0.00	27.19	27.38		0.37		0.33				1	2	定刻	
						23	0	71	0	71	0	71	0	23	0	9.02	8.98	G=1	12.37	G=1	12.38							
5:40	12.49	7.48	1632	47.01	71.45	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.09	0.00	27.19	27.38		0.37		0.33				1	2	定刻	
						23	0	71	0	71	0	71	0	23	0	9.02	8.98	G=1	12.37	G=1	12.38							
5:50	12.49	7.48	1632	47.01	71.45	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.09	0.00	27.19	27.38		0.37		0.33				1	2	定刻	
						23	0	71	0	71	0	71	0	23	0	9.02	8.98	G=1	12.37	G=1	12.38							
6:00	12.49	7.48	1632	47.01	71.45	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.09	0.00	27.19	27.38		0.37		0.33				1	2	定刻	
						23	0	71	0	71	0	71	0	23	0	9.02	8.98	G=1	12.37	G=1	12.38							
6:10	12.49	7.48	1632	47.01	71.45	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.09	0.00	27.19	27.38		0.37		0.33				1	2	定刻	
						23	0	71	0	71	0	71	0	23	0	9.02	8.98	G=1	12.37	G=1	12.38							
6:20	12.49	7.48	1632	46.02	71.45	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.09	0.00	27.19	27.38		0.37		0.33				1	2	定刻	
						23	0	71	0	71	0	71	0	23	0	9.02	8.98	G=1	12.37	G=1	12.38							
6:30	12.49	7.48	1632	46.02	71.45	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.09	0.00	27.19	27.38		0.37		0.33				1	2	定刻	
						23	0	71	0	71	0	71	0	23	0	9.02	8.98	G=1	12.37	G=1	12.38							
6:40	12.49	7.48	1632	46.02	71.45	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.09	0.00	27.19	27.38		0.37		0.33				1	2	定刻	
						23	0	71	0	71	0	71	0	23	0	9.02	8.98	G=1	12.37	G=1	12.38							
6:50	12.49	7.48	1632	46.02	71.45	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.09	0.00	27.19	27.38		0.37		0.33				1	2	定刻	
						23	0	71	0	71	0	71	0	23	0	9.02	8.98	G=1	12.37	G=1	12.38							
7:00	12.49	7.48	1632	46.02	71.45	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.09	0.00	27.19	27.38		0.37		0.33				1	2	定刻	
						23	0	71	0	71	0	71	0	23	0	9.02	8.98	G=1	12.37	G=1	12.38							
7:10	12.49	7.48	1632	46.02	71.45	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.09	0.00	27.19	27.38		0.37		0.33				1	2	定刻	
						23	0	71	0	71	0	71	0	23	0	9.02	8.98	G=1	12.37	G=1	12.38							
7:20	12.49	7.48	1632	46.02	71.45	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.09	0.00	27.19	27.38		0.37		0.33				1	2	定刻	
						23	0	71	0	71	0	71	0	23	0	9.02	8.98	G=1	12.37	G=1	12.38							
						8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.09	0.00	27.19	27.38		0.37		0.33							

加古川大堰操作記録Ⅰ

2017年10月29日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制御 ボタン ン	流入 量判定	印字要因	
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)				本川 ゲート	微 調節 ゲート	魚 道 ゲート						
						1号		2号		3号		4号		5号		左岸	右岸	左岸	右岸									
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段													
	T. Pm	T. Pm	10³m³	m³/s	m³/s																							
7:30	12.49	7.48	1632	46.02	71.45	23	0	71	0	71	0	71	0	23	0	9.02	8.98	G=1	12.37	G=1	12.38				1	2	定刻	
7:40	12.49	7.48	1632	46.02	71.45	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.09	0.00	27.19	27.38		0.37		0.33				1	2	定刻	
						23	0	71	0	71	0	71	0	23	0	9.02	8.98	G=1	12.37	G=1	12.38							
7:50	12.49	7.48	1632	46.02	71.45	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.09	0.00	27.19	27.38		0.37		0.33				1	2	定刻	
						23	0	71	0	71	0	71	0	23	0	9.02	8.98	G=1	12.37	G=1	12.38							
7:53	12.49	7.48	1632	46.02	71.49	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.09	0.00	27.19	27.38		0.37		0.33				1	2	機器動作	
						23	0	71	0	71	0	71	0	23	0	9.02	8.98	G=1	12.37	G=1	12.37							
8:00	12.49	7.48	1632	46.02	71.49	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.09	0.00	27.19	27.38		0.37		0.37				1	2	定刻	
						23	0	71	0	71	0	71	0	23	0	9.02	8.98	G=1	12.37	G=1	12.37							
8:10	12.49	7.48	1632	46.02	71.49	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.09	0.00	27.19	27.38		0.37		0.37				1	2	定刻	
						23	0	71	0	71	0	71	0	23	0	9.02	8.98	G=1	12.37	G=1	12.37							
8:20	12.49	7.48	1632	46.02	71.49	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.09	0.00	27.19	27.38		0.37		0.37				1	2	定刻	
						23	0	71	0	71	0	71	0	23	0	9.02	8.98	G=1	12.37	G=1	12.37							
8:30	12.49	7.48	1632	45.33	71.49	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.09	0.00	27.19	27.38		0.37		0.37				1	2	定刻	
						23	0	71	0	71	0	71	0	23	0	9.02	8.98	G=1	12.37	G=1	12.37							
8:40	12.49	7.48	1632	45.33	71.49	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.09	0.00	27.19	27.38		0.37		0.37				1	2	定刻	
						23	0	71	0	71	0	71	0	23	0	9.02	8.98	G=1	12.37	G=1	12.37							
8:50	12.49	7.48	1632	45.33	71.49	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.09	0.00	27.19	27.38		0.37		0.37				1	2	定刻	
						23	0	71	0	71	0	71	0	23	0	9.02	8.98	G=1	12.37	G=1	12.37							
9:00	12.49	7.48	1632	45.33	71.49	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.09	0.00	27.19	27.38		0.37		0.37				1	2	定刻	
						23	0	71	0	71	0	71	0	23	0	9.02	8.98	G=1	12.37	G=1	12.37							
9:10	12.49	7.48	1632	45.33	71.49	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.09	0.00	27.19	27.38		0.37		0.37				1	2	定刻	
						23	0	71	0	71	0	71	0	23	0	9.02	8.98	G=1	12.37	G=1	12.37							
9:20	12.49	7.48	1632	45.33	71.49	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.09	0.00	27.19	27.38		0.37		0.37				1	2	定刻	
						23	0	71	0	71	0	71	0	23	0	9.02	8.98	G=1	12.37	G=1	12.37							
9:30	12.49	7.49	1632	45.33	71.49	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.09	0.00	27.19	27.38		0.37		0.37				1	2	定刻	
						23	0	71	0	71	0	71	0	23	0	9.02	8.98	G=1	12.37	G=1	12.37							
9:40	12.49	7.49	1632	45.33	71.49	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.09	0.00	27.19	27.38		0.37		0.37				1	2	定刻	
						23	0	71	0	71	0	71	0	23	0	9.02	8.98	G=1	12.37	G=1	12.37							
9:50	12.49	7.49	1632	45.33	71.49	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.09	0.00	27.19	27.38		0.37		0.37				1	2	定刻	
						23	0	71	0	71	0	71	0	23	0	9.02	8.98	G=1	12.37	G=1	12.37							
9:53	12.50	7.49	1640	45.33	72.89	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.09	0.00	27.19	27.38		0.37		0.37				1	2	機器動作	
						23	0	71	0	71	0	71	0	23	0	9.02	8.98	G=1	12.39	G=1	12.37							
10:00	12.50	7.50	1640	45.33	72.89	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.67	0.00	27.30	27.50		0.33		0.42				1	2	定刻	
						23	0	71	0	71	0	71	0	23	0	9.02	8.98	G=1	12.39	G=1	12.37							
10:10	12.50	7.50	1640	46.32	72.89	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.67	0.00	27.30	27.50		0.33		0.42				1	2	定刻	
						23	0	71	0	71	0	71	0	23	0	9.02	8.98	G=1	12.39	G=1	12.37							
10:14	12.50	7.50	1640	47.01	72.80	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.67	0.00	27.30	27.50		0.33		0.42				1	2	機器動作	
						23	0	71	0	71	0	71	0	23	0	9.02	8.98	G=1	12.39	G=1	12.39							
10:20	12.51	7.50	1649	47.01	74.56	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.67	0.00	27.30	27.50		0.33		0.33				1	2	定刻	
						23	0	71	0	71	0	71	0	23	0	9.02	8.98	G=1	12.39	G=1	12.39							
10:25	12.52	7.50	1657	47.01	76.51	9.27	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	9.27	0.00	27.42	27.62		0.37		0.37				1	2	機器動作	
						23	0	71	0	71	0	71	0	23	0	9.02	8.98	G=1	12.41	G=1	12.39							
10:30	12.52	7.51	1657	47.01	76.51	9.88	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00	9.88	0.00	27.54	27.74		0.33		0.42				1	2	定刻	
						23	0	71	0	71	0	71	0	23	0	9.02	8.98	G=1	12.41	G=1	12.39							
10:32	12.52	7.51	1657	47.01	76.42	9.88	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00	9.88	0.00	27.54	27.74		0.33		0.42				1	2	機器動作	
						23	0	71	0	71	0	71	0	23	0	9.02	8.98	G=1	12.41	G=1	12.41							
						9.88	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00	9.88	0.00	27.54	27.74		0.33		0.33							

加古川大堰操作記録Ⅰ

2017年10月29日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制 御 パ タ ー ン	流 入 量 判 定	印 字 要 因
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)				本 川 ゲ ー ト	微 調 節 ゲ ー ト	魚 道 ゲ ー ト					
						1 号		2 号		3 号		4 号		5 号		左岸	右岸	左岸	右岸								
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段												
	T. Pm	T. Pm	10³m³	m³/s	m³/s																						
10:40	12. 53	7. 52	1666	48. 01	78. 60	23	0	71	0	71	0	71	0	23	0	9. 02	8. 98	G=1	12. 41	G=1	12. 41	1 C			1	2	定刻
10:40	12. 53	7. 52	1666	48. 01	78. 60	10. 51	0. 00	0. 44	0. 00	0. 44	0. 00	0. 44	0. 00	10. 51	0. 00	27. 66	27. 86		0. 37		0. 37						
10:40	12. 53	7. 52	1666	48. 01	82. 48	23	0	71	0	71	0	71	0	23	0	9. 02	8. 98	G=1	12. 41	G=1	12. 41	1 C			1	2	制御開始
10:40	12. 53	7. 52	1666	48. 01	82. 48	10. 51	0. 00	0. 44	0. 00	0. 44	0. 00	0. 44	0. 00	10. 51	0. 00	27. 66	27. 86		0. 37		0. 37	1 C			1	2	機器動作
						26	0	71	0	71	0	71	0	26	0	9. 02	8. 98	G=1	12. 41	G=1	12. 41						
10:46	12. 54	7. 54	1675	48. 71	84. 77	12. 45	0. 00	0. 44	0. 00	0. 44	0. 00	0. 44	0. 00	12. 45	0. 00	27. 66	27. 86		0. 37		0. 37				1	2	機器動作
10:50	12. 54	7. 55	1675	49. 42	84. 77	26	0	71	0	71	0	71	0	26	0	9. 02	8. 98	G=1	12. 43	G=1	12. 41						
10:50	12. 54	7. 55	1675	49. 42	84. 77	13. 13	0. 00	0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	13. 13	0. 00	27. 78	27. 97		0. 33		0. 42				1	2	定刻
10:50	12. 54	7. 55	1675	49. 42	84. 77	26	0	71	0	71	0	71	0	26	0	9. 02	8. 98	G=1	12. 43	G=1	12. 41						
10:50	12. 54	7. 55	1675	49. 42	88. 95	13. 13	0. 00	0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	13. 13	0. 00	27. 78	27. 97		0. 33		0. 42	1 C			1	2	制御開始
10:50	12. 54	7. 55	1675	49. 42	88. 95	29	0	71	0	71	0	71	0	29	0	9. 02	8. 98	G=1	12. 43	G=1	12. 41	1 C			1	2	機器動作
						15. 22	0. 00	0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	15. 22	0. 00	27. 78	27. 97		0. 33		0. 42						
10:55	12. 54	7. 57	1675	50. 16	88. 86	29	0	71	0	71	0	71	0	29	0	9. 02	8. 98	G=1	12. 43	G=1	12. 43				1	2	機器動作
11:00	12. 55	7. 58	1684	52. 70	91. 43	15. 22	0. 00	0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	15. 22	0. 00	27. 78	27. 97		0. 33		0. 33						
11:00	12. 55	7. 58	1684	52. 70	91. 43	29	0	71	0	71	0	71	0	29	0	9. 02	8. 98	G=1	12. 43	G=1	12. 43	1 C			1	2	定刻
11:00	12. 55	7. 58	1684	52. 70	91. 43	15. 94	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	15. 94	0. 00	27. 90	28. 09		0. 37		0. 37						
11:00	12. 55	7. 58	1684	52. 70	100. 49	15. 94	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	15. 94	0. 00	27. 90	28. 09		0. 37		0. 37	1 C			1	2	制御開始
11:00	12. 55	7. 58	1684	52. 70	100. 49	35	0	71	0	71	0	71	0	35	0	9. 02	8. 98	G=1	12. 43	G=1	12. 43	1 C			1	2	機器動作
						20. 47	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	20. 47	0. 00	27. 90	28. 09		0. 37		0. 37						
11:10	12. 55	7. 63	1684	55. 32	100. 49	35	0	71	0	71	0	71	0	35	0	9. 02	8. 98	G=1	12. 43	G=1	12. 43				1	2	定刻
11:20	12. 55	7. 64	1684	58. 23	100. 49	20. 47	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	20. 47	0. 00	27. 90	28. 09		0. 37		0. 37						
11:20	12. 55	7. 64	1684	58. 23	100. 49	35	0	71	0	71	0	71	0	35	0	9. 02	8. 98	G=1	12. 43	G=1	12. 43				1	2	定刻
11:30	12. 56	7. 64	1692	60. 37	103. 32	20. 47	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	20. 47	0. 00	27. 90	28. 09		0. 37		0. 37						
11:30	12. 56	7. 64	1692	60. 37	103. 32	35	0	71	0	71	0	71	0	35	0	9. 02	8. 98	G=1	12. 43	G=1	12. 43	1 C			1	2	制御開始
11:30	12. 56	7. 64	1692	60. 37	103. 32	21. 27	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	21. 27	0. 00	28. 01	28. 21		0. 42		0. 42						
11:30	12. 56	7. 64	1692	60. 37	113. 24	21. 27	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	21. 27	0. 00	28. 01	28. 21		0. 42		0. 42	1 C			1	2	機器動作
11:40	12. 56	7. 69	1692	62. 56	113. 24	26. 23	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	26. 23	0. 00	28. 01	28. 21		0. 42		0. 42				1	2	定刻
						41	0	71	0	71	0	71	0	41	0	9. 02	8. 98	G=1	12. 43	G=1	12. 43						
11:48	12. 56	7. 69	1692	63. 65	113. 19	26. 23	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	26. 23	0. 00	28. 01	28. 21		0. 42		0. 42				1	2	機器動作
11:50	12. 56	7. 69	1692	64. 76	113. 19	41	0	71	0	71	0	71	0	41	0	9. 02	8. 98	G=1	12. 44	G=1	12. 43						
12:00	12. 56	7. 70	1692	67. 01	113. 19	26. 23	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	26. 23	0. 00	28. 01	28. 21		0. 37		0. 42				1	2	定刻
12:01	12. 56	7. 70	1692	67. 01	113. 10	41	0	71	0	71	0	71	0	41	0	9. 02	8. 98	G=1	12. 44	G=1	12. 45						
12:02	12. 57	7. 70	1701	68. 17	116. 02	26. 23	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	26. 23	0. 00	28. 01	28. 21		0. 37		0. 33				1	2	機器動作
12:10	12. 57	7. 72	1701	70. 46	116. 02	41	0	71	0	71	0	71	0	41	0	9. 02	8. 98	G=1	12. 46	G=1	12. 45						
12:10	12. 57	7. 72	1701	70. 46	116. 02	27. 09	0. 00	1. 56	0. 00	1. 56	0. 00	1. 56	0. 00	27. 09	0. 00	28. 13	28. 33		0. 33		0. 37	1 C			1	2	定刻
12:10	12. 57	7. 72	1701	70. 46	116. 02	27. 09	0. 00	1. 56	0. 00	1. 56	0. 00	1. 56	0. 00	27. 09	0. 00	28. 13	28. 33		0. 33		0. 37						
12:10	12. 57	7. 72	1701	70. 46	116. 02	41	0	71	0	71	0	71	0	41	0	9. 02	8. 98	G=1	12. 46	G=1	12. 45	1 C			1	2	制御開始
						27. 09	0. 00	1. 56	0. 00	1. 56	0. 00	1. 56	0. 00	27. 09	0. 00	28. 13	28. 33		0. 33		0. 37						

2017年10月29日
加古川大堰

操 作 モ ー ド	1 文字目：運転モード		2 文字目：制御モード		制 御 パ タ ー ン	1：平水 2：洪水	流 入 量 判 定	1：堰水位 換算流入量 2：上流流入量	G	最高天端高 1～3：魚道ゲートグループNo 4：制水ゲート
	1：自動 2：半自動 3：遠方手動 4：機側	A：定水位Ⅰ（微調節） B：全開（微調節） C：定水位Ⅰ（調節上段） D：設定流量	E：事前放流 F：定水位 G：全開 H：貯留回復Ⅰ	I：貯留回復Ⅱ J：開度一回						

加古川大堰操作記録Ⅰ

2017年10月29日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制御 パター ン	流入 量判 定	印字要因
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)				本 川 ゲ ー ト	微 調 節 ゲ ー ト	魚 道 ゲ ー ト					
						1 号		2 号		3 号		4 号		5 号		左岸	右岸	左岸	右岸								
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段												
	T. Pm	T. Pm	10³m³	m³/s	m³/s																						
13:50	12. 64	8. 18	1762	152. 48	245. 46	89	0	71	0	71	0	71	0	89	0	9. 02	8. 98	G=1	12. 50	G=1	12. 50	1 C			1	2	定刻
13:50	12. 64	8. 18	1762	152. 48	245. 46	86. 59	0. 00	4. 40	0. 00	4. 40	0. 00	4. 40	0. 00	86. 59	0. 00	28. 97	29. 17		0. 47		0. 47						
13:50	12. 64	8. 18	1762	152. 48	268. 88	89	0	71	0	71	0	71	0	89	0	9. 02	8. 98	G=1	12. 50	G=1	12. 50	1 C			1	2	制御開始
13:50	12. 64	8. 18	1762	152. 48	268. 88	86. 59	0. 00	4. 40	0. 00	4. 40	0. 00	4. 40	0. 00	86. 59	0. 00	28. 97	29. 17		0. 47		0. 47						
14:00	12. 65	8. 24	1771	166. 64	273. 34	98	0	71	0	71	0	71	0	98	0	9. 02	8. 98	G=1	12. 50	G=1	12. 50	1 C			1	2	機器動作
14:00	12. 65	8. 24	1771	166. 64	273. 34	98. 30	0. 00	4. 40	0. 00	4. 40	0. 00	4. 40	0. 00	98. 30	0. 00	28. 97	29. 17		0. 47		0. 47						
14:00	12. 65	8. 24	1771	166. 64	273. 34	98	0	71	0	71	0	71	0	98	0	9. 02	8. 98	G=1	12. 50	G=1	12. 50	1 C			1	2	定刻
14:00	12. 65	8. 24	1771	166. 64	273. 34	99. 64	0. 00	4. 88	0. 00	4. 88	0. 00	4. 88	0. 00	99. 64	0. 00	29. 09	29. 29		0. 52		0. 52						
14:00	12. 65	8. 24	1771	166. 64	300. 60	98	0	71	0	71	0	71	0	98	0	9. 02	8. 98	G=1	12. 50	G=1	12. 50	1 C			1	2	制御開始
14:00	12. 65	8. 24	1771	166. 64	300. 60	99. 64	0. 00	4. 88	0. 00	4. 88	0. 00	4. 88	0. 00	99. 64	0. 00	29. 09	29. 29		0. 52		0. 52						
14:10	12. 65	8. 32	1771	179. 83	300. 60	110	0	71	0	71	0	71	0	110	0	9. 02	8. 98	G=1	12. 50	G=1	12. 50	1 C			1	2	機器動作
14:10	12. 65	8. 32	1771	179. 83	300. 60	113. 27	0. 00	4. 88	0. 00	4. 88	0. 00	4. 88	0. 00	113. 27	0. 00	29. 09	29. 29		0. 52		0. 52						
14:15	12. 65	8. 33	1771	189. 82	300. 60	110	0	71	0	71	0	71	0	110	0	9. 02	8. 98	G=1	12. 50	G=1	12. 50	1 C			1	2	定刻
14:15	12. 65	8. 33	1771	189. 82	300. 60	113. 27	0. 00	4. 88	0. 00	4. 88	0. 00	4. 88	0. 00	113. 27	0. 00	29. 09	29. 29		0. 52		0. 52						
14:15	12. 65	8. 33	1771	189. 82	300. 60	110	0	71	0	71	0	71	0	110	0	9. 02	8. 98	G=1	12. 50	G=1	12. 50	1 C			1	2	制御終了
14:15	12. 65	8. 33	1771	189. 82	300. 60	113. 27	0. 00	4. 88	0. 00	4. 88	0. 00	4. 88	0. 00	113. 27	0. 00	29. 09	29. 29		0. 52		0. 52						
14:16	12. 65	8. 33	1771	191. 94	300. 60	110	0	71	0	71	0	71	0	110	0	9. 02	8. 98	G=1	12. 50	G=1	12. 50	1 C			1	2	制御不能
14:16	12. 65	8. 33	1771	191. 94	300. 60	113. 27	0. 00	4. 88	0. 00	4. 88	0. 00	4. 88	0. 00	113. 27	0. 00	29. 09	29. 29		0. 52		0. 52						
14:20	12. 65	8. 34	1771	198. 06	301. 01	110	0	71	0	71	0	71	0	110	0	9. 02	8. 98	G=1	12. 43	G=1	12. 50	1 C			1	2	制御開始
14:20	12. 65	8. 34	1771	198. 06	301. 01	113. 27	0. 00	4. 88	0. 00	4. 88	0. 00	4. 88	0. 00	113. 27	0. 00	29. 09	29. 29		0. 93		0. 52						
14:30	12. 67	8. 38	1789	215. 30	316. 35	110	0	71	0	71	0	71	0	110	0	9. 02	8. 98	G=4	11. 82	G=1	12. 50	1 C			1	2	定刻
14:30	12. 67	8. 38	1789	215. 30	316. 35	116. 07	0. 00	5. 89	0. 00	5. 89	0. 00	5. 89	0. 00	116. 07	0. 00	29. 33	29. 53		7. 05		0. 63						
14:30	12. 67	8. 38	1789	215. 30	316. 35	110	0	71	0	71	0	71	0	110	0	9. 02	8. 98	G=4	11. 82	G=1	12. 50	1 C			1	2	制御開始
14:30	12. 67	8. 38	1789	215. 30	316. 35	116. 07	0. 00	5. 89	0. 00	5. 89	0. 00	5. 89	0. 00	116. 07	0. 00	29. 33	29. 53		7. 05		0. 63						
14:40	12. 68	8. 42	1797	229. 20	362. 12	135	0	71	0	71	0	71	0	135	0	9. 02	8. 98	G=4	11. 37	G=1	12. 50	1 C			1	2	定刻
14:40	12. 68	8. 42	1797	229. 20	362. 12	134. 79	0. 00	6. 42	0. 00	6. 42	0. 00	6. 42	0. 00	134. 79	0. 00	29. 45	29. 65		13. 49		0. 69						
14:40	12. 68	8. 42	1797	229. 20	362. 12	135	0	71	0	71	0	71	0	135	0	9. 02	8. 98	G=4	11. 37	G=1	12. 50	1 C			1	2	制御開始
14:40	12. 68	8. 42	1797	229. 20	362. 12	134. 79	0. 00	6. 42	0. 00	6. 42	0. 00	6. 42	0. 00	134. 79	0. 00	29. 45	29. 65		13. 49		0. 69						
14:50	12. 69	8. 50	1806	243. 06	393. 35	145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9. 02	8. 98	G=4	10. 13	G=1	12. 50	1 C			1	2	定刻
14:50	12. 69	8. 50	1806	243. 06	393. 35	137. 76	0. 00	6. 96	0. 00	6. 96	0. 00	6. 96	0. 00	137. 76	0. 00	29. 57	29. 77		36. 86		0. 75						
14:58	12. 69	8. 53	1806	257. 41	406. 57	145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9. 02	8. 98	G=4	9. 55	G=1	12. 50	1 C	1 C		1	2	機器動作
14:58	12. 69	8. 53	1806	257. 41	406. 57	137. 76	0. 00	6. 96	0. 00	6. 96	0. 00	6. 96	0. 00	137. 76	0. 00	29. 57	29. 77		50. 08		0. 75						
15:00	12. 69	8. 54	1806	260. 11	406. 57	145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9. 02	8. 98	G=4	9. 55	G=1	12. 50	1 C			1	2	定刻
15:00	12. 69	8. 54	1806	260. 11	406. 57	137. 76	0. 00	6. 96	0. 00	6. 96	0. 00	6. 96	0. 00	137. 76	0. 00	29. 57	29. 77		50. 08		0. 75						
15:10	12. 70	8. 55	1815	275. 06	412. 02	145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9. 02	8. 98	G=4	9. 55	G=1	12. 46	1 C			1	2	制御開始
15:10	12. 70	8. 55	1815	275. 06	412. 02	139. 25	0. 00	7. 52	0. 00	7. 52	0. 00	7. 52	0. 00	139. 25	0. 00	29. 69	29. 89		50. 32		1. 06						
15:20	12. 70	8. 58	1815	290. 49	418. 39	145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9. 02	8. 98	G=4	9. 55	G=4	11. 82	1 C			1	2	定刻
15:20	12. 70	8. 58	1815	290. 49	418. 39	139. 25	0. 00	7. 52	0. 00	7. 52	0. 00	7. 52	0. 00	139. 25	0. 00	29. 69	29. 89		50. 32		7. 43						
15:30	12. 72	8. 60	1833	303. 38	434. 38	145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9. 02	8. 98	G=4	9. 55	G=4	11. 44	1 C			1	2	定刻
15:30	12. 72	8. 60	1833	303. 38	434. 38	142. 24	0. 00	8. 67	0. 00	8. 67	0. 00	8. 67	0. 00	142. 24	0. 00	29. 93	30. 13		50. 80		13. 03						
15:40	12. 72	8. 66	1833	316. 57	456. 71	145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9. 02	8. 98	G=4	9. 55	G=4	10. 23	1 C			1	2	制御開始
15:40	12. 72	8. 66	1833	316. 57	456. 71	142. 24	0. 00	8. 67	0. 00	8. 67	0. 00	8. 67	0. 00	142. 24	0. 00	29. 93	30. 13		50. 80		35. 36						
15:50	12. 73	8. 69	1843	328. 98	476. 99	145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9. 02	8. 98	G=4	9. 55	G=4	9. 58	1 C			1	2	定刻
15:50	12. 73	8. 69	1843	328. 98	476. 99	143. 75	0. 00	9. 27	0. 00	9. 27	0. 00	9. 27	0. 00	143. 75	0. 00	30. 06	30. 26		51. 04		50. 32						
15:50	12. 73	8. 69	1843	328. 98	477. 71	145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9. 02	8. 98	G=4	9. 55	G=4	9. 55	1 C			1	2	機器動作
15:50	12. 73	8. 69	1843	328. 98	477. 71	143. 75	0. 00	9. 27	0. 00	9. 27	0. 00	9. 27	0. 00	143. 75	0. 00	30. 06	30. 26		51. 04		51. 04						

加古川大堰操作記録Ⅰ

2017年10月29日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制御 ボタン ン	流入 量 判定	印字要因
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)				本 川 ゲ ー ト	微 調 節 ゲ ー ト	魚 道 ゲ ー ト					
						1 号		2 号		3 号		4 号		5 号		左岸	右岸	左岸	右岸								
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段												
	T. Pm	T. Pm	10³m³	m³/s	m³/s																						
16:00	12.74	8.71	1852	339.51	483.28	145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.98	G=4	9.55	G=4	9.55	1 C			1	2	定刻
16:02	12.74	8.71	1852	344.83	483.28	145.26	0.00	9.88	0.00	9.88	0.00	9.88	0.00	145.26	0.00	30.18	30.38	G=4	9.55	G=4	9.55				1	2	制御終了
16:02	12.74	8.71	1852	344.83	483.28	145.26	0.00	9.88	0.00	9.88	0.00	9.88	0.00	145.26	0.00	30.18	30.38	G=4	9.55	G=4	9.55	2 E			2	2	制御開始
16:10	12.75	8.73	1861	357.77	488.91	145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9.02	8.98	G=4	9.55	G=4	9.55	2 E			2	2	定刻
16:10	12.75	8.73	1861	357.77	488.91	146.77	0.00	10.51	0.00	10.51	0.00	10.51	0.00	146.77	0.00	30.30	30.50	G=4	9.55	G=4	9.55				2 E		
16:15	12.77	8.73	1879	365.44	596.63	146.77	0.00	10.51	0.00	10.51	0.00	10.51	0.00	146.77	0.00	30.30	30.50	G=4	9.55	G=4	9.55	2 E			2	2	機器動作
16:20	12.74	8.86	1852	374.31	581.23	145	0	71	0	0	108.13	11.79	0.00	149.82	0.00	30.54	30.74	G=4	9.55	G=4	9.55	2 E			2	2	定刻
16:20	12.74	8.86	1852	374.31	581.23	145.26	0.00	9.88	0.00	0.00	107.83	9.88	0.00	145.26	0.00	30.18	30.38	G=4	9.55	G=4	9.55				2 E		
16:24	12.72	8.93	1833	378.77	664.19	145	0	71	0	0	35	71	0	146	0	9.02	8.98	G=4	9.55	G=4	9.55	2 E			2	2	機器動作
16:30	12.66	9.01	1780	386.66	636.35	142.24	0.00	0.00	56.82	0.00	152.56	8.67	0.00	142.24	0.00	29.93	30.13	G=4	9.55	G=4	9.55	2 E			2	2	定刻
16:30	12.66	9.01	1780	386.66	636.35	133.32	0.00	0.00	55.31	0.00	151.68	5.38	0.00	133.32	0.00	29.21	29.41	G=4	9.55	G=4	9.55				2 E		
16:31	12.66	9.01	1780	386.66	717.91	133.32	0.00	0.00	55.31	0.00	151.68	5.38	0.00	133.32	0.00	29.21	29.41	G=4	9.55	G=4	9.55	2 E			2	2	機器動作
16:40	12.56	9.10	1692	401.62	675.00	145	0	0	45	0	50	71	0	146	0	9.02	8.98	G=4	9.55	G=4	9.55	2 E			2	2	定刻
16:40	12.56	9.10	1692	401.62	675.00	118.89	0.00	0.00	135.55	0.00	150.21	1.24	0.00	118.89	0.00	28.01	28.21	G=4	9.55	G=4	9.55				2 E		
16:45	12.52	9.09	1657	406.35	778.94	145	0	0	45	0	50	0	40	146	0	9.02	8.98	G=4	9.55	G=4	9.55	2 E			2	2	機器動作
16:50	12.42	9.18	1574	414.56	740.70	113.27	0.00	0.00	135.02	0.00	149.62	0.00	120.34	113.27	0.00	27.54	27.74	G=4	9.55	G=4	9.55	2 E			2	2	定刻
16:50	12.42	9.18	1574	414.56	740.70	145	0	0	45	0	50	0	40	146	0	9.02	8.98	G=4	9.55	G=4	9.55				2 E		
16:52	12.40	9.20	1557	416.98	860.93	99.64	0.00	0.00	133.68	0.00	148.13	0.00	119.16	99.64	0.00	26.37	26.56	G=4	9.55	G=4	9.55	2 E			2	2	機器動作
17:00	12.23	9.33	1422	432.74	793.31	145	0	0	45	0	85	0	50	146	0	9.02	8.98	G=4	9.55	G=4	9.55	2 E			2	2	定刻
17:00	12.23	9.33	1422	432.74	793.31	75.39	0.00	0.00	127.50	0.00	242.22	0.00	145.26	75.39	0.00	24.19	24.38	G=4	9.55	G=4	9.55				2 E		
17:01	12.21	9.33	1406	435.25	913.58	145	0	0	45	0	85	0	50	146	0	9.02	8.98	G=4	9.55	G=4	9.55	2 E			2	2	機器動作
17:10	11.98	9.41	1228	450.62	820.19	72.97	0.00	0.00	214.43	0.00	282.06	0.00	144.96	72.97	0.00	23.96	24.15	G=4	9.55	G=4	9.55	2 E			2	2	定刻
17:20	11.83	9.34	1118	470.00	773.76	47.14	0.00	0.00	209.04	0.00	274.80	0.00	130.86	47.14	0.00	21.42	21.61	G=4	9.55	G=4	9.55				2 E		
17:20	11.83	9.34	1118	470.00	773.76	145	0	0	75	0	100	0	50	146	0	9.02	8.98	G=4	9.55	G=4	9.55	2 E			2	2	制御開始
						32.43	0.00	0.00	205.44	0.00	269.97	0.00	131.72	32.43	0.00	19.81	20.00	G=4	9.55	G=4	9.55				2 E		
17:20	11.83	9.34	1118	470.00	773.76	145	0	0	75	0	100	0	50	146	0	9.02	8.98	G=4	9.55	G=4	9.55	2 E			2	2	制御開始
						32.43	0.00	0.00	205.44	0.00	269.97	0.00	131.72	32.43	0.00	19.81	20.00	G=4	9.55	G=4	9.55	2 E			2	2	制御開始