

加古川大堰操作記録Ⅰ

2018年03月05日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制御 パター ン	流入 量判 定	印字要 因			
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)				本 川 ゲ ー ト	微 調 節 ゲ ー ト	魚 道 ゲ ー ト								
						1 号		2 号		3 号		4 号		5 号		左岸	右岸	左岸	右岸											
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段															
	T. Pm	T. Pm	10 ³ m ³	m ³ /s	m ³ /s																									
7:50	12. 48	7. 09	1623	22. 74	19. 30	0	0	0	0	71	0	71	0	0	0	9. 83	12. 50	G=1	12. 39	G=1	12. 50				1	1	定刻			
8:00	12. 48	7. 09	1623	22. 74	19. 30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19. 06	0.00		0.24		0.00							1	1	定刻
						0	0	0	0	71	0	71	0	0	0	9. 83	12. 50	G=1	12. 39	G=1	12. 50									
8:10	12. 48	7. 09	1623	22. 74	19. 30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19. 06	0.00		0.24		0.00							1	1	定刻
						0	0	0	0	71	0	71	0	0	0	9. 83	12. 50	G=1	12. 39	G=1	12. 50									
8:20	12. 48	7. 10	1623	22. 74	19. 30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19. 06	0.00		0.24		0.00				1	1	定刻			
						0	0	0	0	71	0	71	0	0	0	9. 83	12. 50	G=1	12. 39	G=1	12. 50									
8:30	12. 49	7. 10	1632	25. 26	19. 45	0	0	0	0	71	0	71	0	0	0	9. 83	12. 50	G=1	12. 39	G=1	12. 50				1	1	定刻			
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19. 17	0.00		0.28		0.00									
8:40	12. 49	7. 10	1632	25. 28	19. 45	0	0	0	0	71	0	71	0	0	0	9. 83	12. 50	G=1	12. 39	G=1	12. 50							1	1	定刻
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19. 17	0.00		0.28		0.00									
8:49	12. 50	7. 10	1640	25. 53	19. 52	0	0	0	0	71	0	71	0	0	0	9. 83	12. 50	G=1	12. 41	G=1	12. 50	4			1	1	機器動作			
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19. 28	0.00		0.24		0.00									
8:50	12. 50	7. 10	1640	25. 76	19. 52	0	0	0	0	71	0	71	0	0	0	9. 83	12. 50	G=1	12. 41	G=1	12. 50							1	1	定刻
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19. 28	0.00		0.24		0.00									
9:00	12. 50	7. 10	1640	27. 58	19. 52	0	0	0	0	71	0	71	0	0	0	9. 83	12. 50	G=1	12. 41	G=1	12. 50				1	1	定刻			
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19. 28	0.00		0.24		0.00									
9:02	12. 51	7. 10	1649	28. 09	20. 01	0	0	0	0	71	0	71	0	0	0	9. 83	12. 50	G=1	12. 41	G=1	12. 50				4			1	1	機器動作
						0.08	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	19. 39	0.01		0.28		0.01									
9:03	12. 51	7. 10	1649	28. 35	20. 01	0	0	0	0	71	0	71	0	0	0	9. 83	12. 50	G=1	12. 41	G=1	12. 50	4			1	1	機器動作			
						0.08	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	19. 39	0.01		0.28		0.01									
9:06	12. 51	7. 10	1649	29. 12	20. 01	0	0	0	0	71	0	71	0	0	0	9. 83	12. 50	G=1	12. 41	G=1	12. 50	4			1	1	機器動作			
						0.08	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	19. 39	0.01		0.28		0.01									
9:10	12. 51	7. 10	1649	30. 17	20. 01	0	0	0	0	71	0	71	0	0	0	9. 83	12. 50	G=1	12. 41	G=1	12. 50				1	1	定刻			
						0.08	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	19. 39	0.01		0.28		0.01									
9:12	12. 52	7. 10	1657	30. 42	20. 75	0	0	0	0	71	0	71	0	0	0	9. 83	12. 50	G=1	12. 43	G=1	12. 50							1	1	機器動作
						0.24	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00	19. 50	0.02		0.24		0.03									
9:20	12. 53	7. 10	1666	33. 11	21. 73	0	0	0	0	71	0	71	0	0	0	9. 83	12. 50	G=1	12. 43	G=1	12. 50				1	1	定刻			
						0.44	0.00	0.00	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	19. 61	0.03		0.28		0.05									
9:20	12. 53	7. 10	1666	33. 11	21. 73	0	0	0	0	71	0	71	0	0	0	9. 83	12. 50	G=1	12. 43	G=1	12. 50				1 A			1	1	制御開始
						0.44	0.00	0.00	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	19. 61	0.03		0.28		0.05									
9:22	12. 53	7. 10	1666	33. 40	26. 73	0	0	0	0	71	0	71	0	0	0	9. 33	12. 50	G=1	12. 43	G=1	12. 50	1 A			1	1	機器動作			
						0.44	0.00	0.00	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	24. 61	0.03		0.28		0.05									
9:27	12. 53	7. 11	1666	33. 76	26. 65	0	0	0	0	71	0	71	0	0	0	9. 33	12. 50	G=1	12. 45	G=1	12. 50				1	1	機器動作			
						0.44	0.00	0.00	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	0.44	0.00	24. 61	0.03		0.20		0.05									
9:30	12. 54	7. 12	1675	34. 09	27. 75	0	0	0	0	71	0	71	0	0	0	9. 33	12. 50	G=1	12. 45	G=1	12. 50							1	1	定刻
						0.67	0.00	0.00	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00	24. 72	0.04		0.24		0.07									
9:30	12. 54	7. 12	1675	34. 09	27. 75	0	0	0	0	71	0	71	0	0	0	9. 33	12. 50	G=1	12. 45	G=1	12. 50	1 A						1	1	制御開始
						0.67	0.00	0.00	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00	24. 72	0.04		0.24		0.07									
9:31	12. 54	7. 12	1675	34. 47	30. 81	0	0	0	0	71	0	71	0	0	0	9. 02	12. 50	G=1	12. 45	G=1	12. 50	1 A			1	1	機器動作			
						0.67	0.00	0.00	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00	27. 78	0.04		0.24		0.07									
9:40	12. 56	7. 15	1692	39. 23	33. 51	0	0	0	0	71	0	71	0	0	0	9. 02	12. 50	G=1	12. 45	G=1	12. 50				1	1	定刻			
						1.24	0.00	0.00	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	28. 01	0.08		0.33		0.13									
9:40	12. 56	7. 15	1692	39. 23	33. 42	0	0	0	0	71	0	71	0	0	0	9. 02	12. 50	G=1	12. 47	G=1	12. 50							1	1	機器動作
						1.24	0.00	0.00	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	28. 01	0.08		0.24		0.13									
9:50	12. 58	7. 17	1710	45. 84	36. 50	0	0	0	0	71	0	71	0	0	0	9. 02	12. 50	G=1	12. 47	G=1	12. 50				1	1	定刻			
						1.90	0.00	0.00	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	28. 25	0.12		0.33		0.20									

加古川大堰操作記録Ⅰ

2018年03月05日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制 御 パ タ ー ン	流 入 量 判 定	印 字 要 因																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
						開度 (cm) ／ 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) ／ 放流量 (m³/s)				本 川 ゲ ー ト	微 調 節 ゲ ー ト	魚 道 ゲ ー ト																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
						1 号		2 号		3 号		4 号		5 号		左岸	右岸	左岸	右岸																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	T.Pm	T.Pm	10³m³	m³/s	m³/s																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

操 作 モ ー ド	1 文字目：運転モード	2 文字目：制御モード		
	1：自動	A：定水位Ⅰ（微調節）	E：事前放流	I：貯留回復Ⅱ
	2：半自動	B：全開（微調節）	F：定水位	J：開度一回
	3：遠方手動	C：定水位Ⅰ（調節上段）	G：全開	
	4：機側	D：設定流量	H：貯留回復Ⅰ	

制 御 パ タ ー ン	1：平水 2：洪水
----------------------------	--------------

流入量判定	1：堰水位 換算流入量 2：上流流入量
-------	---------------------------

G	最高天端高 1～3：魚道ゲートグループNo 4：制水ゲート
---	-------------------------------------

加古川大堰操作記録Ⅰ

2018年03月05日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制御 ボタン ー ン	流入 量 判定	印字要因
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)				本川 ゲート	微 調節 ゲート	魚 道 ゲート					
						1号		2号		3号		4号		5号		左岸	右岸	左岸	右岸								
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段												
	T. Pm	T. Pm	10³m³	m³/s	m³/s																						
11:30	12.76	7.79	1870	85.44	152.15	44	0	0	0	71	0	71	0	44	0	9.02	12.50	G=1	12.50	G=1	12.50	1 C			1	2	制御開始
11:40	12.79	7.91	1898	109.54	179.28	48.18	0.00	0.00	0.00	11.14	0.00	11.14	0.00	48.18	0.00	30.42	0.71		1.19		1.19				1	2	定刻
						51	0	0	0	71	0	71	0	51	0	9.02	12.50	G=1	12.43	G=1	12.50						
11:40	12.79	7.91	1898	109.54	179.28	59.02	0.00	0.00	0.00	13.13	0.00	13.13	0.00	59.02	0.00	30.79	0.84		1.94		1.41	1 C			1	2	制御開始
						51	0	0	0	71	0	71	0	51	0	9.02	12.50	G=1	12.43	G=1	12.50						
11:50	12.81	8.07	1916	140.00	222.18	59.02	0.00	0.00	0.00	13.13	0.00	13.13	0.00	59.02	0.00	30.79	0.84		1.94		1.41				1	2	定刻
						63	0	0	0	71	0	71	0	63	0	9.02	12.50	G=4	11.82	G=1	12.50						
11:50	12.81	8.07	1916	140.00	222.18	75.39	0.00	0.00	0.00	14.51	0.00	14.51	0.00	75.39	0.00	31.03	0.93		8.87		1.55	1 C			1	2	制御開始
						63	0	0	0	71	0	71	0	63	0	9.02	12.50	G=4	11.82	G=1	12.50						
11:58	12.82	8.17	1925	165.93	254.09	75.39	0.00	0.00	0.00	14.51	0.00	14.51	0.00	75.39	0.00	31.03	0.93		8.87		1.55	1 C		1 C	1	2	機器動作
						74	0	0	0	71	0	71	0	74	0	9.02	12.50	G=4	11.82	G=1	12.50						
12:00	12.82	8.17	1925	172.16	254.09	90.44	0.00	0.00	0.00	15.22	0.00	15.22	0.00	90.44	0.00	31.16	0.98		9.00		1.63				1	2	定刻
						74	0	0	0	71	0	71	0	74	0	9.02	12.50	G=4	11.82	G=1	12.50						
12:00	12.82	8.17	1925	172.16	254.09	90.44	0.00	0.00	0.00	15.22	0.00	15.22	0.00	90.44	0.00	31.16	0.98		9.00		1.63	1 C			1	2	制御開始
						74	0	0	0	71	0	71	0	74	0	9.02	12.50	G=4	11.82	G=1	12.50						
12:00	12.82	8.17	1925	172.16	283.25	85	0	0	0	71	0	71	0	85	0	9.02	12.50	G=4	11.82	G=1	12.50	1 C			1	2	機器動作
						105.02	0.00	0.00	0.00	15.22	0.00	15.22	0.00	105.02	0.00	31.16	0.98		9.00		1.63						
12:10	12.82	8.26	1925	199.64	283.25	85	0	0	0	71	0	71	0	85	0	9.02	12.50	G=4	11.82	G=1	12.50				1	2	定刻
						105.02	0.00	0.00	0.00	15.22	0.00	15.22	0.00	105.02	0.00	31.16	0.98		9.00		1.63						
12:20	12.84	8.30	1944	220.56	318.24	85	0	0	0	71	0	71	0	85	0	9.02	12.50	G=4	10.36	G=1	12.50				1	2	定刻
						107.75	0.00	0.00	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	107.75	0.00	31.40	1.07		35.15		1.78						
12:24	12.84	8.36	1944	232.16	336.80	85	0	0	0	71	0	71	0	85	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50			3	1	2	機器動作
						107.75	0.00	0.00	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	107.75	0.00	31.40	1.07		53.71		1.78						
12:30	12.84	8.40	1944	250.17	336.80	85	0	0	0	71	0	71	0	85	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50				1	2	定刻
						107.75	0.00	0.00	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	107.75	0.00	31.40	1.07		53.71		1.78						
12:40	12.85	8.42	1953	280.21	341.52	85	0	0	0	71	0	71	0	85	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50				1	2	定刻
						109.12	0.00	0.00	0.00	17.41	0.00	17.41	0.00	109.12	0.00	31.53	1.12		53.95		1.86						
12:40	12.85	8.42	1953	280.21	341.52	85	0	0	0	71	0	71	0	85	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50	1 C			1	2	制御開始
						109.12	0.00	0.00	0.00	17.41	0.00	17.41	0.00	109.12	0.00	31.53	1.12		53.95		1.86						
12:40	12.85	8.42	1953	280.21	372.48	96	0	0	0	71	0	71	0	96	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50	1 C			1	2	機器動作
						124.60	0.00	0.00	0.00	17.41	0.00	17.41	0.00	124.60	0.00	31.53	1.12		53.95		1.86						
12:50	12.85	8.49	1953	307.03	372.48	96	0	0	0	71	0	71	0	96	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50				1	2	定刻
						124.60	0.00	0.00	0.00	17.41	0.00	17.41	0.00	124.60	0.00	31.53	1.12		53.95		1.86						
12:52	12.85	8.49	1953	310.53	372.48	96	0	0	0	71	0	71	0	96	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50	1 C			1	2	制御終了
						124.60	0.00	0.00	0.00	17.41	0.00	17.41	0.00	124.60	0.00	31.53	1.12		53.95		1.86						
12:52	12.85	8.49	1953	310.53	372.48	96	0	0	0	71	0	71	0	96	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50	1 C			1	2	制御不能
						124.60	0.00	0.00	0.00	17.41	0.00	17.41	0.00	124.60	0.00	31.53	1.12		53.95		1.86						
12:53	12.86	8.49	1962	314.07	377.35	96	0	0	0	71	0	71	0	96	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50	1 C			1	2	制御開始
						126.04	0.00	0.00	0.00	18.16	0.00	18.16	0.00	126.04	0.00	31.65	1.16		54.20		1.94						
13:00	12.86	8.51	1962	331.57	377.35	96	0	0	0	71	0	71	0	96	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50				1	2	定刻
						126.04	0.00	0.00	0.00	18.16	0.00	18.16	0.00	126.04	0.00	31.65	1.16		54.20		1.94						
13:00	12.86	8.51	1962	331.57	377.35	96	0	0	0	71	0	71	0	96	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50	1 C			1	2	制御開始
						126.04	0.00	0.00	0.00	18.16	0.00	18.16	0.00	126.04	0.00	31.65	1.16		54.20		1.94						
13:01	12.86	8.51	1962	331.57	412.77	110	0	0	0	71	0	71	0	110	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50	1 C			1	2	機器動作
						143.75	0.00	0.00	0.00	18.16	0.00	18.16	0.00	143.75	0.00	31.65	1.16		54.20		1.94						
13:10	12.86	8.56	1962	342.08	412.77	110	0	0	0	71	0	71	0	110	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50				1	2	定刻
						143.75	0.00	0.00	0.00	18.16	0.00	18.16	0.00	143.75	0.00	31.65	1.16		54.20		1.94						

加古川大堰操作記録Ⅰ

2018年03月05日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制御 パター ン	流入 量判 定	印字要因
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)				本 川 ゲ ー ト	微 調 節 ゲ ー ト	魚 道 ゲ ー ト					
						1 号		2 号		3 号		4 号		5 号		左岸	右岸	左岸	右岸								
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段												
	T. Pm	T. Pm	10³m³	m³/s	m³/s																						
13:20	12. 86	8. 58	1962	354. 40	412. 77	110	0	0	0	71	0	71	0	110	0	9. 02	12. 50	G=4	9. 55	G=1	12. 50	1 C			1	2	定刻
13:28	12. 86	8. 58	1962	366. 96	412. 77	143. 75	0. 00	0. 00	0. 00	18. 16	0. 00	18. 16	0. 00	143. 75	0. 00	31. 65	1. 16		54. 20		1. 94				1	2	制御終了
13:28	12. 86	8. 58	1962	366. 96	412. 77	143. 75	0. 00	0. 00	0. 00	18. 16	0. 00	18. 16	0. 00	143. 75	0. 00	31. 65	1. 16		54. 20		1. 94	1 C			1	2	制御不能
13:30	12. 86	8. 57	1962	366. 96	412. 77	110	0	0	0	71	0	71	0	110	0	9. 02	12. 50	G=4	9. 55	G=1	12. 50				1	2	定刻
13:40	12. 86	8. 58	1962	374. 20	412. 77	143. 75	0. 00	0. 00	0. 00	18. 16	0. 00	18. 16	0. 00	143. 75	0. 00	31. 65	1. 16		54. 20		1. 94						
13:44	12. 87	8. 59	1971	377. 66	417. 81	110	0	0	0	71	0	71	0	110	0	9. 02	12. 50	G=4	9. 55	G=1	12. 50	2 E			2	2	制御開始
13:50	12. 87	8. 59	1971	379. 42	417. 81	145. 26	0. 00	0. 00	0. 00	18. 92	0. 00	18. 92	0. 00	145. 26	0. 00	31. 77	1. 21		54. 44		2. 03						
13:50	12. 87	8. 59	1971	379. 42	417. 81	110	0	0	0	71	0	71	0	110	0	9. 02	12. 50	G=4	9. 55	G=1	12. 50	2 E			2	2	制御開始
13:56	12. 89	8. 60	1990	381. 19	526. 48	145. 26	0. 00	0. 00	0. 00	18. 92	0. 00	18. 92	0. 00	145. 26	0. 00	31. 77	1. 21		54. 44		2. 03						
14:00	12. 86	8. 68	1962	382. 97	512. 97	168. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	78. 49	20. 47	0. 00	168. 53	0. 00	32. 02	1. 31		54. 94		2. 19				2	2	定刻
14:00	12. 86	8. 68	1962	382. 97	512. 97	145	0	0	0	0	25	71	0	146	0	9. 02	12. 50	G=4	9. 55	G=1	12. 50				2 E		
14:01	12. 86	8. 69	1962	384. 77	589. 27	163. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	78. 28	18. 16	0. 00	163. 79	0. 00	31. 65	1. 16		54. 20		1. 94	2 E			2	2	機器動作
14:10	12. 80	8. 84	1907	388. 42	562. 39	145	0	0	0	0	50	71	0	146	0	9. 02	12. 50	G=4	9. 55	G=1	12. 50						
14:10	12. 80	8. 84	1907	388. 42	562. 39	154. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	153. 71	13. 81	0. 00	154. 43	0. 00	30. 91	0. 89		52. 73		1. 48	2 E			2	2	制御開始
14:15	12. 77	8. 83	1879	390. 26	645. 61	145	0	0	0	0	50	0	35	146	0	9. 02	12. 50	G=4	9. 55	G=1	12. 50				2 E		
14:20	12. 67	8. 94	1789	388. 29	608. 47	149. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	153. 28	0. 00	108. 13	149. 82	0. 00	30. 54	0. 76		52. 00		1. 26				2	2	定刻
14:20	12. 67	8. 94	1789	388. 29	608. 47	134. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	151. 83	0. 00	107. 12	134. 79	0. 00	29. 33	0. 38		49. 60		0. 63				2 E		
14:22	12. 65	8. 95	1771	394. 00	718. 68	145	0	0	0	0	75	0	50	146	0	9. 02	12. 50	G=4	9. 55	G=1	12. 50	2 E			2	2	機器動作
14:30	12. 48	9. 09	1623	390. 17	657. 34	131. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	224. 40	0. 00	151. 54	131. 85	0. 00	29. 09	0. 31		49. 12		0. 52				2	2	定刻
14:30	12. 48	9. 09	1623	390. 17	657. 34	107. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	220. 60	0. 00	149. 03	107. 75	0. 00	27. 07	0. 00		45. 14		0. 00				2 E		
14:31	12. 47	9. 09	1615	390. 17	780. 89	107. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	220. 60	0. 00	149. 03	107. 75	0. 00	27. 07	0. 00		45. 14		0. 00	2 E			2	2	機器動作
14:40	12. 20	9. 21	1398	388. 31	688. 43	145	0	0	0	0	100	0	70	146	0	9. 02	12. 50	G=4	9. 55	G=1	12. 50						
14:50	11. 97	9. 13	1221	386. 51	617. 31	71. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	281. 75	0. 00	200. 47	71. 77	0. 00	23. 85	0. 00		38. 82		0. 00				2	2	定刻
15:00	11. 78	9. 02	1082	382. 79	564. 69	145	0	0	0	0	100	0	70	146	0	9. 02	12. 50	G=4	9. 55	G=1	12. 50						
						27. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	268. 34	0. 00	191. 19	27. 95	0. 00	19. 29	0. 00		29. 97		0. 00						

加古川大堰操作記録Ⅰ

2018年03月05日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制 御 パ タ ー ン	流 入 量 判 定	印 字 要 因
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)				本 川 ゲ ー ト	微 調 節 ゲ ー ト	魚 道 ゲ ー ト					
						1 号		2 号		3 号		4 号		5 号		左岸	右岸	左岸	右岸								
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段												
	T. Pm	T. Pm	10³m³	m³/s	m³/s																						
15:00	11.78	9.02	1082	382.79	564.69	145	0	0	0	0	100	0	70	146	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50	2 E			2	2	制御開始
15:07	11.68	8.93	1011	375.44	656.50	27.95	0.00	0.00	0.00	0.00	268.34	0.00	191.19	27.95	0.00	19.29	0.00		29.97		0.00	2 E			2	2	機器動作
						0	50	0	0	0	100	0	70	146	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50						
15:10	11.55	8.99	923	371.80	634.03	0.00	136.62	0.00	0.00	0.00	265.05	0.00	188.91	19.69	0.00	18.25	0.00		27.98		0.00	2 E			2	2	定刻
						0	50	0	0	0	100	0	70	146	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50						
15:20	11.33	8.99	783	364.60	601.36	0.00	134.50	0.00	0.00	0.00	260.72	0.00	185.91	10.51	0.00	16.93	0.00		25.46		0.00	2 E			2	2	定刻
						0	50	0	0	0	100	0	70	146	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50						
15:30	11.08	8.93	632	354.01	575.09	0.00	130.83	0.00	0.00	0.00	253.22	0.00	180.73	0.44	0.00	14.77	0.00		21.37		0.00	2 E			2	2	定刻
						0	50	0	0	0	100	0	70	146	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50						
15:40	10.86	8.86	511	343.66	552.21	0.00	126.53	0.00	0.00	0.00	244.44	0.00	174.65	0.00	0.00	12.44	0.00		17.03		0.00	2 E			2	2	定刻
						0	50	0	0	0	100	0	70	146	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50						
15:40	10.86	8.86	511	343.66	552.21	0.00	122.63	0.00	0.00	0.00	236.46	0.00	169.13	0.00	0.00	10.50	0.00		13.49		0.00	2 E			2	2	制御開始
						0	50	0	0	0	100	0	70	146	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50						
15:41	10.84	8.85	500	340.26	436.68	0.00	122.63	0.00	0.00	0.00	236.46	0.00	169.13	0.00	0.00	10.50	0.00		13.49		0.00	2 E			2	2	機器動作
						0	50	0	0	0	70	0	50	146	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50						
15:50	10.82	8.60	490	330.23	434.95	0.00	122.27	0.00	0.00	0.00	168.62	0.00	122.27	0.00	0.00	10.33	0.00		13.19		0.00	2 E			2	2	定刻
						0	50	0	0	0	70	0	50	146	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50						
15:50	10.82	8.60	490	330.23	434.95	0.00	121.90	0.00	0.00	0.00	168.11	0.00	121.90	0.00	0.00	10.16	0.00		12.88		0.00	2 E			2	2	制御開始
						0	50	0	0	0	70	0	50	146	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50						
15:51	10.82	8.59	490	330.23	434.95	0.00	121.90	0.00	0.00	0.00	168.11	0.00	121.90	0.00	0.00	10.16	0.00		12.88		0.00	2 E			2	2	制御開始
						0	50	0	0	0	70	0	50	146	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50						
15:52	10.81	8.58	485	330.23	434.10	0.00	121.90	0.00	0.00	0.00	168.11	0.00	121.90	0.00	0.00	10.16	0.00		12.88		0.00	2 E			2	2	制御開始
						0	50	0	0	0	70	0	50	146	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50						
15:53	10.81	8.58	485	326.93	434.10	0.00	121.72	0.00	0.00	0.00	167.86	0.00	121.72	0.00	0.00	10.07	0.00		12.73		0.00	2 E			2	2	制御開始
						0	50	0	0	0	70	0	50	146	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50						
15:54	10.80	8.57	480	326.93	433.25	0.00	121.72	0.00	0.00	0.00	167.86	0.00	121.72	0.00	0.00	10.07	0.00		12.73		0.00	2 E			2	2	制御開始
						0	50	0	0	0	70	0	50	146	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50						
16:00	10.78	8.54	470	320.43	431.54	0.00	121.54	0.00	0.00	0.00	167.60	0.00	121.54	0.00	0.00	9.99	0.00		12.58		0.00	2 E			2	2	定刻
						0	50	0	0	0	70	0	50	146	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50						
16:00	10.78	8.54	470	320.43	431.54	0.00	121.18	0.00	0.00	0.00	167.08	0.00	121.18	0.00	0.00	9.82	0.00		12.28		0.00	2 E			2	2	制御開始
						0	50	0	0	0	70	0	50	146	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50						
16:01	10.77	8.54	465	320.43	430.68	0.00	121.18	0.00	0.00	0.00	167.08	0.00	121.18	0.00	0.00	9.82	0.00		12.28		0.00	2 E			2	2	制御開始
						0	50	0	0	0	70	0	50	146	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50						
16:02	10.77	8.53	465	317.22	430.68	0.00	120.99	0.00	0.00	0.00	166.83	0.00	120.99	0.00	0.00	9.74	0.00		12.13		0.00	2 E			2	2	制御開始
						0	50	0	0	0	70	0	50	146	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50						
16:03	10.76	8.53	460	317.22	429.82	0.00	120.99	0.00	0.00	0.00	166.83	0.00	120.99	0.00	0.00	9.74	0.00		12.13		0.00	2 E			2	2	制御開始
						0	50	0	0	0	70	0	50	146	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50						
16:04	10.76	8.52	460	317.22	429.82	0.00	120.81	0.00	0.00	0.00	166.57	0.00	120.81	0.00	0.00	9.65	0.00		11.98		0.00	2 E			2	2	制御開始
						0	50	0	0	0	70	0	50	146	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50						
16:10	10.73	8.51	445	310.88	427.26	0.00	120.81	0.00	0.00	0.00	166.57	0.00	120.81	0.00	0.00	9.65	0.00		11.98		0.00	2 E			2	2	定刻
						0	50	0	0	0	70	0	50	146	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50						
16:10	10.73	8.51	445	310.88	427.26	0.00	120.26	0.00	0.00	0.00	165.79	0.00	120.26	0.00	0.00	9.41	0.00		11.54		0.00	2 E			2	2	制御開始
						0	50	0	0	0	70	0	50	146	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50						
16:11	10.72	8.50	440	307.75	426.40	0.00	120.26	0.00	0.00	0.00	165.79	0.00	120.26	0.00	0.00	9.41	0.00		11.54		0.00	2 E			2	2	制御開始
						0	50	0	0	0	70	0	50	146	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50						
16:12	10.72	8.50	440	307.75	426.40	0.00	120.08	0.00	0.00	0.00	165.53	0.00	120.08	0.00	0.00	9.32	0.00		11.39		0.00	2 E			2	2	制御開始
						0	50	0	0	0	70	0	50	146	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50						
						0.00	120.08	0.00	0.00	0.00	165.53	0.00	120.08	0.00	0.00	9.32	0.00		11.39		0.00						

加古川大堰操作記録Ⅰ

2018年03月05日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制御 パター ン	流入 量判 定	印字要因
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)				本川 ゲート	微 調 節 ゲート	魚 道 ゲート					
						1号		2号		3号		4号		5号		左岸	右岸	左岸	右岸								
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段												
	T. Pm	T. Pm	10³m³	m³/s	m³/s																						
16:13	10. 71	8. 50	435	307. 75	425. 53	0	50	0	0	0	70	0	50	146	0	9. 02	12. 50	G=4	9. 55	G=1	12. 50	2 E			2	2	制御開始
16:14	10. 71	8. 50	435	306. 59	425. 53	0. 00	119. 89	0. 00	0. 00	0. 00	165. 27	0. 00	119. 89	0. 00	0. 00	9. 24	0. 00		11. 24		0. 00	2 E			2	2	制御開始
						0	50	0	0	0	70	0	50	146	0	9. 02	12. 50	G=4	9. 55	G=1	12. 50						
16:20	10. 68	8. 49	420	300. 46	422. 98	0. 00	119. 89	0. 00	0. 00	0. 00	165. 27	0. 00	119. 89	0. 00	0. 00	9. 24	0. 00		11. 24		0. 00	2 E			2	2	定刻
						0	50	0	0	0	70	0	50	146	0	9. 02	12. 50	G=4	9. 55	G=1	12. 50						
16:20	10. 68	8. 49	420	300. 46	422. 98	0. 00	119. 34	0. 00	0. 00	0. 00	164. 49	0. 00	119. 34	0. 00	0. 00	9. 00	0. 00		10. 81		0. 00	2 E			2	2	制御開始
						0	50	0	0	0	70	0	50	146	0	9. 02	12. 50	G=4	9. 55	G=1	12. 50						
16:21	10. 68	8. 48	420	300. 46	422. 98	0. 00	119. 34	0. 00	0. 00	0. 00	164. 49	0. 00	119. 34	0. 00	0. 00	9. 00	0. 00		10. 81		0. 00	2 E			2	2	制御開始
						0	50	0	0	0	70	0	50	146	0	9. 02	12. 50	G=4	9. 55	G=1	12. 50						
16:22	10. 67	8. 48	415	300. 46	422. 10	0. 00	119. 34	0. 00	0. 00	0. 00	164. 49	0. 00	119. 34	0. 00	0. 00	9. 00	0. 00		10. 81		0. 00	2 E			2	2	制御開始
						0	50	0	0	0	70	0	50	146	0	9. 02	12. 50	G=4	9. 55	G=1	12. 50						
16:23	10. 67	8. 48	415	300. 46	422. 10	0. 00	119. 15	0. 00	0. 00	0. 00	164. 22	0. 00	119. 15	0. 00	0. 00	8. 91	0. 00		10. 67		0. 00	2 E			2	2	制御開始
						0	50	0	0	0	70	0	50	146	0	9. 02	12. 50	G=4	9. 55	G=1	12. 50						
16:24	10. 66	8. 48	410	297. 44	421. 26	0. 00	119. 15	0. 00	0. 00	0. 00	164. 22	0. 00	119. 15	0. 00	0. 00	8. 91	0. 00		10. 67		0. 00	2 E			2	2	制御開始
						0	50	0	0	0	70	0	50	146	0	9. 02	12. 50	G=4	9. 55	G=1	12. 50						
16:30	10. 63	8. 47	394	296. 41	418. 68	0. 00	118. 97	0. 00	0. 00	0. 00	163. 96	0. 00	118. 97	0. 00	0. 00	8. 83	0. 00		10. 53		0. 00	2 E			2	2	定刻
						0	50	0	0	0	70	0	50	146	0	9. 02	12. 50	G=4	9. 55	G=1	12. 50						
16:30	10. 63	8. 47	394	296. 41	418. 68	0. 00	118. 41	0. 00	0. 00	0. 00	163. 17	0. 00	118. 41	0. 00	0. 00	8. 59	0. 00		10. 10		0. 00	2 E			2	2	制御開始
						0	50	0	0	0	70	0	50	146	0	9. 02	12. 50	G=4	9. 55	G=1	12. 50						
16:31	10. 63	8. 46	394	296. 41	418. 68	0. 00	118. 41	0. 00	0. 00	0. 00	163. 17	0. 00	118. 41	0. 00	0. 00	8. 59	0. 00		10. 10		0. 00	2 E			2	2	制御開始
						0	50	0	0	0	70	0	50	146	0	9. 02	12. 50	G=4	9. 55	G=1	12. 50						
16:32	10. 62	8. 46	389	293. 44	417. 82	0. 00	118. 41	0. 00	0. 00	0. 00	163. 17	0. 00	118. 41	0. 00	0. 00	8. 59	0. 00		10. 10		0. 00	2 E			2	2	制御開始
						0	50	0	0	0	70	0	50	146	0	9. 02	12. 50	G=4	9. 55	G=1	12. 50						
16:33	10. 62	8. 46	389	293. 44	417. 82	0. 00	118. 22	0. 00	0. 00	0. 00	162. 91	0. 00	118. 22	0. 00	0. 00	8. 51	0. 00		9. 96		0. 00	2 E			2	2	制御開始
						0	50	0	0	0	70	0	50	146	0	9. 02	12. 50	G=4	9. 55	G=1	12. 50						
16:34	10. 62	8. 46	389	290. 49	417. 82	0. 00	118. 22	0. 00	0. 00	0. 00	162. 91	0. 00	118. 22	0. 00	0. 00	8. 51	0. 00		9. 96		0. 00	2 E			2	2	制御開始
						0	50	0	0	0	70	0	50	146	0	9. 02	12. 50	G=4	9. 55	G=1	12. 50						
16:40	10. 59	8. 45	374	289. 55	415. 25	0. 00	118. 22	0. 00	0. 00	0. 00	162. 91	0. 00	118. 22	0. 00	0. 00	8. 51	0. 00		9. 96		0. 00	2 E			2	2	定刻
						0	50	0	0	0	70	0	50	146	0	9. 02	12. 50	G=4	9. 55	G=1	12. 50						
16:40	10. 59	8. 45	374	289. 55	415. 25	0. 00	117. 66	0. 00	0. 00	0. 00	162. 11	0. 00	117. 66	0. 00	0. 00	8. 27	0. 00		9. 55		0. 00	2 E			2	2	制御開始
						0	50	0	0	0	70	0	50	146	0	9. 02	12. 50	G=4	9. 55	G=1	12. 50						
16:41	10. 58	8. 45	369	286. 66	414. 42	0. 00	117. 66	0. 00	0. 00	0. 00	162. 11	0. 00	117. 66	0. 00	0. 00	8. 27	0. 00		9. 55		0. 00	2 E			2	2	制御開始
						0	50	0	0	0	70	0	50	146	0	9. 02	12. 50	G=4	9. 55	G=1	12. 50						
16:42	10. 58	8. 44	369	286. 66	414. 42	0. 00	117. 48	0. 00	0. 00	0. 00	161. 85	0. 00	117. 48	0. 00	0. 00	8. 20	0. 00		9. 41		0. 00	2 E			2	2	制御開始
						0	50	0	0	0	70	0	50	146	0	9. 02	12. 50	G=4	9. 55	G=1	12. 50						
16:43	10. 58	8. 44	369	286. 66	414. 42	0. 00	117. 48	0. 00	0. 00	0. 00	161. 85	0. 00	117. 48	0. 00	0. 00	8. 20	0. 00		9. 41		0. 00	2 E			2	2	制御開始
						0	50	0	0	0	70	0	50	146	0	9. 02	12. 50	G=4	9. 55	G=1	12. 50						
16:44	10. 57	8. 44	364	283. 80	413. 55	0. 00	117. 48	0. 00	0. 00	0. 00	161. 85	0. 00	117. 48	0. 00	0. 00	8. 20	0. 00		9. 41		0. 00	2 E			2	2	制御開始
						0	50	0	0	0	70	0	50	146	0	9. 02	12. 50	G=4	9. 55	G=1	12. 50						
16:50	10. 56	8. 43	359	282. 95	412. 69	0. 00	117. 29	0. 00	0. 00	0. 00	161. 58	0. 00	117. 29	0. 00	0. 00	8. 12	0. 00		9. 27		0. 00	2 E			2	2	定刻
						0	50	0	0	0	70	0	50	146	0	9. 02	12. 50	G=4	9. 55	G=1	12. 50						
16:50	10. 56	8. 43	359	282. 95	412. 69	0. 00	117. 10	0. 00	0. 00	0. 00	161. 31	0. 00	117. 10	0. 00	0. 00	8. 04	0. 00		9. 14		0. 00	2 E			2	2	制御開始
						0	50	0	0	0	70	0	50	146	0	9. 02	12. 50	G=4	9. 55	G=1	12. 50						
16:51	10. 55	8. 43	354	282. 95	411. 83	0. 00	117. 10	0. 00	0. 00	0. 00	161. 31	0. 00	117. 10	0. 00	0. 00	8. 04	0. 00		9. 14		0. 00	2 E			2	2	制御開始
						0	50	0	0	0	70	0	50	146	0	9. 02	12. 50	G=4	9. 55	G=1	12. 50						
16:52	10. 55	8. 43	354	282. 95	411. 83	0. 00	116. 91	0. 00	0. 00	0. 00	161. 05	0. 00	116. 91	0. 00	0. 00	7. 96	0. 00		9. 00		0. 00	2 E			2	2	制御開始
						0	50	0	0	0	70	0	50	146	0	9. 02	12. 50	G=4	9. 55	G=1	12. 50						
						0. 00	116. 91	0. 00	0. 00	0. 00	161. 05	0. 00	116. 91	0. 00	0. 00	7. 96	0. 00		9. 00		0. 00						

加古川大堰操作記録Ⅰ

2018年03月05日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制御 ボタン ン	流入 量 判定	印字要因
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)				本川 ゲート	微 調 節 ゲート	魚 道 ゲート					
						1 号		2 号		3 号		4 号		5 号		左岸	右岸	左岸	右岸								
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段												
	T. Pm	T. Pm	10³m³	m³/s	m³/s																						
16:53	10.55	8.43	354	282.15	411.83	0	50	0	0	0	70	0	50	146	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50	2 E			2	2	制御開始
16:54	10.54	8.43	349	282.15	410.97	0.00	116.91	0.00	0.00	0.00	161.05	0.00	116.91	0.00	0.00	7.96	0.00		9.00		0.00	2 E			2	2	制御開始
						0	50	0	0	0	70	0	50	146	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50						
17:00	10.53	8.42	344	281.39	410.10	0.00	116.72	0.00	0.00	0.00	160.78	0.00	116.72	0.00	0.00	7.88	0.00		8.87		0.00	2 E			2	2	定刻
						0	50	0	0	0	70	0	50	146	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50						
17:00	10.53	8.42	344	281.39	410.10	0.00	116.53	0.00	0.00	0.00	160.51	0.00	116.53	0.00	0.00	7.80	0.00		8.73		0.00	2 E			2	2	制御開始
						0	50	0	0	0	70	0	50	146	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50						
17:01	10.53	8.42	344	281.39	410.10	0.00	116.53	0.00	0.00	0.00	160.51	0.00	116.53	0.00	0.00	7.80	0.00		8.73		0.00	2 E			2	2	制御開始
						0	50	0	0	0	70	0	50	146	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50						
17:02	10.52	8.42	339	278.63	409.25	0.00	116.53	0.00	0.00	0.00	160.51	0.00	116.53	0.00	0.00	7.80	0.00		8.73		0.00	2 E			2	2	制御開始
						0	50	0	0	0	70	0	50	146	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50						
17:03	10.52	8.42	339	280.67	409.25	0.00	116.34	0.00	0.00	0.00	160.24	0.00	116.34	0.00	0.00	7.73	0.00		8.60		0.00	2 E			2	2	制御開始
						0	50	0	0	0	70	0	50	146	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50						
17:04	10.52	8.42	339	280.67	409.25	0.00	116.34	0.00	0.00	0.00	160.24	0.00	116.34	0.00	0.00	7.73	0.00		8.60		0.00	2 E			2	2	制御開始
						0	50	0	0	0	70	0	50	146	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50						
17:04	10.52	8.42	339	280.67	409.25	0.00	116.34	0.00	0.00	0.00	160.24	0.00	116.34	0.00	0.00	7.73	0.00		8.60		0.00	2 E			1	2	制御終了
						0	50	0	0	0	70	0	50	146	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50						
17:05	10.52	8.41	339	280.67	409.25	0.00	116.34	0.00	0.00	0.00	160.24	0.00	116.34	0.00	0.00	7.73	0.00		8.60		0.00	2 H			2	2	制御開始
						0	50	0	0	0	70	0	50	146	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50						
17:10	10.51	8.41	334	280.00	408.40	0.00	116.34	0.00	0.00	0.00	160.24	0.00	116.34	0.00	0.00	7.73	0.00		8.60		0.00	2 H			2	2	定刻
						0	50	0	0	0	70	0	50	146	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50						
17:10	10.51	8.41	334	280.00	408.40	0.00	116.15	0.00	0.00	0.00	159.98	0.00	116.15	0.00	0.00	7.65	0.00		8.47		0.00	2 H			2	2	制御開始
						0	50	0	0	0	70	0	50	146	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50						
17:11	10.51	8.41	334	277.30	342.12	0.00	116.15	0.00	0.00	0.00	159.98	0.00	116.15	0.00	0.00	7.65	0.00		8.47		0.00	2 H			2	2	機器動作
						0	40	0	0	0	50	0	50	146	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50						
17:20	10.60	8.26	379	276.13	348.78	0.00	93.70	0.00	0.00	0.00	116.15	0.00	116.15	0.00	0.00	7.65	0.00		8.47		0.00	2 H			2	2	定刻
						0	40	0	0	0	50	0	50	146	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50						
17:20	10.60	8.26	379	276.13	348.78	0.00	95.05	0.00	0.00	0.00	117.85	0.00	117.85	0.00	0.00	8.35	0.00		9.68		0.00	2 H			2	2	制御開始
						0	40	0	0	0	50	0	50	146	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50						
17:21	10.61	8.26	384	278.23	302.73	0.00	95.05	0.00	0.00	0.00	117.85	0.00	117.85	0.00	0.00	8.35	0.00		9.68		0.00	2 H			2	2	機器動作
						0	20	0	0	0	50	0	50	146	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50						
17:30	10.75	8.15	455	279.85	312.08	0.00	48.40	0.00	0.00	0.00	118.04	0.00	118.04	0.00	0.00	8.43	0.00		9.82		0.00	2 H			2	2	定刻
						0	20	0	0	0	50	0	50	146	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50						
17:30	10.75	8.15	455	279.85	312.08	0.00	49.42	0.00	0.00	0.00	120.63	0.00	120.63	0.00	0.00	9.57	0.00		11.83		0.00	2 H			2	2	制御開始
						0	20	0	0	0	50	0	50	146	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50						
17:31	10.76	8.15	460	277.25	251.60	0.00	49.42	0.00	0.00	0.00	120.63	0.00	120.63	0.00	0.00	9.57	0.00		11.83		0.00	2 H			2	2	機器動作
						0	0	0	0	0	50	0	45	146	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50						
17:40	10.95	8.04	559	281.16	262.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.81	0.00	109.16	0.00	0.00	9.65	0.00		11.98		0.00	2 H			2	2	定刻
						0	0	0	0	0	50	0	45	146	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50						
17:40	10.95	8.04	559	281.16	262.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.24	0.00	112.23	0.00	0.00	11.28	0.00		14.91		0.00	2 H			2	2	制御開始
						0	0	0	0	0	50	0	45	146	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50						
17:41	10.97	8.04	570	283.35	214.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.24	0.00	112.23	0.00	0.00	11.28	0.00		14.91		0.00	2 H			2	2	機器動作
						0	0	0	0	0	50	0	25	146	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50						
17:50	11.19	7.96	695	282.72	226.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.59	0.00	63.48	0.00	0.00	11.45	0.00		15.23		0.00	2 H			2	2	定刻
						0	0	0	0	0	50	0	25	146	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50						
17:50	11.19	7.96	695	282.72	226.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.44	0.00	65.37	0.00	0.00	13.44	0.00		18.90		0.00	2 H			2	2	制御開始
						0	0	0	0	0	50	0	25	146	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50						
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.44	0.00	65.37	0.00	0.00	13.44	0.00		18.90		0.00						

加古川大堰操作記録Ⅰ

2018年03月05日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制御 ボタン ン	流入 量 判定	印字要因	
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)				本川 ゲート	微 調節 ゲート	魚 道 ゲート						
						1 号		2 号		3 号		4 号		5 号		左岸	右岸	左岸					右岸					
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段			左岸	右岸				左岸	右岸				
T. Pm	T. Pm	10³m³	m³/s	m³/s																								
17:50	11.19	7.96	695	282.72	213.27	0	0	0	0	0	50	0	20	146	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50	2 H			2	2	機器動作	
18:00	11.42	7.97	838	289.10	228.50	0	0	0	0	0	50	0	20	146	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50			2	2	定刻		
18:10	11.62	8.03	971	298.37	250.62	0	0	0	0	0	50	0	20	146	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50			2	2	定刻		
18:10	11.62	8.03	971	298.37	250.62	0	0	0	0	0	50	0	20	146	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50	2 H		2	2	制御開始		
18:11	11.64	8.04	984	295.96	197.67	0	0	0	0	0	50	0	0	146	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50	2 H		2	2	機器動作		
18:20	11.84	7.98	1125	303.22	223.66	0	0	0	0	0	50	0	0	146	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50			2	2	定刻		
18:20	11.84	7.98	1125	303.22	223.66	0	0	0	0	0	50	0	0	146	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50	2 H		2	2	制御開始		
18:21	11.86	7.99	1140	305.67	226.47	0	0	0	0	0	50	0	0	146	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50	2 H		2	2	制御開始		
18:22	11.88	7.99	1154	303.31	229.30	0	0	0	0	0	50	0	0	146	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50	2 H		2	2	制御開始		
18:23	11.90	8.00	1169	305.77	232.19	0	0	0	0	0	50	0	0	146	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50	2 H		2	2	制御開始		
18:24	11.92	8.00	1184	305.77	235.11	0	0	0	0	0	50	0	0	146	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50	2 H		2	2	制御開始		
18:30	12.02	8.05	1258	308.41	250.19	0	0	0	0	0	50	0	0	146	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50			2	2	定刻		
18:30	12.02	8.05	1258	308.41	250.19	0	0	0	0	0	50	0	0	146	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50	2 H		2	2	制御開始		
18:31	12.04	8.06	1273	313.25	253.28	0	0	0	0	0	50	0	0	146	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50	2 H		2	2	制御開始		
18:32	12.06	8.06	1288	310.92	256.42	0	0	0	0	0	50	0	0	146	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50	2 H		2	2	制御開始		
18:33	12.07	8.07	1296	310.92	258.00	0	0	0	0	0	50	0	0	146	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50	2 H		2	2	制御開始		
18:34	12.09	8.08	1311	313.44	261.18	0	0	0	0	0	50	0	0	146	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50	2 H		2	2	制御開始		
18:40	12.18	8.12	1382	316.22	275.91	0	0	0	0	0	50	0	0	146	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50			2	2	定刻		
18:40	12.18	8.12	1382	316.22	275.91	0	0	0	0	0	50	0	0	146	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50	2 H		2	2	制御開始		
18:41	12.19	8.12	1390	316.22	277.58	0	0	0	0	0	50	0	0	146	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50	2 H		2	2	制御開始		
18:42	12.20	8.12	1398	316.22	279.25	0	0	0	0	0	50	0	0	146	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50	2 H		2	2	制御開始		
18:43	12.22	8.13	1414	318.79	282.64	0	0	0	0	0	50	0	0	146	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50	2 H		2	2	制御開始		
18:44	12.23	8.14	1422	318.79	284.33	0	0	0	0	0	50	0	0	146	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50	2 H		2	2	制御開始		
18:50	12.30	8.17	1478	321.70	296.42	0	0	0	0	0	50	0	0	146	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50			2	2	定刻		
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.33	0.00	0.00	84.06	0.00	24.99	0.00		41.04		0.00							

操 作 モ ー ド	1文字目：運転モード	2文字目：制御モード		制 御 バ タ ー ン	1：平水 2：洪水	流 入 量 判 定	1：堰水位 換算流入量 2：上流流入量	G	最高天端高 1～3：魚道ゲートグループNo 4：制水ゲート
	1：自動 2：半自動 3：遠方手動 4：機側	A：定水位Ⅰ（微調節） B：全開（微調節） C：定水位Ⅰ（調節上段） D：設定流量	E：事前放流 F：定水位 G：全開 H：貯留回復Ⅰ						

加古川大堰操作記録Ⅰ

2018年03月05日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制 御 パ タ ー ン	流 入 量 判 定	印 字 要 因
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)				本 川 ゲ ー ト	微 調 節 ゲ ー ト	魚 道 ゲ ー ト					
						1 号		2 号		3 号		4 号		5 号		左岸	右岸	左岸	右岸								
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段												
	T. Pm	T. Pm	10³m³	m³/s	m³/s																						
18:50	12.30	8.17	1478	321.70	296.42	0	0	0	0	0	50	0	0	146	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50	2 H			2	2	制御開始
18:51	12.31	8.18	1486	319.45	298.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.33	0.00	0.00	84.06	0.00	24.99	0.00		41.04		0.00	2 H			2	2	制御開始
						0	0	0	0	0	50	0	0	146	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50						
18:52	12.32	8.19	1494	324.31	299.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.48	0.00	0.00	85.32	0.00	25.10	0.00		41.27		0.00	2 H			2	2	制御開始
						0	0	0	0	0	50	0	0	146	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50						
18:53	12.34	8.19	1510	322.06	303.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.63	0.00	0.00	86.59	0.00	25.21	0.00		41.49		0.00	2 H			2	2	制御開始
						0	0	0	0	0	50	0	0	146	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50						
18:54	12.35	8.20	1518	319.45	305.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.93	0.00	0.00	89.15	0.00	25.44	0.00		41.94		0.00	2 H			2	2	制御開始
						0	0	0	0	0	50	0	0	146	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50						
19:00	12.41	8.23	1565	327.33	316.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.08	0.00	0.00	90.44	0.00	25.56	0.00		42.17		0.00	2 H			2	2	定刻
						0	0	0	0	0	50	0	0	146	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50						
19:00	12.41	8.23	1565	327.33	316.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.98	0.00	0.00	98.30	0.00	26.25	0.00		43.53		0.00	2 H			2	2	制御開始
						0	0	0	0	0	50	0	0	146	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50						
19:01	12.41	8.24	1565	324.69	316.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.98	0.00	0.00	98.30	0.00	26.25	0.00		43.53		0.00	2 H			2	2	制御開始
						0	0	0	0	0	50	0	0	146	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50						
19:02	12.42	8.24	1574	322.47	317.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.13	0.00	0.00	99.64	0.00	26.37	0.00		43.76		0.00	2 H			1	2	制御終了
						0	0	0	0	0	50	0	0	146	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50						
19:02	12.42	8.24	1574	322.47	317.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.13	0.00	0.00	99.64	0.00	26.37	0.00		43.76		0.00	2 H			1	2	制御不能
						0	0	0	0	0	50	0	0	146	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50						
19:10	12.49	8.28	1632	327.77	330.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.18	0.00	0.00	109.12	0.00	27.19	0.00		45.37		0.00				2	2	定刻
						0	0	0	0	0	50	0	0	146	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50						
19:20	12.56	8.32	1692	330.93	345.56	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	150.21	0.00	0.00	118.89	0.00	28.01	0.08		47.00		0.13	2 E			2	2	定刻
						0	0	0	0	0	50	0	0	146	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50						
19:20	12.56	8.32	1692	330.93	345.56	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	150.21	0.00	0.00	118.89	0.00	28.01	0.08		47.00		0.13	2 E			2	2	制御開始
						0	0	0	0	0	50	0	0	146	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50						
19:30	12.62	8.36	1745	331.47	359.80	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	151.10	0.00	0.00	127.48	0.00	28.73	0.22		48.41		0.37	2 E			2	2	定刻
						0	0	0	0	0	50	0	0	146	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50						
19:30	12.62	8.36	1745	331.47	359.80	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	151.10	0.00	0.00	127.48	0.00	28.73	0.22		48.41		0.37	2 E			2	2	制御開始
						0	0	0	0	0	50	0	0	146	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50						
19:36	12.65	8.39	1771	329.32	421.90	94	0	0	0	0	50	0	0	94	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50	2 E			2	2	機器動作
						95.66	0.00	0.00	0.00	0.00	151.54	0.00	0.00	95.66	0.00	29.09	0.31		49.12		0.52						
19:40	12.65	8.53	1771	329.32	421.90	94	0	0	0	0	50	0	0	94	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50				2	2	定刻
						95.66	0.00	0.00	0.00	0.00	151.54	0.00	0.00	95.66	0.00	29.09	0.31		49.12		0.52						
19:40	12.65	8.53	1771	329.32	421.90	94	0	0	0	0	50	0	0	94	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50	2 E			2	2	制御開始
						95.66	0.00	0.00	0.00	0.00	151.54	0.00	0.00	95.66	0.00	29.09	0.31		49.12		0.52						
19:42	12.64	8.55	1762	332.04	487.86	135	0	0	0	0	50	0	0	135	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50	2 E			2	2	機器動作
						128.93	0.00	0.00	0.00	0.00	151.39	0.00	0.00	128.93	0.00	28.97	0.28		48.89		0.47						
19:50	12.62	8.65	1745	329.92	480.91	135	0	0	0	0	50	0	0	135	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50				2	2	定刻
						126.04	0.00	0.00	0.00	0.00	151.10	0.00	0.00	126.04	0.00	28.73	0.22		48.41		0.37						
19:50	12.62	8.65	1745	329.92	480.91	135	0	0	0	0	50	0	0	135	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50	2 E			2	2	制御開始
						126.04	0.00	0.00	0.00	0.00	151.10	0.00	0.00	126.04	0.00	28.73	0.22		48.41		0.37						
19:52	12.61	8.66	1736	329.92	541.70	145	0	0	0	0	50	0	20	146	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50	2 E			2	2	機器動作
						126.04	0.00	0.00	0.00	0.00	150.95	0.00	61.35	126.04	0.00	28.61	0.20		48.18		0.33						
20:00	12.54	8.73	1675	327.83	515.87	145	0	0	0	0	50	0	20	146	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50				2	2	定刻
						116.07	0.00	0.00	0.00	0.00	149.92	0.00	59.39	116.07	0.00	27.78	0.04		46.53		0.07						
20:00	12.54	8.73	1675	327.83	515.87	145	0	0	0	0	50	0	20	146	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50	2 E			2	2	制御開始
						116.07	0.00	0.00	0.00	0.00	149.92	0.00	59.39	116.07	0.00	27.78	0.04		46.53		0.07						

加古川大堰操作記録Ⅰ

2018年03月05日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制御 パター ン	流入 量判 定	印字要因	
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)				本川 ゲート	微調 節ゲート	魚道 ゲート						
						1号		2号		3号		4号		5号		左岸	右岸	左岸	右岸									
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段													
	T.Pm	T.Pm	10³m³	m³/s	m³/s																							
20:01	12.54	8.73	1675	327.83	620.95	145	0	0	0	0	55	0	50	146	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50	2 E			2	2	機器動作	
20:10	12.39	8.87	1549	327.83	570.10	116.07	0.00	0.00	0.00	0.00	164.47	0.00	149.92	116.07	0.00	27.78	0.04	46.53	0.07							2	2	定刻
						145	0	0	0	0	55	0	50	146	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50							
20:10	12.39	8.87	1549	327.83	570.10	95.66	0.00	0.00	0.00	0.00	162.01	0.00	147.68	95.66	0.00	26.02	0.00	43.07	0.00					2 E		2	2	制御開始
						145	0	0	0	0	55	0	50	146	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50							
20:11	12.38	8.87	1541	327.83	566.83	95.66	0.00	0.00	0.00	0.00	162.01	0.00	147.68	95.66	0.00	26.02	0.00	43.07	0.00							2	2	制御開始
						145	0	0	0	0	55	0	50	146	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50							
20:12	12.37	8.87	1533	325.76	563.55	94.35	0.00	0.00	0.00	0.00	161.85	0.00	147.53	94.35	0.00	25.90	0.00	42.85	0.00							2	2	制御開始
						145	0	0	0	0	55	0	50	146	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50							
20:13	12.36	8.87	1525	327.83	560.28	93.04	0.00	0.00	0.00	0.00	161.68	0.00	147.38	93.04	0.00	25.79	0.00	42.62	0.00							2	2	制御開始
						145	0	0	0	0	55	0	50	146	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50							
20:14	12.35	8.87	1518	325.76	557.04	91.74	0.00	0.00	0.00	0.00	161.51	0.00	147.23	91.74	0.00	25.67	0.00	42.39	0.00							2	2	制御開始
						145	0	0	0	0	55	0	50	146	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50							
20:20	12.28	8.83	1462	325.76	534.66	90.44	0.00	0.00	0.00	0.00	161.35	0.00	147.08	90.44	0.00	25.56	0.00	42.17	0.00							2	2	定刻
						145	0	0	0	0	55	0	50	146	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50							
20:20	12.28	8.83	1462	325.76	534.66	81.55	0.00	0.00	0.00	0.00	160.18	0.00	146.02	81.55	0.00	24.76	0.00	40.60	0.00					2 E		2	2	制御開始
						145	0	0	0	0	55	0	50	146	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50							
20:21	12.27	8.82	1454	323.04	531.51	81.55	0.00	0.00	0.00	0.00	160.18	0.00	146.02	81.55	0.00	24.76	0.00	40.60	0.00							2	2	制御開始
						145	0	0	0	0	55	0	50	146	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50							
20:22	12.26	8.82	1446	323.04	528.39	80.31	0.00	0.00	0.00	0.00	160.01	0.00	145.87	80.31	0.00	24.64	0.00	40.37	0.00							2	2	制御開始
						145	0	0	0	0	55	0	50	146	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50							
20:23	12.25	8.81	1438	323.04	525.26	79.07	0.00	0.00	0.00	0.00	159.85	0.00	145.72	79.07	0.00	24.53	0.00	40.15	0.00							2	2	制御開始
						145	0	0	0	0	55	0	50	146	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50							
20:24	12.24	8.81	1430	323.04	522.16	77.83	0.00	0.00	0.00	0.00	159.68	0.00	145.57	77.83	0.00	24.42	0.00	39.93	0.00							2	2	制御開始
						145	0	0	0	0	55	0	50	146	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50							
20:30	12.19	8.78	1390	321.01	506.83	76.61	0.00	0.00	0.00	0.00	159.51	0.00	145.42	76.61	0.00	24.30	0.00	39.71	0.00							2	2	定刻
						145	0	0	0	0	55	0	50	146	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50							
20:30	12.19	8.78	1390	321.01	506.83	70.58	0.00	0.00	0.00	0.00	158.67	0.00	144.65	70.58	0.00	23.74	0.00	38.61	0.00							2	2	制御開始
						145	0	0	0	0	55	0	50	146	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50							
20:31	12.18	8.77	1382	321.01	503.80	70.58	0.00	0.00	0.00	0.00	158.67	0.00	144.65	70.58	0.00	23.74	0.00	38.61	0.00							2	2	制御開始
						145	0	0	0	0	55	0	50	146	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50							
20:32	12.17	8.77	1374	318.30	500.78	69.39	0.00	0.00	0.00	0.00	158.50	0.00	144.50	69.39	0.00	23.63	0.00	38.39	0.00							2	2	制御開始
						145	0	0	0	0	55	0	50	146	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50							
20:33	12.16	8.76	1366	321.01	497.78	68.21	0.00	0.00	0.00	0.00	158.33	0.00	144.35	68.21	0.00	23.51	0.00	38.17	0.00							2	2	制御開始
						145	0	0	0	0	55	0	50	146	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50							
20:34	12.16	8.75	1366	318.30	497.78	67.04	0.00	0.00	0.00	0.00	158.16	0.00	144.19	67.04	0.00	23.40	0.00	37.95	0.00							2	2	制御開始
						145	0	0	0	0	55	0	50	146	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50							
20:40	12.11	8.72	1326	318.99	483.00	67.04	0.00	0.00	0.00	0.00	158.16	0.00	144.19	67.04	0.00	23.40	0.00	37.95	0.00							2	2	定刻
						145	0	0	0	0	55	0	50	146	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50							
20:40	12.11	8.72	1326	318.99	483.00	61.28	0.00	0.00	0.00	0.00	157.31	0.00	143.42	61.28	0.00	22.85	0.00	36.86	0.00							2	2	制御開始
						145	0	0	0	0	55	0	50	146	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50							
20:41	12.11	8.72	1326	316.28	483.00	61.28	0.00	0.00	0.00	0.00	157.31	0.00	143.42	61.28	0.00	22.85	0.00	36.86	0.00							2	2	制御開始
						145	0	0	0	0	55	0	50	146	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50							
20:42	12.10	8.71	1318	316.28	480.10	61.28	0.00	0.00	0.00	0.00	157.31	0.00	143.42	61.28	0.00	22.85	0.00	36.86	0.00							2	2	制御開始
						145	0	0	0	0	55	0	50	146	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50							
20:43	12.09	8.70	1311	318.30	477.17	60.15	0.00	0.00	0.00	0.00	157.14	0.00	143.27	60.15	0.00	22.74	0.00	36.65	0.00							2	2	制御開始
						145	0	0	0	0	55	0	50	146	0	9.02	12.50	G=4	9.55	G=1	12.50							
						59.02	0.00	0.00	0.00	0.00	156.97	0.00	143.11	59.02	0.00	22.62	0.00	36.43	0.00							2	2	