

加古川大堰操作記録Ⅰ

2020年07月10日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制御 パター ン	流入 量判 定	印字要 因	
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)				本 川 ゲ ー ト	微 調 節 ゲ ー ト	魚 道 ゲ ー ト						
						1 号		2 号		3 号		4 号		5 号		左岸	右岸	左岸	右岸									
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段													
	T. Pm	T. Pm	10³ m³	m³/s	m³/s																							
12:30	12. 52	7. 88	1657	154. 80	193. 12	86	0	71	0	71	0	71	0	86	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 41	G=1	12. 40				1	2	定刻	
12:40	12. 52	7. 89	1657	154. 80	193. 12	68. 21	0. 00	0. 24	0. 00	0. 24	0. 00	0. 24	0. 00	68. 21	0. 00	27. 54	27. 74		0. 33		0. 37							1
12:50	12. 52	7. 89	1657	156. 68	193. 12	86	0	71	0	71	0	71	0	86	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 41	G=1	12. 40				1	2	定刻	
13:00	12. 52	7. 89	1657	155. 24	193. 12	68. 21	0. 00	0. 24	0. 00	0. 24	0. 00	0. 24	0. 00	68. 21	0. 00	27. 54	27. 74		0. 33		0. 37							1
13:10	12. 52	7. 89	1657	155. 24	193. 12	86	0	71	0	71	0	71	0	86	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 41	G=1	12. 40				1	2	定刻	
13:20	12. 53	7. 89	1666	157. 14	196. 41	68. 21	0. 00	0. 24	0. 00	0. 24	0. 00	0. 24	0. 00	68. 21	0. 00	27. 54	27. 74		0. 33		0. 37							1
13:20	12. 53	7. 89	1666	157. 14	196. 41	86	0	71	0	71	0	71	0	86	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 41	G=1	12. 40	1 C			1	2	定刻	
13:20	12. 53	7. 89	1666	157. 14	210. 85	69. 39	0. 00	0. 44	0. 00	0. 44	0. 00	0. 44	0. 00	69. 39	0. 00	27. 66	27. 86		0. 37		0. 42							1
13:20	12. 53	7. 89	1666	157. 14	210. 85	86	0	71	0	71	0	71	0	86	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 41	G=1	12. 40	1 C			1	2	機器動作	
13:30	12. 53	7. 92	1666	159. 06	210. 85	69. 39	0. 00	0. 44	0. 00	0. 44	0. 00	0. 44	0. 00	69. 39	0. 00	27. 66	27. 86		0. 37		0. 42							1
13:40	12. 53	7. 92	1666	159. 06	210. 85	91	0	71	0	71	0	71	0	91	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 41	G=1	12. 40				1	2	定刻	
13:50	12. 53	7. 92	1666	160. 98	210. 85	76. 61	0. 00	0. 44	0. 00	0. 44	0. 00	0. 44	0. 00	76. 61	0. 00	27. 66	27. 86		0. 37		0. 42							1
14:00	12. 53	7. 92	1666	160. 98	210. 85	91	0	71	0	71	0	71	0	91	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 41	G=1	12. 40				1	2	定刻	
14:10	12. 53	7. 92	1666	164. 37	210. 85	76. 61	0. 00	0. 44	0. 00	0. 44	0. 00	0. 44	0. 00	76. 61	0. 00	27. 66	27. 86		0. 37		0. 42							1
14:12	12. 53	7. 92	1666	164. 37	210. 81	91	0	71	0	71	0	71	0	91	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 41	G=1	12. 40				1	2	機器動作	
14:20	12. 53	7. 93	1666	166. 32	210. 81	76. 61	0. 00	0. 44	0. 00	0. 44	0. 00	0. 44	0. 00	76. 61	0. 00	27. 66	27. 86		0. 33		0. 42							1
14:30	12. 53	7. 93	1666	166. 32	210. 81	91	0	71	0	71	0	71	0	91	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 42	G=1	12. 40				1	2	定刻	
14:40	12. 54	7. 94	1675	166. 32	214. 22	76. 61	0. 00	0. 44	0. 00	0. 44	0. 00	0. 44	0. 00	76. 61	0. 00	27. 66	27. 86		0. 33		0. 42							1
14:40	12. 54	7. 94	1675	166. 32	214. 22	91	0	71	0	71	0	71	0	91	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 43	G=1	12. 40				1	2	機器動作	
14:40	12. 54	7. 94	1675	166. 32	214. 22	77. 83	0. 00	0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	77. 83	0. 00	27. 78	27. 97		0. 33		0. 47				1 C			1
14:40	12. 54	7. 94	1675	166. 32	229. 20	91	0	71	0	71	0	71	0	91	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 43	G=1	12. 40	1 C			1	2	機器動作	
14:50	12. 54	7. 97	1675	168. 30	229. 20	85. 32	0. 00	0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	85. 32	0. 00	27. 78	27. 97		0. 33		0. 47							1
15:00	12. 54	7. 98	1675	168. 30	229. 20	98	0	71	0	71	0	71	0	98	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 43	G=1	12. 40				1	2	定刻	
15:10	12. 53	7. 97	1666	170. 85	225. 66	85. 32	0. 00	0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	85. 32	0. 00	27. 78	27. 97		0. 33		0. 47							1
15:20	12. 53	7. 97	1666	170. 85	225. 66	98	0	71	0	71	0	71	0	98	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 43	G=1	12. 40				1	2	定刻	
						84. 06	0. 00	0. 44	0. 00	0. 44	0. 00	0. 44	0. 00	84. 06	0. 00	27. 66	27. 86		0. 28		0. 42							

操 作 モ ー ド	1 文字目：運転モード	2 文字目：制御モード		制 御 バ タ ー ン	1：平水 2：洪水	流 入 量 判 定	1：堰水位 換算流入量 2：上流流入量	G	最高天端高 1～3：魚道ゲートグループNo 4：制水ゲート
	1：自動 2：半自動 3：遠方手動 4：機側	A：定水位Ⅰ（微調節） B：全開（微調節） C：定水位Ⅰ（調節上段） D：設定流量	E：事前放流 F：定水位 G：全開 H：貯留回復Ⅰ						

加古川大堰操作記録Ⅰ

2020年07月10日

加古川大堰

[illegible]

操 作 モ ー ド	1 文字目：運転モード	2 文字目：制御モード		
	1：自動	A：定水位Ⅰ（微調節）	E：事前放流	I：貯留回復Ⅱ
	2：半自動	B：全開（微調節）	F：定水位	J：開度一回
	3：遠方手動	C：定水位Ⅰ（調節上段）	G：全開	
	4：機側	D：設定流量	H：貯留回復Ⅰ	

制御 パターン	1：平水 2：洪水
------------	--------------

流入量判定	1：堰水位 換算流入量 2：上流流入量
-------	---------------------------

G	最高天端高 1～3：魚道ゲートグループNo 4：制水ゲート
---	-------------------------------------

加古川大堰操作記録Ⅰ

2020年07月10日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制御 ボタン ン	流入 量 判定	印字要因	
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)				本川 ゲート	微 調節 ゲート	魚 道 ゲート						
						1 号		2 号		3 号		4 号		5 号		左岸	右岸	左岸	右岸									
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段													
	T. Pm	T. Pm	10³m³	m³/s	m³/s																							
18:40	12. 54	8. 01	1675	178. 39	241. 94	103	0	71	0	71	0	71	0	103	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 43	G=1	12. 42	1 C			1	2	定刻	
18:50	12. 54	8. 02	1675	180. 45	241. 94	91. 74	0. 00	0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	91. 74	0. 00	27. 78	27. 97		0. 33		0. 37				1	2	定刻	
						103	0	71	0	71	0	71	0	103	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 43	G=1	12. 42							
19:00	12. 54	8. 02	1675	181. 92	241. 94	91. 74	0. 00	0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	91. 74	0. 00	27. 78	27. 97		0. 33		0. 37				1	2	定刻	
						103	0	71	0	71	0	71	0	103	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 43	G=1	12. 42							
19:10	12. 55	8. 03	1684	181. 92	245. 68	91. 74	0. 00	0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	91. 74	0. 00	27. 78	27. 97		0. 33		0. 37				1	2	定刻	
						103	0	71	0	71	0	71	0	103	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 43	G=1	12. 42							
19:10	12. 55	8. 03	1684	181. 92	245. 68	93. 04	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	93. 04	0. 00	27. 90	28. 09		0. 37		0. 42				1 C	1	2	制御開始
						103	0	71	0	71	0	71	0	103	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 43	G=1	12. 42							
19:10	12. 55	8. 03	1684	181. 92	258. 88	93. 04	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	93. 04	0. 00	27. 90	28. 09		0. 37		0. 42				1 C	1	2	機器動作
						110	0	71	0	71	0	71	0	110	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 43	G=1	12. 42							
19:20	12. 55	8. 06	1684	183. 41	258. 88	99. 64	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	99. 64	0. 00	27. 90	28. 09		0. 37		0. 42				1	2	定刻	
						110	0	71	0	71	0	71	0	110	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 43	G=1	12. 42							
19:30	12. 55	8. 06	1684	187. 02	258. 88	99. 64	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	99. 64	0. 00	27. 90	28. 09		0. 37		0. 42				1	2	定刻	
						110	0	71	0	71	0	71	0	110	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 43	G=1	12. 42							
19:40	12. 55	8. 06	1684	188. 57	258. 88	99. 64	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	99. 64	0. 00	27. 90	28. 09		0. 37		0. 42				1	2	定刻	
						110	0	71	0	71	0	71	0	110	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 43	G=1	12. 42							
19:43	12. 55	8. 07	1684	190. 15	258. 79	99. 64	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	99. 64	0. 00	27. 90	28. 09		0. 37		0. 42				1	2	機器動作	
						110	0	71	0	71	0	71	0	110	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 45	G=1	12. 42							
19:50	12. 55	8. 07	1684	192. 25	258. 79	99. 64	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	99. 64	0. 00	27. 90	28. 09		0. 28		0. 42				1	2	定刻	
						110	0	71	0	71	0	71	0	110	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 45	G=1	12. 42							
19:57	12. 56	8. 08	1692	193. 85	262. 58	99. 64	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	99. 64	0. 00	27. 90	28. 09		0. 28		0. 42				1	2	機器動作	
						110	0	71	0	71	0	71	0	110	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 45	G=1	12. 44							
20:00	12. 56	8. 08	1692	193. 85	262. 58	100. 97	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	100. 97	0. 00	28. 01	28. 21		0. 33		0. 37				1	2	定刻	
						110	0	71	0	71	0	71	0	110	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 45	G=1	12. 44							
20:00	12. 56	8. 08	1692	193. 85	262. 58	100. 97	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	100. 97	0. 00	28. 01	28. 21		0. 33		0. 37	1 C	1	2	制御開始			
						110	0	71	0	71	0	71	0	110	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 45	G=1	12. 44							
20:01	12. 56	8. 08	1692	195. 49	289. 98	100. 97	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	100. 97	0. 00	28. 01	28. 21		0. 33		0. 37	1 C	1	2	機器動作			
						129	0	71	0	71	0	71	0	129	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 45	G=1	12. 44							
20:10	12. 56	8. 11	1692	201. 38	289. 98	114. 67	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	114. 67	0. 00	28. 01	28. 21		0. 33		0. 37	1	2	定刻				
						129	0	71	0	71	0	71	0	129	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 45	G=1	12. 44							
20:20	12. 56	8. 12	1692	205. 21	289. 98	114. 67	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	114. 67	0. 00	28. 01	28. 21		0. 33		0. 37	1	2	定刻				
						129	0	71	0	71	0	71	0	129	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 45	G=1	12. 44							
20:24	12. 56	8. 12	1692	205. 21	289. 89	114. 67	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	114. 67	0. 00	28. 01	28. 21		0. 33		0. 37	1	2	機器動作				
						129	0	71	0	71	0	71	0	129	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 47	G=1	12. 44							
20:30	12. 57	8. 12	1701	209. 07	293. 98	114. 67	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	1. 24	0. 00	114. 67	0. 00	28. 01	28. 21		0. 24		0. 37	1	2	定刻				
						129	0	71	0	71	0	71	0	129	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 47	G=1	12. 44							
20:30	12. 57	8. 12	1701	209. 07	293. 98	116. 07	0. 00	1. 56	0. 00	1. 56	0. 00	1. 56	0. 00	116. 07	0. 00	28. 13	28. 33		0. 28		0. 42	1 C	1	2	制御開始			
						129	0	71	0	71	0	71	0	129	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 47	G=1	12. 44							
20:31	12. 57	8. 12	1701	209. 07	302. 46	116. 07	0. 00	1. 56	0. 00	1. 56	0. 00	1. 56	0. 00	116. 07	0. 00	28. 13	28. 33		0. 28		0. 42	1 C	1	2	機器動作			
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 47	G=1	12. 44							
20:38	12. 57	8. 13	1701	210. 82	302. 37	120. 31	0. 00	1. 56	0. 00	1. 56	0. 00	1. 56	0. 00	120. 31	0. 00	28. 13	28. 33		0. 28		0. 42	1	2	機器動作				
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 47	G=1	12. 46							
20:40	12. 57	8. 13	1701	212. 99	302. 37	120. 31	0. 00	1. 56	0. 00	1. 56	0. 00	1. 56	0. 00	120. 31	0. 00	28. 13	28. 33		0. 28		0. 33	1	2	定刻				
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 47	G=1	12. 46							
20:46	12. 58	8. 14	1710	214. 76	306. 47	120. 31	0. 00	1. 56	0. 00	1. 56	0. 00	1. 56	0. 00	120. 31	0. 00	28. 13	28. 33		0. 28		0. 33	1	2	機器動作				
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 49	G=1	12. 46							
						121. 73	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	1. 90	0. 00	121. 73	0. 00	28. 25	28. 45		0. 24		0. 37							

加 古 川 大 堰 操 作 記 録 I

2020年07月10日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制御 ボタン	流入 量判定	印字要因	
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)				本 川 ゲート	微 調 節 ゲート	魚 道 ゲート						
						1 号		2 号		3 号		4 号		5 号		左岸	右岸	左岸	右岸									
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段													
T.Pm	T.Pm	10³m³	m³/s	m³/s																								
20:50	12. 59	8. 15	1718	218. 74	310. 77	145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 49	G=1	12. 46	1 C			1	2	定刻	
20:54	12. 59	8. 15	1718	220. 57	310. 64	123. 16	0. 00	2. 27	0. 00	2. 27	0. 00	2. 27	0. 00	123. 16	0. 00	28. 37	28. 57		0. 28		0. 42				1	2	機器動作	
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 50	G=1	12. 48							
21:00	12. 60	8. 16	1727	222. 42	315. 01	123. 16	0. 00	2. 27	0. 00	2. 27	0. 00	2. 27	0. 00	123. 16	0. 00	28. 37	28. 57		0. 24		0. 33				1	2	定刻	
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 50	G=1	12. 48							
21:10	12. 61	8. 17	1736	230. 62	319. 37	124. 60	0. 00	2. 66	0. 00	2. 66	0. 00	2. 66	0. 00	124. 60	0. 00	28. 49	28. 69		0. 28		0. 37				1	2	定刻	
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 50	G=1	12. 50							
21:10	12. 61	8. 17	1736	230. 62	319. 37	126. 04	0. 00	3. 07	0. 00	3. 07	0. 00	3. 07	0. 00	126. 04	0. 00	28. 61	28. 81		0. 33		0. 33				1	2	機器動作	
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 50	G=1	12. 50							
21:20	12. 62	8. 19	1745	238. 74	323. 83	126. 04	0. 00	3. 07	0. 00	3. 07	0. 00	3. 07	0. 00	126. 04	0. 00	28. 61	28. 81		0. 33		0. 33				1	2	定刻	
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 50	G=1	12. 50							
21:30	12. 64	8. 21	1762	245. 05	333. 06	127. 48	0. 00	3. 49	0. 00	3. 49	0. 00	3. 49	0. 00	127. 48	0. 00	28. 73	28. 93		0. 37		0. 37				1	2	定刻	
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 50	G=1	12. 50							
21:40	12. 65	8. 23	1771	251. 49	337. 76	130. 39	0. 00	4. 40	0. 00	4. 40	0. 00	4. 40	0. 00	130. 39	0. 00	28. 97	29. 17		0. 47		0. 47				1	2	定刻	
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 50	G=1	12. 50							
21:50	12. 67	8. 26	1789	260. 23	347. 37	131. 85	0. 00	4. 88	0. 00	4. 88	0. 00	4. 88	0. 00	131. 85	0. 00	29. 09	29. 29		0. 52		0. 52				1	2	定刻	
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 50	G=1	12. 50							
21:50	12. 67	8. 26	1789	260. 23	347. 37	134. 79	0. 00	5. 89	0. 00	5. 89	0. 00	5. 89	0. 00	134. 79	0. 00	29. 33	29. 53		0. 63		0. 63				1 C	1	2	制御終了
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 50	G=1	12. 50							
21:50	12. 67	8. 26	1789	260. 23	347. 37	134. 79	0. 00	5. 89	0. 00	5. 89	0. 00	5. 89	0. 00	134. 79	0. 00	29. 33	29. 53		0. 63		0. 63				1 C	1	2	制御不能
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 50	G=1	12. 50							
21:51	12. 67	8. 26	1789	260. 23	347. 37	134. 79	0. 00	5. 89	0. 00	5. 89	0. 00	5. 89	0. 00	134. 79	0. 00	29. 33	29. 53		0. 63		0. 63	1 C	1	2	制御開始			
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 50	G=1	12. 50							
21:59	12. 69	8. 28	1806	264. 68	357. 24	134. 79	0. 00	5. 89	0. 00	5. 89	0. 00	5. 89	0. 00	134. 79	0. 00	29. 33	29. 53		0. 63		0. 63	3	1	2	機器動作			
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 50	G=1	12. 50							
22:00	12. 70	8. 28	1815	266. 95	362. 24	137. 76	0. 00	6. 96	0. 00	6. 96	0. 00	6. 96	0. 00	137. 76	0. 00	29. 57	29. 77		0. 75		0. 75	1	2	定刻				
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=1	12. 50	G=1	12. 50							
22:10	12. 72	8. 33	1833	278. 57	385. 91	139. 25	0. 00	7. 52	0. 00	7. 52	0. 00	7. 52	0. 00	139. 25	0. 00	29. 69	29. 89		0. 80		0. 80	1	2	定刻				
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=4	11. 82	G=4	11. 82							
22:20	12. 73	8. 38	1843	300. 86	391. 25	142. 24	0. 00	8. 67	0. 00	8. 67	0. 00	8. 67	0. 00	142. 24	0. 00	29. 93	30. 13		7. 68		7. 68	1	2	定刻				
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=4	11. 82	G=4	11. 82							
22:21	12. 73	8. 38	1843	300. 86	391. 25	143. 75	0. 00	9. 27	0. 00	9. 27	0. 00	9. 27	0. 00	143. 75	0. 00	30. 06	30. 26		7. 81		7. 81	3	1	2	機器動作			
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=4	11. 82	G=4	11. 82							
22:30	12. 74	8. 42	1852	322. 11	438. 26	143. 75	0. 00	9. 27	0. 00	9. 27	0. 00	9. 27	0. 00	143. 75	0. 00	30. 06	30. 26		7. 81		7. 81	3	1	2	機器動作			
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=4	11. 82	G=4	9. 62							
22:30	12. 74	8. 42	1852	322. 11	439. 94	145. 26	0. 00	9. 88	0. 00	9. 88	0. 00	9. 88	0. 00	145. 26	0. 00	30. 18	30. 38		7. 94		49. 60	3	1	2	機器動作			
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=4	11. 82	G=4	9. 55							
22:38	12. 73	8. 50	1843	333. 53	477. 71	145. 26	0. 00	9. 88	0. 00	9. 88	0. 00	9. 88	0. 00	145. 26	0. 00	30. 18	30. 38		7. 94		51. 28	3	1	2	機器動作			
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55							
22:40	12. 72	8. 51	1833	336. 45	472. 15	143. 75	0. 00	9. 27	0. 00	9. 27	0. 00	9. 27	0. 00	143. 75	0. 00	30. 06	30. 26		51. 04		51. 04	1	2	定刻				
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55							
22:50	12. 70	8. 51	1815	344. 72	461. 28	142. 24	0. 00	8. 67	0. 00	8. 67	0. 00	8. 67	0. 00	142. 24	0. 00	29. 93	30. 13		50. 80		50. 80	1	2	定刻				
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55							
23:00	12. 69	8. 50	1806	347. 73	455. 90	139. 25	0. 00	7. 52	0. 00	7. 52	0. 00	7. 52	0. 00	139. 25	0. 00	29. 69	29. 89		50. 32		50. 32	1	2	定刻				
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55							
23:00	12. 69	8. 50	1806	347. 73	455. 90	137. 76	0. 00	6. 96	0. 00	6. 96	0. 00	6. 96	0. 00	137. 76	0. 00	29. 57	29. 77		50. 08		50. 08	1 C			1	2	制御終了	
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55							
						137. 76	0. 00	6. 96	0. 00	6. 96	0. 00	6. 96	0. 00	137. 76	0. 00	29. 57	29. 77		50. 08		50. 08							

操 作 モ ー ド	1 文字目：運転モード	2 文字目：制御モード			制 御 パ タ ー ン	1：平水 2：洪水	流 入 量 判 定	1：堰水位 換算流入量 2：上流流入量	G	最高天端高 1～3：魚道ゲートグループNo 4：制水ゲート
	1：自動	A：定水位Ⅰ（微調節）	E：事前放流	I：貯留回復Ⅱ						
	2：半自動	B：全開（微調節）	F：定水位	J：開度一回						
	3：遠方手動	C：定水位Ⅰ（調節上段）	G：全開							
	4：機側	D：設定流量	H：貯留回復Ⅰ							

加 古 川 大 堰 操 作 記 録 I

2020年07月10日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制御 ボタン	流入 量判定	印字要因
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T. Pm) / 放流量 (m³/s)				本川 ゲート	微 調節 ゲート	魚道 ゲート					
						1 号		2 号		3 号		4 号		5 号		左岸	右岸	左岸	右岸								
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段												
	T. Pm	T. Pm	10³m³	m³/s	m³/s																						
23:01	12. 69	8. 49	1806	347. 73	455. 90	145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55	2 E			2	2	制御開始
23:10	12. 68	8. 48	1797	347. 73	450. 58	137. 76	0. 00	6. 96	0. 00	6. 96	0. 00	6. 96	0. 00	137. 76	0. 00	29. 57	29. 77		50. 08		50. 08				2	2	定刻
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55						
23:10	12. 68	8. 48	1797	347. 73	450. 58	136. 27	0. 00	6. 42	0. 00	6. 42	0. 00	6. 42	0. 00	136. 27	0. 00	29. 45	29. 65		49. 84		49. 84				2	2	制御開始
						145	0	71	0	71	0	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55	2 E					
23:15	12. 68	8. 48	1797	347. 73	536. 31	136. 27	0. 00	6. 42	0. 00	6. 42	0. 00	6. 42	0. 00	136. 27	0. 00	29. 45	29. 65		49. 84		49. 84				2	2	機器動作
						145	0	71	0	0	30	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55	2 E					
23:20	12. 65	8. 59	1771	350. 76	521. 97	136. 27	0. 00	6. 42	0. 00	0. 00	92. 15	6. 42	0. 00	136. 27	0. 00	29. 45	29. 65		49. 84		49. 84				2	2	定刻
						145	0	71	0	0	30	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55						
23:20	12. 65	8. 59	1771	350. 76	521. 97	131. 85	0. 00	4. 88	0. 00	0. 00	91. 89	4. 88	0. 00	131. 85	0. 00	29. 09	29. 29		49. 12		49. 12				2	2	制御開始
						145	0	71	0	0	30	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55	2 E					
23:21	12. 64	8. 60	1762	350. 76	576. 89	131. 85	0. 00	4. 88	0. 00	0. 00	91. 89	4. 88	0. 00	131. 85	0. 00	29. 09	29. 29		49. 12		49. 12				2	2	機器動作
						145	0	71	0	0	50	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55	2 E					
23:30	12. 57	8. 71	1701	356. 91	545. 02	130. 39	0. 00	4. 40	0. 00	0. 00	151. 39	4. 40	0. 00	130. 39	0. 00	28. 97	29. 17		48. 89		48. 89				2	2	定刻
						145	0	71	0	0	50	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55						
23:30	12. 57	8. 71	1701	356. 91	545. 02	120. 31	0. 00	1. 56	0. 00	0. 00	150. 36	1. 56	0. 00	120. 31	0. 00	28. 13	28. 33		47. 23		47. 23				2	2	制御開始
						145	0	71	0	0	50	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55	2 E					
23:34	12. 54	8. 71	1675	360. 03	607. 52	120. 31	0. 00	1. 56	0. 00	0. 00	150. 36	1. 56	0. 00	120. 31	0. 00	28. 13	28. 33		47. 23		47. 23				2	2	機器動作
						145	0	0	25	0	50	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55	2 E					
23:40	12. 46	8. 78	1607	366. 34	577. 39	116. 07	0. 00	0. 00	75. 98	0. 00	149. 92	0. 67	0. 00	116. 07	0. 00	27. 78	27. 97		46. 53		46. 53				2	2	定刻
						145	0	0	25	0	50	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55						
23:40	12. 46	8. 78	1607	366. 34	577. 39	105. 02	0. 00	0. 00	75. 39	0. 00	148. 73	0. 00	0. 00	105. 02	0. 00	26. 84	27. 03		44. 68		44. 68				2	2	制御開始
						145	0	0	25	0	50	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55	2 E					
23:41	12. 45	8. 79	1599	366. 34	647. 03	105. 02	0. 00	0. 00	75. 39	0. 00	148. 73	0. 00	0. 00	105. 02	0. 00	26. 84	27. 03		44. 68		44. 68				2	2	機器動作
						145	0	0	50	0	50	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55	2 E					
23:50	12. 32	8. 89	1494	372. 76	600. 04	103. 67	0. 00	0. 00	148. 58	0. 00	148. 58	0. 00	0. 00	103. 67	0. 00	26. 72	26. 91		44. 45		44. 45				2	2	定刻
						145	0	0	50	0	50	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55						
23:50	12. 32	8. 89	1494	372. 76	600. 04	86. 59	0. 00	0. 00	146. 63	0. 00	146. 63	0. 00	0. 00	86. 59	0. 00	25. 21	25. 41		41. 49		41. 49				2	2	制御開始
						145	0	0	50	0	50	71	0	146	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55	2 E					
23:54	12. 27	8. 87	1454	379. 30	653. 27	86. 59	0. 00	0. 00	146. 63	0. 00	146. 63	0. 00	0. 00	86. 59	0. 00	25. 21	25. 41		41. 49		41. 49				2	2	機器動作
						145	0	0	50	0	50	0	25	146	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55	2 E					
24:00	12. 17	8. 91	1374	379. 30	616. 78	80. 31	0. 00	0. 00	145. 87	0. 00	145. 87	0. 00	70. 69	80. 31	0. 00	24. 64	24. 84		40. 37		40. 37				2	2	定刻
						145	0	0	50	0	50	0	25	146	0	9. 02	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55						
						68. 21	0. 00	0. 00	144. 35	0. 00	144. 35	0. 00	68. 11	68. 21	0. 00	23. 51	23. 70		38. 17		38. 17						

操 作 モ ー ド	1 文字目：運転モード	2 文字目：制御モード			制 御 パ タ ー ン	1：平水 2：洪水	流 入 量 判 定	1：堰水位 換算流入量 2：上流流入量	G	最高天端高 1～3：魚道ゲートグループNo 4：制水ゲート
	1：自動	A：定水位Ⅰ（微調節）	E：事前放流	I：貯留回復Ⅱ						
	2：半自動	B：全開（微調節）	F：定水位	J：開度一回						
	3：遠方手動	C：定水位Ⅰ（調節上段）	G：全開							
	4：機側	D：設定流量	H：貯留回復Ⅰ							