

加古川大堰操作記録Ⅰ

2024年06月28日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制御 パター ン	流 入 量 判 定	印字要因
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)				本 川 ゲ ー ト	微 調 節 ゲ ー ト	魚 道 ゲ ー ト					
						1 号		2 号		3 号		4 号		5 号		左岸	右岸	左岸					右岸				
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段												
	T. Pm	T. Pm	10 ³ m ³	m ³ /s	m ³ /s																						
0:10	12. 52	7. 09	1657	41. 06	31. 52	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10. 33	10. 33	G=1	12. 42	G=1	12. 39				1	1	定刻
						0. 24	0. 00	0. 24	0. 00	0. 24	0. 00	0. 24	0. 00	0. 24	0. 00	14. 81	14. 81		0. 28		0. 42						
0:13	12. 52	7. 09	1657	41. 10	31. 43	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10. 33	10. 33	G=1	12. 42	G=1	12. 41				1	1	機器動作
						0. 24	0. 00	0. 24	0. 00	0. 24	0. 00	0. 24	0. 00	0. 24	0. 00	14. 81	14. 81		0. 28		0. 33						
0:20	12. 53	7. 09	1666	42. 22	32. 72	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10. 33	10. 33	G=1	12. 42	G=1	12. 41				1	1	定刻
						0. 44	0. 00	0. 44	0. 00	0. 44	0. 00	0. 44	0. 00	0. 44	0. 00	14. 91	14. 91		0. 33		0. 37						
0:20	12. 53	7. 09	1666	42. 22	32. 72	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10. 33	10. 33	G=1	12. 42	G=1	12. 41	1 A			1	1	制御開始
						0. 44	0. 00	0. 44	0. 00	0. 44	0. 00	0. 44	0. 00	0. 44	0. 00	14. 91	14. 91		0. 33		0. 37						
0:21	12. 53	7. 09	1666	42. 50	37. 56	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10. 07	10. 07	G=1	12. 42	G=1	12. 41	1 A			1	1	機器動作
						0. 44	0. 00	0. 44	0. 00	0. 44	0. 00	0. 44	0. 00	0. 44	0. 00	17. 33	17. 33		0. 33		0. 37						
0:30	12. 53	7. 13	1666	44. 45	37. 56	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10. 07	10. 07	G=1	12. 42	G=1	12. 41				1	1	定刻
						0. 44	0. 00	0. 44	0. 00	0. 44	0. 00	0. 44	0. 00	0. 44	0. 00	17. 33	17. 33		0. 33		0. 37						
0:31	12. 53	7. 13	1666	44. 56	37. 47	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10. 07	10. 07	G=1	12. 44	G=1	12. 41				1	1	機器動作
						0. 44	0. 00	0. 44	0. 00	0. 44	0. 00	0. 44	0. 00	0. 44	0. 00	17. 33	17. 33		0. 24		0. 37						
0:40	12. 53	7. 14	1666	45. 60	37. 47	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10. 07	10. 07	G=1	12. 44	G=1	12. 41				1	1	定刻
						0. 44	0. 00	0. 44	0. 00	0. 44	0. 00	0. 44	0. 00	0. 44	0. 00	17. 33	17. 33		0. 24		0. 37						
0:50	12. 53	7. 14	1666	46. 74	37. 47	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10. 07	10. 07	G=1	12. 44	G=1	12. 41				1	1	定刻
						0. 44	0. 00	0. 44	0. 00	0. 44	0. 00	0. 44	0. 00	0. 44	0. 00	17. 33	17. 33		0. 24		0. 37						
1:00	12. 54	7. 15	1675	47. 48	38. 91	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10. 07	10. 07	G=1	12. 44	G=1	12. 41				1	1	定刻
						0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	17. 43	17. 43		0. 28		0. 42						
1:00	12. 54	7. 15	1675	47. 48	38. 91	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	10. 07	10. 07	G=1	12. 44	G=1	12. 41	1 A			1	1	制御開始
						0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	17. 43	17. 43		0. 28		0. 42						
1:01	12. 54	7. 15	1675	47. 62	43. 87	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9. 81	9. 81	G=1	12. 44	G=1	12. 41	1 A			1	1	機器動作
						0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	19. 91	19. 91		0. 28		0. 42						
1:10	12. 54	7. 18	1675	49. 78	43. 87	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9. 81	9. 81	G=1	12. 44	G=1	12. 41				1	1	定刻
						0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	19. 91	19. 91		0. 28		0. 42						
1:20	12. 54	7. 19	1675	50. 82	43. 87	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9. 81	9. 81	G=1	12. 44	G=1	12. 41				1	1	定刻
						0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	19. 91	19. 91		0. 28		0. 42						
1:30	12. 54	7. 19	1675	50. 80	43. 87	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9. 81	9. 81	G=1	12. 44	G=1	12. 41				1	1	定刻
						0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	19. 91	19. 91		0. 28		0. 42						
1:40	12. 54	7. 19	1675	51. 86	43. 87	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9. 81	9. 81	G=1	12. 44	G=1	12. 41				1	1	定刻
						0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	19. 91	19. 91		0. 28		0. 42						
1:50	12. 54	7. 19	1675	52. 93	43. 87	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9. 81	9. 81	G=1	12. 44	G=1	12. 41				1	1	定刻
						0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	19. 91	19. 91		0. 28		0. 42						
2:00	12. 54	7. 19	1675	53. 74	43. 78	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9. 81	9. 81	G=1	12. 44	G=1	12. 43				1	1	定刻
						0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	19. 91	19. 91		0. 28		0. 33						
2:00	12. 54	7. 19	1675	53. 74	43. 78	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9. 81	9. 81	G=1	12. 44	G=1	12. 43				1	1	機器動作
						0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	0. 67	0. 00	19. 91	19. 91		0. 28		0. 33						
2:10	12. 55	7. 19	1684	53. 26	45. 44	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9. 81	9. 81	G=1	12. 44	G=1	12. 43				1	1	定刻
						0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	20. 02	20. 02		0. 33		0. 37						
2:10	12. 55	7. 19	1684	53. 26	45. 44	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9. 81	9. 81	G=1	12. 44	G=1	12. 43	1 A			1	1	制御開始
						0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	20. 02	20. 02		0. 33		0. 37						
2:12	12. 55	7. 19	1684	53. 82	55. 28	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9. 32	9. 32	G=1	12. 44	G=1	12. 43	1 A			1	1	機器動作
						0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	24. 94	24. 94		0. 33		0. 37						
2:20	12. 55	7. 22	1684	50. 73	55. 28	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9. 32	9. 32	G=1	12. 44	G=1	12. 43				1	2	定刻
						0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	24. 94	24. 94		0. 33		0. 37						
2:27	12. 55	7. 25	1684	51. 54	55. 19	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9. 32	9. 32	G=1	12. 46	G=1	12. 43				1	2	機器動作
						0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	24. 94	24. 94		0. 24		0. 37						

加古川大堰操作記録Ⅰ

2024年06月28日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制御 パター ン	流入 量判 定	印字要 因
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)				本川 ゲート	微 調 節 ゲート	魚 道 ゲート					
						1 号		2 号		3 号		4 号		5 号		左岸	右岸	左岸	右岸								
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段												
	T. Pm	T. Pm	10³ m³	m³/s	m³/s																						
2:30	12.55	7.25	1684	51.54	55.19	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.32	9.32	G=1	12.46	G=1	12.43				1	2	定刻
						0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	24.94	24.94		0.24		0.37						
2:40	12.55	7.26	1684	52.38	55.19	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.32	9.32	G=1	12.46	G=1	12.43				1	2	定刻
						0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	24.94	24.94		0.24		0.37						
2:50	12.55	7.26	1684	53.25	55.19	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.32	9.32	G=1	12.46	G=1	12.43				1	2	定刻
						0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	24.94	24.94		0.24		0.37						
3:00	12.55	7.26	1684	54.35	55.19	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.32	9.32	G=1	12.46	G=1	12.43				1	2	定刻
						0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	24.94	24.94		0.24		0.37						
3:10	12.56	7.26	1692	55.24	57.00	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.32	9.32	G=1	12.46	G=1	12.43				1	2	定刻
						1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	25.05	25.05		0.28		0.42						
3:10	12.56	7.26	1692	55.24	57.00	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.32	9.32	G=1	12.46	G=1	12.43	1 A			1	2	制御開始
						1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	25.05	25.05		0.28		0.42						
3:11	12.56	7.26	1692	55.24	62.43	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.09	8.99	G=1	12.46	G=1	12.43	1 A			1	2	機器動作
						1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	27.32	28.21		0.28		0.42						
3:19	12.56	7.27	1692	56.35	62.34	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.09	8.99	G=1	12.46	G=1	12.45				1	2	機器動作
						1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	27.32	28.21		0.28		0.33						
3:20	12.56	7.27	1692	56.35	62.34	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.09	8.99	G=1	12.46	G=1	12.45				1	2	定刻
						1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.00	27.32	28.21		0.28		0.33						
3:29	12.57	7.28	1701	58.39	64.18	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.09	8.99	G=1	12.48	G=1	12.45				1	2	機器動作
						1.56	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	27.44	28.33		0.24		0.37						
3:30	12.57	7.28	1701	58.39	64.18	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.09	8.99	G=1	12.48	G=1	12.45				1	2	定刻
						1.56	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	1.56	0.00	27.44	28.33		0.24		0.37						
3:40	12.58	7.29	1710	60.49	66.21	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.09	8.99	G=1	12.48	G=1	12.45				1	2	定刻
						1.90	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	27.56	28.45		0.28		0.42						
3:46	12.58	7.29	1710	62.46	66.12	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.09	8.99	G=1	12.48	G=1	12.47				1	2	機器動作
						1.90	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	27.56	28.45		0.28		0.33						
3:50	12.59	7.30	1718	64.64	68.30	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.09	8.99	G=1	12.48	G=1	12.47				1	2	定刻
						2.27	0.00	2.27	0.00	2.27	0.00	2.27	0.00	2.27	0.00	27.68	28.57		0.33		0.37						
3:54	12.59	7.30	1718	64.64	68.21	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.09	8.99	G=1	12.50	G=1	12.47				1	2	機器動作
						2.27	0.00	2.27	0.00	2.27	0.00	2.27	0.00	2.27	0.00	27.68	28.57		0.24		0.37						
4:00	12.59	7.31	1718	67.96	68.21	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.09	8.99	G=1	12.50	G=1	12.47				1	2	定刻
						2.27	0.00	2.27	0.00	2.27	0.00	2.27	0.00	2.27	0.00	27.68	28.57		0.24		0.37						
4:06	12.60	7.32	1727	67.96	70.40	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.09	8.99	G=1	12.50	G=1	12.49				1	2	機器動作
						2.66	0.00	2.66	0.00	2.66	0.00	2.66	0.00	2.66	0.00	27.80	28.69		0.28		0.33						
4:10	12.61	7.33	1736	69.14	72.78	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.09	8.99	G=1	12.50	G=1	12.49				1	2	定刻
						3.07	0.00	3.07	0.00	3.07	0.00	3.07	0.00	3.07	0.00	27.92	28.81		0.33		0.37						
4:10	12.61	7.33	1736	69.14	72.78	0	0	71	0	71	0	71	0	0	0	9.09	8.99	G=1	12.50	G=1	12.49	1 C			1	2	制御開始
						3.07	0.00	3.07	0.00	3.07	0.00	3.07	0.00	3.07	0.00	27.92	28.81		0.33		0.37						
4:11	12.61	7.33	1736	69.14	87.66	15	0	71	0	71	0	71	0	15	0	9.09	8.99	G=1	12.50	G=1	12.49	1 C			1	2	機器動作
						10.51	0.00	3.07	0.00	3.07	0.00	3.07	0.00	10.51	0.00	27.92	28.81		0.33		0.37						
4:20	12.61	7.41	1736	71.46	87.66	15	0	71	0	71	0	71	0	15	0	9.09	8.99	G=1	12.50	G=1	12.49				1	2	定刻
						10.51	0.00	3.07	0.00	3.07	0.00	3.07	0.00	10.51	0.00	27.92	28.81		0.33		0.37						
4:30	12.61	7.43	1736	72.68	87.66	15	0	71	0	71	0	71	0	15	0	9.09	8.99	G=1	12.50	G=1	12.49				1	2	定刻
						10.51	0.00	3.07	0.00	3.07	0.00	3.07	0.00	10.51	0.00	27.92	28.81		0.33		0.37						
4:40	12.61	7.43	1736	75.16	87.66	15	0	71	0	71	0	71	0	15	0	9.09	8.99	G=1	12.50	G=1	12.49				1	2	定刻
						10.51	0.00	3.07	0.00	3.07	0.00	3.07	0.00	10.51	0.00	27.92	28.81		0.33		0.37						
4:46	12.61	7.43	1736	75.16	87.62	15	0	71	0	71	0	71	0	15	0	9.09	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50				1	2	機器動作
						10.51	0.00	3.07	0.00	3.07	0.00	3.07	0.00	10.51	0.00												

操 作 モ ー ド	1 文字目：運転モード	2 文字目：制御モード		制 御 バ タ ー ン	1：平水 2：洪水	流 入 量 判 定	1：堰水位 換算流入量 2：上流流入量	G	最高天端高 1～3：魚道ゲートグループNo 4：制水ゲート
	1：自動 2：半自動 3：遠方手動 4：機側	A：定水位Ⅰ（微調節） B：全開（微調節） C：定水位Ⅰ（調節上段） D：設定流量	E：事前放流 F：定水位 G：全開 H：貯留回復Ⅰ						

加古川大堰操作記録Ⅰ

2024年06月28日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制御 ボタン	流入 量判定	印字要因
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)				本川 ゲート	微 調 節 ゲート	魚 道 ゲート					
						1号		2号		3号		4号		5号		左岸	右岸	左岸	右岸								
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段												
	T. Pm	T. Pm	10³m³	m³/s	m³/s																						
4:50	12.62	7.44	1745	76.42	90.45	15	0	71	0	71	0	71	0	15	0	9.09	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50	1 C			1	2	定刻
4:50	12.62	7.44	1745	76.42	90.45	11.14	0.00	3.49	0.00	3.49	0.00	3.49	0.00	11.14	0.00	28.03	28.93		0.37		0.37				1	2	制御開始
4:50	12.62	7.44	1745	76.42	107.55	11.14	0.00	3.49	0.00	3.49	0.00	3.49	0.00	11.14	0.00	28.03	28.93	G=1	12.50	G=1	12.50	1 C			1	2	機器動作
5:00	12.62	7.51	1745	80.12	107.55	27	0	71	0	71	0	71	0	27	0	9.09	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50				1	2	定刻
5:10	12.62	7.52	1745	83.92	107.55	19.69	0.00	3.49	0.00	3.49	0.00	3.49	0.00	19.69	0.00	28.03	28.93		0.37		0.37				1	2	定刻
5:20	12.62	7.52	1745	94.20	107.55	27	0	71	0	71	0	71	0	27	0	9.09	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50				1	2	定刻
5:30	12.63	7.53	1753	96.95	110.80	19.69	0.00	3.49	0.00	3.49	0.00	3.49	0.00	19.69	0.00	28.03	28.93		0.37		0.37	1 C			1	2	定刻
5:30	12.63	7.53	1753	96.95	110.80	27	0	71	0	71	0	71	0	27	0	9.09	8.99	G=1	12.50	G=1	12.50				1	2	制御開始
5:31	12.63	7.53	1753	95.62	129.30	20.47	0.00	3.94	0.00	3.94	0.00	3.94	0.00	20.47	0.00	28.15	29.05		0.42		0.42	1 C	3		1	2	機器動作
5:40	12.63	7.59	1753	95.85	133.06	38	0	71	0	71	0	71	0	38	0	9.09	8.99	G=1	12.50	G=1	12.03				1	2	定刻
5:50	12.63	7.61	1753	98.72	135.44	29.72	0.00	3.94	0.00	3.94	0.00	3.94	0.00	29.72	0.00	28.15	29.05		0.42		4.18				1	2	定刻
6:00	12.62	7.63	1745	102.93	151.88	38	0	71	0	71	0	71	0	38	0	9.09	8.99	G=1	12.50	G=4	11.82				1	2	定刻
6:10	12.64	7.68	1762	105.92	172.72	29.72	0.00	3.94	0.00	3.94	0.00	3.94	0.00	29.72	0.00	28.15	29.05		0.42		6.56	1 C			1	2	定刻
6:10	12.64	7.68	1762	105.92	172.72	38	0	71	0	71	0	71	0	38	0	9.09	8.99	G=1	12.50	G=4	10.57				1	2	定刻
6:16	12.64	7.76	1762	110.28	208.10	28.83	0.00	3.49	0.00	3.49	0.00	3.49	0.00	28.83	0.00	28.03	28.93		0.37		26.42	1 C	3		1	2	制御開始
6:20	12.65	7.79	1771	111.83	212.99	38	0	71	0	71	0	71	0	38	0	9.09	8.99	G=1	12.50	G=4	9.92				1	2	機器動作
6:20	12.65	7.79	1771	111.83	212.99	30.62	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00	30.62	0.00	28.27	29.17		0.47		40.37	1 C			1	2	定刻
6:21	12.65	7.79	1771	113.16	242.11	38	0	71	0	71	0	71	0	38	0	9.09	8.99	G=1	12.50	G=4	9.55				1	2	制御開始
6:21	12.65	7.79	1771	113.16	242.11	44.05	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00	44.05	0.00	28.27	29.17		0.47		48.89	1 C			1	2	制御終了
6:22	12.65	7.81	1771	114.73	242.95	52	0	71	0	71	0	71	0	52	0	9.09	8.99	G=1	12.36	G=4	9.55				1	2	制御不能
6:30	12.65	7.91	1771	120.87	246.29	45.07	0.00	4.88	0.00	4.88	0.00	4.88	0.00	45.07	0.00	28.39	29.29		1.41		49.12	1 C			1	2	制御開始
6:37	12.65	7.92	1771	128.85	246.29	52	0	71	0	71	0	71	0	52	0	9.09	8.99	G=1	12.36	G=4	9.55				1	2	定刻
6:40	12.65	7.93	1771	133.95	252.97	45.07	0.00	4.88	0.00	4.88	0.00	4.88	0.00	45.07	0.00	28.39	29.29		1.41		49.12	1 C	3		1	2	機器動作
6:50	12.67	8.01	1789	158.15	283.99	59.02	0.00	4.88	0.00	4.88	0.00	4.88	0.00	59.02	0.00	28.39	29.29		2.63		49.12				1	2	定刻
						59.02	0.00	4.88	0.00	4.88	0.00	4.88	0.00	59.02	0.00	28.39	29.29		2.63		49.12	1 C			1	2	定刻
						65	0	71	0	71	0	71	0	65	0	9.09	8.99	G=4	11.82	G=4	9.55				1	2	機器動作
						59.02	0.00	4.88	0.00	4.88	0.00	4.88	0.00	59.02	0.00	28.39	29.29		6.81		49.12				1	2	定刻
						65	0	71	0	71	0	71	0	65	0	9.09	8.99	G=4	11.34	G=4	9.55				1	2	定刻
						59.02	0.00	4.88	0.00	4.88	0.00	4.88	0.00	59.02	0.00	28.39	29.29		13.49		49.12				1	2	定刻
						65	0	71	0	71	0	71	0	65	0	9.09	8.99	G=4	10.15	G=4	9.55				1	2	定刻
						61.28	0.00	5.89	0.00	5.89	0.00	5.89	0.00	61.28	0.00	28.63	29.53		36.00		49.60				1	2	定刻

操 作 モ ー ド	1文字目：運転モード	2文字目：制御モード			制 御 バ タ ー ン	1：平水 2：洪水
-----------------------	------------	------------	--	--	----------------------------	--------------

加古川大堰操作記録Ⅰ

2024年06月28日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制 御 パ タ ー ン	流 入 量 判 定	印 字 要 因
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)				本 川 ゲ ー ト	微 調 節 ゲ ー ト	魚 道 ゲ ー ト					
						1 号		2 号		3 号		4 号		5 号		左岸	右岸	左岸	右岸								
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段												
	T. Pm	T. Pm	10 ³ m ³	m ³ /s	m ³ /s																						
6:50	12. 67	8. 01	1789	158. 15	283. 99	65	0	71	0	71	0	71	0	65	0	9. 09	8. 99	G=4	10. 15	G=4	9. 55	1 C			1	2	制御開始
6:58	12. 67	8. 12	1789	178. 80	325. 81	61. 28	0. 00	5. 89	0. 00	5. 89	0. 00	5. 89	0. 00	61. 28	0. 00	28. 63	29. 53		36. 00		49. 60	1 C	3		1	2	機器動作
						77	0	71	0	71	0	71	0	77	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55						
7:00	12. 68	8. 14	1797	182. 88	330. 56	75. 39	0. 00	5. 89	0. 00	5. 89	0. 00	5. 89	0. 00	75. 39	0. 00	28. 63	29. 53		49. 60		49. 60	1 C			1	2	定刻
						77	0	71	0	71	0	71	0	77	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55						
7:00	12. 68	8. 14	1797	182. 88	330. 56	76. 61	0. 00	6. 42	0. 00	6. 42	0. 00	6. 42	0. 00	76. 61	0. 00	28. 75	29. 65		49. 84		49. 84	1 C			1	2	制御開始
						77	0	71	0	71	0	71	0	77	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55						
7:00	12. 68	8. 14	1797	182. 88	358. 22	76. 61	0. 00	6. 42	0. 00	6. 42	0. 00	6. 42	0. 00	76. 61	0. 00	28. 75	29. 65		49. 84		49. 84	1 C			1	2	機器動作
						88	0	71	0	71	0	71	0	88	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55						
7:10	12. 68	8. 22	1797	234. 30	358. 22	90. 44	0. 00	6. 42	0. 00	6. 42	0. 00	6. 42	0. 00	90. 44	0. 00	28. 75	29. 65		49. 84		49. 84	1 C			1	2	定刻
						88	0	71	0	71	0	71	0	88	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55						
7:14	12. 68	8. 24	1797	262. 41	358. 22	90. 44	0. 00	6. 42	0. 00	6. 42	0. 00	6. 42	0. 00	90. 44	0. 00	28. 75	29. 65		49. 84		49. 84	1 C			1	2	制御終了
						88	0	71	0	71	0	71	0	88	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55						
7:14	12. 68	8. 24	1797	262. 41	358. 22	90. 44	0. 00	6. 42	0. 00	6. 42	0. 00	6. 42	0. 00	90. 44	0. 00	28. 75	29. 65		49. 84		49. 84	1 C			1	2	制御不能
						88	0	71	0	71	0	71	0	88	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55						
7:17	12. 68	8. 25	1797	276. 28	358. 22	90. 44	0. 00	6. 42	0. 00	6. 42	0. 00	6. 42	0. 00	90. 44	0. 00	28. 75	29. 65		49. 84		49. 84	1 C			1	2	制御開始
						88	0	71	0	71	0	71	0	88	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55						
7:20	12. 69	8. 25	1806	288. 16	363. 16	90. 44	0. 00	6. 42	0. 00	6. 42	0. 00	6. 42	0. 00	90. 44	0. 00	28. 75	29. 65		49. 84		49. 84	1 C			1	2	定刻
						88	0	71	0	71	0	71	0	88	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55						
7:20	12. 69	8. 25	1806	288. 16	363. 16	91. 74	0. 00	6. 96	0. 00	6. 96	0. 00	6. 96	0. 00	91. 74	0. 00	28. 87	29. 77		50. 08		50. 08	1 C			1	2	制御開始
						88	0	71	0	71	0	71	0	88	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55						
7:20	12. 69	8. 25	1806	288. 16	395. 18	91. 74	0. 00	6. 96	0. 00	6. 96	0. 00	6. 96	0. 00	91. 74	0. 00	28. 87	29. 77		50. 08		50. 08	1 C			1	2	機器動作
						100	0	71	0	71	0	71	0	100	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55						
7:30	12. 69	8. 32	1806	312. 62	395. 18	107. 75	0. 00	6. 96	0. 00	6. 96	0. 00	6. 96	0. 00	107. 75	0. 00	28. 87	29. 77		50. 08		50. 08	1 C			1	2	定刻
						100	0	71	0	71	0	71	0	100	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55						
7:40	12. 69	8. 34	1806	319. 49	395. 18	107. 75	0. 00	6. 96	0. 00	6. 96	0. 00	6. 96	0. 00	107. 75	0. 00	28. 87	29. 77		50. 08		50. 08	1 C			1	2	定刻
						100	0	71	0	71	0	71	0	100	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55						
7:50	12. 70	8. 35	1815	323. 46	400. 32	107. 75	0. 00	6. 96	0. 00	6. 96	0. 00	6. 96	0. 00	107. 75	0. 00	28. 87	29. 77		50. 08		50. 08	1 C			1	2	定刻
						100	0	71	0	71	0	71	0	100	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55						
7:50	12. 70	8. 35	1815	323. 46	400. 32	109. 12	0. 00	7. 52	0. 00	7. 52	0. 00	7. 52	0. 00	109. 12	0. 00	28. 99	29. 89		50. 32		50. 32	1 C			1	2	制御開始
						100	0	71	0	71	0	71	0	100	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55						
7:51	12. 70	8. 35	1815	326. 09	434. 16	109. 12	0. 00	7. 52	0. 00	7. 52	0. 00	7. 52	0. 00	109. 12	0. 00	28. 99	29. 89		50. 32		50. 32	1 C			1	2	機器動作
						116	0	71	0	71	0	71	0	116	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55						
7:57	12. 69	8. 39	1806	330. 08	428. 88	126. 04	0. 00	7. 52	0. 00	7. 52	0. 00	7. 52	0. 00	126. 04	0. 00	28. 99	29. 89		50. 32		50. 32	1 C			1	2	制御終了
						116	0	71	0	71	0	71	0	116	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55						
8:00	12. 69	8. 40	1806	330. 61	428. 88	124. 60	0. 00	6. 96	0. 00	6. 96	0. 00	6. 96	0. 00	124. 60	0. 00	28. 87	29. 77		50. 08		50. 08	1 C			1	2	定刻
						116	0	71	0	71	0	71	0	116	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55						
8:10	12. 69	8. 41	1806	334. 57	421. 92	124. 60	0. 00	6. 96	0. 00	6. 96	0. 00	6. 96	0. 00	124. 60	0. 00	28. 87	29. 77		50. 08		50. 08	1 C			1	2	定刻
						116	0	47	0	71	0	71	0	116	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55						
8:12	12. 69	8. 41	1806	337. 34	434. 37	124. 60	0. 00	0. 00	0. 00	6. 96	0. 00	6. 96	0. 00	124. 60	0. 00	28. 87	29. 77		50. 08		50. 08	3			1	2	機器動作
						116	0	80	0	71	0	71	0	116	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55						
8:13	12. 69	8. 41	1806	337. 34	442. 39	124. 60	0. 00	12. 45	0. 00	6. 96	0. 00	6. 96	0. 00	124. 60	0. 00	28. 87	29. 77		50. 08		50. 08	3			1	2	機器動作
						116	0	91	0	71	0	71	0	116	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55						
8:20	12. 68	8. 43	1797	340. 13	436. 93	124. 60	0. 00	20. 47	0. 00	6. 96	0. 00	6. 96	0. 00	124. 60	0. 00	28. 87	29. 77		50. 08		50. 08	1 C			1	2	定刻
						116	0	91	0	71	0	71	0	116	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55						
8:23	12. 68	8. 43	1797	340. 13	450. 04	123. 16	0. 00	19. 69	0. 00	6. 42	0. 00	6. 42	0. 00	123. 16	0. 00	28. 75	29. 65		49. 84		49. 84	3			1	2	機器動作
						144	0	91	0	71	0	71	0	116	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55						
						136. 27	0. 00	19. 69	0. 00	6. 42	0. 00	6. 42	0. 00	123. 16	0. 00	28. 75	29. 65		49. 84		49. 84						

加古川大堰操作記録Ⅰ

2024年06月28日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制御 パター ン	流入 量判 定	印字要因
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)				本 川 ゲ ー ト	微 調 節 ゲ ー ト	魚 道 ゲ ー ト					
						1 号		2 号		3 号		4 号		5 号		左岸	右岸	左岸	右岸								
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段												
	T. Pm	T. Pm	10 ³ m ³	m ³ /s	m ³ /s																						
8:24	12. 68	8. 43	1797	340. 13	450. 04	144	0	91	0	71	0	71	0	116	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55	2 E			2	2	制御開始
8:30	12. 68	8. 44	1797	340. 13	450. 04	136. 27	0. 00	19. 69	0. 00	6. 42	0. 00	6. 42	0. 00	123. 16	0. 00	28. 75	29. 65		49. 84		49. 84				2	2	定刻
						144	0	91	0	71	0	71	0	116	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55						
8:30	12. 68	8. 44	1797	340. 13	450. 04	136. 27	0. 00	19. 69	0. 00	6. 42	0. 00	6. 42	0. 00	123. 16	0. 00	28. 75	29. 65		49. 84		49. 84	2 E			2	2	制御開始
						144	0	91	0	71	0	71	0	116	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55						
8:35	12. 68	8. 44	1797	342. 26	535. 77	136. 27	0. 00	19. 69	0. 00	6. 42	0. 00	6. 42	0. 00	123. 16	0. 00	28. 75	29. 65		49. 84		49. 84	2 E			2	2	機器動作
						144	0	91	0	0	30	71	0	116	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55						
8:40	12. 64	8. 54	1762	345. 07	510. 05	136. 27	0. 00	19. 69	0. 00	0. 00	92. 15	6. 42	0. 00	123. 16	0. 00	28. 75	29. 65		49. 84		49. 84	2 E			2	2	定刻
						144	0	91	0	0	30	71	0	116	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55						
8:40	12. 64	8. 54	1762	345. 07	510. 05	130. 39	0. 00	16. 67	0. 00	0. 00	85. 89	4. 40	0. 00	117. 48	0. 00	28. 27	29. 17		48. 89		48. 89	2 E			2	2	制御開始
						144	0	91	0	0	30	71	0	116	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55						
8:41	12. 64	8. 55	1762	345. 07	509. 78	130. 39	0. 00	16. 67	0. 00	0. 00	85. 89	4. 40	0. 00	117. 48	0. 00	28. 27	29. 17		48. 89		48. 89	2 E			2	2	制御開始
						144	0	91	0	0	30	71	0	116	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55						
8:41	12. 64	8. 55	1762	345. 07	509. 78	130. 39	0. 00	16. 67	0. 00	0. 00	85. 62	4. 40	0. 00	117. 48	0. 00	28. 27	29. 17		48. 89		48. 89	2 E			1	2	制御終了
						144	0	91	0	0	30	71	0	116	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55						
8:41	12. 64	8. 55	1762	345. 07	509. 78	130. 39	0. 00	16. 67	0. 00	0. 00	85. 62	4. 40	0. 00	117. 48	0. 00	28. 27	29. 17		48. 89		48. 89	J			1	2	制御開始
						144	0	91	0	0	30	71	0	116	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55						
8:41	12. 64	8. 55	1762	345. 07	509. 78	130. 39	0. 00	16. 67	0. 00	0. 00	85. 62	4. 40	0. 00	117. 48	0. 00	28. 27	29. 17		48. 89		48. 89	J			1	2	制御開始
						144	0	91	0	0	30	71	0	116	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55						
8:42	12. 64	8. 56	1762	345. 07	575. 55	130. 39	0. 00	16. 67	0. 00	0. 00	85. 62	4. 40	0. 00	117. 48	0. 00	28. 27	29. 17		48. 89		48. 89	J			1	2	制御終了
						144	0	91	0	0	50	71	0	116	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55						
8:42	12. 64	8. 56	1762	345. 07	575. 55	130. 39	0. 00	16. 67	0. 00	0. 00	151. 39	4. 40	0. 00	117. 48	0. 00	28. 27	29. 17		48. 89		48. 89	J			1	2	機器動作
						144	0	91	0	0	50	71	0	116	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55						
8:50	12. 57	8. 67	1701	350. 04	542. 00	130. 39	0. 00	16. 67	0. 00	0. 00	151. 39	4. 40	0. 00	117. 48	0. 00	28. 27	29. 17		48. 89		48. 89				1	2	定刻
						144	0	91	0	0	50	71	0	116	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55						
9:00	12. 53	8. 67	1666	360. 77	523. 90	120. 31	0. 00	11. 79	0. 00	0. 00	150. 36	1. 56	0. 00	107. 75	0. 00	27. 44	28. 33		47. 23		47. 23				1	2	定刻
						144	0	91	0	0	50	71	0	116	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55						
9:10	12. 50	8. 65	1640	371. 66	510. 97	114. 67	0. 00	9. 27	0. 00	0. 00	149. 77	0. 44	0. 00	102. 32	0. 00	26. 97	27. 86		46. 30		46. 30				1	2	定刻
						144	0	91	0	0	50	71	0	116	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55						
9:20	12. 49	8. 63	1632	382. 72	506. 86	110. 50	0. 00	7. 52	0. 00	0. 00	149. 33	0. 00	0. 00	98. 30	0. 00	26. 62	27. 50		45. 60		45. 60				1	2	定刻
						144	0	91	0	0	50	71	0	116	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55						
9:30	12. 49	8. 63	1632	388. 68	506. 86	109. 12	0. 00	6. 96	0. 00	0. 00	149. 18	0. 00	0. 00	96. 98	0. 00	26. 50	27. 38		45. 37		45. 37				1	2	定刻
						144	0	91	0	0	50	71	0	116	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55						
9:40	12. 49	8. 63	1632	397. 73	506. 86	109. 12	0. 00	6. 96	0. 00	0. 00	149. 18	0. 00	0. 00	96. 98	0. 00	26. 50	27. 38		45. 37		45. 37				1	2	定刻
						144	0	91	0	0	50	71	0	116	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55						
9:50	12. 50	8. 64	1640	406. 92	510. 97	109. 12	0. 00	6. 96	0. 00	0. 00	149. 18	0. 00	0. 00	96. 98	0. 00	26. 50	27. 38		45. 37		45. 37				1	2	定刻
						144	0	91	0	0	50	71	0	116	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55						
10:00	12. 52	8. 65	1657	418. 51	519. 50	110. 50	0. 00	7. 52	0. 00	0. 00	149. 33	0. 00	0. 00	98. 30	0. 00	26. 62	27. 50		45. 60		45. 60				1	2	定刻
						144	0	91	0	0	50	71	0	116	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55						
10:10	12. 54	8. 66	1675	421. 65	528. 33	113. 27	0. 00	8. 67	0. 00	0. 00	149. 62	0. 24	0. 00	100. 97	0. 00	26. 85	27. 74		46. 07		46. 07				1	2	定刻
						144	0	91	0	0	50	71	0	116	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55						
10:20	12. 56	8. 68	1692	431. 15	537. 39	116. 07	0. 00	9. 88	0. 00	0. 00	149. 92	0. 67	0. 00	103. 67	0. 00	27. 09	27. 97		46. 53		46. 53				1	2	定刻
						144	0	91	0	0	50	71	0	116	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55						
10:30	12. 58	8. 71	1710	443. 08	546. 66	118. 89	0. 00	11. 14	0. 00	0. 00	150. 21	1. 24	0. 00	106. 38	0. 00	27. 32	28. 21		47. 00		47. 00				1	2	定刻
						144	0	91	0	0	50	71	0	116	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55						
10:30	12. 58	8. 71	1710	443. 08	546. 66	121. 73	0. 00	12. 45	0. 00	0. 00	150. 51	1. 90	0. 00	109. 12	0. 00	27. 56	28. 45		47. 47		47. 47	J			1	2	制御開始
						144	0	91	0	0	50	71	0	116	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55						
						121. 73	0. 00	12. 45	0. 00	0. 00	150. 51	1. 90	0. 00	109. 12	0. 00	27. 56	28. 45		47. 47		47. 47						

加 古 川 大 堰 操 作 記 録 I

2024年06月28日

加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制 御 パ タ ー ン	流 入 量 判 定	印 字 要 因	
						開度 (cm) ／ 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) ／ 放流量 (m³/s)				本 川 ゲ ー ト	微 調 節 ゲ ー ト	魚 道 ゲ ー ト						
						1 号		2 号		3 号		4 号		5 号		左岸	右岸	左岸	右岸									
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段													
	T. Pm	T. Pm	10³ m³	m³/s	m³/s																							
10:30	12. 58	8. 71	1710	443. 08	546. 66	144	0	91	0	0	50	71	0	116	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55	J			1	2	制御開始	
10:32	12. 59	8. 72	1718	443. 08	506. 41	121. 73	0. 00	12. 45	0. 00	0. 00	150. 51	1. 90	0. 00	109. 12	0. 00	27. 56	28. 45		47. 47		47. 47	J			1	2	制御終了	
						100	0	91	0	0	50	71	0	100	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55							
10:32	12. 59	8. 72	1718	443. 08	506. 41	94. 35	0. 00	13. 13	0. 00	0. 00	150. 66	2. 27	0. 00	94. 35	0. 00	27. 68	28. 57		47. 70		47. 70	J			1	2	機器動作	
						100	0	91	0	0	50	71	0	100	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55							
10:32	12. 59	8. 72	1718	443. 08	506. 41	94. 35	0. 00	13. 13	0. 00	0. 00	150. 66	2. 27	0. 00	94. 35	0. 00	27. 68	28. 57		47. 70		47. 70	J			1	2	制御開始	
						100	0	91	0	0	50	71	0	100	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55							
10:32	12. 59	8. 72	1718	443. 08	506. 41	94. 35	0. 00	13. 13	0. 00	0. 00	150. 66	2. 27	0. 00	94. 35	0. 00	27. 68	28. 57		47. 70		47. 70	J			1	2	制御開始	
						100	0	91	0	0	50	71	0	100	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55							
10:34	12. 61	8. 72	1736	446. 32	512. 51	94. 35	0. 00	13. 13	0. 00	0. 00	150. 66	2. 27	0. 00	94. 35	0. 00	27. 68	28. 57		47. 70		47. 70	J			1	2	制御終了	
						100	0	91	0	0	50	35	0	100	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55							
10:35	12. 62	8. 71	1745	446. 32	516. 70	96. 98	0. 00	14. 51	0. 00	0. 00	150. 95	0. 00	0. 00	96. 98	0. 00	27. 92	28. 81		48. 18		48. 18	J			1	2	機器動作	
						100	0	91	0	0	50	35	0	100	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55							
10:35	12. 62	8. 71	1745	446. 32	516. 70	98. 30	0. 00	15. 22	0. 00	0. 00	151. 10	0. 00	0. 00	98. 30	0. 00	28. 03	28. 93		48. 41		48. 41	J			1	2	制御開始	
						100	0	91	0	0	50	35	0	100	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55							
10:35	12. 62	8. 71	1745	446. 32	516. 70	98. 30	0. 00	15. 22	0. 00	0. 00	151. 10	0. 00	0. 00	98. 30	0. 00	28. 03	28. 93		48. 41		48. 41	J			1	2	制御開始	
						100	0	91	0	0	50	35	0	100	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55							
10:36	12. 62	8. 71	1745	449. 58	516. 70	98. 30	0. 00	15. 22	0. 00	0. 00	151. 10	0. 00	0. 00	98. 30	0. 00	28. 03	28. 93		48. 41		48. 41	J			1	2	制御終了	
						100	0	91	0	0	50	0	0	100	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55							
10:37	12. 62	8. 70	1745	449. 58	516. 70	98. 30	0. 00	15. 22	0. 00	0. 00	151. 10	0. 00	0. 00	98. 30	0. 00	28. 03	28. 93		48. 41		48. 41	J			1	2	機器動作	
						100	0	91	0	0	50	0	0	100	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55							
10:37	12. 62	8. 70	1745	449. 58	516. 70	98. 30	0. 00	15. 22	0. 00	0. 00	151. 10	0. 00	0. 00	98. 30	0. 00	28. 03	28. 93		48. 41		48. 41	J			1	2	制御開始	
						100	0	91	0	0	50	0	0	100	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55							
10:37	12. 62	8. 70	1745	449. 58	516. 70	98. 30	0. 00	15. 22	0. 00	0. 00	151. 10	0. 00	0. 00	98. 30	0. 00	28. 03	28. 93		48. 41		48. 41	J			1	2	制御開始	
						100	0	91	0	0	50	0	0	100	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55							
10:38	12. 63	8. 70	1753	449. 58	603. 28	98. 30	0. 00	15. 22	0. 00	0. 00	151. 10	0. 00	0. 00	98. 30	0. 00	28. 03	28. 93		48. 41		48. 41	J			1	2	制御終了	
						100	0	91	0	0	50	0	30	100	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55							
10:38	12. 63	8. 70	1753	449. 58	603. 28	99. 64	0. 00	15. 94	0. 00	0. 00	151. 24	0. 00	82. 32	99. 64	0. 00	28. 15	29. 05		48. 65		48. 65	J			1	2	機器動作	
						100	0	91	0	0	50	0	30	100	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55							
10:40	12. 61	8. 72	1736	449. 58	594. 20	99. 64	0. 00	15. 94	0. 00	0. 00	151. 24	0. 00	82. 32	99. 64	0. 00	28. 15	29. 05		48. 65		48. 65	J			1	2	定刻	
						100	0	91	0	0	50	0	30	100	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55							
10:50	12. 61	8. 86	1736	466. 10	591. 93	96. 98	0. 00	14. 51	0. 00	0. 00	150. 95	0. 00	81. 69	96. 98	0. 00	27. 92	28. 81		48. 18		48. 18	J			1	2	定刻	
						100	0	91	0	0	50	0	30	100	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55							
10:51	12. 61	8. 86	1736	466. 10	591. 93	96. 98	0. 00	14. 51	0. 00	0. 00	150. 95	0. 00	79. 42	96. 98	0. 00	27. 92	28. 81		48. 18		48. 18	J			1	2	制御開始	
						100	0	91	0	0	50	0	30	100	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55							
10:51	12. 61	8. 86	1736	466. 10	591. 93	96. 98	0. 00	14. 51	0. 00	0. 00	150. 95	0. 00	79. 42	96. 98	0. 00	27. 92	28. 81		48. 18		48. 18	J			1	2	制御開始	
						100	0	91	0	0	50	0	30	100	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55							
10:51	12. 61	8. 86	1736	466. 10	663. 46	96. 98	0. 00	14. 51	0. 00	0. 00	150. 95	0. 00	79. 42	96. 98	0. 00	27. 92	28. 81		48. 18		48. 18	J			1	2	制御終了	
						100	0	91	0	0	50	0	150. 95	96. 98	0. 00	27. 92	28. 81		48. 18		48. 18							
10:52	12. 61	8. 87	1736	466. 10	663. 46	96. 98	0. 00	14. 51	0. 00	0. 00	150. 95	0. 00	150. 95	96. 98	0. 00	27. 92	28. 81		48. 18		48. 18	J			1	2	機器動作	
						100	0	91	0	0	50	0	150. 95	96. 98	0. 00	27. 92	28. 81		48. 18		48. 18							
11:00	12. 59	8. 97	1718	477. 29	654. 80	94. 35	0. 00	13. 13	0. 00	0. 00	150. 66	0. 00	150. 66	94. 35	0. 00	27. 68	28. 57		47. 70		47. 70	J			1	2	定刻	
						100	0	91	0	0	50	0	50	100	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55							
11:10	12. 58	8. 99	1710	494. 49	650. 50	93. 04	0. 00	12. 45	0. 00	0. 00	150. 51	0. 00	150. 51	93. 04	0. 00	27. 56	28. 45		47. 47		47. 47	J			1	2	定刻	
						100	0	91	0	0	50	0	50	100	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55							
11:20	12. 58	9. 00	1710	512. 07	650. 50	93. 04	0. 00	12. 45	0. 00	0. 00	150. 51	0. 00	150. 51	93. 04	0. 00	27. 56	28. 45		47. 47		47. 47	J			1	2	定刻	
						100	0	91	0	0	50	0	50	100	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55							

操 作 モ ー ド	1 文字目：運転モード		2 文字目：制御モード		制 御 パ タ ー ン	1：平水 2：洪水	流 入 量 判 定	1：堰水位 換算流入量 2：上流流入量	G	最高天端高 1～3：魚道ゲートグループNo 4：制水ゲート
	1：自動	A：定水位Ⅰ（微調節）	E：事前放流	I：貯留回復Ⅱ						
	2：半自動	B：全開（微調節）	F：定水位	J：開度一回						
	3：遠方手動	C：定水位Ⅰ（調節上段）	G：全開							
	4：機側	D：設定流量	H：貯留回復Ⅰ							

加古川大堰操作記録Ⅰ

2024年06月28日
加古川大堰

時刻	堰上水位	堰下水位	貯水量	流入量	堰放流量	本川ゲート										微調節ゲート		魚道ゲート				操作モード			制 御 パ タ ー ン	流 入 量 判 定	印 字 要 因	
						開度 (cm) / 放流量 (m³/s)										開度 (T.Pm) / 放流量 (m³/s)				本 川 ゲ ー ト	微 調 節 ゲ ー ト	魚 道 ゲ ー ト						
						1 号		2 号		3 号		4 号		5 号		左岸	右岸	左岸	右岸									
						上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段	上段	下段													
	T. Pm	T. Pm	10³ m³	m³/s	m³/s																							
11:30	12. 60	9. 02	1727	528. 69	659. 10	100	0	91	0	0	50	0	50	100	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55	2 E			1	2	定刻	
11:34	12. 62	9. 03	1745	535. 95	667. 80	95. 66	0. 00	13. 81	0. 00	0. 00	150. 80	0. 00	150. 80	95. 66	0. 00	27. 80	28. 69		47. 94		47. 94						2	2
11:40	12. 64	9. 05	1762	552. 97	664. 07	100	0	91	0	0. 00	151. 10	0. 00	151. 10	98. 30	0. 00	28. 03	28. 93	G=4	9. 55	G=4	9. 55	2 E			2	2	定刻	
						100. 97	0. 00	16. 67	0. 00	0. 00	145. 12	0. 00	145. 12	100. 97	0. 00	28. 27	29. 17		48. 89		48. 89							
11:40	12. 64	9. 05	1762	552. 97	664. 07	100	0	91	0	0	50	0	50	100	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55	2 E			2	2	制御開始	
11:50	12. 68	9. 09	1797	571. 68	676. 45	100. 97	0. 00	16. 67	0. 00	0. 00	145. 12	0. 00	145. 12	100. 97	0. 00	28. 27	29. 17		48. 89		48. 89						2	2
11:50	12. 68	9. 09	1797	571. 68	676. 45	100	0	91	0	0	50	0	50	100	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55	2 E			2	2	制御開始	
						106. 38	0. 00	19. 69	0. 00	0. 00	142. 96	0. 00	142. 96	106. 38	0. 00	28. 75	29. 65		49. 84		49. 84							
11:57	12. 70	9. 14	1815	587. 81	768. 49	106. 38	0. 00	19. 69	0. 00	0. 00	142. 96	0. 00	142. 96	106. 38	0. 00	28. 75	29. 65	G=4	9. 55	G=4	9. 55	2 E			2	2	機器動作	
12:00	12. 69	9. 18	1806	595. 49	759. 90	144	0	0	20	0	50	0	50	146	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55						2	2
12:00	12. 69	9. 18	1806	595. 49	759. 90	139. 25	0. 00	0. 00	49. 47	0. 00	140. 50	0. 00	140. 50	139. 25	0. 00	28. 99	29. 89		50. 32		50. 32	2 E			2	2	制御開始	
						144	0	0	20	0	50	0	50	146	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55							
12:01	12. 69	9. 19	1806	595. 49	847. 75	137. 76	0. 00	0. 00	49. 08	0. 00	138. 25	0. 00	138. 25	137. 76	0. 00	28. 87	29. 77		50. 08		50. 08	2 E			2	2	機器動作	
12:10	12. 64	9. 35	1762	621. 29	808. 04	144	0	0	50	0	50	0	50	146	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55						2	2
12:10	12. 64	9. 35	1762	621. 29	808. 04	130. 39	0. 00	0. 00	130. 68	0. 00	130. 68	0. 00	130. 68	130. 39	0. 00	28. 27	29. 17	G=4	9. 55	G=4	9. 55	2 E			2	2	制御開始	
						144	0	0	50	0	50	0	50	146	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55							
12:11	12. 64	9. 35	1762	625. 25	944. 34	130. 39	0. 00	0. 00	130. 68	0. 00	130. 68	0. 00	130. 68	130. 39	0. 00	28. 27	29. 17	G=4	9. 55	G=4	9. 55	2 E			2	2	機器動作	
12:20	12. 51	9. 51	1649	645. 24	878. 67	144	0	0	50	0	90	0	50	146	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55						2	2
12:20	12. 51	9. 51	1649	645. 24	878. 67	130. 39	0. 00	0. 00	130. 68	0. 00	266. 98	0. 00	130. 68	130. 39	0. 00	28. 27	29. 17		48. 89		48. 89	2 E			2	2	制御開始	
						111. 88	0. 00	0. 00	122. 71	0. 00	263. 48	0. 00	122. 71	111. 88	0. 00	26. 73	27. 62		45. 83		45. 83							
12:22	12. 48	9. 53	1623	655. 78	1047. 73	144	0	0	95	0	100	0	50	146	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55	2 E			2	2	機器動作	
12:30	12. 31	9. 64	1486	672. 17	973. 80	107. 75	0. 00	0. 00	276. 54	0. 00	290. 35	0. 00	121. 41	107. 75	0. 00	26. 38	27. 27		45. 14		45. 14						2	2
12:40	12. 18	9. 61	1382	691. 26	922. 80	144	0	0	95	0	100	0	50	146	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55	2 E			2	2	定刻	
						85. 32	0. 00	0. 00	271. 61	0. 00	285. 16	0. 00	114. 14	85. 32	0. 00	24. 42	25. 29		41. 27		41. 27							
12:40	12. 18	9. 61	1382	691. 26	922. 80	144	0	0	95	0	100	0	50	146	0	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55	2 E			2	2	制御開始	
12:49	12. 09	9. 54	1311	699. 67	1084. 72	69. 39	0. 00	0. 00	267. 79	0. 00	281. 12	0. 00	111. 55	69. 39	0. 00	22. 96	23. 82		38. 39		38. 39						2	2
12:50	12. 02	9. 59	1258	702. 15	1060. 48	0	50	0	95	0	100	0	80	0	50	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55	2 E			2	2	定刻	
						0. 00	111. 05	0. 00	265. 11	0. 00	278. 30	0. 00	201. 58	0. 00	111. 05	21. 96	22. 81		36. 43		36. 43							
12:50	12. 02	9. 59	1258	702. 15	1060. 48	0	50	0	95	0	100	0	80	0	50	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55	2 E			2	2	制御開始	
12:52	11. 96	9. 67	1213	702. 15	1199. 00	69. 39	0. 00	0. 00	267. 79	0. 00	281. 12	0. 00	111. 55	69. 39	0. 00	22. 96	23. 82		38. 39		38. 39						2	2
13:00	11. 67	9. 82	1005	714. 87	976. 21	0	85	0	95	0	100	0	100	0	50	9. 09	8. 99	G=4	9. 55	G=4	9. 55	2 E			2	2	定刻	
						0. 00	199. 38	0. 00	238. 03	0. 00	274. 16	0. 00	274. 16	0. 00	103. 99	20. 55	21. 39		33. 67		33. 67							
						0. 00	171. 12	0. 00	197. 83	0. 00	212. 22	0. 00	212. 22	0. 00	91. 42	17. 52	18. 32		27. 78		27. 78							

操 作 モ ー ド	1 文字目：運転モード		2 文字目：制御モード		制 御 パ タ ー ン	1：平水 2：洪水	流 入 量 判 定	1：堰水位 換算流入量 2：上流流入量	G	最高天端高 1～3：魚道ゲートグループNo 4：制水ゲート
	1：自動 2：半自動 3：遠方手動 4：機側	A：定水位Ⅰ（微調節） B：全開（微調節） C：定水位Ⅰ（調節上段） D：設定流量	E：事前放流 F：定水位 G：全開 H：貯留回復Ⅰ	I：貯留回復Ⅱ J：開度一回						