

흡후드내부점검표

관리번호		점검일	
점검항목	점검결과		판정
흡입속도	판정기준	결과	
	풍속계 측정값 0.5 m/s 이상		

년 월 일

점검자 : (서명)