

Standard Operating Procedures

(분류코드 : TSF)

Title	환기장치		
SOP No.	IAI/TSF/001	Total page	4
Version	01	Effective date	

번호	배 포 처	번호	배 포 처	번호	배 포 처
1	■ 운영책임자실	7	□ 어류 실험실	13	□ 전처리 및 준비실
2	■ 신뢰성보증팀	8	□ 어류 사육실	14	□ 시험물질 보관 / 조제실
3	■ 사무실-1	9	□ 조류 실험실	15	□ 시약 / 물품 보관실
4	■ 사무실-2	10	□ 조류 배양실	16	□ 자료보관실
5	□ 기기분석실-1	11	□ 물벼룩 사육실	17	□ 폐수 / 폐기물실
6	□ 기기분석실-2	12	□ 물벼룩 실험실	18	

 작성자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

 검토자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

 운영책임자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

SOP 이력서

개정 번호	제·개정일	작성자	제정 및 개정 사유
00	2024.07.24.	마기병	- GLP 운영을 위한 표준작업지침서 제정
01	2026.04.01.	하대망	-각 제목 및 내용을 명확하게 수정 -‘첨부분서(F01)’ 각 모더별로 점검하도록 변경

<목 차>

1. 목적	4
2. 용어정의	4
3. 시설정보	4
4. 작동방법	4
5. 점검 및 관리방법	4
6. 첨부문서	4

1. 목적

시험실 내 청정한 실내공기를 유지하기 위하여 사용하는 환기장치의 사용 및 관리법을 기술한다.

2. 용어정의

- 2.1. 배기(Exhaust): 실내의 오염된 공기를 밖으로 내보내는 행위(실내 → 실외)
- 2.2. 흡기(Intake): 외부의 신선한 공기를 실내로 유입시키는 행위(실외 → 실내)

3. 시설정보

- 3.1. 시설의 종류: 흡후드 배기장치, 시설 배기장치, 시설 흡기장치
- 3.2. 설치장소: 옥상(흡후드 배기모터, 시설 배기모터, 시설 흡기모터), 복도(전원 스위치), 각 실험실 천정(덕트)
- 3.3. 시공사: 태양공조 (062-524-4994, 010-4296-4994)

4. 작동방법

시험실 복도에 위치한 전원 스위치를 조작하여 배기와 흡기를 조절한다.



5. 점검 및 관리방법

- 5.1. 점검사항: 작동불능, 기동지연 및 베어링의 거친 소음 여부, 외함(모터를 감싸고 있는 하우징)의 손상, 전선피복 부식 및 흡기필터 막힘 등
- 5.2. 점검주기: 월 1회 이상
- 5.3. 기록: 점검, 이상발생, 수리 등의 내용을 '환기장치 점검표(IAI/TSF/001-F01)'에 기록한다. 점검내용은 연 1회 운영책임자에게 보고한다.
- 5.4. 환기장치 이상발생 확인자는 운영책임자 및 기기책임자에게 즉시 보고한다. 수리는 시공사 또는 전문업체에 의뢰한다.

6. 첨부문서

- (1) 환기장치 점검표(IAI/TSF/001-F01-01)