

환기장치 점검표

년

[illegible]

점검내용: 양호 시 '○'표시, 이상 확인시 확인사항 기재

점검사항: 작동불능, 기동지연, 베어링 소음, 외함 손상, 전선피복 부식, 흡기필터 막힘 등

점검주기: 월 1회 이상

운영책임자: _____ (인)