



ТОВ «Компресорс Інтернешнл»

№ 159/23

від 08 червня 2023 р.

ДЕРЖАВНЕ ПІДРИЄМСТВО
«МЕДИЧНІ ЗАКУПІВЛІ УКРАЇНИ»

Заступнику генерального директора з управління
поставками Адаманову Едему Бекіровичу

Шановний Едем Бекірович.

Повідомляєм Вас, що компанія ТОВ «Компресорс Інтернешнл», згідно тендерної процедури UA-2023-04-07-010491-а заключила ДОГОВІР ПРО ЗАКУПІВЛЮ № 09/236-06/2023 від 06.06.23 на постачання дизельних генераторів AKSA **AD 510** 2 шт.

У зв'язку із тим, що з моменту оголошення тендерної процедури до прийняття рішення по підписанню договору пройшов певний час, наявність моделей генераторів на складі дещо змінилась.

Проте, ТОВ «Компресорс Інтернешнл» докладает всіх можливих зусиль для виконання умов Договору та повідомляє Вас про можливість поставки замість двох генераторів AKSA **AD 510**, виконати постачання зі складу двох машин AKSA **AD 510**, та AKSA **AD 580**.

Звертаю Вашу увагу на наступне:

1. Вартість нашої тендерної пропозиції залишиться без зміни;
2. Потужність генератора номінальна AKSA AD 580 складає **420.0** кВт, що відповідає технічним вимогам тендерної документації.

Згідно технічної вимоги максимальна потужність запропонованого генератора допускається **380+15% = 437** кВт.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

№ з/п	Найменування вимоги/ критерію/ параметра/ функції	Опис вимоги/ критерію/ значення параметра/ функції
1	Потужність генератора (номінальна), кВт	350-380 кВт (допускається надання пропозиції з потужністю в межах + 15 % від зазначеного діапазону)

1. Габарити корпусу генераторів однакові.
2. Вага генераторів майже однакова **AD 580** - 4240 кг
проти **AD 510** - 4140 кг.

3. ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ТА ОПИС ПЕРЕВАГ :

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики найменування	Значення варіант 1	Значення варіант 2	Переваги
Назва Моделі	AD 510	AD 580	
Частота (Гц)	50	50	
вид палива, що використовується	Дизель	Дизель	
бренд та модель двигуна	DOOSAN DP158LC	DOOSAN DP158LD	
генератор змінного струму модель	Aksa - AK 6371	Aksa - AK 6450	

Напруга (В)	V 400	V 400	
Кількість фаз	3	3	
Регулятор напруги	SX440	SX440	
Коливання напруги (+/-)	1 %	1 %	
Клас ізоляції	H	H	
Клас захисту	IP23	IP23	
Активна потужність	0.8	0.8	
Повна вага генератора (кг.)	1263	1393	
Повітря, що охолоджує м³	62,1	62,1	

Опис переваг:

- (1) Варіант 2 – має перевагу, бо має більшу потужність, і це відповідає технічному завданню.
Варіант 2 має більшу ринкову вартість, але згідно тендерної процедури вартість зафіксована і не може бути змінена.
- (2) Варіант 2 – має перевагу, бо має більшу потужність. При однаковому навантаженні у порівнянні з варіантом 1 це дозволить використовувати генератор з меншим навантаженням, що збільшить його термін експлуатації.
Додаковий резерв дасть можливості збільшити навантаження у порівнянні із Варіантом 1, тобто підключити більше споживачів у разі критичної необхідності.
- (3) Стосовно споживання палива - Варіант 1 і Варіант 2 мають однакові двигуни від виробника **DOOSAN**, за конструкцією (V образні), кількістю циліндрів (8 шт.), їх розміром, робочим об'ємом, та ступінню стиснення. Більший альтернатор в варіанті 2 дає можливість розвинути додаткову потужність, при цьому питомі витрати пального на 1 кВт виробленої електрики однакові (різниця 4 г при витраті 270 г/кВт мінімальна).

З повагою,

Директор

ТОВ «Компресорс Інтернешнл»



Олександр ПАВЛОВ