

Погоджую
Начальник ГУ ДСНС України
у Львівській області
Юрій КАГІТІН
“ ” 2025 року



Затверджую
Директор департаменту охорони
здоров'я облдержадміністрації
Наталія ЛІТВІНСЬКА
“ ” 2025 року



**План протипожежних заходів
щодо попередження виникнення пожеж та надзвичайних ситуацій на об'єктах закладів охорони здоров'я на 2025р.**

№ п/п	Назва заходів	Підстава для виконання заходів	Орієнтовна вартість, джерело фінансування , тис.грн.	Термін виконання робіт	Особи, відповідальні за виконання	Відмітка про виконання	
						за 6 міс. 2025	за 2025 рік
1	2	3	4	5	6	7	
Розділ I. Організаційні заходи							
1. Департамент охорони здоров'я							
1.1	Підвести підсумки стану пожежної безпеки в ЗОЗ за 2024 рік. Відповідно до результатів визначити основні заходи щодо покращення стану пожежної безпеки ЗОЗ	Правила пожежної безпеки України (ППБУ), план основних організаційних заходів ДОЗ ЛОДА на 2025 рік	-	Лютий	Департамент охорони здоров'я, керівники ЗОЗ.		
1.2	Здійснювати контроль за проведенням експертизи (перевірки) проектної та іншої документації на відповідність нормативним актам з пожежної безпеки під час будівництва, реконструкції, технічного переоснащення об'єктів виробничого та іншого призначення,	ППБУ, Будівельні норми і правила (БНіП)	-	Постійно	Керівники ЗОЗ.		

	впровадження нових технологій						
1.3	Проводити моніторинг навчання керівників та спеціалістів ЗОЗ з питань охорони праці, пожежної безпеки у спеціально вповноважених навчально-методичних закладах та комісії ДОЗ ЛОДА	ППБУ, план основних організаційних заходів ДОЗ ЛОДА на 2025 рік, доручення комісії ТЕБ та НС	-	Упродовж року	Департамент охорони здоров'я.		
1.4	Організовувати наради, навчальні семінари із відповідальними за пожежну безпеку, інженерами з охорони праці щодо змін і доповнень до законодавчих актів з пожежної безпеки, дотримання вимог електробезпеки	План основних організаційних заходів ДОЗ ЛОДА на 2025 рік, доручення комісії ТЕБ та НС	-	Упродовж року	Департамент охорони здоров'я.		
1.5	Регулярно проводити збір, аналіз та використання інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень щодо стану пожежної та техногенної безпеки ЗОЗ	План основних організаційних заходів ДОЗ ЛОДА на 2025 рік, доручення комісії ТЕБ та НС	-	Упродовж року	Департамент охорони здоров'я, керівники ЗОЗ.		
1.6	Проаналізувати виконання заходів закладами охорони здоров'я, листів, наказів ДОЗ та приписів органів державного нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки з метою покращення їх протипожежного стану	Планові заходи ЗОЗ, листи, накази ДОЗ, приписи органів державного нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки	-	Квітень - жовтень	Департамент охорони здоров'я.		
1.7	Здійснити перехресні перевірки щодо дотримання вимог з електробезпеки, пожежної безпеки, особливо на об'єктах з постійним або тимчасовим перебуванням дітей та потенційно небезпечних об'єктах	План основних організаційних заходів ДОЗ ЛОДА на 2025 рік, доручення комісії ТЕБ та НС	-	Квітень	Департамент охорони здоров'я, керівники ЗОЗ.		
1.8	Співпрацювати з ГУ ДСНС у Львівській області щодо забезпечення норм пожежної безпеки ЗОЗ	План основних організаційних заходів ДОЗ ЛОДА на 2025 рік	-	Постійно	ДОЗ ЛОДА, керівники ЗОЗ, спеціалісти ГУ ДСНС у Львівській області		
1.9	Проводити службове розслідування випадків	«Порядок обліку пожеж	-	При	Департамент		

	задимлення, загоряння та надзвичайних ситуацій, вживати відповідних заходів щодо недопущення загорянь	та їх наслідків» від 26.12.2003		наявності випадків	охорони здоров'я, керівники ЗОЗ.		
1.10	Узагальнити результати роботи медичної галузі та підвести підсумки щодо приведення у належний протипожежний стан об'єктів ЗОЗ	План основних організаційних заходів ДООЗ ЛОДА на 2025 рік	-	Грудень	Департамент охорони здоров'я.		
2. Заклади охорони здоров'я							
2.1	Переглянути або поновити накази про встановлення протипожежного режиму, в яких визначити: • місця застосування відкритого вогню, побутових нагрівальних приладів; • порядок проведення тимчасових пожежонебезпечних робіт (у тому числі зварювальних); • порядок проїзду та стоянки транспортних засобів на території медустанови; • порядок відключення від мережі електрообладнання у разі пожежі; • порядок проходження посадовими особами навчання й перевірки знань з питань пожежної безпеки, а також проведення з працівниками протипожежних інструктажів та занять з пожежно-технічного мінімуму з призначенням відповідальних за їх проведення; • порядок організації експлуатації, обслуговування наявних технічних засобів протипожежного захисту (протипожежного водопроводу, насосних станцій, установок пожежної сигналізації, автоматичного пожежогасіння, димовидалення, вогнегасників); • порядок проведення планово-попереджувальних ремонтів та оглядів електроустановок, опалювального, вентиляційного, технологічного та іншого інженерного обладнання;	Правила пожежної безпеки в Україні (ППБУ), доручення комісії ТЕБ та НС	-	Січень – лютий	Керівники ЗОЗ.		

	• порядок збору членів ДПД та відповідальних посадових осіб у разі виникнення пожежі, виклику вночі, у вихідні й святкові дні.						
2.2	Здійснювати оперативний контроль за дотриманням вимог пожежної та техногенної безпеки у структурних підрозділах ЗОЗ. За результатами перевірок заслуховувати керівників підрозділів про стан пожежної (техногенної) безпеки. Вживати заходи з ліквідації виявлених недоліків.	ППБУ, доручення комісії ТЕБ та НС	-	Згідно з графіком оперативних обходів	Керівники ЗОЗ.		
2.3	Контролювати проведення протипожежних інструктажів та перевірки знань з пожежно-технічного мінімуму з працівниками закладів та призначення відповідальних за їх проведення.	ППБУ, доручення комісії ТЕБ та НС	-	Згідно з термінами інструктажі в на робочому місці	Керівники ЗОЗ.		
2.4	Забезпечити поновлення відповідних інструкцій для всіх вибухопожежо-небезпечних та пожежонебезпечних приміщень та вивчення цих інструкцій працівниками.	ППБУ; Технічний регламент обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах	-	лютий	Керівники ЗОЗ.		
2.5	Забезпечити проведення перевірки знань посадових осіб ЗОЗ з питань пожежної безпеки.	ППБУ	-	Згідно з визначеним і термінами	Керівники ЗОЗ.		
2.6	Поновити надписи щодо категорій будівель та приміщень за вибухопожежною та пожежною небезпекою відповідно до вимог чинних нормативних документів, встановлення класів зон за Правилами улаштування електроустановок.	ППБУ; Технічний регламент обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах	-	До 01.03.2025	Керівники ЗОЗ.		
2.7	Забезпечити справність і безпечність медичного та технологічного обладнання відповідно до	ППБУ; ДСТУ 2860-94	-	Постійно, упродовж	Керівники ЗОЗ.		

	технологічних вимог і проектних рішень та негайно вживати заходів для усунення виявлених несправностей, які можуть призвести до пожежі або загорання.	"Надійність техніки. Терміни та визначення" та ГОСТ 18322-78 "Система технічного обслуговування та ремонту техніки"		року			
2.8	Забезпечити приведення та утримання електроустановок у будівлях і спорудах відповідно до вимог електробезпеки.	Правила безпечної, технічної експлуатації електроустановок, доручення комісії ТЕБ та НС	-	Постійно, упродовж року	Керівники ЗОЗ.		
2.9	Забезпечити контроль за виконанням вимог пожежної безпеки при проведенні ремонтних робіт, а також підключення електромережі після закінчення роботи.	ППБУ, доручення комісії ТЕБ та НС	-	Постійно, упродовж року	Керівники ЗОЗ.		
2.10	Забезпечити контроль за видаванням нарядів-допусків на виконання тимчасових вогневих робіт в ЗОЗ.	Правила пожежної безпеки України	-	Постійно	Керівника ЗОЗ.		
2.11	Організувати пожежно-технічне навчання персоналу і вимагати від нього дотримання протипожежного режиму і виконання встановлених вимог пожежної безпеки, особливо щодо технології виробництва.	ППБУ; приписи органів державного нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки	-	Згідно з графіками	Керівники ЗОЗ.		
2.12	Забезпечити виконання заходів визначених приписами про усунення порушень вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки	приписи органів державного нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки		Постійно, упродовж року	Керівники ЗОЗ.		
2.13	У взаємодії з найближчим пожежно-рятувальним підрозділом ГУ ДСНС України у Львівській області перевірити та у випадку необхідності надати інформацію щодо внесення змін в оперативні плани та картки пожежогасіння, погодити відповідність плану пожежогасіння.	Наказ МНС України від 23.09.2011 № 1021 «Про затвердження Методичних рекомендацій зі складання та використання оперативних планів і карток пожежогасіння»		Лютий-березень	Керівники ЗОЗ.		

2.14	Спільно із пожежно-рятувальними підрозділами ГУ ДСНС України у Львівській області провести оперативно-тактичне вивчення та пожежно-тактичні заняття в усіх закладах охорони здоров'я із цілодобовим перебуванням людей.	За окремим планом ГУ ДСНС, погодженим в ДОЗ ЛОДА		Упродовж року	Керівники ЗОЗ.		
2.15	На об'єктах закладів охорони здоров'я, у відповідності до інструкції, що визначає дії персоналу щодо забезпечення безпечної та швидкої евакуації людей, не рідше одного разу на півроку проводити практичні тренування із залученням всіх працівників та відвідувачів	п.5 розділу II ППБУ		Не рідше одного разу на півроку	Керівники ЗОЗ.		
2.16	Забезпечити протипожежний запас води для цілей пожежогасіння (ремонт, монтаж внутрішнього та зовнішнього протипожежного водопостачання), систематично здійснювати контролю за наявністю протипожежного запасу води.	ППБУ; приписи органів державного нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки; ДБН В.2.5-74:2013 "Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування"; ДБН В.2.5-64:2012 "Внутрішній водопровід та каналізація. Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво" (зі зміною № 1).		Постійно, упродовж року	Керівники ЗОЗ.		
2.17	Забезпечити утримання та перевірку джерел зовнішнього протипожежного водопостачання у відповідності до вимог.	Наказ МНС України від 15.06.2015 № 696 «Про затвердження інструкції про порядок утримання, обліку та перевірки технічного стану джерел зовнішнього протипожежного водопостачання»; ДБН		Квітень-травень; вересень-жовтень	Керівники ЗОЗ.		

		споруди. Основні положення проектування"; ДБН В.2.5-64:2012 "Внутрішній водопровід та каналізація. Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво" (зі зміною № 1).	
--	--	---	--

**Заступник начальника відділу з питань охорони праці
 відділу технічного нагляду та охорони праці при
 департаменті охорони здоров'я**

