



ДСНС України
5 ДЕРЖАВНИЙ ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНИЙ ЗАГІН
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
(5 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Львівській області)

вул. Лесі Українки, 4, м. Золочів, Львівська область, 80700, тел. (032) 654-23-11
lv.dsns.gov.ua ЄДРПОУ 38108872 5dprz@lv.dsns.gov.ua

№ _____ На № _____ від _____

КНП "Золочівська ЦРЛ"

Щодо надання інформації

На виконання вимог наказу МВС України № 696 від 15.06.2015 року «Про затвердження Інструкції про порядок утримання, обліку та перевірки технічного стану джерел зовнішнього протипожежного водопостачання», з метою забезпечення належного технічного стану джерел зовнішнього протипожежного водопостачання та їхнього оперативного використання для рятування людей і гасінні пожеж, а також керуючись вимогами Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом МВС України № 1417 від 30 грудня 2014 року, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за №252/26697 повідомляємо Вас, що на території лікувального закладу КНП "Золочівська ЦРЛ" який розташований за адресою м. Золочів вул. Павлова Академіка, 48 в не справному стані знаходяться 3 пожежні гідранти, (відсутні тиск в водопровідній мережі).

Просимо Вас прийняти міри щодо приведення в належний стан зовнішнього протипожежного водопостачання, та надати інформацію до 19.05.2023 р. у 5 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Львівській області, за адресою м. Золочів, вул. Лесі Українки, 4, або на e-mail: 5dprz@lv.dsns.gov.ua.

З повагою,
Начальник

Роман КІНДРАТ

вик. Назарій Босак
0686796583

СЕД АСКОД
5 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Львівській області
№ 58-5-244/58-5 від 03.05.2023
Підписувач Кіндрат Роман Зіновійович
Сертифікат 26B2648ADD3032E104000000BDD511008E8EAB00
Дійсний з 08.11.2022 10:30:25 по 08.11.2024 10:30:25

