



Информационное обеспечение котельной

1. Перечень входных дискретных сигналов.....2

2. Перечень выходных дискретных .сигналов.....3

						357-22-АГСВ.ИО				
						Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева г. Москва, Миусская площадь, дом 9, стр.1				
Изм.	Коп.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата					
ГИП		Корепанов			11.22	Автоматизация		Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Чураков				РД	8.1	3		
Проверил		Шакиров								
Н. контр.		Корепанов				Состав информационного обеспечения		ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		


1. Перечень входных дискретных сигналов ШОА.

№	Наименование	Тип	Позиция	Количество
1	Отсечной клапан открыть/закрыть	0..24 В	HL2SB1	2
2	Сброс звукового сигнала	0..24 В	SB2	1
3	Аварийное отключение котельной	0..24 В	SB1	1
4	Отсечной клапан открыт	0..24 В	0g0Mv1	1
5	Загазованность 1..2 СО	0..24 В	0x0CO1	2
6	Загазованность СН4 (котельная)	0..24 В	0x0CH1	1
7	Загазованность СН4 (ГРП)	0..24 В	0x0CH2	1
			итого	9
			всего	9

						357-22-АГСВ.ИО		
						Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева г. Москва, Миусская площадь, дом 9, стр.1		
Изм.	Коп.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата		Стадия	Лист
								Листов
Гип	Корепанов					Автоматизация	РД	8.2
Разраб.	Чураков				11.22			3
Проверил	Шакиров					Перечень входных дискретных сигналов	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru	
Н. контр.	Корепанов							

1. Перечень выходных дискретных сигналов ШОА.

№	Наименование	Тип	Позиция	Количество
1	Отсечной клапан открыть	0..220 В	0g0Mv1	1
2	Звуковая сирена включить	0..24 В	HA1	1
			итого	2
			всего	2

						357-22-АГСВ.ИО				
						Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева г. Москва, Миусская площадь, дом 9, стр.1				
Изм.	Коп.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата					
ГИП		Корепанов			11.22	Автоматизация		Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Чураков						РД	8.3	3
Проверил		Шакиров				Перечень выходных дискретных сигналов		ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Н. контр.		Корепанов								