



Позиция	Описание	Кол-во
1QF	Выключатель автомат. 2полюсн. EZ9F34210 10A	1
HL1	Светосигнальный индикатор XB7EV03P (зеленый)	1
SF1-9	Выключатель автомат. 1полюсн. EZ9F34106 6A	9
G1	Модуль источника питания R500 PP 00 031	1
G2..5	Блок питания MDR-60-24 (24V/2.5A)	4
G6	Блок питания MDR-40-12 (12V/3.3A)	1
F1	Решетка с вентилятором R5RV12230 (150x150)	1
TS1	Термостат с рег. диапазо. 0..+60°C R5THV2	1
HL5	Светильник светодиодный ДПО-6Вт 4000K	1
XS1	Розетка на DIN-рейку PAp10-3-ОП 230В/6A	1

						357-22-АГСВ.ШОА			
						Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева г. Москва, Миусская площадь, дом 9, стр.1			
Изм.	К.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Автоматизация	Стадия	Лист	Листов
ГИП	Корепанов						РД	9.3	7
Разраб.	Чураков				11.22				
Проверил	Шакиров					Схема питания	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Н. контр.	Корепанов								