

1. Перечень входных дискретных сигналов ШОА.

№	Наименование	Тип	Позиция	Количество
1	Отсечной клапан открыть/закрыть	0..24 В	HL2SB1	2
2	Сброс звукового сигнала	0..24 В	SB2	1
3	Аварийное отключение котельной	0..24 В	SB1	1
4	Отсечной клапан открыт	0..24 В	0g0Mv1	1
5	Загазованность 1..2 СО	0..24 В	0x0CO1	2
6	Загазованность СН4 (котельная)	0..24 В	0x0CH1	1
7	Загазованность СН4 (ГРП)	0..24 В	0x0CH2	1
			итого	9
			всего	9

						357-22-АГСВ.ИО		
						Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева г. Москва, Миусская площадь, дом 9, стр.1		
Изм.	Коп.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата		Стадия	Лист
								Листов
Гип	Корепанов					Автоматизация	РД	8.2
Разраб.	Чураков				11.22			3
Проверил	Шакиров					Перечень входных дискретных сигналов	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru	
Н. контр.	Корепанов							