



Позиция	Описание	Кол-во
1QF	Выключатель автомат. 2полюсн. EZ9F34210 10A	1
HL1	Светосигнальный индикатор XB7EV03P (зеленый)	1
SF1-9	Выключатель автомат. 1полюсн. EZ9F34106 6A	9
G1	Модуль источника питания R500 PP 00 031	1
G2..4	Блок питания MDR-60-24 (24V/2.5A)	4
G5	Блок питания MDR-40-12 (12V/3.3A)	1
F1	Решетка с вентилятором R5RV12230 (150x150)	1
TS1	Термостат с рег. диапазо. 0...+60°C R5THV2	1
HL5	Светильник светодиодный ДПО-6Вт 4000K	1
XS1	Розетка на DIN-рейку PAp10-3-ОП 230В/6А	1

						357-22-АГСВ2.ШУК			
						Котельная РХТУ им. Д.И. Менделеева. Приведение автоматики безопасности котлов ДКВР-4/13 в соответствие с требованиями ТР безопасности сетей газораспределения и газопотребления			
Изм.	К.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Автоматизация. Котел №2 ДКВР-4/13	Стадия	Лист	Листов
							РД	9.3	15
Разраб.	Чураков				12.22				
Проверил	Шакиров					Схема питания		ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru	
Н. контр.	Корепанов								