

[illegible]

		Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	код оборудования, изделия, материала		Завод-изготовитель		Едини. изме- рения	Коли- чество	Масса един- кг	Примечание		
		1	2	3			5		6	7	8	9		
<div>инв. №</div> <div>дата и подл.</div> <div>инв. № подл.</div>	<div>взамен инв. №</div> <div></div> <div></div>		<u>Расход питательной воды</u>											
		2w0dPe1	Преобразователь дифф давления 0..16 кПа	ЗОНД-10-ДД-1175м-(0÷16)-кПа-42-0,5-(-10..+50)-1,6МПа-вода 60°С			НПП "Гидрогазприбор"		шт	1	4,8			
			<u>Давление воды перед регулирующей заслонкой</u>											
		2w0Pe2	Преобразователь избыточного давления 0..1,6 МПа	ЗОНД-10-ИД-1025м-(0÷1,6)-МПа-42-0,5-(-10..+50)-вода 60°С			НПП "Гидрогазприбор"		шт	1	0,6			
		2w0Pg2	Манометр показывающий 0..1,6 Мпа	МП4-УУ2-1,6МПа-1,5-IP54			ОАО "Манотомь"		шт	1	1,2			
			<u>Давление воды после регулирующей заслонкой</u>											
		2w0Pe3	Преобразователь избыточного давления 0..1,6 МПа	ЗОНД-10-ИД-1025м-(0÷1,6)-МПа-42-0,5-(-10..+50)-вода 60°С			НПП "Гидрогазприбор"		шт	1	0,6			
		2w0Pg3	Манометр показывающий 0..1,6 Мпа	МП4-УУ2-1,6МПа-1,5-IP54			ОАО "Манотомь"		шт	1	1,2			
			<u>Уровень воды в барабане котла</u>											
		2w0dPe4	Преобразователь дифф давления 0..16 кПа	ЗОНД-10-ДД-1175м-(0÷16)-кПа-42-0,5-(-10..+50)-1,6МПа-вода 60°С			НПП "Гидрогазприбор"		шт	1	4,8			
			<u>Давление пара в барабане котла</u>											
		2s0Pe1	Преобразователь избыточного давления 0..1,6 МПа	ЗОНД-10-ИД-1025м-(0÷1,6)-МПа-42-0,5-(-10..+50)-насыщенный пар			НПП "Гидрогазприбор"		шт	1	0,6			
		2s0Pg1	Манометр показывающий 0..1,6 Мпа	МП4-УУ2-1,6МПа-1,5-IP54			ОАО "Манотомь"		шт	1	1,2			
			<u>Давление пара на выходе</u>											
		2s0Pe2	Преобразователь избыточного давления 0..1,6 МПа	ЗОНД-10-ИД-1025м-(0÷1,6)-МПа-42-0,5-(-10..+50)-насыщенный пар			НПП "Гидрогазприбор"		шт	1	0,6			
		2s0Pg2	Манометр показывающий 0..1,6 Мпа	МП4-УУ2-1,6МПа-1,5-IP54			ОАО "Манотомь"		шт	1	1,2			
			<u>Расход пара</u>											
		2s0dPe3	Преобразователь дифф давления 0..63 кПа	ЗОНД-10-ДД-1175м-(0÷63)-кПа-42-0,5-(-10..+50)-1,6МПа-насыщенный пар			НПП "Гидрогазприбор"		шт	1	4,8			
			<u>Разрежение в топке котла</u>											
		2f0Pe1	Преобразователь мановакуумметрического давления ±125 Па	ЗОНД-10-ДИВ-1025м-(±125)-Па-42-0,5-(-10..+50)-разрежение в топке			НПП "Гидрогазприбор"		шт	1	0,6			
		2f0Pi1	Тягонапоромер ±125 Па	ТНМП-52-М3-(-125Па..0..+125кПа)-1,5%-У3(-50+60°С)-IP53			ПАО "Саранский приборостроительный завод"		шт	1	0,5			
			<u>Температура дымовых газов</u>											
		2f0Te1	Преобразователь температуры 0..+400 °С	ПРОМА-ПТ-204-01-80-Р-(0..+400)			НПП "Прома"		шт	1	0,6			
			<u>Исполнительные механизмы</u>											
2g1..2Mv5		Электромагнитный клапан с датчиком положения PNP типа, нормально закрытый, сталь, с комплектом ответных фланцев, прокладок, крепежа (КОФ)	ВН3/4Н-4П			СП "Термобрест" ООО		шт	2	9				
					изм	к.уч.	лист	N докум	подпись	дата	357-22-АГCB2.CO		Лист	
													2	

формат А3

Позиция		Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Едини. изме- рения	Коли- чество	Масса един- кГ	Примечание
1		2	3		5	6	7	8	9
2g1..2Mv1		Электромагнитный клапан с датчиком положения PNP типа, нормально закрытый, сталь, с КОФ	ВНЗН-1П		СП "Термобрест" ООО	шт	2	59,2	
2g1..2Mv6		Электромагнитный клапан с датчиком положения PNP типа, нормально открытый, сталь, с КОФ	ВФ1Н-4П		СП "Термобрест" ООО	шт	2	6	
2g1..2Mv2		Электрмагнитный клапан с датчиком положения PNP типа, нормально закрытый, сталь, с КОФ	ВНЗН-1П		СП "Термобрест" ООО	шт	2	59,2	
2g1..2Mv4		Электромагнитный клапан с датчиком положения PNP типа, нормально закрытый, сталь, с КОФ	ВНЗ/4Н-4П		СП "Термобрест" ООО	шт	2	9	
2g1..2Ms3		Заслонка с электроприводом	ЗД-80		АО "Гипрониигаз"	шт	2	16	
2a1..2Ms2		Электропривод заслонки	МЭО-100/63-0,25У УЗ		АБС "ЗЭиМ"	шт	2	64	
2w0Ms1		Электропривод заслонки	МЭОФ-40/63-0,25У УЗ		АБС "ЗЭиМ"	шт	1	8	
2f0Ms1		Электропривод осевого направляющего аппарата	МЭО-100/63-0,25У УЗ		АБС "ЗЭиМ"	шт	1	32	
2x1..2Bs1		Прибор контроля факела	ЛУЧ-КЭ-Н		ООО "ПромАвтоматика"	шт	2	1,2	
2x1..2Bs2		Прибор контроля факела	ЛУЧ-КЭ-Н		ООО "ПромАвтоматика"	шт	2	1,2	
		Контрольный электрод	ИЗОМС-01-1-1200		ООО "Общемаш"	шт	4	8	
2x1..2B3		Трансформатор розжига	ИВН-ТР-М		ООО "ПромАвтоматика"	шт	2	4	
		Электрозапальник монтажная длина 500мм в комплекте с ионизационным датчиком, с установ. комплектом	ЗСУ-ПИ-45-00-500		ООО "ПромАвтоматика"	шт	2	12	
		Шкафы управления							
ШУК2		Шкаф управления котлом с ПО и ЗИП	ШУ-7-96.64.32.0-4.1.1-0.0-35702		ООО НПП "ЭСН"	шт	1	247	
ШП2		Шкаф питания котла с ЗИП	ШУП-0-6x100-0.0.0.0-0.0-35703		ООО НПП "ЭСН"	шт	1	247	
		3.Кабельная продукция							
		Провод белый 1x0,5	ПуГВ		Подольсккабель	м	7	1	
		Кабель силовой 4x1,5	ПВСнг LS		Альфакабель	м	120	14	
		Кабель силовой 4x35	ВВГЭнг LS		Подольсккабель	м	10	20	
		Кабель силовой 2x2,5	ВВГЭнг LS		Подольсккабель	м	6	2	
		Кабель силовой 4x4	ВВГЭнг LS		Подольсккабель	м	12	7	
		Кабель силовой 4x16	ВВГЭнг LS		Подольсккабель	м	40	46	
		Кабель контрольный 2x0,5	МКЭШнг LS		Подольсккабель	м	348	26	
		Кабель контрольный 3x0,5	МКЭШнг LS		Подольсккабель	м	120	9	
		Кабель контрольный 5x0,5	МКШнг LS		Подольсккабель	м	120	9	
		Кабель контрольный 4x0,5	МКШнг LS		Подольсккабель	м	52	4	
		Кабель контрольный 3x0,5	МКШнг LS		Подольсккабель	м	140	7	
		Кабель контрольный 2x0,5	МКШнг LS		Подольсккабель	м	56	3	
взамен инв. №		Кабель силовой 4x1,5	ВВГнг LS		Подольсккабель	м	52	12	
		Кабель силовой 5x1,5	ВВГнг LS		Подольсккабель	м	7	2	
дата и подп.		Кабель силовой 14x1,5	КВВГнг LS		Подольсккабель	м	13	5	
		Кабель силовой 3x1,5	ВВГнг LS		Подольсккабель	м	168	25	
		Провод желто-зеленый 1x4,0	ПуГВ		Подольсккабель	м	50	2	
		Гофра ПВХ с протяжкой	Ф16мм		DKC	м	306	11	
		Гофра ПВХ с протяжкой	Ф25мм		DKC	м	6	0,39	
инв. № подл.		Гофра ПВХ с протяжкой	Ф90мм		DKC	м	10	4,1	
						изм к.уч. лист N докум подпись дата		357-22-АГСВ2.CO	

