



А - Анализ

	1	2	3	4
	Отсечной клапан Управление	Контроль загазованности CO Защита	Контроль загазованности CH <sub>4</sub> Защита	Контроль загазованности CH <sub>4</sub> (ГРП) Защита
Приборы по месту	0g0Mv1	AE 0x0CO1	AE 0x0CH1	AE 0x0CH2
Приборы на стенде				
ШОА контроллер REGUL R500	Открыть Открыт DO DI	1 предел CO 2 предел CO DI DI	Предел CH <sub>4</sub> DI	Предел CH <sub>4</sub> DI

						357-22-АГСВ			
						Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева г. Москва, Миусская площадь, дом 9, стр.1			
Изм.	К.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Автоматизация	Стадия	Лист	Листов
ГИП	Корепанов						РД	4	
Разраб.	Чураков				11.22				
Проверил	Шакиров					Схема функциональная	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Н. контр.	Корепанов								