
| Проектная организация | : ООО НПП "Энергосервисналадка", г.Ижевск, nppesn.ru, ИНН 1832097973 |
|-----------------------|--|
| | еестре Ассоциации Саморегулируемой организации "Национальное объединение научно-исследовательских и проектно-изыскательских организаций" ект", регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-П-029-25092009) |
| | |
| | |
| Балаковская ТЭЦ-4 ф | илиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» |
| Модернизация оборудо | вания КИПиА водогрейных котлов ПТВМ-180 ст.№3, ст.№4 |
| Заказчик: филиал «Сар | атовский» ПАО «Т Плюс» |
| | |
| 370-24-AK3 | Котел ПТВМ-180 №3. Автоматизация котла |
| | |
| | Гдарцый инженер проекта /Кореданов М.И. |
| | Главный инженер проекта/Корепанов М.И./ |

Состав рабочей документации, шифр 370-24, стадия «РД»

Объект: Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс»

Стройка: Модернизация оборудования КИПиА водогрейных котлов ПТВМ-180 ст.№3, ст.№4

| П3 | Пояснительная записка |
|-----|---|
| АК3 | Котел ПТВМ-180 №3. Автоматизация |
| ГС3 | Котел ПТВМ-180 №3. Газоснабжение. |
| AK4 | Котел ПТВМ-180 №4. Автоматизация |
| ГС4 | Котел ПТВМ-180 №4. Газоснабжение. |
| CM | Котел ПТВМ-180 №4. Сметная документация |



| | Шифр | Назначение | Значение номиналь- ное | Единица измере- ния | Схема электри- ческая | Схема монтажа | Шифр | Назначение | Значение номиналь ное | 1 | Схема электри- ческая | Схема монтажа | Ш | Іифр | Назначение | Значение номиналь ное | | | · |
|-----|--------|---|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------|---------|--|-----------------------------|--------------|-----------------------------|------------------|-------|-------|--|-----------------------------|---------------|----------------|---|
| 9 | 3P002 | Датчик давления газа в коллекторе №1 | 100 | кПа | se0001, л.6 | | g3Pi081 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №8 | 100 | кПа | не электр. | | g3 | BP022 | Датчик давления газа перед горелкой №2 | 40 | кПа | se0001, | + |
| f | 3P001 | Датчик разрежения в топке котла №1 | 0.2 | кПа | se0001, л.6 | | g3Pi091 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №9 | 100 | кПа | не электр. | | a3 | 3P021 | Датчик давления воздуха перед горелкой №2 | 2.5 | кПа | se0001, л.8 | |
| w | 3dP001 | Датчик перепада давления теплоносителя после котла | 63 | кПа | se0001, л.6 | | g3Pi101 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №10 | 100 | кПа | не электр. | | g3 | 3P041 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №4 | 100 | кПа | se0001, л.8 | |
| V | v3P002 | Датчик давления теплоносителя после котла | 2.5 | Мпа | se0001, л.6 | | g3Pi111 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №11 | 100 | кПа | не электр. | | g3 | 3P042 | Датчик давления газа перед горелкой №4 | 40 | кПа | se0001, л.8 | |
| V | v3T002 | Датчик температуры теплоносителя после котла | 200 | °C | se0001, л.6 | | g3Pi121 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №12 | 100 | кПа | не электр. | | а3 | 3P041 | Датчик давления воздуха перед горелкой №4 | 2.5 | кПа | se0001, л.8 | |
| 9 | 3P001 | Датчик давления газа на входе в котел | 100 | кПа | se0001, л.6 | | g3Pi131 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №13 | 100 | кПа | не электр. | | g3 | 3P061 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №6 | 100 | кПа | se0001, л.8 | |
| g | 3dP001 | Датчик перепада давления газа на входе в котел | 10 | кПа | se0001, л.6 | | g3Pi141 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №14 | 100 | кПа | не электр. | | g3 | Pi012 | Манометр давления газа перед горелкой №1 | 40 | кПа | не электр. | |
| 9 | 3T001 | Датчик температуры газа в коллекторе | 100 | °C | se0001, л.6 | | g3Pi151 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №15 | 100 | кПа | не электр. | | g3 | Pi022 | Манометр давления газа перед горелкой №2 | 40 | кПа | не электр. | |
| | 3T001 | Датчик температуры дымовых газов | 400 | °C | se0001, л.6 | | g3Pi161 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №16 | 100 | кПа | не электр. | | g3 | Pi032 | Манометр давления газа перед горелкой №3 | 40 | кПа | не электр. | |
| 9 | 3P003 | Датчик давления газа в коллекторе №2 | 100 | кПа | se0001, л.6 | | g3Pi171 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №17 | 100 | кПа | не электр. | | g3 | Pi042 | Манометр давления газа перед горелкой №4 | 40 | кПа | не электр. | |
| | 3P002 | Датчик разрежения в топке котла №2 | 0.2 | кПа | se0001, л.6 | | g3Pi181 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №18 | 100 | кПа | не электр. | | g3 | Pi052 | Манометр давления газа перед горелкой №5 | 40 | кПа | не электр. | |
| w | 3dP002 | Датчик перепада давления теплоносителя после котла | 63 | кПа | se0001, л.6 | | g3Pi191 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №19 | 100 | кПа | не электр. | | g3 | Pi062 | Манометр давления газа перед горелкой №6 | 40 | кПа | не электр. | |
| V | v3P003 | Датчик давления теплоносителя после котла | 2.5 | Мпа | se0001, л.6 | | g3Pi201 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №20 | 100 | кПа | не электр. | | g3 | Pi072 | Манометр давления газа перед горелкой №7 | 40 | кПа | не электр. | |
| v | v3T003 | Негория и после котла на после котла | 200 | °C | se0001, л.6 | | w3T004 | Датчик температуры теплоносителя после котла | 200 | °C | se0001, л.7 | | g3 | Pi082 | Манометр давления газа перед горелкой №8 | 40 | кПа | не электр. | |
| v | v3T001 | Датчик температуры теплоносителя на входе в | 200 | °C | se0001, л.6 | | g3P011 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №1 | 100 | кПа | se0001, л.7 | | g3 | Pi092 | Манометр давления газа перед горелкой №9 | 40 | кПа | не электр. | |
| v | v3P001 | котел Дагик давления теплоносителя на входе в | 2.5 | Мпа | se0001, л.6 | | g3P012 | Датчик давления газа перед горелкой №1 | 40 | кПа | se0001, л.7 | | g3 | Pi102 | Манометр давления газа перед горелкой №10 | 40 | кПа | не электр. | |
| 9 | 3P004 | Датчик давления газа в коллекторе №3 | 100 | кПа | se0001, л.7 | | a3P011 | Датчик давления воздуха перед горелкой №1 | 2.5 | кПа | se0001, л.7 | | g3 | Pi112 | Манометр давления газа перед горелкой №11 | 40 | кПа | не электр. | |
| l t | 3P003 | Датчик разрежения в топке котла №3 | 0.2 | кПа | se0001, л.7 | | g3P031 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №3 | 100 | кПа | se0001, л.7 | | g3 | Pi122 | Манометр давления газа перед горелкой №12 | 40 | кПа | не электр. | |
| w | 3dP003 | Датчик перепада давления теплоносителя после котла | 63 | кПа | se0001, л.7 | | g3P032 | Датчик давления газа перед горелкой №3 | 40 | кПа | se0001, л.7 | | g3 | Pi132 | Манометр давления газа перед горелкой №13 | 40 | кПа | не электр. | |
| V | v3P004 | Моз Датчик давления теплоносителя после котла | 2.5 | Мпа | se0001, л.7 | | a3P031 | Датчик давления воздуха перед горелкой №3 | 2.5 | кПа | se0001, л.7 | | g3 | Pi142 | Манометр давления газа перед горелкой №14 | 40 | кПа | не электр. | |
| g | 3Pi011 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №1 | 100 | кПа | не электр. | | g3P051 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №5 | 100 | кПа | se0001, л.7 | | g3 | Pi152 | Манометр давления газа перед горелкой №15 | 40 | кПа | не электр. | |
| g | 3Pi021 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №2 | 100 | кПа | не электр. | | g3P052 | Toposikovi 14=0 | 40 | кПа | se0001, л.7 | | g3 | Pi162 | Манометр давления газа перед горелкой №16 | 40 | кПа | не электр. | |
| g | 3Pi031 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №3 | 100 | кПа | не электр. | | a3P051 | Датчик давления воздуха перед горелкой №5 | 2.5 | кПа | se0001, л.7 | | g3 | Pi172 | Манометр давления газа перед горелкой №17 | 40 | кПа | не электр. | |
| g | 3Pi041 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №4 | 100 | кПа | не электр. | | g3P071 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №7 | 100 | кПа | se0001, л.7 | | g3 | Pi182 | Манометр давления газа перед горелкой №18 | 40 | кПа | не электр. | |
| g | 3Pi051 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №5 | 100 | кПа | не электр. | | g3P072 | Датчик давления газа перед горелкой №7 | 40 | кПа | se0001, л.7 | | g3 | Pi192 | Манометр давления газа перед горелкой №19 | 40 | кПа | не электр. | |
| g | 3Pi061 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №6 | 100 | кПа | не электр. | | a3P071 | Датчик давления воздуха перед горелкой №7 | 2.5 | кПа | se0001, л.7 | | g3 | Pi202 | Манометр давления газа перед горелкой №20 | 40 | кПа | не электр. | |
| g | 3Pi071 | Манометр давления газа между ПЗК на горелке №7 | 100 | кПа | не электр. | | g3P021 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №2 | 100 | кПа | se0001, л.8 | | g3 | 3P062 | Датчик давления газа перед горелкой №6 | 40 | кПа | se0001, л.8 | |
| | | | | | | | | | _ | | | | | | 370 |)-24-AK | k | | |
| | | | | | | | | | | Лзм. Кол.уч. | Лист № | док. Подп. | Дата | | Балаковская ТЭЦ-4 о ПАО | филиала «Т Плюс» | «Саратов » | вский» | |
| | | | | | | | | | Ë | pto//.y1. | 7.500 142 | дот. ПОДП. | дата | | Модернизация оборудования КИПы водогрейных котлов ПТВМ-180 ст.N | иA №3. | Стадия | Лист | Л |
| | | | | | | | | | - | | | | , | | ст.№4 | .=0, | РД | 1 | |
| | | | | | | | | | <u> </u> | азработал | Агафонов | A | 07.24 | | Принципиальная схема | | Н | нпп эсн | Γ |
| | | | | | | | | | | роверил | Корепанов | log . | 2 | | | | | | |

Н.контр.

Чураков

Инв. № подп.

Схема монтажа

Листов

| | Шифр | Назначение | Значение номиналь- ное | Единица измере- ния | Схема электри- ческая | Схема монтажа | Шифр |
|---------------------------|---------|--|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------|--------|
| | a3P061 | Датчик давления воздуха перед горелкой №6 | 2.5 | кПа | se0001, л.8 | | a3Pi09 |
| | g3P081 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №8 | 100 | кПа | se0001, л.8 | | a3Pi10 |
| | g3P082 | Датчик давления газа перед горелкой №8 | 40 | кПа | se0001, л.8 | | a3Pi11 |
| | a3P081 | Датчик давления воздуха перед горелкой №8 | 2.5 | кПа | se0001, л.8 | | a3Pi12 |
| | g3P091 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №9 | 100 | кПа | se0001, л.8 | | a3Pi13 |
| | g3P092 | Датчик давления газа перед горелкой №9 | 40 | кПа | se0001, л.8 | | a3Pi14 |
| | a3P091 | Датчик давления воздуха перед горелкой №9 | 2.5 | кПа | se0001, л.8 | | a3Pi15 |
| | g3P101 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №10 | 100 | кПа | se0001, л.8 | | a3Pi16 |
| | g3P102 | Датчик давления газа перед горелкой №10 | 40 | кПа | se0001, л.8 | | a3Pi17 |
| | a3P101 | Датчик давления воздуха перед горелкой №10 | 2.5 | кПа | se0001, л.8 | | a3Pi18 |
| | g3P111 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №11 | 100 | кПа | se0001, л.8 | | a3Pi19 |
| | g3P112 | Датчик давления газа перед горелкой №11 | 40 | кПа | se0001, л.8 | | a3Pi20 |
| | a3P111 | Датчик давления воздуха перед горелкой №11 | 2.5 | кПа | se0001, л.8 | | g3P15 |
| | g3P121 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №12 | 100 | кПа | se0001, л.8 | | g3Pi00 |
| | g3P122 | Датчик давления газа перед горелкой №12 | 40 | кПа | se0001, л.8 | | g3P15 |
| | a3P121 | Датчик давления воздуха перед горелкой №12 | 2.5 | кПа | se0001, л.8 | | a3P15 |
| | g3P131 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №13 | 100 | кПа | se0001, л.9 | | g3Ti00 |
| | g3P132 | Датчик давления газа перед горелкой №13 | 40 | кПа | se0001, л.9 | | g3Pi00 |
| | a3P131 | Датчик давления воздуха перед горелкой №13 | 2.5 | кПа | se0001, л.9 | | g3P17 |
| | a3Pi011 | Манометр давления воздуха перед горелкой №1 | 2.5 | кПа | не электр. | | g3P172 |
| | a3Pi021 | Манометр давления воздуха перед горелкой №2 | 2.5 | кПа | не электр. | | a3P17 |
| | a3Pi031 | Манометр давления воздуха перед горелкой №3 | 2.5 | кПа | не электр. | | g3P19 |
| | a3Pi041 | Манометр давления воздуха перед горелкой №4 | 2.5 | кПа | не электр. | | w3Ti00 |
| 읮 | a3Pi051 | Манометр давления воздуха перед горелкой №5 | 2.5 | кПа | не электр. | | w3Pi00 |
| Взамен инв. № | a3Pi061 | Манометр давления воздуха перед горелкой №6 | 2.5 | кПа | не электр. | | g3P192 |
| замен | a3Pi071 | Манометр давления воздуха перед горелкой №7 | 2.5 | кПа | не электр. | | a3P19 |
| | a3Pi081 | Манометр давления воздуха перед горелкой №8 | 2.5 | кПа | не электр. | | g3P14 |
| Инв. № подп. Подп. и дата | | | | | | | |

Согласовано

| Шифр | Назначение | Значение номиналь- ное | Единица измере- ния | Схема электри- ческая | Схема монтажа |
|---------|--|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------|
| a3Pi091 | Манометр давления воздуха перед горелкой №9 | 2.5 | кПа | не электр. | |
| a3Pi101 | Манометр давления воздуха перед горелкой №10 | 2.5 | кПа | не электр. | |
| a3Pi111 | Манометр давления воздуха перед горелкой №11 | 2.5 | кПа | не электр. | |
| a3Pi121 | Манометр давления воздуха перед горелкой №12 | 2.5 | кПа | не электр. | |
| a3Pi131 | Манометр давления воздуха перед горелкой №13 | 2.5 | кПа | не электр. | |
| a3Pi141 | Манометр давления воздуха перед горелкой №14 | 2.5 | кПа | не электр. | |
| a3Pi151 | Манометр давления воздуха перед горелкой №15 | 2.5 | кПа | не электр. | |
| a3Pi161 | Манометр давления воздуха перед горелкой №16 | 2.5 | кПа | не электр. | |
| a3Pi171 | Манометр давления воздуха перед горелкой №17 | 2.5 | кПа | не электр. | |
| a3Pi181 | Манометр давления воздуха перед горелкой №18 | 2.5 | кПа | не электр. | |
| a3Pi191 | Манометр давления воздуха перед горелкой №19 | 2.5 | кПа | не электр. | |
| a3Pi201 | Манометр давления воздуха перед горелкой №20 | 2.5 | кПа | не электр. | |
| g3P151 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №15 | 100 | кПа | se0001, л.9 | |
| g3Pi001 | Манометр давления газа на входе в котел | 100 | кПа | не электр. | |
| g3P152 | Датчик давления газа перед горелкой №15 | 40 | кПа | se0001, л.9 | |
| a3P151 | Датчик давления воздуха перед горелкой №15 | 2.5 | кПа | se0001, л.9 | |
| g3Ti001 | Термометр температуры газа в коллекторе | 70 | °C | не электр. | |
| g3Pi002 | Манометр давления газа в коллекторе | 100 | кПа | не электр. | |
| g3P171 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №17 | 100 | кПа | se0001, л.9 | |
| g3P172 | Датчик давления газа перед горелкой №17 | 40 | кПа | se0001, л.9 | |
| a3P171 | Датчик давления воздуха перед горелкой №17 | 2.5 | кПа | se0001, л.9 | |
| g3P191 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №19 | 100 | кПа | se0001, л.9 | |
| w3Ti001 | Термометр температуры теплоносителя на входе в | 250 | °C | не электр. | |
| w3Pi001 | МАТЕЛ МЕТОМЕТР ДАВЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ НА ВХОДЕ В | 4 | Мпа | не электр. | |
| g3P192 | Жателик давления газа перед горелкой №19 | 40 | кПа | se0001, л.9 | |
| a3P191 | Датчик давления воздуха перед горелкой №19 | 2.5 | кПа | se0001, л.9 | |
| g3P141 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №14 | 100 | кПа | se0001, л.9 | |

| Шифр | Назначение | Значение номиналь- ное | Единица измере- ния | Схема электри- ческая | Схема монтажа |
|-----------------------------------|--|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------|
| g3P142 | Датчик давления газа перед горелкой №14 | 40 | кПа | se0001, л.9 | |
| w3Pi002 | Манометр давления теплоносителя после котла | 4 | Мпа | не электр. | |
| a3P141 | Датчик давления воздуха перед горелкой №14 | 2.5 | кПа | se0001, л.9 | |
| g3P161 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №16 | 100 | кПа | se0001, л.9 | |
| g3P162 | Датчик давления газа перед горелкой №16 | 40 | кПа | se0001, л.9 | |
| w3Ti002 | Термометр температуры теплоносителя после котла | 250 | °C | не электр. | |
| a3P161 | Датчик давления воздуха перед горелкой №16 | 2.5 | кПа | se0001, л.9 | |
| g3P181 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №18 | 100 | кПа | se0001, л.9 | |
| g3P182 | Датчик давления газа перед горелкой №18 | 40 | кПа | se0001, л.9 | |
| f3Pi001 | Манометр разрежения в топке котла | 1.5 | кПа | не электр. | |
| a3P181 | Датчик давления воздуха перед горелкой №18 | 2.5 | кПа | se0001, л.9 | |
| g3P201 | Датчик давления газа между ПЗК на горелке №20 | 100 | кПа | se0001, л.9 | |
| g3P202 | Датчик давления газа перед горелкой №20 | 40 | кПа | se0001, л.9 | |
| a3P201 | Датчик давления воздуха перед горелкой №20 | 2.5 | кПа | se0001, л.9 | |
| f3Ti001 | Термометр температуры дымовых газов | 450 | °C | не электр. | |
| b3X031 | Трансформатор запальника горелки №3 | | | se0002, л.10 | |
| b3X041 | Трансформатор запальника горелки №4 | | | se0002, л.10 | |
| b3X101 | Трансформатор запальника горелки №10 | | | se0002, л.10 | |
| b3X111 | Трансформатор запальника горелки №11 | | | se0002, л.10 | |
| b3X171 | Трансформатор запальника горелки №17 | | | se0002, л.10 | |
| b3X181 | Трансформатор запальника горелки №18 | | | se0002, л.10 | |
| g3V011 | Клапан ПЗК-1 на горелке №1 | | | se0003, л.11 | |
| g3V031 | Клапан ПЗК-1 на горелке №3 | | | se0003, л.11 | |
| g3V051 | Клапан ПЗК-1 на горелке №5 | | | se0003, л.11 | |
| д3V071 Клапан П3К-1 на горелке №7 | | | | se0003, л.11 | |
| g3V012 | Клапан ПЗК-2 на горелке №1 | | | se0003, л.12 | |
| g3V032 | Клапан ПЗК-2 на горелке №3 | | | se0003, л.12 | |


| 100 | | KI IQ | л.9 | | | | g5 v 052 | | | | л.12 | |
|-----|--------|---------|--------|--------|-------|-----|----------|---|---------------|-------------|---------|--------|
| | | | | | | | | 370-2 | 4-Al | 〈 | | |
| | | | | | | | | Балаковская ТЭЦ-4 фи. ПАО «Т | лиала Плюс | «Сарат » | овский» | |
| | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дат | га | | | | | |
| | | | | | | | | Модернизация оборудования КИПиА | | Стадия | Лист | Листов |
| | | | | | | + | | водогрейных котлов ПТВМ-180 ст.№3, ст.№4 | | РД | 1 | |
| | Разраб | ботал | Агафо | НОВ | Au | 07. | 24 | Принципиальная схема | | | НПП ЭС | :H |
| | Провер | пис | Корепа | ЭНОВ | Non | | | | | | | |
| | Н.конт | p. | Чуракс |)B | 1 | 2- | | | | | | |


| | Шифр | Назначение | Значение номиналь- ное | Единица измере- ния | Схема электри- ческая | Схема монтажа | Шифр | Назначение | Значение Единица номиналь- ное ния | Схема электри- ческая | Схема монтажа | Шифр | Назначение | Значение номинальное ное ния | Схема электри- ческая | Схема монтажа |
|-------|--------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------|--------|----------------------------------|--|-----------------------------|------------------|--------|--|------------------------------|-----------------------------|------------------|
| | g3V052 | Клапан ПЗК-2 на горелке №5 | | | se0003, л.12 | | g3V122 | Клапан ПЗК-2 на горелке №12 | | se0003, л.19 | | g3V202 | Клапан ПЗК-2 на горелке №20 | | se0003, л.26 | |
| | g3V072 | Клапан ПЗК-2 на горелке №7 | | | se0003, л.12 | | g3V093 | Клапан СБ на горелке №9 | | se0003, л.19 | | g3V143 | Клапан СБ на горелке №14 | | se0003, л.26 | |
| | g3V013 | Клапан СБ на горелке №1 | | | se0003, л.13 | | g3V103 | Клапан СБ на горелке №10 | | se0003, л.19 | | g3V163 | Клапан СБ на горелке №16 | | se0003, л.26 | |
| | g3V033 | Клапан СБ на горелке №3 | | | se0003, л.13 | | g3V113 | Клапан СБ на горелке №11 | | se0003, л.20 | | g3V183 | Клапан СБ на горелке №18 | | se0003, л.26 | |
| | g3V053 | Клапан СБ на горелке №5 | | | se0003, л.13 | | g3V123 | Клапан СБ на горелке №12 | | se0003, л.20 | | g3V203 | Клапан СБ на горелке №20 | | se0003, л.27 | |
| | g3V073 | Клапан СБ на горелке №7 | | | se0003, л.13 | | g3V104 | Клапан запальника горелки №10 | | se0003, л.20 | | g3V184 | Клапан запальника горелки №18 | | se0003, л.27 | |
| | g3V034 | Клапан запальника горелки №3 | | | se0003, л.14 | | g3V114 | Клапан запальника горелки №11 | | se0003, л.20 | | b3X032 | Патиму напилия фауапа | | se0005, л.28 | |
| | g3V021 | Клапан ПЗК-1 на горелке №2 | | | se0003, л.14 | | g3V131 | Клапан ПЗК-1 на горелке №13 | | se0003, л.21 | | b3X042 | Патинк напиния факова | | se0005, л.28 | |
| | g3V041 | Клапан ПЗК-1 на горелке №4 | | | se0003, л.14 | | g3V151 | Клапан ПЗК-1 на горелке №15 | | se0003, л.21 | | b3X102 | Патину напиши факела | | se0005, л.28 | |
| | g3V061 | Клапан ПЗК-1 на горелке №6 | | | se0003, л.14 | | g3V171 | Клапан ПЗК-1 на горелке №17 | | se0003, л.21 | | b3X112 | Патиму напилия фауспа | | se0005, л.28 | |
| | g3V081 | Клапан ПЗК-1 на горелке №8 | | | se0003, л.15 | | g3V191 | Клапан ПЗК-1 на горелке №19 | | se0003, л.21 | | b3X172 | Патиму напилия фауспа | | se0005, л.28 | |
| | g3V022 | Клапан ПЗК-2 на горелке №2 | | | se0003, л.15 | | g3V132 | Клапан ПЗК-2 на горелке №13 | | se0003, л.22 | | b3X182 | Датчик наличия факела запальника горелки №18 | | se0005, л.28 | |
| | g3V042 | Клапан ПЗК-2 на горелке №4 | | | se0003, л.15 | | g3V152 | Клапан ПЗК-2 на горелке №15 | | se0003, л.22 | | b3X001 | Датчик интенсивности пламени №1 | | se0009, л.29 | |
| | g3V062 | Клапан ПЗК-2 на горелке №6 | | | se0003, л.15 | | g3V172 | Клапан ПЗК-2 на горелке №17 | | se0003, л.22 | | b3X002 | Датчик интенсивности пламени №2 | | se0009, л.29 | |
| | g3V082 | Клапан ПЗК-2 на горелке №8 | | | se0003, л.16 | | g3V192 | Клапан ПЗК-2 на горелке №19 | | se0003, л.22 | | b3X003 | Датчик интенсивности пламени №3 | | se0009, л.29 | |
| | g3V023 | Клапан СБ на горелке №2 | | | se0003, л.16 | | g3V133 | Клапан СБ на горелке №13 | | se0003, л.23 | | b3X004 | Датчик интенсивности пламени №4 | | se0009, л.29 | |
| | g3V043 | Клапан СБ на горелке №4 | | | se0003, л.16 | | g3V153 | Клапан СБ на горелке №15 | | se0003, л.23 | | b3X005 | Датчик интенсивности пламени №5 | | se0009, л.29 | |
| | g3V063 | Клапан СБ на горелке №6 | | | se0003, л.16 | | g3V173 | Клапан СБ на горелке №17 | | se0003, л.23 | | b3X006 | Датчик интенсивности пламени №6 | | se0009, л.29 | |
| | g3V083 | Клапан СБ на горелке №8 | | | se0003, л.17 | | g3V193 | Клапан СБ на горелке №19 | | se0003, л.23 | | a3CO00 | 1 Датчик загазованности СО №1 | | se0009, л.29 | |
| | g3V044 | Клапан запальника горелки №4 | | | se0003, л.17 | | g3V174 | Клапан запальника горелки №17 | | se0003, л.24 | | a3CO00 | 2 Датчик загазованности СО №2 | | se0009, л.29 | |
| | g3V091 | Клапан ПЗК-1 на горелке №9 | | | se0003, л.17 | | g3V141 | Клапан ПЗК-1 на горелке №14 | | se0003, л.24 | | a3CO00 | 3 Датчик загазованности СО №3 | | se0009, л.29 | |
| | g3V101 | Клапан ПЗК-1 на горелке №10 | | | se0003, л.17 | | g3V161 | Клапан ПЗК-1 на горелке №16 | | se0003, л.24 | | a3CO00 | 4 Датчик загазованности СО №4 | | se0009, л.29 | |
| | g3V111 | Клапан ПЗК-1 на горелке №11 | | | se0003, л.18 | | g3V181 | Клапан ПЗК-1 на горелке №18 | | se0003, л.24 | | b3X033 | Датчик наличия факела горелки №3 | | se0010, л.30 | |
| | g3V121 | Клапан ПЗК-1 на горелке №12 | | | se0003, л.18 | | g3V201 | Клапан ПЗК-1 на горелке №20 | | se0003, л.25 | | b3X043 | Tobeliki Mad | | se0010, л.30 | |
| инв. | g3V092 | Клапан ПЗК-2 на горелке №9 | | | se0003, л.18 | | g3V142 | Клапан ПЗК-2 на горелке №14 | | se0003, л.25 | | b3X103 | Датчик наличия факела горелки №10 | | se0010, л.30 | |
| Deame | g3V102 | Клапан ПЗК-2 на горелке №10 | | | se0003, л.18 | | g3V162 | Клапан ПЗК-2 на горелке №16 | | se0003, л.25 | | b3X113 | 10helikii ida 11 | | se0010, л.30 | |
| | g3V112 | Клапан ПЗК-2 на горелке №11 | | | se0003, л.19 | | g3V182 | Клапан ПЗК-2 на горелке №18 | | se0003, л.25 | | b3X173 | Датчик наличия факела горелки №17 | | se0010, л.30 | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | 370-2 | 24-AK | | |
| T | | | | | | | | | | | | | Балаковская ТЭЦ-4 ф | илиала «Саратов | ский» | |
| 2 | | | | | | | | | Изм. Кол.у | н. Лист № д | ок. Подп. | Дата | | Г Плюс» | | |
| + | | | | | | | | | | | | + | Модернизация оборудования КИПиА водогрейных котлов ПТВМ-180 ст.№3 | , | Лист | Листов |
| Д | | | | | | | | | | | | | ст.№4 | РД | 1 | |
| 2 | | | | | | | | | Разработал Проверил | Агафонов Корепанов | And | 07.24 | Принципиальная схема | H | ПП ЭСН | |
| \$ | | | | | | | | | Н.контр. | Чураков | 1 | + | | | | |


| | Шифр | Назначение | Значение номиналь- ное | Единица измере- ния | Схема электри- ческая | Схема монтажа | Шифр | Назначение | Значение номинальное ное Единица измерения | Схема электри- ческая | Схема монтажа | Шиф | р Назначение | Значение номинальное Ния | Схема электри- ческая | Схема монтажа |
|------------|---------|---|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------|---------|--|--|-----------------------------|--|-------|--|--------------------------|-----------------------------|------------------|
| | b3X183 | Датчик наличия факела горелки №18 | | | se0010, л.31 | | g3sM051 | Регулятор давления газа на горелке №5 | | se0015, л.55 | | a3M0 | Дутьевой вентилятор на горелке №9 | | se0019, л.82 | |
| | a3CH001 | Датчик загазованности СН4 №1 | | | se0011, л.32 | | g3sM071 | Регулятор давления газа на горелке №7 | | se0015, л.56 | | a3M1 | Дутьевой вентилятор на горелке №10 | | se0019, л.83 | |
| | a3CH002 | Датчик загазованности СН4 №2 | | | se0011, л.32 | | g3sM021 | Регулятор давления газа на горелке №2 | | se0015, л.57 | | a3M1 | Дутьевой вентилятор на горелке №11 | | se0019, л.84 | |
| | a3CH003 | Датчик загазованности СН4 №3 | | | se0011, л.32 | | g3sM041 | Регулятор давления газа на горелке №4 | | se0015, л.58 | | a3M1 | 21 Дутьевой вентилятор на горелке №12 | | se0019, л.85 | |
| | a3CH004 | Датчик загазованности СН4 №4 | | | se0011, л.32 | | g3sM061 | Регулятор давления газа на горелке №6 | | se0015, л.59 | | a3M1 | 31 Дутьевой вентилятор на горелке №13 | | se0019, л.86 | |
| | a3sM011 | Регулятор давления воздуха на горелке №1 | | | se0012, л.33 | | g3sM081 | Регулятор давления газа на горелке №8 | | se0015, л.60 | | a3M1 | Дутьевой вентилятор на горелке №15 | | se0019, л.87 | |
| | a3sM031 | Регулятор давления воздуха на горелке №3 | | | se0012, л.34 | | g3sM091 | Регулятор давления газа на горелке №9 | | se0015, л.61 | | a3M1 | 71 Дутьевой вентилятор на горелке №17 | | se0019, л.88 | |
| | a3sM051 | Регулятор давления воздуха на горелке №5 | | | se0012, л.35 | | g3sM101 | Регулятор давления газа на горелке №10 | | se0015, л.62 | | a3M1 | Дутьевой вентилятор на горелке №19 | | se0019, л.89 | |
| | a3sM071 | Регулятор давления воздуха на горелке №7 | | | se0012, л.36 | | g3sM111 | Регулятор давления газа на горелке №11 | | se0015, л.63 | | a3M1 | Дутьевой вентилятор на горелке №14 | | se0019, л.90 | |
| | a3sM021 | Регулятор давления воздуха на горелке №2 | | | se0012, л.37 | | g3sM121 | Регулятор давления газа на горелке №12 | | se0015, л.64 | | a3M1 | б1 Дутьевой вентилятор на горелке №16 | | se0019, л.91 | |
| | a3sM041 | Регулятор давления воздуха на горелке №4 | | | se0012, л.38 | | g3sM131 | Регулятор давления газа на горелке №13 | | se0015, л.65 | | a3M1 | Дутьевой вентилятор на горелке №18 | | se0019, л.92 | |
| | a3sM061 | Регулятор давления воздуха на горелке №6 | | | se0012, л.39 | | g3sM151 | Регулятор давления газа на горелке №15 | | se0015, л.66 | | a3M2 | Дутьевой вентилятор на горелке №20 | | se0019, л.93 | |
| | a3sM081 | Регулятор давления воздуха на горелке №8 | | | se0012, л.40 | | g3sM171 | Регулятор давления газа на горелке №17 | | se0015, л.67 | | g3M0 | 3адвижка газовая на входе в котел | | se0020, л.94 | |
| | a3sM091 | Регулятор давления воздуха на горелке №9 | | | se0012, л.41 | | g3sM191 | Регулятор давления газа на горелке №19 | | se0015, л.68 | | w3M0 | 3адвижка теплоносителя на входе в котел | | se0020, л.95 | |
| | a3sM101 | Регулятор давления воздуха на горелке №10 | | | se0012, л.42 | | g3sM141 | Регулятор давления газа на горелке №14 | | se0015, л.69 | | w3M0 | 3адвижка теплоносителя после котла | | se0020, л.96 | |
| | a3sM111 | Регулятор давления воздуха на горелке №11 | | | se0012, л.43 | | g3sM161 | Регулятор давления газа на горелке №16 | | se0015, л.70 | | g3V0 | 11 Клапан продувки со стороны чётных горелок | | se0021, л.97 | |
| | a3sM121 | Регулятор давления воздуха на горелке №12 | | | se0012, л.44 | | g3sM181 | Регулятор давления газа на горелке №18 | | se0015, л.71 | | g3V0 | 22 Клапан продувки со стороны нечётных горелок | | se0021, л.97 | |
| | a3sM131 | Регулятор давления воздуха на горелке №13 | | | se0012, л.45 | | g3sM201 | Регулятор давления газа на горелке №20 | | se0015, л.72 | | f3sM0 | 01 Регулятор разрежения №1 | | se0022, л.98 | |
| | a3sM151 | Регулятор давления воздуха на горелке №15 | | | se0012, л.46 | | f3X001 | Газоанализатор дымовых газов | | se0018, л.73 | | f3sM0 | 02 Регулятор разрежения №2 | | se0022, л.99 | |
| | a3sM171 | Регулятор давления воздуха на горелке №17 | | | se0012, л.47 | | a3M011 | Дутьевой вентилятор на горелке №1 | | se0019, л.74 | | f3sM0 | 03 Регулятор разрежения №3 | | se0022, л.100 | |
| | a3sM191 | Регулятор давления воздуха на горелке №19 | | | se0012, л.48 | | a3M031 | Дутьевой вентилятор на горелке №3 | | se0019, л.75 | | g3sM0 | 01 Регулятор давления газа в коллекторе | | se0023, л.101 | |
| | a3sM141 | Регулятор давления воздуха на горелке №14 | | | se0012, л.49 | | a3M051 | Дутьевой вентилятор на горелке №5 | | se0019, л.76 | | b3X0 | Горелка запальная газовая | | не электр. | |
| | a3sM161 | Регулятор давления воздуха на горелке №16 | | | se0012, л.50 | | a3M071 | Дутьевой вентилятор на горелке №7 | | se0019, л.77 | | b3X04 | Горелка запальная газовая | | не электр. | |
| 2 | a3sM181 | Регулятор давления воздуха на горелке №18 | | | se0012, л.51 | | a3M021 | Дутьевой вентилятор на горелке №2 | | se0019, л.78 | | b3X10 | 74 Горелка запальная газовая | | не электр. | |
| NHB. | a3sM201 | Регулятор давления воздуха на горелке №20 | | | se0012, л.52 | | a3M041 | Дутьевой вентилятор на горелке №4 | | se0019, л.79 | | b3X1 | 4 Горелка запальная газовая | | не электр. | |
| o 3 al Mei | g3sM011 | Регулятор давления газа на горелке №1 | | | se0015, л.53 | | a3M061 | Дутьевой вентилятор на горелке №6 | | se0019, л.80 | | b3X1 | 74 Горелка запальная газовая | | не электр. | |
| _ | g3sM031 | Регулятор давления газа на горелке №3 | | | se0015, л.54 | | a3M081 | Дутьевой вентилятор на горелке №8 | | se0019, л.81 | | b3X18 | Горелка запальная газовая | | не электр. | |
| <u>a</u> | | | | | | | | | | | | | 370- | -24-AK | | |
| Ž I | | | | | | | | | | | | | Балаковская ТЭЦ-4 ф ПАО « | | Ский» | |
| <u>-</u> | | | | | | | | | Изм. Кол.уч. | Лист № до | к. Подп. | Дата | TIAO « | I I IЛЮС» | | |
| + | - | | | | | | | | | | | | Модернизация оборудования КИПи водогрейных котлов ПТВМ-180 ст.№ | 3, | Лист | Листов |
| | | | | | | | | | | | | | ст.№4 | РД | 1 | |
| 일 위 | | | | | | | | | Разработал Проверил | Агафонов Корепанов | And Mary | 07.24 | Принципиальная схема | Hſ | ПП ЭСН | |
| Ī | | | | | | | | | Н.контр. | Чураков | The state of the s | | | | | |


| Шифр Назначение | Значение номиналь- ное | Схема электри- ческая | Схема монтажа | Шифр | Назначение | Значение номиналь- ное | Единица измере- ния | Схема электри- ческая | Схема монтажа | Шиф | рр Назначение | Значение номинальное ное ния | е- электри- | Схема монтажа |
|--|------------------------------|-----------------------------|------------------|----------|------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------|-------|--|------------------------------|-------------|---------------|
| Алм оператора | | | | | | | | | | | | | | |
| х3OS001 Арм оператора | | | | | | | | | | | | | | |
| Стол оператора | | | | | | | | | | | | | | |
| х3СР001 Шкаф управления котлом | | | | | | | | | | | | | | |
| х3СР002 Шкаф управления горелками 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| х3СР003 Шкаф управления горелками 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| х3СР004 Шкаф управления горелками 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| х3СР005 Шкаф управления горелками 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| х3СР006 Шкаф управления горелками 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| х3РР001 Шкаф питания | | | | | | | | | | | | | | |
| х3РР002 Шкаф питания дутьевых вентиляторов 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| х3РР003 Шкаф питания дутьевых вентиляторов 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| х3РР004 Шкаф автоматического включения резерва | | | | | | | | | | | | | | |
| Иверторная система | | | | | | | | | | | | | | |
| Байпас | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| _ | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | <u> </u> | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 24-AK | | |
| | | | | | | Maj | M KODAL | Лист № до | к. Подп. | Дата | Балаковская ТЭЦ-4 фі ПАО «Т | илиала «Сарат Г Плюс» | ОВСКИЙ» | |
| | | | | | | VI3 | w. NOJI.Y4. | лист им до | л. 110ДП. | дата | Модернизация оборудования КИПиА | Стадия | Лист | Листов |
| | | | | | | | | | | + | Модернизация оборудования КИПиА водогрейных котлов ПТВМ-180 ст.№3, ст.№4 | РД | 1 | |
| | | | | | | | работал | Агафонов Корепанов | And | 07.24 | Принципиальная схема | | НПП ЭСН | |
| | | | | | | | онтр. | Чураков | 100 | 2 | | | | |


Согласов

















































































Схема внутренних соединений МЭО



М1 - электродвигатель

Х1 - колодка клеммная

X2 - соединитель (вилка, розетка) РП10-30


А1 - блок сигнализации положения


S1..S4 - выключатели сигнализации

Диаграмма работы микровыключателей

| Микровык- | Контакт | Положение арматуры | | | | | | | | |
|-----------|----------------|--------------------|---------------|----------|--|--|--|--|--|--|
| лючатель | соединителя Х1 | открытое | промежуточное | закрытое | | | | | | |
| S1 | 5,6 | | | | | | | | | |
| 01 | 7,8 | | | | | | | | | |
| S2 | 9,10 | | | | | | | | | |
| 32 | 11,12 | | | | | | | | | |
| S3 | 19,20 | | | | | | | | | |
| 33 | 21,22 | | | | | | | | | |
| S4 | 23,24 | | | | | | | | | |
| J 34 | 25,26 | | | | | | | | | |

| | | | | | | 370-24-A | 370-24-AK | | | | | | |
|--------|---------|--------|--------|-------|------------|---|-----------|--------|--------|--|--|--|--|
| | | | | | | Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» | | | | | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | | | | | | | | |
| | | | | | | Модернизация оборудования КИПиА водогрейных котлов ПТВМ-180 ст.№3, | Стадия | Лист | Листов | | | | |
| | | | | | | водогреиных котлов ПТВМ-180 ст.№3, ст.№4 | РД | 1 | | | | | |
| Разраб | ботал | Агафо | НОВ | And | 07.24 | Схема электрическая se0012: a3sM011 | | нпп эс | CH | | | | |
| Прове | рил | Корепа | анов | Kon | 1 | | | | | | | | |
| Н.конт | p. | Чурако | ЭВ | 11 | - <u> </u> | | | | | | | | |





М1 - электродвигатель

Х1 - колодка клеммная


Х2 - соединитель (вилка, розетка) РП10-30


А1 - блок сигнализации положения

S1..S4 - выключатели сигнализации

| Микровык- | Контакт | Положение арматуры | | | | |
|-----------|----------------|--------------------|---------------|----------|--|--|
| лючатель | соединителя Х1 | открытое | промежуточное | закрытое | | |
| S1 | 5,6 | | | | | |
| | 7,8 | | | | | |
| S2 | 9,10 | | | | | |
| 52 | 11,12 | | | | | |
| C2 | 19,20 | | | | | |
| S3 | 21,22 | | | | | |
| S4 | 23,24 | | | | | |
| | 25,26 | | | | | |

| | | | | _ | | | | | | |
|--------|---------|--------|--------|-------|-------|---|---------|------|--------|--|
| | | | | | | 370-24-AK | | | | |
| | | | | | | Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» | | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | | | | | |
| | | | | | | Модернизация оборудования КИПиА водогрейных котлов ПТВМ-180 ст.№3, | Стадия | Лист | Листов | |
| | | | | | | водогреиных котлов 111вм-180 ст.№3, ст.№4 | РД | 1 | | |
| Разра6 | ботал | Агафо | НОВ | And | 07.24 | Схема электрическая se0012: a3sM031 | нпп эсн | | CH | |
| Прове | рил | Корепа | анов | Hon | 1 | | | | | |
| Н.конт | n. | Чуракс |)B | 1/19 | _ | | 1 | | | |





М1 - электродвигатель

Х1 - колодка клеммная


X2 - соединитель (вилка, розетка) РП10-30


А1 - блок сигнализации положения

S1..S4 - выключатели сигнализации

| Микровык- | Контакт | Положение арматуры | | | | | |
|-----------|----------------|--------------------|---------------|----------|--|--|--|
| лючатель | соединителя Х1 | открытое | промежуточное | закрытое | | | |
| C1 | 5,6 | | | | | | |
| S1 | 7,8 | | | | | | |
| CO | 9,10 | | | | | | |
| S2 | 11,12 | | | | | | |
| CO | 19,20 | | | | | | |
| S3 | 21,22 | | | | | | |
| S4 | 23,24 | | | | | | |
| | 25,26 | | | | | | |

| | | | | | | 370-24-AK | | | | |
|--------|---------|--------|--------|-------|-------|---|---------|------|--------|--|
| | | | | | | Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» | | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | | | | | |
| | | | | | | Модернизация оборудования КИПиА водогрейных котлов ПТВМ-180 ст.№3, | Стадия | Лист | Листов | |
| | | | | | | водогреиных котлов ПТВМ-180 ст.№3, ст.№4 | РД | 1 | | |
| Разраб | ботал | Агафо | НОВ | And | 07.24 | Схема электрическая se0012: a3sM051 | НПП ЭСН | | H | |
| Провер | рил | Корепа | анов | Kon | 1 | | | | | |
| Н.конт | n. | Чуракс |)B | 11 | 1 | | 1 | | | |





М1 - электродвигатель

Х1 - колодка клеммная


X2 - соединитель (вилка, розетка) РП10-30


А1 - блок сигнализации положения

S1..S4 - выключатели сигнализации

| Микровык- | Контакт | Положение арматуры | | | | | |
|-----------|----------------|--------------------|---------------|----------|--|--|--|
| лючатель | соединителя Х1 | открытое | промежуточное | закрытое | | | |
| C1 | 5,6 | | | | | | |
| S1 | 7,8 | | | | | | |
| CO | 9,10 | | | | | | |
| S2 | 11,12 | | | | | | |
| CO | 19,20 | | | | | | |
| S3 | 21,22 | | | | | | |
| S4 | 23,24 | | | | | | |
| | 25,26 | | | | | | |

| | | | | | | 370-24-AK | | | | |
|---------------------|---------|--------|--------|-------------------------------------|---------|---|--|------|--------|--|
| | | | | | | Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» | | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | | | | | |
| | | | | | | Модернизация оборудования КИПиА | Стадия | Лист | Листов | |
| | | | | | | водогрейных котлов ПТВМ-180 ст.№3, ст.№4 | РД | 1 | | |
| Разработал Агафонов | | And | 07.24 | Схема электрическая se0012: a3sM071 | НПП ЭСН | | L————————————————————————————————————— | | | |
| Проверил Корепанов | | 100 | | | | | , | | | |
| Н.конт | p. | Чуракс |)B | 13 | | | | | | |





М1 - электродвигатель

Х1 - колодка клеммная


X2 - соединитель (вилка, розетка) РП10-30


А1 - блок сигнализации положения

S1..S4 - выключатели сигнализации

| Микровык- | | Положение арматуры | | | | | |
|-----------|----------------|--------------------|---------------|----------|--|--|--|
| лючатель | соединителя Х1 | открытое | промежуточное | закрытое | | | |
| C1 | 5,6 | | | | | | |
| S1 | 7,8 | | | | | | |
| S2 | 9,10 | | | | | | |
| 32 | 11,12 | | | | | | |
| C2 | 19,20 | | | | | | |
| S3 | 21,22 | | | | | | |
| S4 | 23,24 | | | | | | |
| | 25,26 | | | | | | |

| | | | | | | 370-24-A | К | | | |
|--------|---------|--------|--------|-------|-------|---|---------|------|--------|--|
| | | | | | | Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» | | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | | | | | |
| | | | | | | Модернизация оборудования КИПиА водогрейных котлов ПТВМ-180 ст.№3, | Стадия | Лист | Листов | |
| | | | | 0 | | водогреиных котлов 111вм-18∪ ст.№3, ст.№4 | РД | 1 | | |
| Разраб | ботал | Агафо | НОВ | And | 07.24 | Схема электрическая se0012: a3sM021 | нпп эсн | | H | |
| Прове | рил | Корепа | анов | Hon | 1 | | | | | |
| Н.конт | p. | Чурако | В | 11 | - | | | | | |





М1 - электродвигатель

Х1 - колодка клеммная


X2 - соединитель (вилка, розетка) РП10-30


А1 - блок сигнализации положения

S1..S4 - выключатели сигнализации

| Микровык- | Контакт | Положение арматуры | | | | | |
|-----------|----------------|--------------------|---------------|----------|--|--|--|
| лючатель | соединителя Х1 | открытое | промежуточное | закрытое | | | |
| S1 | 5,6 | | | | | | |
| 01 | 7,8 | | | | | | |
| S2 | 9,10 | | | | | | |
| 32 | 11,12 | | | | | | |
| S3 | 19,20 | | | | | | |
| 33 | 21,22 | | | | | | |
| C/1 | 23,24 | | | | | | |
| S4 | 25,26 | | | | | | |

| | | | | _ | | | | | | |
|--------|---------|--------|--------|-------|-------|---|---------|------|--------|--|
| | | | | | | 370-24-AK | | | | |
| | | | | | | Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» | | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | | | | | |
| | | | | | | Модернизация оборудования КИПиА водогрейных котлов ПТВМ-180 ст.№3, | Стадия | Лист | Листов | |
| | | | | | | водогреиных котлов 111вм-180 ст.№3, ст.№4 | РД | 1 | | |
| Разраб | ботал | Агафо | НОВ | And | 07.24 | Схема электрическая se0012: a3sM041 | нпп эсн | | CH | |
| Прове | рил | Корепа | анов | Hon | 1 | | | | | |
| Н.конт | D. | Чуракс |)B | 11 | 1 | | | | | |





М1 - электродвигатель

Х1 - колодка клеммная


X2 - соединитель (вилка, розетка) РП10-30


А1 - блок сигнализации положения

S1..S4 - выключатели сигнализации

| Микровык- | Контакт | Положение арматуры | | | | | |
|-----------|----------------|--------------------|---------------|----------|--|--|--|
| лючатель | соединителя Х1 | открытое | промежуточное | закрытое | | | |
| S1 | 5,6 | | | | | | |
| 01 | 7,8 | | | | | | |
| S2 | 9,10 | | | | | | |
| 32 | 11,12 | | | | | | |
| S3 | 19,20 | | | | | | |
| 33 | 21,22 | | | | | | |
| C/1 | 23,24 | | | | | | |
| S4 | 25,26 | | | | | | |

| | | | | | | 370-24-AK | | | | |
|--------|---------|--------|--------|-------|-------|---|-------------------|------|--------|--|
| | | | | | | Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» | | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | | Turio «Fribilico» | | | |
| | | | | | | Модернизация оборудования КИПиА водогрейных котлов ПТВМ-180 ст.№3, | Стадия | Лист | Листов | |
| | | | | | | водогреиных котлов ПТВМ-180 ст.№3, ст.№4 | РД | 1 | | |
| Разраб | ботал | Агафо | НОВ | And | 07.24 | Схема электрическая se0012: a3sM061 | нпп эсн | | H | |
| Провер | рил | Корепа | анов | Mon | 1 | | | | | |
| Н.конт | p. | Чуракс |)B | 11 | 1 | | | | | |





М1 - электродвигатель

Х1 - колодка клеммная


X2 - соединитель (вилка, розетка) РП10-30


А1 - блок сигнализации положения

S1..S4 - выключатели сигнализации

| Микровык- | Контакт | Положение арматуры | | | | | |
|-----------|----------------|--------------------|---------------|----------|--|--|--|
| лючатель | соединителя Х1 | открытое | промежуточное | закрытое | | | |
| C1 | 5,6 | | | | | | |
| S1 | 7,8 | | | | | | |
| 00 | 9,10 | | | | | | |
| S2 | 11,12 | | | | | | |
| CO | 19,20 | | | | | | |
| S3 | 21,22 | | | | | | |
| S4 | 23,24 | | | | | | |
| | 25,26 | | | | | | |

| | | | | | | 370-24-AK | | | | |
|--------|---------|--------|--------|-------|-------|---|---------|------|--------|--|
| | | | | | | Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» | | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | | | | | |
| | | | | | | Модернизация оборудования КИПиА водогрейных котлов ПТВМ-180 ст.№3, | Стадия | Лист | Листов | |
| | | | | | | водогреиных котлов ПТВМ-180 ст.№3, ст.№4 | РД | 1 | | |
| Разраб | ботал | Агафо | НОВ | And | 07.24 | Схема электрическая se0012: a3sM081 | нпп эсн | | CH | |
| Прове | рил | Корепа | ЭНОВ | Kon | | | | | | |
| Н.конт | D. | Чуракс |)B | 11 | _ | | | | | |





М1 - электродвигатель

Х1 - колодка клеммная


X2 - соединитель (вилка, розетка) РП10-30


А1 - блок сигнализации положения

S1..S4 - выключатели сигнализации

| Микровык- | | Положение арматуры | | | | | |
|-----------|----------------|--------------------|---------------|----------|--|--|--|
| лючатель | соединителя Х1 | открытое | промежуточное | закрытое | | | |
| 04 | 5,6 | | | | | | |
| S1 | 7,8 | | | | | | |
| S2 | 9,10 | | | | | | |
| 32 | 11,12 | | | | | | |
| C2 | 19,20 | | | | | | |
| S3 | 21,22 | | | | | | |
| C/1 | 23,24 | | | | | | |
| S4 | 25,26 | | | | | | |

| | | | | _ | | | | | | |
|--------|---------|--------|--------|-------|-------|---|---------|------|--------|--|
| | | | | | | 370-24-AK | | | | |
| | | | | | | Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» | | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | | | | | |
| | | | | | | Модернизация оборудования КИПиА водогрейных котлов ПТВМ-180 ст.№3, | Стадия | Лист | Листов | |
| | | | | | | водогреиных котлов ПТВМ-180 ст.№3, ст.№4 | РД | 1 | | |
| Разраб | ботал | Агафо | НОВ | And | 07.24 | Схема электрическая se0012: a3sM091 | нпп эсн | | CH | |
| Прове | рил | Корепа | анов | Kon | 1 | | | | | |
| Н.конт | D. | Чуракс | В | 11 | - | | | | | |





М1 - электродвигатель

Х1 - колодка клеммная


X2 - соединитель (вилка, розетка) РП10-30


А1 - блок сигнализации положения

S1..S4 - выключатели сигнализации

| Микровык- | Контакт | Положение арматуры | | | | | |
|-----------|----------------|--------------------|---------------|----------|--|--|--|
| лючатель | соединителя Х1 | открытое | промежуточное | закрытое | | | |
| C1 | 5,6 | | | | | | |
| S1 | 7,8 | | | | | | |
| 00 | 9,10 | | | | | | |
| S2 | 11,12 | | | | | | |
| CO | 19,20 | | | | | | |
| S3 | 21,22 | | | | | | |
| S4 | 23,24 | | | | | | |
| | 25,26 | | | | | | |

| | | | | | | 370-24-AK | | | | | |
|--------------|---------|----------|--------|--------------|----------|---|-------------------------------------|------|--------|---|--|
| | | | | | | Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» | | | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | | | | | | |
| | | | | | | Модернизация оборудования КИПиА | Стадия | Лист | Листов | | |
| | | | | 2 | | водогрейных котлов ПТВМ-180 ст.№3, ст.№4 | РД | 1 | | | |
| Разработал А | | Агафонов | | Агафонов Ага | | 07.24 | Схема электрическая se0012: a3sM101 | | НПП ЭС | H | |
| Прове | рил | Корепа | анов | Kon | | | | | | | |
| Н.конт | гр. | Чуракс | ЭВ | 11 | - | | | | | | |





М1 - электродвигатель

Х1 - колодка клеммная


X2 - соединитель (вилка, розетка) РП10-30


А1 - блок сигнализации положения

S1..S4 - выключатели сигнализации

| Микровык- | Контакт | Положение арматуры | | | | | |
|---------------|----------------|--------------------|---------------|----------|--|--|--|
| лючатель | соединителя Х1 | открытое | промежуточное | закрытое | | | |
| 01 | 5,6 | | | | | | |
| S1 | 7,8 | | | | | | |
| S2 | 9,10 | | | | | | |
| 32 | 11,12 | | | | | | |
| S3 | 19,20 | | | | | | |
| 33 | 21,22 | | | | | | |
| S4 | 23,24 | | | | | | |
| 34 | 25,26 | | | | | | |

| | | | | | | 370-24-AK | | | | |
|---------------------|---------|--------|--------|-------------------------------------|------|---|--------|------|--------|--|
| | | | | | | Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» | | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | | | | | |
| | | | | | | Модернизация оборудования КИПиА водогрейных котлов ПТВМ-180 ст.№3, | Стадия | Лист | Листов | |
| | | | | 0 | | водогреиных котлов ПТВМ-180 ст.№3, ст.№4 | РД | 1 | | |
| Разработал Агафонов | | 07.24 | | Схема электрическая se0012: a3sM111 | | НПП ЭС | Н | | | |
| Провер | рил | Корепа | анов | Hon | 1 | | | | | |
| Н.конт | p. | Чурако | В | 13 | _ | | | | | |





М1 - электродвигатель

Х1 - колодка клеммная


X2 - соединитель (вилка, розетка) РП10-30


А1 - блок сигнализации положения

S1..S4 - выключатели сигнализации

| Микровык- | | Положение арматуры | | | | | |
|-----------|----------------|--------------------|---------------|----------|--|--|--|
| лючатель | соединителя Х1 | открытое | промежуточное | закрытое | | | |
| 04 | 5,6 | | | | | | |
| S1 | 7,8 | | | | | | |
| S2 | 9,10 | | | | | | |
| 32 | 11,12 | | | | | | |
| 02 | 19,20 | | | | | | |
| S3 | 21,22 | | | | | | |
| S4 | 23,24 | | | | | | |
| | 25,26 | | | | | | |

| | | | | | | 370-24-AK | | | | |
|--------|---------|--------|--------|-------|-------|---|--------|--------|--------|--|
| | | | | | | Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» | | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | | | | | |
| | | | | | | Модернизация оборудования КИПиА водогрейных котлов ПТВМ-180 ст.№3, | Стадия | Лист | Листов | |
| | | | | | | водогреиных котлов 111вм-180 ст.№3, ст.№4 | РД | 1 | | |
| Разраб | ботал | Агафо | НОВ | And | 07.24 | Схема электрическая se0012: a3sM121 | | нпп эс | H | |
| Провер | рил | Корепа | анов | Hon | 1 | | | | | |
| Н.конт | D. | Чуракс |)B | 11 | - | | 1 | | | |





М1 - электродвигатель

Х1 - колодка клеммная


X2 - соединитель (вилка, розетка) РП10-30


А1 - блок сигнализации положения

S1..S4 - выключатели сигнализации

| Микровык- | Контакт | Положение арматуры | | | | | |
|-----------|----------------|--------------------|---------------|----------|--|--|--|
| лючатель | соединителя Х1 | открытое | промежуточное | закрытое | | | |
| S1 | 5,6 | | | | | | |
| 01 | 7,8 | | | | | | |
| S2 | 9,10 | | | | | | |
| 32 | 11,12 | | | | | | |
| S3 | 19,20 | | | | | | |
| 33 | 21,22 | | | | | | |
| S4 | 23,24 | | | | | | |
| | 25,26 | | | | | | |

| | | | | | | 370-24-AK | | | | |
|--------|-----------------|--------|------------------|-------|-------|---|--------|--------|--------|--|
| | | | | | | Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» | | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | THE ATTENDED | | | | |
| | | | | | | Модернизация оборудования КИПиА водогрейных котлов ПТВМ-180 ст.№3, | Стадия | Лист | Листов | |
| | | | | | | водогреиных котлов ПТВМ-180 ст.№3, ст.№4 | РД | 1 | | |
| Разраб | аботал Агафонов | | Агафонов Лу 07.2 | | 07.24 | Схема электрическая se0012: a3sM131 | | нпп эс | H | |
| Провер | рил | Корепа | анов | Mon | | | | | | |
| Н.конт | p. | Чуракс |)B | 11 | 1 | | | | | |





М1 - электродвигатель

Х1 - колодка клеммная


X2 - соединитель (вилка, розетка) РП10-30


А1 - блок сигнализации положения

S1..S4 - выключатели сигнализации

| Микровык- | Контакт | Положение арматуры | | | | | |
|-----------|----------------|--------------------|---------------|----------|--|--|--|
| лючатель | соединителя Х1 | открытое | промежуточное | закрытое | | | |
| S1 | 5,6 | | | | | | |
| 01 | 7,8 | | | | | | |
| S2 | 9,10 | | | | | | |
| 32 | 11,12 | | | | | | |
| S3 | 19,20 | | | | | | |
| 33 | 21,22 | | | | | | |
| S4 | 23,24 | | | | | | |
| 34 | 25,26 | | | | | | |

| | | | | | | 370-24-AK | | | | |
|--------|---------|--------|--------|-------|-------|---|---------|------|--------|--|
| | | | | | | Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» | | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | The arrange | | | | |
| | | | | | | Модернизация оборудования КИПиА водогрейных котлов ПТВМ-180 ст.№3, | Стадия | Лист | Листов | |
| | | | | | | водогреиных котлов ПТВМ-180 ст.№3, ст.№4 | РД | 1 | | |
| Разраб | ботал | Агафо | НОВ | And | 07.24 | Схема электрическая se0012: a3sM151 | нпп эсн | | H | |
| Провер | рил | Корепа | анов | Mon | | | | | | |
| Н.конт | p. | Чуракс | В | 11 | 1 | | | | | |





М1 - электродвигатель

Х1 - колодка клеммная


X2 - соединитель (вилка, розетка) РП10-30


А1 - блок сигнализации положения

S1..S4 - выключатели сигнализации

| Микровык- | Контакт | Положение арматуры | | | | | |
|-----------------|----------------|--------------------|---------------|----------|--|--|--|
| лючатель | соединителя Х1 | открытое | промежуточное | закрытое | | | |
| S1 | 5,6 | | | | | | |
| 01 | 7,8 | | | | | | |
| S2 | 9,10 | | | | | | |
| 52 | 11,12 | | | | | | |
| S3 | 19,20 | | | | | | |
| S | 21,22 | | | | | | |
| S4 | 23,24 | | | | | | |
| \ 04 | 25,26 | | | | | | |

| | | | | | | 370-24-AK | | | | | |
|---------------------|-------------------|-------|-----------|-------|-------------------------------------|---|--------|--------|--------|--|--|
| | | | | | | Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» | | | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | | | | | | |
| | | | | | | Модернизация оборудования КИПиА | Стадия | Лист | Листов | | |
| | | | | | | водогрейных котлов ПТВМ-180 ст.№3, ст.№4 | РД | 1 | | | |
| Разработал Агафонов | | НОВ | And | 07.24 | Схема электрическая se0012: a3sM171 | НПП ЭСН | | СН | | | |
| Прове | роверил Корепанов | | Корепанов | | | | | | | | |
| Н.конт | гр. | Чурак |)B | 13 | - | | | | | | |





М1 - электродвигатель

Х1 - колодка клеммная


X2 - соединитель (вилка, розетка) РП10-30


А1 - блок сигнализации положения

S1..S4 - выключатели сигнализации

| Микровык- | Контакт | Положение арматуры | | | | | |
|-----------|----------------|--------------------|---------------|----------|--|--|--|
| лючатель | соединителя Х1 | открытое | промежуточное | закрытое | | | |
| C1 | 5,6 | | | | | | |
| S1 | 7,8 | | | | | | |
| S2 | 9,10 | | | | | | |
| 52 | 11,12 | | | | | | |
| S3 | 19,20 | | | | | | |
| 33 | 21,22 | | | | | | |
| Ç/I | 23,24 | | | | | | |
| S4 | 25,26 | | | | | | |

| | | | | | | 370-24-AK | | | | |
|--------|---------|--------|--------|-------|-------|---|---------|------|--------|--|
| | | | | | | Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» | | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | | | | | |
| | | | | | | Модернизация оборудования КИПиА водогрейных котлов ПТВМ-180 ст.№3, | Стадия | Лист | Листов | |
| | | | | | | водогреиных котлов 111вм-180 ст.№3, ст.№4 | РД | 1 | | |
| Разраб | ботал | Агафо | НОВ | And | 07.24 | Схема электрическая se0012: a3sM191 | нпп эсн | | H | |
| Провер | рил | Корепа | анов | Hon | 1 | | | | | |
| Н.конт | D. | Чуракс |)B | 11 | _ | | | | | |





М1 - электродвигатель

Х1 - колодка клеммная


X2 - соединитель (вилка, розетка) РП10-30


А1 - блок сигнализации положения

S1..S4 - выключатели сигнализации

| Микровык- | | Положение арматуры | | | | | |
|-----------|----------------|--------------------|---------------|----------|--|--|--|
| лючатель | соединителя Х1 | открытое | промежуточное | закрытое | | | |
| C4 | 5,6 | | | | | | |
| S1 | 7,8 | | | | | | |
| S2 | 9,10 | | | | | | |
| 32 | 11,12 | | | | | | |
| C2 | 19,20 | | | | | | |
| S3 | 21,22 | | | | | | |
| S4 | 23,24 | | | | | | |
| J 34 | 25,26 | | | | | | |

| | | | | | | 370-24-AK | | | | |
|--------|---------|--------|--------|-------|-------|---|---------|------|--------|--|
| | | | | | | Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» | | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | | | | | |
| | | | | | | Модернизация оборудования КИПиА водогрейных котлов ПТВМ-180 ст.№3, | Стадия | Лист | Листов | |
| | | | | | | водогреиных котлов 111вм-180 ст.№3, ст.№4 | РД | 1 | | |
| Разраб | ботал | Агафо | НОВ | And | 07.24 | Схема электрическая se0012: a3sM141 | нпп эсн | | H | |
| Провер | рил | Корепа | анов | Kon | 1 | | | | | |
| Н.конт | D. | Чуракс |)B | 11 | - | | 1 | | | |





М1 - электродвигатель

Х1 - колодка клеммная


Х2 - соединитель (вилка, розетка) РП10-30


А1 - блок сигнализации положения

S1..S4 - выключатели сигнализации

| Микровык- | Контакт | Положение арматуры | | | | | |
|-----------|----------------|--------------------|---------------|----------|--|--|--|
| лючатель | соединителя Х1 | открытое | промежуточное | закрытое | | | |
| C1 | 5,6 | | | | | | |
| S1 | 7,8 | | | | | | |
| S2 | 9,10 | | | | | | |
| 52 | 11,12 | | | | | | |
| S3 | 19,20 | | | | | | |
| 33 | 21,22 | | | | | | |
| Ç/I | 23,24 | | | | | | |
| S4 | 25,26 | | | | | | |

| | | | | _ | | | | | | | |
|--------|---------|--------|--------|-------|-------|---|---------|------|--------|--|--|
| | | | | | | 370-24-AK | | | | | |
| | | | | | | Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» | | | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | | | | | | |
| | | | | | | Модернизация оборудования КИПиА водогрейных котлов ПТВМ-180 ст.№3, | Стадия | Лист | Листов | | |
| | | | | | | водогреиных котлов 111вм-180 ст.№3, ст.№4 | РД | 1 | | | |
| Разраб | ботал | Агафо | НОВ | And | 07.24 | Схема электрическая se0012: a3sM161 | нпп эсн | | CH | | |
| Прове | рил | Корепа | анов | Hon | 1 | | | | | | |
| Н.конт | n. | Чуракс |)B | 1/19 | _ | | | | | | |





М1 - электродвигатель

Х1 - колодка клеммная


X2 - соединитель (вилка, розетка) РП10-30


А1 - блок сигнализации положения

S1..S4 - выключатели сигнализации

| Микровык- | Контакт | Положение арматуры | | | | | |
|-----------|----------------|--------------------|---------------|----------|--|--|--|
| лючатель | соединителя Х1 | открытое | промежуточное | закрытое | | | |
| 01 | 5,6 | | | | | | |
| S1 | 7,8 | | | | | | |
| S2 | 9,10 | | | | | | |
| 32 | 11,12 | | | | | | |
| 02 | 19,20 | | | | | | |
| S3 | 21,22 | | | | | | |
| S4 | 23,24 | | | | | | |
| 34 | 25,26 | | | | | | |

| | | | | _ | | | | | | | |
|--------|---------|--------|--------|-------|-------|---|---------|------|--------|--|--|
| | | | | | | 370-24-AK | | | | | |
| | | | | | | Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» | | | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | | | | | | |
| | | | | | | Модернизация оборудования КИПиА водогрейных котлов ПТВМ-180 ст.№3, | Стадия | Лист | Листов | | |
| | | | | | | водогреиных котлов 111вм-180 ст.№3, ст.№4 | РД | 1 | | | |
| Разраб | ботал | Агафо | НОВ | And | 07.24 | Схема электрическая se0012: a3sM181 | нпп эсн | | CH | | |
| Прове | рил | Корепа | анов | Hon | 1 | | | | | | |
| Н.конт | n. | Чуракс |)B | 11 | _ | | | | | | |





М1 - электродвигатель

Х1 - колодка клеммная


X2 - соединитель (вилка, розетка) РП10-30


А1 - блок сигнализации положения

S1..S4 - выключатели сигнализации

| Микровык- | | Положение арматуры | | | | | |
|-----------|----------------|--------------------|---------------|----------|--|--|--|
| лючатель | соединителя Х1 | открытое | промежуточное | закрытое | | | |
| 04 | 5,6 | | | | | | |
| S1 | 7,8 | | | | | | |
| - 00 | 9,10 | | | | | | |
| S2 | 11,12 | | | | | | |
| S3 | 19,20 | | | | | | |
| <u></u> | 21,22 | | | | | | |
| S4 | 23,24 | | | | | | |
| U 04 | 25,26 | | | | | | |

| | | | | | | 370-24-AK | | | | | |
|--------|---------|--------------|--------|---------------|------|---|--------|--------|--------|--|--|
| | | | | | | Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» | | | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | 1010 11100 | | | | | |
| | | | | | | Модернизация оборудования КИПиА водогрейных котлов ПТВМ-180 ст.№3, | Стадия | Лист | Листов | | |
| | | | | | | водогреиных котлов ПТВМ-180 ст.№3, ст.№4 | РД | 1 | | | |
| Разраб | ботал | гал Агафонов | | Агафонов Агаф | | Схема электрическая se0012: a3sM201 | | нпп эс | H | | |
| Провер | рил | Корепа | анов | Mon | | | | | | | |
| Н.конт | p. | Чуракс | В | 11 | 1 | | | | | | |





MS - электродвигатель

ВЗ - электронный датчик положения

R - нагрузочное сопротивление

Х2 - клеммная колодка

S3 - выключатель положения "открыто"


S4 - выключатель положения "закрыто"


S5 - доп. выключатель положения "открыто"

S6 - доп. выключатель положения "закрыто"

| Микровык- | Контакт | Положение арматуры | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------------|---------------|----------|--|--|--|
| лючатель | клеммника Х2 | открытое | промежуточное | закрытое | | | |
| 02 | 20, MS | | | | | | |
| S3 | 20, 22 | | | | | | |
| S4 | 24, MS | | | | | | |
| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | 24, 26 | | | | | | |
| S5 | 27, 28 | | | | | | |
| 33 | 28, 30 | | | | | | |
| CC | 31, 32 | | | | | | |
| S6 | 32, 34 | | | | | | |

| | | | | | | 370-24-AK | | | | |
|---------------------|---------|--------|--------|-------|-------------------------------------|---|--------|------|--------|--|
| | | | | | | Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» | | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | | | | | |
| | | | | | | Модернизация оборудования КИПиА водогрейных котлов ПТВМ-180 ст.№3, | Стадия | Лист | Листов | |
| | | | | | | водогреиных котлов ПТВМ-18∪ ст.№3, ст.№4 | РД | 1 | | |
| Разработал Агафонов | | НОВ | And | 07.24 | Схема электрическая se0015: g3sM011 | | нпп эс | H | | |
| Прове | рил | Корепа | анов | Mon | 1 | | | | | |
| Н.конт | p. | Чуракс | В | 1/1 | _ | | | | | |





MS - электродвигатель

ВЗ - электронный датчик положения

R - нагрузочное сопротивление

Х2 - клеммная колодка

S3 - выключатель положения "открыто"


S4 - выключатель положения "закрыто"


S5 - доп. выключатель положения "открыто"

S6 - доп. выключатель положения "закрыто"

| Микровык- | Контакт | Положение арматуры | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------------|---------------|----------|--|--|--|
| лючатель | клеммника Х2 | открытое | промежуточное | закрытое | | | |
| CO | 20, MS | | | | | | |
| S3 | 20, 22 | | | | | | |
| S4 | 24, MS | | | | | | |
| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | 24, 26 | | | | | | |
| S5 | 27, 28 | | | | | | |
| 33 | 28, 30 | | | | | | |
| S6 | 31, 32 | | | | | | |
| 30 | 32, 34 | | | | | | |

| | | | | | | 370-24-AK | | | | |
|---------------------|---------|-----------------|--------|-------|-------------------------------------|---|--------|------|--------|--|
| | | | | | | Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» | | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | | | | | |
| | | | | | | Модернизация оборудования КИПиА водогрейных котлов ПТВМ-180 ст.№3, | Стадия | Лист | Листов | |
| | | | | 0 | | водогреиных котлов ПТВМ-180 ст.№3, ст.№4 | РД | 1 | | |
| Разработал Агафонов | | Агафонов 707.24 | | 07.24 | Схема электрическая se0015: g3sM031 | | НПП ЭС | Н | | |
| Провер | рил | Корепа | анов | Hon | 1 | | | | | |
| Н.конт | p. | Чурако | В | 13 | _ | | | | | |





MS - электродвигатель

ВЗ - электронный датчик положения

R - нагрузочное сопротивление

Х2 - клеммная колодка

S3 - выключатель положения "открыто"


S4 - выключатель положения "закрыто"


S5 - доп. выключатель положения "открыто"

S6 - доп. выключатель положения "закрыто"

| Микровык- | | Положение арматуры | | | | | |
|-----------|--------------|--------------------|---------------|----------|--|--|--|
| лючатель | клеммника Х2 | открытое | промежуточное | закрытое | | | |
| 0.2 | 20, MS | | | | | | |
| S3 | 20, 22 | | | | | | |
| S4 | 24, MS | | | | | | |
| 34 | 24, 26 | | | | | | |
| S5 | 27, 28 | | | | | | |
| 33 | 28, 30 | | | | | | |
| S6 | 31, 32 | | | | | | |
| 30 | 32, 34 | | | | | | |

| | | | | _ | | | | | | | |
|--------|---------|--------|--------|-------|-------|---|---------|------|--------|--|--|
| | | | | | | 370-24-AK | | | | | |
| | | | | | | Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» | | | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | | | | | | |
| | | | | | | Модернизация оборудования КИПиА водогрейных котлов ПТВМ-180 ст.№3, | Стадия | Лист | Листов | | |
| | | | | | | водогреиных котлов 111вм-180 ст.№3, ст.№4 | РД | 1 | | | |
| Разраб | ботал | Агафо | афонов | | 07.24 | Схема электрическая se0015: g3sM051 | НПП ЭСН | | | | |
| Прове | рил | Корепа | анов | Hon | 1 | | | | | | |
| Н.конт | D. | Чуракс |)B | 11 | 1 | | | | | | |





MS - электродвигатель

ВЗ - электронный датчик положения

R - нагрузочное сопротивление

Х2 - клеммная колодка

S3 - выключатель положения "открыто"


S4 - выключатель положения "закрыто"


S5 - доп. выключатель положения "открыто"

S6 - доп. выключатель положения "закрыто"

| Микровык- | Контакт | Положение арматуры | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------------|---------------|----------|--|--|--|
| лючатель | клеммника Х2 | открытое | промежуточное | закрытое | | | |
| CO | 20, MS | | | | | | |
| S3 | 20, 22 | | | | | | |
| S4 | 24, MS | | | | | | |
| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | 24, 26 | | | | | | |
| S5 | 27, 28 | | | | | | |
| 33 | 28, 30 | | | | | | |
| S6 | 31, 32 | | | | | | |
| 30 | 32, 34 | | | | | | |

| | | | | | | 370-24-AK | | | | | |
|---------------------|---------|--------|--------|-------------------------------------|---------|---|--------|------|--------|--|--|
| | | | | | | Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» | | | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | 177.0 %1 127.00% | | | | | |
| | | | | | | Модернизация оборудования КИПиА водогрейных котлов ПТВМ-180 ст.№3, | Стадия | Лист | Листов | | |
| | | | | | | водогреиных котлов ттъм-тоо ст.№3, ст.№4 | РД | 1 | | | |
| Разработал Агафонов | | And | 07.24 | Схема электрическая se0015: g3sM071 | нпп эсн | | H | | | | |
| Провер | рил | Корепа | анов | Mon | | | | | | | |
| Н.конт | p. | Чурако |)B | 11 | _ | | | | | | |





MS - электродвигатель

ВЗ - электронный датчик положения

R - нагрузочное сопротивление

Х2 - клеммная колодка

S3 - выключатель положения "открыто"


S4 - выключатель положения "закрыто"


S5 - доп. выключатель положения "открыто"

S6 - доп. выключатель положения "закрыто"

| Микровык- | | Положение арматуры | | | | | |
|-----------|--------------|--------------------|---------------|----------|--|--|--|
| лючатель | клеммника Х2 | открытое | промежуточное | закрытое | | | |
| 0.2 | 20, MS | | | | | | |
| S3 | 20, 22 | | | | | | |
| S4 | 24, MS | | | | | | |
| 34 | 24, 26 | | | | | | |
| S5 | 27, 28 | | | | | | |
| 33 | 28, 30 | | | | | | |
| S6 | 31, 32 | | | | | | |
| 30 | 32, 34 | | | | | | |

| | | | | | | 370-24-AK | | | | | |
|--------|---------------------|--------|--------|-------|-------------------------------------|---|--------|------|--------|--|--|
| | | | | | | Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» | | | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | | | | | | |
| | | | | | | Модернизация оборудования КИПиА водогрейных котлов ПТВМ-180 ст.№3, | Стадия | Лист | Листов | | |
| | | | | | | водогреиных котлов 111вм-180 ст.№3, ст.№4 | РД | 1 | | | |
| Разраб | Разработал Агафонов | | And | 07.24 | Схема электрическая se0015: g3sM021 | НПП ЭСН | | CH | | | |
| Прове | рил | Корепа | анов | Hon | | | | | | | |
| Н.конт | D. | Чуракс |)B | 11 | _ | | | | | | |





MS - электродвигатель

В3 - электронный датчик положения

R - нагрузочное сопротивление

Х2 - клеммная колодка

S3 - выключатель положения "открыто"


S4 - выключатель положения "закрыто"


S5 - доп. выключатель положения "открыто"

S6 - доп. выключатель положения "закрыто"

| Микровык- | Контакт | Положение арматуры | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------------|---------------|----------|--|--|--|
| лючатель | клеммника Х2 | открытое | промежуточное | закрытое | | | |
| 0.2 | 20, MS | | | | | | |
| S3 | 20, 22 | | | | | | |
| S4 | 24, MS | | | | | | |
| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | 24, 26 | | | | | | |
| S5 | 27, 28 | | | | | | |
| 33 | 28, 30 | | | | | | |
| CC | 31, 32 | | | | | | |
| S6 | 32, 34 | | | | | | |

| | | | | | | 370-24-AK | | | | |
|---------------------|---------|--------|--------|-------|-------------------------------------|---|--------|------|--------|--|
| | | | | | | Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» | | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | | | | | |
| | | | | | | Модернизация оборудования КИПиА водогрейных котлов ПТВМ-180 ст.№3, | Стадия | Лист | Листов | |
| | | | | | | водогреиных котлов ПТВМ-180 ст.№3, ст.№4 | РД | 1 | | |
| Разработал Агафонов | | НОВ | And | 07.24 | Схема электрическая se0015: g3sM041 | | нпп эс | Н | | |
| Прове | рил | Корепа | анов | Mon | 1 | | | | | |
| Н.конт | p. | Чуракс | В | 1/1 | _ | | | | | |





MS - электродвигатель

ВЗ - электронный датчик положения

R - нагрузочное сопротивление

Х2 - клеммная колодка

S3 - выключатель положения "открыто"


S4 - выключатель положения "закрыто"


S5 - доп. выключатель положения "открыто"

S6 - доп. выключатель положения "закрыто"

| Микровык- | Контакт | Положение арматуры | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------------|---------------|----------|--|--|--|
| лючатель | клеммника Х2 | открытое | промежуточное | закрытое | | | |
| 0.2 | 20, MS | | | | | | |
| S3 | 20, 22 | | | | | | |
| S4 | 24, MS | | | | | | |
| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | 24, 26 | | | | | | |
| S5 | 27, 28 | | | | | | |
| 33 | 28, 30 | | | | | | |
| CC | 31, 32 | | | | | | |
| S6 | 32, 34 | | | | | | |

| | | | | | | 370-24-AK | | | | |
|---------------------|---------|--------|--------|-------|-------------------------------------|---|--------|------|--------|--|
| | | | | | | Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» | | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | | | | | |
| | | | | | | Модернизация оборудования КИПиА водогрейных котлов ПТВМ-180 ст.№3, | Стадия | Лист | Листов | |
| | | | | | | водогреиных котлов 111вм-180 ст.№3, ст.№4 | РД | 1 | | |
| Разработал Агафонов | | НОВ | And | 07.24 | Схема электрическая se0015: g3sM061 | | нпп эс | H | | |
| Прове | рил | Корепа | анов | Mon | | | | | | |
| Н.конт | p. | Чуракс | В | 1/1 | - | | | | | |





MS - электродвигатель

ВЗ - электронный датчик положения

R - нагрузочное сопротивление

Х2 - клеммная колодка

S3 - выключатель положения "открыто"


S4 - выключатель положения "закрыто"


S5 - доп. выключатель положения "открыто"

S6 - доп. выключатель положения "закрыто"

| Микровык- | Контакт | Положение арматуры | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------------|---------------|----------|--|--|--|
| лючатель | клеммника Х2 | открытое | промежуточное | закрытое | | | |
| 0.2 | 20, MS | | | | | | |
| S3 | 20, 22 | | | | | | |
| S4 | 24, MS | | | | | | |
| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | 24, 26 | | | | | | |
| S5 | 27, 28 | | | | | | |
| 33 | 28, 30 | | | | | | |
| CC | 31, 32 | | | | | | |
| S6 | 32, 34 | | | | | | |

| | | | | | | 370-24-AK | | | | | |
|--------|---------------------|--------|------------------|-------|-------|---|---------|------|--------|--|--|
| | | | | | | Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» | | | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | | | | | | |
| | | | | | | Модернизация оборудования КИПиА водогрейных котлов ПТВМ-180 ст.№3, | Стадия | Лист | Листов | | |
| | | | | | | водогреиных котлов 111вм-180 ст.№3, ст.№4 | РД | 1 | | | |
| Разраб | Разработал Агафонов | | Агафонов / 07.24 | | 07.24 | Схема электрическая se0015: g3sM081 | НПП ЭСН | | | | |
| Прове | рил | Корепа | анов | Kon | 1 | | | | | | |
| Н.конт | p. | Чуракс | ЭВ | 11 | - | | | | | | |





MS - электродвигатель

ВЗ - электронный датчик положения

R - нагрузочное сопротивление

Х2 - клеммная колодка

S3 - выключатель положения "открыто"


S4 - выключатель положения "закрыто"


S5 - доп. выключатель положения "открыто"

S6 - доп. выключатель положения "закрыто"

| Микровык- | Контакт | Положение арматуры | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------------|---------------|----------|--|--|--|
| лючатель | клеммника Х2 | открытое | промежуточное | закрытое | | | |
| 0.2 | 20, MS | | | | | | |
| S3 | 20, 22 | | | | | | |
| S4 | 24, MS | | | | | | |
| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | 24, 26 | | | | | | |
| S5 | 27, 28 | | | | | | |
| 33 | 28, 30 | | | | | | |
| S6 | 31, 32 | | | | | | |
| | 32, 34 | | | | | | |

| | | | | | | 370-24-A | 370-24-AK | | | | |
|---------------------|---------|--------|--------|-------|-------------------------------------|---|-----------|------|--------|--|--|
| | | | | | | Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» | | | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | Tuto (Trunos» | | | | | |
| | | | | | | Модернизация оборудования КИПиА водогрейных котлов ПТВМ-180 ст.№3, | Стадия | Лист | Листов | | |
| | | | | | | водогреиных котлов ттъм-тоо ст.№3, ст.№4 | РД | 1 | | | |
| Разработал Агафонов | | НОВ | And | 07.24 | Схема электрическая se0015: g3sM091 | нпп эсн | | H | | | |
| Провер | рил | Корепа | анов | Mon | | | | | | | |
| Н.конт | p. | Чурако |)B | 11 | _ | | | | | | |





MS - электродвигатель

ВЗ - электронный датчик положения

R - нагрузочное сопротивление

Х2 - клеммная колодка

S3 - выключатель положения "открыто"


S4 - выключатель положения "закрыто"


S5 - доп. выключатель положения "открыто"

S6 - доп. выключатель положения "закрыто"

| Микровык- | | Положение арматуры | | | | | |
|-----------|--------------|--------------------|---------------|----------|--|--|--|
| лючатель | клеммника Х2 | открытое | промежуточное | закрытое | | | |
| 00 | 20, MS | | | | | | |
| S3 | 20, 22 | | | | | | |
| 0.4 | 24, MS | | | | | | |
| S4 | 24, 26 | | | | | | |
| C.E | 27, 28 | | | | | | |
| S5 | 28, 30 | | | | | | |
| 00 | 31, 32 | | | | | | |
| S6 | 32, 34 | | | | | | |

| | | | | | | 370-24-AK | | | | | |
|--------|---------|--------|--------|-------|-------|---|--------|--------|--------|--|--|
| | | | | | | Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» | | | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | | | | | | |
| | | | | | | Модернизация оборудования КИПиА водогрейных котлов ПТВМ-180 ст.№3, | Стадия | Лист | Листов | | |
| | | | | | | водогреиных котлов 111вм-180 ст.№3, ст.№4 | РД | 1 | | | |
| Разраб | ботал | Агафо | НОВ | And | 07.24 | Схема электрическая se0015: g3sM101 | | нпп эс | H | | |
| Провер | рил | Корепа | анов | Kon | 1 | | | | | | |
| Н.конт | D. | Чуракс |)B | 11 | - | | 1 | | | | |





MS - электродвигатель

ВЗ - электронный датчик положения

R - нагрузочное сопротивление

Х2 - клеммная колодка

S3 - выключатель положения "открыто"


S4 - выключатель положения "закрыто"


S5 - доп. выключатель положения "открыто"

S6 - доп. выключатель положения "закрыто"

| Микровык- | Контакт | Положение арматуры | | | | | |
|---------------------|--------------|--------------------|---------------|----------|--|--|--|
| лючатель | клеммника Х2 | открытое | промежуточное | закрытое | | | |
| CO | 20, MS | | | | | | |
| S3 | 20, 22 | | | | | | |
| S4 | 24, MS | | | | | | |
| \ \frac{\dagger}{4} | 24, 26 | | | | | | |
| S5 | 27, 28 | | | | | | |
| 30 | 28, 30 | | | | | | |
| S6 | 31, 32 | | | | | | |
| | 32, 34 | | | | | | |

| | | | | | | 370-24-AK | | | | |
|--------|---------------------|--------|--------|-------|-------------------------------------|---|--------|------|--------|--|
| | | | | | | Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» | | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | | | | | |
| | | | | | | Модернизация оборудования КИПиА водогрейных котлов ПТВМ-180 ст.№3, | Стадия | Лист | Листов | |
| | | | | | | водогреиных котлов 111вм-180 ст.№3, ст.№4 | РД | 1 | | |
| Разраб | Разработал Агафонов | | 07.24 | | Схема электрическая se0015: g3sM111 | НПП ЭСН | | | | |
| Прове | рил | Корепа | анов | Kon | 1 | | | | | |
| Н.конт | p. | Чурако | ЭВ | 11 | - <u> </u> | | | | | |





MS - электродвигатель

ВЗ - электронный датчик положения

R - нагрузочное сопротивление

Х2 - клеммная колодка

S3 - выключатель положения "открыто"


S4 - выключатель положения "закрыто"


S5 - доп. выключатель положения "открыто"

S6 - доп. выключатель положения "закрыто"

| Микровык- | Контакт | Положение арматуры | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------------|---------------|----------|--|--|--|
| лючатель | клеммника Х2 | открытое | промежуточное | закрытое | | | |
| 0.2 | 20, MS | | | | | | |
| S3 | 20, 22 | | | | | | |
| S4 | 24, MS | | | | | | |
| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | 24, 26 | | | | | | |
| S5 | 27, 28 | | | | | | |
| 33 | 28, 30 | | | | | | |
| CC | 31, 32 | | | | | | |
| S6 | 32, 34 | | | | | | |

| | | | | | | 370-24-AK | | | | |
|-------------------|--------------------|------------|-----------|-------|-------|---|---------|------|--------|--|
| | | | | | | Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» | | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | | | | | |
| | | | | | | Модернизация оборудования КИПиА водогрейных котлов ПТВМ-180 ст.№3, | Стадия | Лист | Листов | |
| | | | | | | водогреиных котлов 111вм-180 ст.№3, ст.№4 | РД | 1 | | |
| Разработал Агафон | | Агафонов А | | And | 07.24 | Схема электрическая se0015: g3sM121 | нпп эсн | | H | |
| Прове | Проверил Корепанов | | Корепанов | | | | | | | |
| Н.конт | p. | Чуракс | В | 1/1 | - | | | | | |





MS - электродвигатель

В3 - электронный датчик положения

R - нагрузочное сопротивление

Х2 - клеммная колодка

S3 - выключатель положения "открыто"


S4 - выключатель положения "закрыто"


S5 - доп. выключатель положения "открыто"

S6 - доп. выключатель положения "закрыто"

| Микровык- | Контакт | Положение арматуры | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------------|---------------|----------|--|--|--|
| лючатель | клеммника Х2 | открытое | промежуточное | закрытое | | | |
| 0.2 | 20, MS | | | | | | |
| S3 | 20, 22 | | | | | | |
| S4 | 24, MS | | | | | | |
| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | 24, 26 | | | | | | |
| S5 | 27, 28 | | | | | | |
| 33 | 28, 30 | | | | | | |
| CC | 31, 32 | | | | | | |
| S6 | 32, 34 | | | | | | |

| | | | | | | 370-24-AK | | | | |
|--------------------|--------------------|------------|-----------|-------|-------------------------------------|---|--------|------|--------|--|
| | | | | | | Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» | | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | | | | | |
| | | | | | | Модернизация оборудования КИПиА водогрейных котлов ПТВМ-180 ст.№3, | Стадия | Лист | Листов | |
| | | | | | | водогреиных котлов 111вм-180 ст.№3, ст.№4 | РД | 1 | | |
| Разработал Агафонс | | Агафонов Л | | 07.24 | Схема электрическая se0015: g3sM131 | нпп эсн | | H | | |
| Прове | Іроверил Корепанов | | Корепанов | | | | | | | |
| Н.конт | p. | Чуракс | В | 11 | - | | | | | |





MS - электродвигатель

ВЗ - электронный датчик положения

R - нагрузочное сопротивление

Х2 - клеммная колодка

S3 - выключатель положения "открыто"


S4 - выключатель положения "закрыто"


S5 - доп. выключатель положения "открыто"

S6 - доп. выключатель положения "закрыто"

| Микровык- | | Положение арматуры | | | | | |
|-----------|--------------|--------------------|---------------|----------|--|--|--|
| лючатель | клеммника Х2 | открытое | промежуточное | закрытое | | | |
| 00 | 20, MS | | | | | | |
| S3 | 20, 22 | | | | | | |
| 04 | 24, MS | | | | | | |
| S4 | 24, 26 | | | | | | |
| C.E | 27, 28 | | | | | | |
| S5 | 28, 30 | | | | | | |
| 00 | 31, 32 | | | | | | |
| S6 | 32, 34 | | | | | | |

| | | | | | | 370-24-AK | | | | | |
|--------|--------------------|--------|--------|-------|-------------------------------------|---|--------|------|--------|--|--|
| | | | | | | Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» | | | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | | | | | | |
| | | | | | | Модернизация оборудования КИПиА водогрейных котлов ПТВМ-180 ст.№3, | Стадия | Лист | Листов | | |
| | | | | | | водогреиных котлов 111вм-180 ст.№3, ст.№4 | РД | 1 | | | |
| Разраб | азработал Агафонов | | And | 07.24 | Схема электрическая se0015: g3sM151 | НПП ЭСН | | CH | | | |
| Прове | рил | Корепа | анов | Hon | | | | | | | |
| Н.конт | D. | Чуракс |)B | 11 | _ | | | | | | |





MS - электродвигатель

ВЗ - электронный датчик положения

R - нагрузочное сопротивление

Х2 - клеммная колодка

S3 - выключатель положения "открыто"


S4 - выключатель положения "закрыто"


S5 - доп. выключатель положения "открыто"

S6 - доп. выключатель положения "закрыто"

| Микровык- | Контакт | Положение арматуры | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------------|---------------|----------|--|--|--|
| лючатель | клеммника Х2 | открытое | промежуточное | закрытое | | | |
| CO | 20, MS | | | | | | |
| S3 | 20, 22 | | | | | | |
| S4 | 24, MS | | | | | | |
| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | 24, 26 | | | | | | |
| S5 | 27, 28 | | | | | | |
| 33 | 28, 30 | | | | | | |
| S6 | 31, 32 | | | | | | |
| | 32, 34 | | | | | | |

| | | | | | | 370-24-AK | | | | |
|---------------------|-------------------|--------|-----------|-------|-------------------------------------|---|--------|------|--------|--|
| | | | | | | Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» | | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | | | | | |
| | | | | | | Модернизация оборудования КИПиА водогрейных котлов ПТВМ-180 ст.№3, | Стадия | Лист | Листов | |
| | | | | | | водогреиных котлов ПТВМ-180 ст.№3, ст.№4 | РД | 1 | | |
| Разработал Агафонов | | НОВ | And | 07.24 | Схема электрическая se0015: g3sM171 | НПП ЭСН | | Н | | |
| Прове | роверил Корепанов | | Корепанов | | 1 | | | | | |
| Н.конт | p. | Чуракс | В | 1/1 | h | | | | | |





MS - электродвигатель

ВЗ - электронный датчик положения

R - нагрузочное сопротивление

Х2 - клеммная колодка

S3 - выключатель положения "открыто"


S4 - выключатель положения "закрыто"


S5 - доп. выключатель положения "открыто"

S6 - доп. выключатель положения "закрыто"

| Микровык- | Контакт | Положение арматуры | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------------|---------------|----------|--|--|--|
| лючатель | клеммника Х2 | открытое | промежуточное | закрытое | | | |
| 0.2 | 20, MS | | | | | | |
| S3 | 20, 22 | | | | | | |
| S4 | 24, MS | | | | | | |
| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | 24, 26 | | | | | | |
| S5 | 27, 28 | | | | | | |
| 33 | 28, 30 | | | | | | |
| CC | 31, 32 | | | | | | |
| S6 | 32, 34 | | | | | | |

| | | | | | | 370-24-AK | | | | |
|---------------------|--------------------|--------|-----------|-------|-------------------------------------|---|--------|------|--------|--|
| | | | | | | Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» | | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | | | | | |
| | | | | | | Модернизация оборудования КИПиА водогрейных котлов ПТВМ-180 ст.№3, | Стадия | Лист | Листов | |
| | | | | | | водогреиных котлов ПТВМ-180 ст.№3, ст.№4 | РД | 1 | | |
| Разработал Агафонов | | НОВ | And | 07.24 | Схема электрическая se0015: g3sM191 | | нпп эс | H | | |
| Прове | Проверил Корепанов | | Корепанов | | | | | | | |
| Н.конт | p. | Чуракс | В | 11 | h | | | | | |





MS - электродвигатель

В3 - электронный датчик положения

R - нагрузочное сопротивление

Х2 - клеммная колодка

S3 - выключатель положения "открыто"

S4 - выключатель положения "закрыто"

S5 - доп. выключатель положения "открыто"

S6 - доп. выключатель положения "закрыто"

| Микровык- | Контакт | Положение арматуры | | | | | |
|-----------|--------------|--------------------|---------------|----------|--|--|--|
| лючатель | клеммника Х2 | открытое | промежуточное | закрытое | | | |
| CO | 20, MS | | | | | | |
| S3 | 20, 22 | | | | | | |
| 0.4 | 24, MS | | | | | | |
| S4 | 24, 26 | | | | | | |
| C.E | 27, 28 | | | | | | |
| S5 | 28, 30 | | | | | | |
| S6 | 31, 32 | | | | | | |
| 30 | 32, 34 | | | | | | |

| | | | | | | 370-24-AK | | | | | |
|--------|---------------------|--------|--------|-------|-------------------------------------|---|--------|------|--------|--|--|
| | | | | | | Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» | | | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | | | | | | |
| | | | | | | Модернизация оборудования КИПиА водогрейных котлов ПТВМ-180 ст.№3, | Стадия | Лист | Листов | | |
| | | | | | | водогреиных котлов 111вм-180 ст.№3, ст.№4 | РД | 1 | | | |
| Разраб | Разработал Агафонов | | And | 07.24 | Схема электрическая se0015: g3sM141 | нпп эсн | | CH | | | |
| Прове | рил | Корепа | анов | Hon | | | | | | | |
| Н.конт | D. | Чуракс |)B | 11 | _ | | | | | | |





Схема внутренних соединений Regada SP0



MS - электродвигатель

ВЗ - электронный датчик положения

R - нагрузочное сопротивление

Х2 - клеммная колодка

S3 - выключатель положения "открыто"

S4 - выключатель положения "закрыто"

S5 - доп. выключатель положения "открыто"

S6 - доп. выключатель положения "закрыто"

| Микровык- | Контакт | Положение арматуры | | | | |
|-----------|--------------|--------------------|---------------|----------|--|--|
| лючатель | клеммника Х2 | открытое | промежуточное | закрытое | | |
| CO | 20, MS | | | | | |
| S3 | 20, 22 | | | | | |
| S4 | 24, MS | | | | | |
| 34 | 24, 26 | | | | | |
| C.E | 27, 28 | | | | | |
| S5 | 28, 30 | | | | | |
| C.G. | 31, 32 | | | | | |
| S6 | 32, 34 | | | | | |

| | | | | | | 370-24-АК Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» | | | |
|--------|---------|--------|--------|-------|-------|---|----------------|---|--------|
| | | | | | | | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | | | | |
| | | | | | | Модернизация оборудования КИПиА водогрейных котлов ПТВМ-180 ст.№3, | Стадия Лист Ли | | Листов |
| | | | | | | водогреиных котлов 111вм-180 ст.№3, ст.№4 | РД | 1 | |
| Разраб | ботал | Агафо | НОВ | And | 07.24 | Схема электрическая se0015: g3sM161 | нпп эсн | | CH |
| Прове | рил | Корепа | анов | Hon | 1 | | | | |
| Н.конт | D. | Чуракс |)B | 11 | 1 | | | | |





Схема внутренних соединений Regada SP0



MS - электродвигатель

ВЗ - электронный датчик положения

R - нагрузочное сопротивление

Х2 - клеммная колодка

S3 - выключатель положения "открыто"

S4 - выключатель положения "закрыто"

S5 - доп. выключатель положения "открыто"

S6 - доп. выключатель положения "закрыто"

| Микровык- | | Положение арматуры | | | | |
|-----------|--------------|--------------------|---------------|----------|--|--|
| лючатель | клеммника Х2 | открытое | промежуточное | закрытое | | |
| S3 | 20, MS | | | | | |
| 33 | 20, 22 | | | | | |
| S4 | 24, MS | | | | | |
| 34 | 24, 26 | | | | | |
| C.E | 27, 28 | | | | | |
| S5 | 28, 30 | | | | | |
| CC | 31, 32 | | | | | |
| S6 | 32, 34 | | | | | |

| | | | | | | 370-24-A | 370-24-AK | | | |
|--------|---------|--------|--------|-------|-------|---|-----------|--------|--------|--|
| | | | | | | Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» | | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | | | | | |
| | | | | | | Модернизация оборудования КИПиА водогрейных котлов ПТВМ-180 ст.№3, | Стадия | Лист | Листов | |
| | | | | | | водогреиных котлов ПТВМ-180 ст.№3, ст.№4 | РД | 1 | | |
| Разраб | ботал | Агафо | НОВ | And | 07.24 | Схема электрическая se0015: g3sM181 | | нпп эс | H | |
| Провер | рил | Корепа | анов | Mon | | | | | | |
| Н.конт | p. | Чуракс | В | 11 | | | | | | |





Схема внутренних соединений Regada SP0



MS - электродвигатель

ВЗ - электронный датчик положения

R - нагрузочное сопротивление

Х2 - клеммная колодка

S3 - выключатель положения "открыто"


S4 - выключатель положения "закрыто"


S5 - доп. выключатель положения "открыто"


S6 - доп. выключатель положения "закрыто"


| Микровык- | Контакт | Положение арматуры | | | | |
|-----------|--------------|--------------------|---------------|----------|--|--|
| лючатель | клеммника Х2 | открытое | промежуточное | закрытое | | |
| CO | 20, MS | | | | | |
| S3 | 20, 22 | | | | | |
| S4 | 24, MS | | | | | |
| 34 | 24, 26 | | | | | |
| C.E | 27, 28 | | | | | |
| S5 | 28, 30 | | | | | |
| C.G. | 31, 32 | | | | | |
| S6 | 32, 34 | | | | | |


| | | | | | | 370-24-A | 370-24-AK | | | |
|--------|---------|--------|--------|-------|-------|---|-----------|--------|--------|--|
| | | | | | | Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» | | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | | | | | |
| | | | | | | Модернизация оборудования КИПиА водогрейных котлов ПТВМ-180 ст.№3, | Стадия | Лист | Листов | |
| | | | | | | водогреиных котлов ПТВМ-180 ст.№3, ст.№4 | РД | 1 | | |
| Разраб | ботал | Агафо | НОВ | And | 07.24 | Схема электрическая se0015: g3sM201 | | нпп эс | H | |
| Провер | рил | Корепа | анов | Mon | | | | | | |
| Н.конт | D. | Чуракс | В | 11 | | | | | | |












































































Α1

Листов




Α1

Листов



Α1

Листов





MS - электродвигатель

ВЗ - электронный датчик положения

R - нагрузочное сопротивление

Х - клеммная колодка

F1 - тепловая защита

Y - тормоз электродвигателя

S1 - выключатель момента "открыто"

S2 - выключатель момента "закрыто"

S3 - выключатель положения "открыто"

S4 - выключатель положения "закрыто"

| Микровык- | Контакт | | Положение арматуры | |
|-----------|--------------|----------|--------------------|----------|
| лючатель | клеммника Х2 | открытое | промежуточное | закрытое |
| C1 | 12, MS | | | |
| S1 | 12, 14 | | | |
| CO | 16, MS | | | |
| S2 | 16, 18 | | | |
| S3 | 19, 20 | | | |
| 55 | 20, 22 | | | |
| S4 | 23, 24 | | | |
| | 24, 26 | | | |

| | | | | _ | | | | | | |
|--------|---------|--------|--------|-------|-------|---|---|-----------------|----|--|
| | | | | | | 370-24-AK | | | | |
| | | | | | | | Балаковская ТЭЦ-4 филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | | | | | |
| | | | | | | Модернизация оборудования КИПиА водогрейных котлов ПТВМ-180 ст.№3, | Стадия | Стадия Лист Лис | | |
| | | | | | | водогреиных котлов ПТВМ-180 ст.№3, ст.№4 | РД | 1 | | |
| Разраб | ботал | Агафо | НОВ | And | 07.24 | Схема электрическая se0023: g3sM001 | нпп эсн | | CH | |
| Прове | рил | Корепа | анов | Hon | 1 | | | | | |
| Н.конт | D. | Чуракс |)B | 11 | _ | | | | | |