






Согласовано					
Инв. N подл.	Взам. инв. N				
	Подпись и дата				

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.
1	ТСЛ 3200/6/0,4	Трансформатор силовой трехфазный сухой герметичный	2
2	Etalon	Комплектное распределительное устройства, 6кВ	12
3	ШБП	Ячейка ШБП	1
4	РУНН	Низковольтное комплектное устройства 0,4кВ	1
5	ШПСН-ВУ	Шкаф питания собственных нужд	4
6	УКРМ	Устройства компенсации реактивной мощности АУКРМ-0,4-800-50	2
7	ЩОПС	Охранно-пожарная сигнализация	1
8	ШУ-1/Т	Шкаф учета э/э на 1 счетчик	2
9	ЩТЗТ	Щит тепловой защиты тр-ра	2
10	ШП	Шкаф питания	1
11		Полка инвентарная	4
12		Барьер деревянный съёмный	2
13		Кожух защитный для кабеля	2
14		Электрический конвектор 1000Вт, 220В	6
15		Вентилятор	2



						878.2023-ЭМ1.0/1			
						Филиал "Владимирский" ПАО "Т Плюс"			
Изм	Кол.уч	Лист	N док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400 Гкал/ч на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Зирюкова			07.24		Р	3	
Проверил		Дыч			07.24				
						Компновка оборудования здания РУСН	ГКБ АО "Инженерный центр"		
N. контр.		Ташаева			07.24				
ГИП		Дыч			07.24				