

Согласовано


Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N

Приборы по месту																						
ШУЗ																						
ПТК Котельной	AI DI DO																					
Функции, реализуемые в ПТК	Технологическая сигнализация																					
	Индикация																					
	Регистрация																					
	Регулирование																					
	Лог.управлен., блокировка																					
	Дистанцион. управление																					
ПТК Котельной		Eth																				

1  
Управление задвижкой ГК-3  
FOEKG10A4001

2  
Управление затвором дисковым  
FOEKG10A4002

3  
Управление затвором дисковым  
FOEKG10A4003

4  
Давление газа перед фильтром  
котла ст.№1  
FHHG20WB001

5  
Давление газа после фильтра  
котла ст.№1  
FHHG20WB002

6  
Давление газа перед котлом ст.1  
до регулятора  
FHHG20WB003

7  
Давление газа перед котлом ст.№1 после  
регулятора  
FHHG20WB004

8  
Управление заслонкой  
регулирующей котла ст.№1  
FHHG20A4801

9  
Управление затвором  
продувной свечи котла ст.№1  
FHHG20A4201

10  
Давление газа перед фильтром  
котла ст.№2  
FZHHG20WB001

11  
Давление газа после фильтром  
котла ст.№2  
FZHHG20WB002

12  
Давление газа перед котлом ст.2  
до регулятора  
FZHHG20WB003

13  
Давление газа перед котлом ст.№2 после  
регулятора  
FZHHG20WB004

14  
Управление заслонкой регулирующей  
котла ст.№2  
FZHHG20A4801

15  
Управление затвором  
продувной свечи котла ст.№2  
FZHHG20A4201

16  
Давление газа перед фильтром  
котла ст.№3  
FZHHG20WB001

17  
Давление газа после фильтром  
котла ст.№3  
FZHHG20WB002

18  
Давление газа перед котлом ст.3  
до регулятора  
FZHHG20WB003

19  
Давление газа перед котлом ст.№3 после  
регулятора  
FZHHG20WB004

20  
Управление заслонкой  
регулирующей котла ст.№3  
FZHHG20A4801

21  
Управление затвором  
продувной свечи котла ст.№3  
FZHHG20A4201

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата