

Назначение		Функции в ПТК		ПТК АСУ ТП		Шкаф ШЧ ЧРП	Шкаф ШЧЗ	Местный щит	Приборы по месту		
Дист. управл.	Сигнализация										88
	Регистрация										89
	Индикация										90
	Защита										91
	Регулирование										92
	AI										93
	AO										94
	DI										95
	DO										96
	RS485										97
											98
											99
											100
											101
											102
											103
											104
											105
											106
											107
											108
											109
											110
											111
											112
											113
											114
Общие трубопроводы обвязки котлов по котловой воде. Обратная котловая вода											
Котловой контур											
Температура воды из системы вентиляции									TE		FONDG23CT001
Давление воды из системы вентиляции									PT		FONDG23CP001
Клапан регулирующий давления обратной котловой воды РД-К							NS				FONDG20A4803
Давление обратной котловой воды на входе в котельную									PT		FONDG20CP001
Давление на всасе насоса подпитки K23.1									PT		F0GBK11CP001
Датчик "сухого хода" на напоре насоса подпитки K23.1						DI			PIS		F0GBK11CP151
Давление на напоре насоса подпитки K23.1									PT		F0GBK11CP002
Управление насосом K23.1						NC					F0GBK11AP001
Давление на всасе насоса подпитки K23.2									PT		F0GBK12CP001
Датчик "сухого хода" на напоре насоса подпитки K23.2						DI			PIS		F0GBK12CP151
Давление на напоре насоса подпитки K23.2									PT		F0GBK12CP002
Управление насосом K23.2						NC					F0GBK12AP001
Температура обратной котловой воды на входе в котельную									TE		FONDG20CT001
Затвор на входе насосной группы №1							NS				FONDG11AA001
Затвор на входе насосной группы №2							NS				FONDG12AA001
Затвор на всасе котлового насоса №4.4							NS				FONDG04AA001
Давление на всасе насоса K4.4									PT		FONDG04CP001
Датчик "сухого хода" на напоре насоса K4.4						DI			PIS		FONDG04CP151
Давление на напоре насоса K4.4									PT		FONDG04CP002
Управление насосом K4.4						NC					FONDG04AP001
Затвор на напоре котлового насоса №4.4							NS				FONDG04AA002
Затвор на всасе котлового насоса №4.3							NS				FONDG03AA001
Давление на всасе насоса K4.3									PT		FONDG03CP001
Датчик "сухого хода" на напоре насоса K4.3						DI			PIS		FONDG03CP151
Давление на напоре насоса K4.3									PT		FONDG03CP002
Управление насосом K4.3											FONDG03AP001
Затвор на напоре котлового насоса №4.3							NS				FONDG03AA002