

Шкаф котловой автоматики	ПТК АСУ ТП  AI AO DI DO RS485 Eth		ШКА1 котла К11
			ШКА2 котла К12
			ШКА3 котла К13
			ШКА4 котла К14
			ШКА5 котла К15
Шкаф котловой автоматики	ПТК АСУ ТП  AI AO DI DO RS485 Eth		ШКА6 котла К16
			ШКА7 котла К17
			ШКА8 котла К18

Щит КИП БВД-10	ПТК АСУ ТП  AI AO DI DO RS485 Eth		БВД-10
Щит КИП БВД-10	ПТК АСУ ТП  AI AO DI DO RS485 Eth		БВД-10

Шкаф управления горелками	ПТК АСУ ТП  AI AO DI DO RS485 Eth		ШУГ1 котла К11
			ШУГ2 котла К12
			ШУГ3 котла К13
			ШУГ4 котла К14
			ШУГ5 котла К15
Шкаф управления горелками	ПТК АСУ ТП  AI AO DI DO RS485 Eth		ШУГ6 котла К16
			ШУГ7 котла К17
			ШУГ8 котла К18

- Примечания:
- Оборудование САУ котла (КИП, ШУГ и ШУЗ) поставляется комплектно с водогрейным котлом и горелкой, обеспечивает защиту, блокировки, контроль, управление, регулирование и сигнализацию, архивирование событий и параметров.  
В комплекте поставляются ключи и ПО необходимое для изменения, дополнения, редактирования, загрузки в контроллеры.  
Разработчиком САУ водогрейного котла предоставляются алгоритмы управления, технологических защит и блокировок, алгоритмы ФГУ, все необходимые алгоритмы и данные.  
Контрольно-измерительные приборы КИП, запорная и регулирующая арматура котлового оборудования поставляются комплектно.  
Граница проектирования и поставки котла в части АСУТП:  
- клеммы подключения цифровых каналов связи САУ с АСУТП котельной.  
В комплект поставки входит комплект контрольных кабелей для поставляемых приборов КИПуА (длина до 10 м).
  - В комплект поставки БВД-10 входят:  
- комплект КИПуА;  
- щит управления;  
- комплект контрольных кабелей для поставляемых КИП, запорной и регулирующей арматуры, насосов.