

		115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139
		FONDG02AA001	FONDG02CP001	FONDG02CP151	FONDG02CP002	FONDG02AP001	FONDG02AA002	FONDG01AA001	FONDG01CP001	FONDG01CP151	FONDG01CP002	FONDG01AP001	FONDG01AA002	FONDG11AA002	FONDG12AA002	FONDG10CP001	F1NDG10AA001	F1NDG10CT001	F1NDG10AA801	F1NDG10CP001	F1NDG10CT002	F2NDG10AA001	F2NDG10CT001	F2NDG10AA801	F2NDG10CP001	F2NDG10CT002
		Затвор на всасе котлового насоса №4.2	Давление на всасе насоса K4.2	Датчик "сухого хода" на напоре насоса K4.2	Давление на напоре насоса K4.2	Управление насосом K4.2	Затвор на напоре котлового насоса №4.2	Затвор на всасе котлового насоса №4.1	Давление на всасе насоса K4.1	Датчик "сухого хода" на напоре насоса K4.1	Давление на напоре насоса K4.1	Управление насосом K4.1	Затвор на напоре котлового насоса №4.1	Затвор на выходе насосной группы №1	Затвор на выходе насосной группы №2	Давление обратной котловой воды в коллекторе перед котлами	Затвор котла водогрейного K1.1	Температура после задвижки	Клапан регулирующий перед котлом РК K41	Давление воды перед котлом	Температура воды перед котлом	Затвор котла водогрейного K1.2	Температура после задвижки	Клапан регулирующий перед котлом РК K42	Давление воды перед котлом	Температура воды перед котлом
Приборы по месту			PT	PIS	PT				PT	PIS	PT					PT		TE		PT	TE		TE		PT	TE
Местный щит																										
Шкаф ШУЗ		NS					NS	NS					NS	NS	NS		NS		NS			NS		NS		
Шкаф ШУ ЧРП				DI		NC				DI		NC														
ПТК АСУ ТП	AI AO DI DO RS485		•		•	•			•		•	•				•		•	•	•	•		•	•	•	•
		•				•	•	•					•	•	•	•		•		•		•		•	•	
		•						•	•					•		•		•		•			•		•	•
		•						•						•		•		•		•			•		•	•
Функции в ПТК	Регулирование																		•					•		
	Защита																									
	Индикация		•		•	•			•		•	•				•		•		•	•	•	•		•	•
	Регистрация	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Сигнализация	•	•					•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Дист. управл.		•				•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Назначение		Котловой контур															T21 Котел K1.1					T21 Котел K1.2				