

		40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
		Управление запорной арматурой на выходе тепловод А NINDA01A4001	Управление запорной арматурой на выходе тепловод В NINDA02A4001	Управление запорной арматурой на выходе тепловод С NINDA03A4001	Управление запорной арматурой на входе тепловод А NINDB01A4001	Управление запорной арматурой на входе тепловод В NINDB02A4001	Управление запорной арматурой на входе тепловод С NINDB03A4001	Управление запорной арматурой на линии фильтра NINDB10A4001	Управление запорной арматурой на линии фильтра NINDB10A4002	Управление запорной арматурой на линии фильтра NINDB10A4003	Давление обратной сетевой воды NINDB10CP003	Температура обратной сетевой воды NINDB10CT001	Управление запорной арматурой линии из аккумуля. насосной NINDE10A4002	Управление регулир. арматурой линии из аккумуля. насосной NINDE10A4802	Управление запорной арматурой линии подпитки NINDB10A4004	Управление регулир. арматурой линии аварийной подпитки NIBAD11A4801	Управление регулир. арматурой линии подпитки NINDK10A4801	Управление запорной арматурой линии подпитки NINDK10A4001	Давление обратной сетевой воды регулирование NINDB10CP004
Приборы по месту											PT	TE							PT
ШЧЗ		NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS	NS			NS	NS	NS	NS	NS	NS	
ПТК	AI																		
	DI																		
Функции, реализуемые в ПТК	DO																		
	Технологическая сигнализация																		
	Индикация																		
	Регистрация																		
	Регулирование																		
	Лог.управлен., блокировка																		
Дистанцион. управление	S																		
	H																		
ПТК 3д. теплообменников		Eth																	