

ООО НПП «ЭСН»

СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОГРЕЙНОЙ КОТЕЛЬНОЙ 400
ГКАЛ/ЧАС НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ТЭЦ-2
(878.2023)

Кабельный журнал

878.2023-АСУ ТП.В8

Том 42

Ине № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Ине № дубл.	Подп. и дата

Содержание

1 Общие положения3

Име № подл.		Подп. и дата					Взамен инв. №	Име № дубл.	Подп. и дата			
							878.2023-АСУ ТП.В8					
		Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						
Име № подл.		Разраб.	Чураков			08.25	Строительство водогрейной котельной 400 Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ- 2. Кабельный журнал		Стадия		Лист	Листов
		Пров.	Агафонов			08.25			Р		2	7
		Н. контр.	Корепанов			08.25			ООО НПП «ЭСН»			

1 Общие положения

Име № подл.	Подп. и дата
Взамен инв. №	Име № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

Условные обозначения

- М – металлорукав;
Л – лоток проектируемый;
СК – лоток с раздела ЭМ.1;
ОП – открытая прокладка в тех. подполье.

Примечание:

1. Указанные величины длины кабеля не могут быть основанием для нарезки кабеля.
Кабель нарезается по фактически намеренной трассе.
2. Кабели от оборудования нижнего уровня в части АТМ, АГСВ, АОВ до шкафов ПТК среднего уровня учтены в соответствующих разделах.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	878.2023-АСУ ТП.КЖ	Лист
						3

		№ ПП	Кабель	Марка	Откуда	Поз. прибора, адрес	Куда	Поз. прибора, адрес	Длина, м	Способ прокладки	
		1	ЕЗ-1	КВВГЭнг(А)-LS 27х1,0	Силовой трансформатор Т-1	FOAAT01	Шкаф ПТК ЭТО	ЕЗСJU01	40	М25- 8, /I-32	
		2	ЕЗ-2	КВВГЭнг(А)-LS 27х1,0	Силовой трансформатор Т-2	FOAAT02	Шкаф ПТК ЭТО	ЕЗСJU01	40	М25- 8, /I-32	
		3	ЕЗ-3	UTP cat5e 4х2х0.5	Ячейка №5 РУ-6кВ ВК Ввод 1	FOCBBO5	Шкаф ПТК ЭТО	ЕЗСJU01	40	М25- 5, /I-35	
		4	ЕЗ-4	UTP cat5e 4х2х0.5	Ячейка №8 РУ-6кВ ВК Ввод 2	FOCBBO8	Шкаф ПТК ЭТО	ЕЗСJU01	40	М25- 5, /I-35	
		5	ЕЗ-5	UTP cat5e 4х2х0.5	Ячейка №1 РУ-6кВ ВК Ввод 1 к ТСН-35 аккумуляторной насосной	FOCBBO1	Шкаф ПТК ЭТО	ЕЗСJU01	40	М25- 5, /I-35	
		6	ЕЗ-6	UTP cat5e 4х2х0.5	Ячейка №2 РУ-6кВ ВК Ввод 1 к РУ-6 кВ здания расположения теплообменников	FOCBBO2	Шкаф ПТК ЭТО	ЕЗСJU01	40	М25- 5, /I-35	
		7	ЕЗ-7	UTP cat5e 4х2х0.5	Ячейка №3 РУ-6кВ ВК Ввод 1 к Т-1 2ТП-3200/6/0,4 кВ здания РУСН	FOCBBO3	Шкаф ПТК ЭТО	ЕЗСJU01	40	М25- 5, /I-35	
		8	ЕЗ-8	UTP cat5e 4х2х0.5	Ячейка №4 РУ-6кВ ВК Ввод к ТСН-1 здания РУСН	FOCBBO4	Шкаф ПТК ЭТО	ЕЗСJU01	40	М25- 5, /I-35	
		9	ЕЗ-9	UTP cat5e 4х2х0.5	Ячейка №6 РУ-6кВ ВК секционный выключатель I с.ш. РУ-6 кВ	FOCBBO6	Шкаф ПТК ЭТО	ЕЗСJU01	40	М25- 5, /I-35	
		10	ЕЗ-10	UTP cat5e 4х2х0.5	Ячейка №7 РУ-6кВ ВК секционный выключатель II с.ш. РУ-6 кВ	FOCBBO7	Шкаф ПТК ЭТО	ЕЗСJU01	40	М25- 5, /I-35	
		11	ЕЗ-11	UTP cat5e 4х2х0.5	Ячейка №9 РУ-6кВ ВК Ввод к ТСН-2 здания РУСН	FOCBBO9	Шкаф ПТК ЭТО	ЕЗСJU01	40	М25- 5, /I-35	
		12	ЕЗ-12	UTP cat5e 4х2х0.5	Ячейка №10 РУ-6кВ ВК Ввод 2 к Т-2 2ТП-3200/6/0,4 кВ здания РУСН	FOCBBO10	Шкаф ПТК ЭТО	ЕЗСJU01	40	М25- 5, /I-35	
Подп. и дата		13	ЕЗ-13	UTP cat5e 4х2х0.5	Ячейка №11 РУ-6кВ ВК Ввод 2 к РУ-6 кВ здания расположения теплообменников	FOCBBO11	Шкаф ПТК ЭТО	ЕЗСJU01	40	М25- 5, /I-35	
		14	ЕЗ-14	UTP cat5e 4х2х0.5	Ячейка №12 РУ-6кВ ВК Ввод 2 к ТСН-36 2 аккумуляторной насосной	FOCBBO12	Шкаф ПТК ЭТО	ЕЗСJU01	40	М25- 5, /I-35	
		15	ЕЗ-15	КВВГЭнг(А)-LS 27х1,0	Встроенная трансформаторная подстанция. Силовой трансформатор Т-3	N1AAT01	Шкаф ПТК ЭТО	ЕЗСJU01	40	М25- 8, /I-32	
Име. № дубл.		16	ЕЗ-16	КВВГЭнг(А)-LS 27х1,0	Встроенная трансформаторная подстанция. Силовой трансформатор Т-4	N1AAT02	Шкаф ПТК ЭТО	ЕЗСJU01	40	М25- 8, /I-32	
		17	ЕЗ-17	UTP cat5e 4х2х0.5	Ячейка №1 РУ-6 кВ Здания теплообменников Ввод к ТСН-3 здания расположения теплообменников	N1CBBO1	Шкаф ПТК ЗД	N1CJU01	20	М25- 5, /I-15	
		18	ЕЗ-18	UTP cat5e 4х2х0.5	Ячейка №2 РУ-6 кВ Здания теплообменников Ввод 1 к Т-3 здания расположения теплообменников	N1CBBO2	Шкаф ПТК ЗД	N1CJU01	20	М25- 5, /I-15	
Взамен шив. №		19	ЕЗ-19	UTP cat5e 4х2х0.5	Ячейка №3 РУ-6 кВ Здания теплообменников питание сетевого насоса КЗ.1	N1CBBO3	Шкаф ПТК ЗД	N1CJU01	20	М25- 5, /I-15	
		20	ЕЗ-20	UTP cat5e 4х2х0.5	Ячейка №4 РУ-6 кВ Здания теплообменников питание сетевого насоса КЗ.2	N1CBBO4	Шкаф ПТК ЗД	N1CJU01	20	М25- 5, /I-15	
		21	ЕЗ-21	UTP cat5e 4х2х0.5	Ячейка №5 РУ-6 кВ Здания теплообменников Ввод 1 РУ-6 кВ здания расположения теплообменников	N1CBBO5	Шкаф ПТК ЗД	N1CJU01	20	М25- 5, /I-15	
Подп. и дата		22	ЕЗ-22	UTP cat5e 4х2х0.5	Ячейка №6 РУ-6 кВ Здания теплообменников Ввод 1 ВЧРП здания расположения теплообменников	N1CBBO6	Шкаф ПТК ЗД	N1CJU01	20	М25- 5, /I-15	
		23	ЕЗ-23	UTP cat5e 4х2х0.5	Ячейка №7 РУ-6 кВ Здания теплообменников секционный выключатель I с.ш. РУ-6 кВ	N1CBBO7	Шкаф ПТК ЗД	N1CJU01	20	М25- 5, /I-15	
Име. № подл.											
							878.2023-АСУ ТП.КЖ				Лист
											4

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Име. № подл. Подп. и дата Взамен шив. № Име. № дубл. Подп. и дата	№ ПП		Кабель	Марка	Откуда	Поз. прибора, адрес	Куда	Поз. прибора, адрес	Длина, м	Способ прокладки	
	24		E3-24	UTP cat5e 4x2x0.5	Ячейка №8 РУ-6 кВ Здания теплообменников секционный выключатель II с.ш. РУ-6 кВ	N1CBB08	Шкаф ПТК 3д	N1CJU01	20	M25- 5, /I-15	
	25		E3-25	UTP cat5e 4x2x0.5	Ячейка №9 РУ-6 кВ Здания теплообменников Ввод 2 РУ-6 кВ здания расположения теплообменников	N1CBB09	Шкаф ПТК 3д	N1CJU01	20	M25- 5, /I-15	
	26		E3-26	UTP cat5e 4x2x0.5	Ячейка №10 РУ-6 кВ Здания теплообменников Ввод 2 ВЧРП здания расположения теплообменников	N1CBB10	Шкаф ПТК 3д	N1CJU01	20	M25- 5, /I-15	
	27		E3-27	UTP cat5e 4x2x0.5	Ячейка №11 РУ-6 кВ Здания теплообменников питание сетевого насоса К3.3	N1CBB11	Шкаф ПТК 3д	N1CJU01	20	M25- 5, /I-15	
	28		E3-28	UTP cat5e 4x2x0.5	Ячейка №12 РУ-6 кВ Здания теплообменников питание сетевого насоса К3.4	N1CBB12	Шкаф ПТК 3д	N1CJU01	20	M25- 5, /I-15	
	29		E3-29	UTP cat5e 4x2x0.5	Ячейка №13 РУ-6 кВ Здания теплообменников Ввод 2 к Т-4 здания расположения теплообменников	N1CBB13	Шкаф ПТК 3д	N1CJU01	20	M25- 5, /I-15	
	30		E3-30	UTP cat5e 4x2x0.5	Ячейка №8 РУ-14 кВ Здания теплообменников Ввод к ТСН-4 здания расположения теплообменников	N1CBB14	Шкаф ПТК 3д	N1CJU01	20	M25- 5, /I-15	
	31		E3-31	КВВГЭнз(А)-LS 27х1,0	Встроенная трансформаторная подстанция КТП СН НАБ ТЦ. Силовой трансформатор ТСН-35	N2AAT01	Шкаф ПТК НАБ	N2CJU01	20	ОП-20	
	32		E3-32	КВВГЭнз(А)-LS 27х1,0	Встроенная трансформаторная подстанция КТП СН НАБ ТЦ. Силовой трансформатор ТСН-36	N2AAT02	Шкаф ПТК НАБ	N2CJU01	25	ОП-25	
	33		E3-Eth1	UTP cat5e 4x2x0.4	Шкаф ПТК ЭТО	E3CJU01	Шкаф ПТК ВК	F0CJU01	5	ОП-5	
	34		E3-Eth2	UTP cat5e 4x2x0.4	Шкаф ПТК ЭТО	E3CJU01	Шкаф ПТК ВК	F0CJU01	5	ОП-5	
	35		Z0-Eth1	UTP cat5e 4x2x0.4	Шкаф ПТК ВК	F0CJU01	Шкаф Серверный №1	Z0CJU01	15	ОП-15	
	36		Z0-Eth2	UTP cat5e 4x2x0.4	Шкаф ПТК ВК	F0CJU01	Шкаф Серверный №2	Z0CJU02	15	ОП-15	
	37		Z01-Arm1	UTP cat5e 4x2x0.4	Шкаф Серверный №1	Z0CJU01	АРМ оператора №1	Z1CJ001	7	ОП-7	
	38		Z01-Arm2	UTP cat5e 4x2x0.4	Шкаф Серверный №1	Z0CJU01	АРМ оператора №2	Z1CJ002	8	ОП-8	
	39		Z01-Arm3	UTP cat5e 4x2x0.4	Шкаф Серверный №1	Z0CJU01	АРМ оператора №3	Z1CJ003	9	ОП-9	
	40		Z01-Arm4	UTP cat5e 4x2x0.4	Шкаф Серверный №1	Z0CJU01	АРМ оператора №4	Z1CJ004	10	ОП-10	
	41		Z01-Arm5	UTP cat5e 4x2x0.4	Шкаф Серверный №1	Z0CJU01	АРМ оператора РЗА	Z2CJ001	15	ОП-15	
	42		Z01-Arm6	UTP cat5e 4x2x0.4	Шкаф Серверный №1	Z0CJU01	АРМ оператора ЭТО	Z3CJ001	16	ОП-16	
	43		Z01-Arm7	UTP cat5e 4x2x0.4	Шкаф Серверный №1	Z0CJU01	АРМ инженерный	Z4CJ001	3	ОП-3	
	44		Z01-PRN	UTP cat5e 4x2x0.4	Шкаф Серверный №1	Z0CJU01	Принтер	Z5CJ001	14	ОП-14	
	45		Z02-Arm1	UTP cat5e 4x2x0.4	Шкаф Серверный №2	Z0CJU02	АРМ оператора №1	Z1CJ001	7	ОП-7	
	46		Z02-Arm2	UTP cat5e 4x2x0.4	Шкаф Серверный №2	Z0CJU02	АРМ оператора №2	Z1CJ002	8	ОП-8	
	Изм. Лист № докум. Подп. Дата 878.2023-АСУ ТП.КЖ Лист 5										

[illegible]

Лист регистрации изменений

[illegible]

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

					878.2023-АСУ ТП.В8	Лист
						7
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		