

								Шифр		Назначение		Значение номиналь-ное		Единица изме-рения		Схема электри-ческая		Схема монтажа				Шифр		Назначение		Значение номиналь-ное		Единица изме-рения		Схема электри-ческая		Схема монтажа				Шифр		Назначение		Значение номиналь-ное		Единица изме-рения		Схема электри-ческая		Схема монтажа	
								Шифр		Назначение		Значение номиналь-ное		Единица изме-рения		Схема электри-ческая		Схема монтажа				Шифр		Назначение		Значение номиналь-ное		Единица изме-рения		Схема электри-ческая		Схема монтажа															
								N1NDC01 AA002		Затвор дисковый T-11 на напоре СН №1						se0001, л.151						N1NDD07 AA004		Затвор дисковый K-23 на выходе котловой воды из ТА-7						se0001, л.178						N1CBB10		Сигналы с ячейки 10 (Ввод 2 ВЧРП здания расположения теплообменников)						se0039, л.205			
								N1NDC02 AA001		Затвор дисковый T-12 на всасе СН №2						se0001, л.152						N1NDD08 AA004		Затвор дисковый K-24 на выходе котловой воды из ТА-8						se0001, л.179						N1CBB11		Сигналы с ячейки 11 (питание сетевого насоса К3.3)						se0039, л.206			
								N1NDC02 AA002		Затвор дисковый T-13 на напоре СН №2						se0001, л.153						N1NDD09 AA004		Затвор дисковый K-25 на выходе котловой воды из ТА-9						se0001, л.180						N1CBB12		Сигналы с ячейки 12 (питание сетевого насоса К3.4)						se0039, л.207			
								N1NDC03 AA001		Затвор дисковый T-14 на всасе СН №3						se0001, л.154						N1NDB20 AA001		Затвор дисковый секционирующий T-1С на входе сетевой воды в теплообменники						se0001, л.181						N1CBB13		Сигналы с ячейки 13 (Ввод 2 к Т-4 2ТП-1000/6/0,4 кВ здания расположения теплообменников)						se0039, л.208			
								N1NDC03 AA002		Затвор дисковый T-15 на напоре СН №3						se0001, л.155						N1NDA10 AA001		Затвор дисковый секционирующий T-2С на выходе сетевой воды из теплообменников						se0001, л.182						N1CBB14		Сигналы с ячейки 14 (Ввод к ТСН-4 здания расположения теплообменников)						se0039, л.209			
								N1NDC04 AA001		Затвор дисковый T-16 на всасе СН №4						se0001, л.156						N1NDB23 AA001		Затвор дисковый зТА-0 помимо регуляторов расхода						se0001, л.183						N1CJU01 GH001		Питание ввода №1 в норме (Зд)						se0023, л.210			
								N1NDC04 AA002		Затвор дисковый T-17 на напоре СН №4						se0001, л.157						N1NDB21 AA801		Регулирующий клапан РДТА-1 на линии помимо теплообменников						se0004, л.188						N1CJU01 GH003		Ввод 1 включен (Зд)						se0023, л.210			
								N1NDB11 AA002		Затвор дисковый T-18 на выходе насосной группы №1						se0001, л.158						N1NDB22 AA801		Регулирующий клапан РДТА-2 на линии помимо теплообменников						se0004, л.189						N1CJU01 GH005		Питание ИБП в норме (Зд)						se0023, л.210			
								N1NDB12 AA002		Затвор дисковый T-19 на выходе насосной группы №2						se0001, л.159						N1GAD11 AA801		Регулирующий клапан РД-79 аварийной подпитки сырой водой						se0004, л.190						N1CJU01 GH006		Питание реле 24в включено (Зд)						se0023, л.210			
								N1NDD01 AA002		Затвор дисковый T-20 на выходе сетевой воды из ТА-1						se0001, л.160						N1NDK10 AA801		Регулирующий клапан РД-80 на линии подпитки теплосети						se0004, л.191						N1CJU01 GH007		Питание датчиков 220В включено (Зд)						se0023, л.210			
								N1NDD02 AA002		Затвор дисковый T-21 на выходе сетевой воды из ТА-2						se0001, л.161						N1NDE10 AA002		Затвор дисковый C-10 от аккумуляторной насосной						se0001, л.184						N1CJU01 GH008		Дверь шкафа открыта (Зд)						se0023, л.210			
								N1NDD03 AA002		Затвор дисковый T-22 на выходе сетевой воды из ТА-3						se0001, л.162						N1NDK10 AA001		Затвор дисковый C-71 на линии подпитки теплосети						se0001, л.185																	
								N1NDD04 AA002		Затвор дисковый T-23 на выходе сетевой воды из ТА-4						se0001, л.163						N1NDE10 AA802		Регулирующий клапан РД-75 от аккумуляторной насосной						se0004, л.192																	

Согласовано	Назначение				Давление сетевой воды после всех теплообменных аппаратов	Температура сетевой воды после всех теплообменных аппаратов	Температура сетевой воды на выходе из ТА-1	Температура сетевой воды на выходе из ТА-2	Температура сетевой воды на выходе из ТА-3	Температура сетевой воды на выходе из ТА-4	Температура сетевой воды на выходе из ТА-5
	KKS										
	Тип прибора										
	Контакт прибора										
	Маркировка жил кабеля/провода										
	Маркировка кабеля/провода										
	Марка, тип, длина кабеля										
	Маркировка жил кабеля/провода										
	Клеммник шкафа										
	Маркировка провода										
	Клеммники терминальной панели										
	Модуль ввода/вывода										
</											

	Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Согласовано		

[illegible]

						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
						Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	125	
Разработал	Чураков			05.25			ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов					Схема электрическая se0005: N1NDD06 CT002, N1NDD07 CT002, N1NDD08 CT002, N1NDD09 CT002, N1NDF10 CT001, N1NDD01 CT004, N1NDD02 CT004			
Н.контр.	Агафонов								

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Согласовано		

[illegible]

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №

[illegible]

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Согласовано		

[illegible]

						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	129	
Разработал	Чураков			05.25		Схема электрическая se0005: N1GAD11 CT001, N1NDB10 CT001, N1NDB11 CP002, N1NDB11 CP003, N1NDB12 CP002, N1NDB12 CP003, N1NDB10 CP005	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

	Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Согласовано		

[illegible]

						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
						Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	130	
Разработал	Чураков				05.25	Схема электрическая se0005: N1NDB10 CT002, N1NDB11 CP001, N1NDB12 CP001, N1NDB10 CP001, N1NDB10 CP002, N1NDC01 CE012, N1NDC02 CE012	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

Назначение	Температура подшипника №1 ЭД сетевого насоса CH-1		Температура подшипника №2 ЭД сетевого насоса CH-1		Температура подшипника №3 ЭД сетевого насоса CH-1		Температура подшипника №4 ЭД сетевого насоса CH-1		Температура подшипника №1 ЭД сетевого насоса CH-2		Температура подшипника №2 ЭД сетевого насоса CH-2		Температура подшипника №3 ЭД сетевого насоса CH-2		Температура подшипника №4 ЭД сетевого насоса CH-2			
	N1NDC01 CT101		N1NDC01CT102		N1NDC01 CT103		N1NDC01CT104		N1NDC02 CT101		N1NDC02CT102		N1NDC02 CT103		N1NDC02CT104			
	Соединительная коробка СК-1 CH-1		Соединительная коробка СК-1 CH-1		Соединительная коробка СК-1 CH-1		Соединительная коробка СК-1 CH-1		Соединительная коробка СК-1 CH-2		Соединительная коробка СК-1 CH-2		Соединительная коробка СК-1 CH-2		Соединительная коробка СК-1 CH-2			
	N1-48		N1-49		N1-53		N1-54											
	КВВГЭнг(А)-LS 7х1,0		КВВГЭнг(А)-LS 7х1,0		КВВГЭнг(А)-LS 7х1,0		КВВГЭнг(А)-LS 7х1,0											
	L=		L=		L=		L=											
	Lg=		Lg=		Lg=		Lg=											
	Lt=		Lt=		Lt=		Lt=											
	Шкаф АСУ 3д (N1CJU01)		Шкаф АСУ 3д (N1CJU01)		Шкаф АСУ 3д (N1CJU01)		Шкаф АСУ 3д (N1CJU01)											
A3.18		A3.18		A3.18		A3.18		A3.19		A3.19		A3.19		A3.19				
Module		Module		Module		Module		Module		Module		Module		Module				
TP-U		TP-U		TP-U		TP-U		TP-U		TP-U		TP-U		TP-U				
CIDCS-6-3-0-3-3		CIDCS-6-3-0-3-3		CIDCS-6-3-0-3-3		CIDCS-6-3-0-3-3		CIDCS-6-3-0-3-3		CIDCS-6-3-0-3-3		CIDCS-6-3-0-3-3		CIDCS-6-3-0-3-3				
XP1		XP1		XP1		XP1		XP1		XP1		XP1		XP1				
M1231TR-0		M1231TR-0		M1231TR-0		M1231TR-0		M1231TR-0		M1231TR-0		M1231TR-0		M1231TR-0				
Модуль ввода/вывода		Модуль ввода/вывода		Модуль ввода/вывода		Модуль ввода/вывода		Модуль ввода/вывода		Модуль ввода/вывода		Модуль ввода/вывода		Модуль ввода/вывода				
Согласовано		Согласовано		Согласовано		Согласовано		Согласовано		Согласовано		Согласовано		Согласовано				
Взамен инв. №		Взамен инв. №		Взамен инв. №		Взамен инв. №		Взамен инв. №		Взамен инв. №		Взамен инв. №		Взамен инв. №				
Подп. и дата		Подп. и дата		Подп. и дата		Подп. и дата		Подп. и дата		Подп. и дата		Подп. и дата		Подп. и дата				
Инв. № подл.		Инв. № подл.		Инв. № подл.		Инв. № подл.		Инв. № подл.		Инв. № подл.		Инв. № подл.		Инв. № подл.				

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

05.25


Схема электрическая se0013: N1NDC01 CT101, N1NDC01 CT103, N1NDC02 CT101, N1NDC02 CT103

ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru

[illegible]

Согласовано

Исполнительный механизм
Назначение
KKS
Клеммники шкафа
Маркировка жил кабеля/провода
Маркировка кабеля/провода
Марка, тип, длина кабеля
Маркировка жил кабеля/провода
Клеммник шкафа
Маркировка провода
Клеммники терминальной панели
Модуль ввода/вывода



						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	136	
Разработал	Чураков			05.25	Схема электрическая se0015: N1NDC01 AP001	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru			
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

Исполнительный механизм

Назначение

KKS

Клеммники шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Модуль ввода/вывода

Электродвигатель сетевого насоса СН-2

Вибрация подшипника №1, вертикальная составляющая

Вибрация подшипника №1, горизонтальная составляющая

Вибрация подшипника №1, осевая составляющая

Вибрация подшипника №2, вертикальная составляющая

Вибрация подшипника №2, горизонтальная составляющая

Вибрация подшипника №2, осевая составляющая

Вибрация подшипника №3, вертикальная составляющая

Вибрация подшипника №3, горизонтальная составляющая

Вибрация подшипника №3, осевая составляющая

Вибрация подшипника №4, вертикальная составляющая

Вибрация подшипника №4, горизонтальная составляющая

Вибрация подшипника №4, осевая составляющая

N1NDC02CY001

N1NDC02CY002

N1NDC02CY003

N1NDC02CY004

N1NDC02CY005

N1NDC02CY006

N1NDC02CY007

N1NDC02CY008

N1NDC02CY009

N1NDC02CY010

N1NDC02CY011

N1NDC02CY012

Соединительная коробка СК-3 СН-2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

N1-A111-3B

N1-A111-3A

N1-A111-5B

N1-A111-5A

N1-A111-7B

N1-A111-7A

N1-A111-9B

N1-A111-9A

N1-A111-11B

N1-A111-11A

N1-A111-13B

N1-A111-13A

N1-A112-1B

N1-A112-1A

N1-A112-3B

N1-A112-3A

N1-A112-5B

N1-A112-5A

N1-A112-7B

N1-A112-7A

N1-A112-9B

N1-A112-9A

N1-A112-11B

N1-A112-11A

N1-57

КВВГЭнг(А)-LS 27х1,0

L=

Lg=

Lf=

Шкаф АСУ 3д (N1CJU01)

XT3

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

N1-A111-3B

N1-A111-3A

N1-A111-5B

N1-A111-5A

N1-A111-7B

N1-A111-7A

N1-A111-9B

N1-A111-9A

N1-A111-11B

N1-A111-11A

N1-A111-13B

N1-A111-13A

N1-A112-1B

N1-A112-1A

N1-A112-3B

N1-A112-3A

N1-A112-5B

N1-A112-5A

N1-A112-7B

N1-A112-7A

N1-A112-9B

N1-A112-9A

N1-A112-11B

N1-A112-11A

PE

A3.11

3B

3A

5B

5A

7B

7A

9B

9A

11B

11A

13B

13A

A3.12

1B

1A

3B

3A

5B

5A

7B

7A

9B

9A

11B

11A

Module

TP-U

Module

TP-U

CIDCS-6-3-0-3-3

XP1

M1234A-0

CIDCS-6-3-0-3-3

XP1

M1234A-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

05.25


Схема электрическая se0015: N1NDC02 AP001

ООО НПП "ЭСН"

www.nppesn.ru

Согласовано

Исполнительный механизм
Назначение
KKS
Клеммники шкафа
Маркировка жил кабеля/провода
Маркировка кабеля/провода
Марка, тип, длина кабеля
Маркировка жил кабеля/провода
Клеммник шкафа
Маркировка провода
Клеммники терминальной панели
Модуль ввода/вывода



						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	139	
Разработал	Чураков			05.25	Схема электрическая se0015: N1NDC04 AP001		ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

Назначение	Сигналы с ША ПЧВМ СН-1 - СН-4		Давление воды до пожарных насосов ниже уставки. Датчик "сухого хода"	
	N1-68		N1-ПТ5	
	ША ПЧВМ СН-1 - СН-4		Шкаф пожаротушения ШУВН	
	КИПвЭВнг(А)-LS 1х2х0.78		КИПвЭВнг(А)-LS 1х2х0.78	
	Шкаф АСУ 3д (N1CJU01)		Шкаф АСУ 3д (N1CJU01)	
	XT58		XT58	
	A7.1 Port3		A7.1 Port4	
A		A		
B		B		
SG		SG		
S343-0		S343-0		
KKS		KKS		
Клеммники шкафа		Клеммники шкафа		
Маркировка жил кабеля/провода		Маркировка жил кабеля/провода		
Маркировка кабеля/провода		Маркировка кабеля/провода		
Марка, тип, длина кабеля		Марка, тип, длина кабеля		
Маркировка жил кабеля/провода		Маркировка жил кабеля/провода		
Клеммник шкафа		Клеммник шкафа		
Плюс 24В		Плюс 24В		
Минус 24В		Минус 24В		
Маркировка провода		Маркировка провода		
Клеммник модуля ввода/вывода		Клеммник модуля ввода/вывода		

Согласовано				
Взамен инв. №				
Подп. и дата				
Инв. № подл.				

						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	140	
Разработал	Чураков				05.25		Схема электрическая se0020: N1-68, N1-ПТ5		
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								
							ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый T-1 тепловывод "А"

N1NDB01 AA001

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (N1CDA01)

Шкаф АСУ 3д (N1CJU01)

Схема электрическая se0001: N1NDB01 AA001

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

РД 141

Схема электрическая se0001: N1NDB01 AA001

ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Разработал Чураков

Проверил Корепанов

Н.контр. Агафонов

Согласовано

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый Т-3 тепловывод "С"

N1NDB03 AA001

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (N1CDA01)

Шкаф АСУ 3д (N1CJU01)

КВВГнг(А)-LS 19х1,0 (5p)

Схема электрическая se0001: N1NDB03 AA001

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

05.25

Схема электрическая se0001: N1NDB03 AA001

РД

143

ООО НПП "ЭСН"

www.nppesn.ru

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый Т-4 на подаче сетевой воды в ГИГ
N1NDB10 AA001

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (N1CDA01)

Шкаф АСУ 3д (N1CJU01)

Терминальная панель TP-O

Module

Module

Терминальная панель TP-D

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

05.25

Схема электрическая se0001: N1NDB10 AA001

ООО НПП "ЭСН"
www.nppesn.ru

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый Т-5 на выходе сетевой воды из ГИГ
N1NDB10 AA002

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (N1CDA01)

5х1

1

3

4

7

8

9

10

13

14

15

16

22

23

24

N1-M10-A1

N1-M10-A5

N1-M10-A11

N1-M10-A12

N1-M10-A9

N1-M10-A7

N1-M10-A19

N1-M10-A20

N1-M10-A8

N1-M10-A6

N1-M10-A30

N1-M10-XM01

N1-A220-M10

N1-M10-N

N1-78

KVBГнг(А)-LS 19х1,0 (5р)

L=

Lg=

Lt=

Шкаф АСУ 3д (N1CJU01)

XT10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

N1-M10-A1

N1-M10-A5

N1-M10-A11

N1-M10-A12

N1-M10-A19

N1-M10-A20

N1-M10-A9

N1-M10-N

N1-M10-A7

N1-M10-N

N1-M10-A8

N1-M10-N

N1-M10-A6

N1-M10-N

N1-M10-A30

N1-M10-N

N1-M10-XM01

N1-A220-M10

N

N

11

12

11

14

11

14

A1

A2

K10-01

A1

A2

11

14

D01-13B

D01-13A

D01-14B

D01-14A

D01-15B

D01-15A

D11-B25

D11-C25

D11-B26

D11-C26

D11-B27

D11-C27

D11-B28

D11-C28

D11-B29

D11-C29

D11-B30

D11-C30

A6.1

13B

13A

14B

14A

15B

15A

A5.1

B25

C25

B26

C26

B27

C27

B28

C28

B29

C29

B30

C30

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Стоп

Открыть

Закрыть

Не открыт

Превышение момента на открытие

Не закрыт

Превышение момента на закрытие

Дистанционный режим работы

Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

05.25

Схема электрическая se0001: N1NDB10 AA002

ООО НПП "ЭСН"
www.nppesn.ru

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый Т-6 на трубопроводе помимо ГИГ
N1NDB10 AA003

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (N1CDA01)

Шкаф АСУ 3д (N1CJU01)

Терминальная панель TP-O

Module

Module

Терминальная панель TP-D

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

05.25

Схема электрическая se0001: N1NDB10 AA003

ООО НПП "ЭСН"
www.nppesn.ru

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый Т-7 на отключение здания теплообменников по сетевой воде

N1NDB10 AA004

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (N1CDA01)

7X

1

3

4

7

8

9

10

13

14

15

16

22

23

24

N1-M12-A1

N1-M12-A5

N1-M12-A11

N1-M12-A12

N1-M12-A9

N1-M12-A7

N1-M12-A8

N1-M12-A6

N1-M12-XM01

N1-A220-M12

N1-M12-N

N1-82

KVBГнг(A)-LS 19x1,0 (5p)

L=

Lg=

Lt=

Шкаф АСУ Зд (N1CJU01)

XT12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

N1-M12-A1

N1-M12-A5

N1-M12-A11

N1-M12-A12

N1-M12-A19

N1-M12-A20

N1-M12-A9

N1-M12-N

N1-M12-A7

N1-M12-N

N1-M12-A8

N1-M12-N

N1-M12-A6

N1-M12-N

N1-M12-A30

N1-M12-N

N1-M12-XM01

N1-A220-M12

L6

N

N

11

12

11

14

11

14

11

14

A1

A2

K12-01

11

14

A1

A2

K12-08

11

14

A1

A2

K12-02

11

14

A1

A2

K12-09

11

14

A1

A2

K12-05

11

14

A1

A2

K12-11

11

14

DO1-19B

DO1-19A

DO1-20B

DO1-20A

DO1-21B

DO1-21A

D/2-B7

D/2-C7

D/2-B8

D/2-C8

D/2-B9

D/2-C9

D/2-B10

D/2-C10

D/2-B11

D/2-C11

D/2-B12

D/2-C12

A6.1

19B

19A

20B

20A

21B

21A

A5.2

B7

C7

B8

C8

B9

C9

B10

C10

B11

C11

B12

C12

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Стоп

Открыть

Закрыть

Не открыт

Превышение момента на открытие

Не закрыт

Превышение момента на закрытие

Дистанционный режим работы

Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инов. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

05.25

РД

147

ООО НПП "ЭСН"

www.nppesn.ru

Согласовано

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый Т-9 на входе насосной группы №2
N1NDB12 AA001

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (N1CDA01)

Шкаф АСУ 3д (N1CJU01)

Терминальная панель TP-O

Module

Module

Терминальная панель TP-D

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

05.25

Схема электрическая se0001: N1NDB12 AA001

ООО НПП "ЭСН"
www.nppesn.ru

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый Т-10 на всасе СН №1
N1NDC01 AA001

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (N1CDA01)

10х

1

3

4

7

8

9

10

13

14

15

16

22

23

24

N1-M15-A1

N1-M15-A5

N1-M15-A11

N1-M15-A12

N1-M15-A9

N1-M15-A7

N1-M15-A19

N1-M15-A20

N1-M15-A8

N1-M15-A6

N1-M15-A30

N1-M15-XM01

N1-A220-M15

N1-M15-N

N1-88

KVBГнг(А)-LS 19х1,0 (5p)

L=

Lg=

Lt=

Шкаф АСУ 3д (N1CJU01)

XT15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

N1-M15-A1

N1-M15-A5

N1-M15-A11

N1-M15-A12

N1-M15-A19

N1-M15-A20

N1-M15-A9

N1-M15-N

N1-M15-A7

N1-M15-N

N1-M15-A8

N1-M15-N

N1-M15-A6

N1-M15-N

N1-M15-A30

N1-M15-N

N1-M15-XM01

N1-A220-M15

N

N

11

12

11

14

11

14

11

14

A1

A2

K15-10

A1

A2

D02-1B

D02-1A

11

14

11

14

A1

A2

K15-03

A1

A2

D02-2B

D02-2A

11

14

11

14

A1

A2

K15-04

A1

A2

D02-3B

D02-3A

A1

A2

K15-01

11

14

D/2-B25

D/2-C25

A1

A2

K15-08

11

14

D/2-B26

D/2-C26

A1

A2

K15-02

11

14

D/2-B27

D/2-C27

A1

A2

K15-09

11

14

D/2-B28

D/2-C28

A1

A2

K15-05

11

14

D/2-B29

D/2-C29

A1

A2

K15-11

11

14

D/2-B30

D/2-C30

L6

N

N

A6.2

1B

1A

2B

2A

3B

3A

A5.2

B25

C25

B26

C26

B27

C27

B28

C28

B29

C29

B30

C30

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Стоп

Открыть

Закрыть

Не открыт

Превышение момента на открытие

Не закрыт

Превышение момента на закрытие

Дистанционный режим работы

Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инов. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

05.25

Схема электрическая se0001: N1NDC01 AA001

ООО НПП "ЭСН"

www.nppesn.ru

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый Т-11 на напоре СН №1
N1NDC01 AA002

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (N1CDA01)

11X

1

3

4

7

8

9

10

13

14

15

16

22

23

24

N1-M16-A1

N1-M16-A5

N1-M16-A11

N1-M16-A12

N1-M16-A9

N1-M16-A7

N1-M16-A19

N1-M16-A20

N1-M16-A8

N1-M16-A6

N1-M16-A30

N1-M16-XM01

N1-A220-M16

N1-M16-N

N1-90

KVBГнг(А)-LS 19х1,0 (5p)

L=

Lg=

Lt=

Шкаф АСУ 3д (N1CJU01)

XT16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

N1-M16-A1

N1-M16-A5

N1-M16-A11

N1-M16-A12

N1-M16-A19

N1-M16-A20

N1-M16-A9

N1-M16-N

N1-M16-A7

N1-M16-N

N1-M16-A8

N1-M16-N

N1-M16-A6

N1-M16-N

N1-M16-A30

N1-M16-N

N1-M16-XM01

N1-A220-M16

L6

N

N

11

12

11

14

11

14

11

14

A1

A2

K16-01

A1

A2

K16-08

11

14

A1

A2

K16-02

11

14

A1

A2

K16-09

11

14

A1

A2

K16-05

11

14

A1

A2

K16-11

11

14

D02-4B

D02-4A

D02-5B

D02-5A

D02-6B

D02-6A

D13-B1

D13-C1

D13-B2

D13-C2

D13-B3

D13-C3

D13-B4

D13-C4

D13-B5

D13-C5

D13-B6

D13-C6

A6.2

4B

4A

5B

5A

6B

6A

A5.3

B1

C1

B2

C2

B3

C3

B4

C4

B5

C5

B6

C6

Module

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Стоп

Открыть

Закрыть

Не открыт

Превышение момента на открытие

Не закрыт

Превышение момента на закрытие

Дистанционный режим работы

Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

XP1

M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

05.25

Схема электрическая se0001: N1NDC01 AA002

ООО НПП "ЭСН"

www.nppesn.ru

Согласовано

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №

Согласовано

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый Т-14 на всасе СН №3
N1NDC03 AA001

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (N1CDA01)

14х

1

3

4

7

8

9

10

13

14

15

16

22

23

24

N1-M19-A1

N1-M19-A5

N1-M19-A11

N1-M19-A12

N1-M19-A9

N1-M19-A7

N1-M19-A19

N1-M19-A20

N1-M19-A8

N1-M19-A6

N1-M19-A30

N1-M19-XM01

N1-A220-M19

N1-M19-N

N1-96

KVBГнг(A)-LS 19х1,0 (5p)

L=

Lg=

Lt=

Шкаф АСУ 3д (N1CJU01)

XT19

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

N1-M19-A1

N1-M19-A5

N1-M19-A11

N1-M19-A12

N1-M19-A19

N1-M19-A20

N1-M19-A9

N1-M19-N

N1-M19-A7

N1-M19-A8

N1-M19-A6

N1-M19-A30

N1-M19-N

N1-M19-XM01

N1-A220-M19

L6

N

N

11

12

11

14

11

14

11

14

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

K19-10

K19-03

K19-04

K19-01

K19-08

K19-02

K19-09

K19-05

K19-11

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

D02-13B

D02-13A

D02-14B

D02-14A

D02-15B

D02-15A

D13-B19

D13-C19

D13-B20

D13-C20

D13-B21

D13-C21

D13-B22

D13-C22

D13-B23

D13-C23

D13-B24

D13-C24

A6.2

13B

13A

14B

14A

15B

15A

A5.3

B19

C19

B20

C20

B21

C21

B22

C22

B23

C23

B24

C24

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Стоп

Открыть

Закрыть

Не открыт

Превышение момента на открытие

Не закрыт

Превышение момента на закрытие

Дистанционный режим работы

Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

XP1

M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

05.25

Схема электрическая se0001: N1NDC03 AA001

ООО НПП "ЭСН"

www.nppesn.ru

Согласовано

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый Т-16 на всасе СН №4
N1NDC04 AA001

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (N1CDA01)

16х

1

3

4

7

8

9

10

13

14

15

16

22

23

24

N1-M21-A1

N1-M21-A5

N1-M21-A11

N1-M21-A12

N1-M21-A9

N1-M21-A7

N1-M21-A19

N1-M21-A20

N1-M21-A8

N1-M21-A6

N1-M21-A30

N1-M21-XM01

N1-A220-M21

N1-M21-N

N1-100

KVBГнг(А)-LS 19х1,0 (5р)

L=

Lg=

Lt=

Шкаф АСУ 3д (N1CJU01)

XT21

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

N1-M21-A1

N1-M21-A5

N1-M21-A11

N1-M21-A12

N1-M21-A19

N1-M21-A20

N1-M21-A9

N1-M21-N

N1-M21-A7

N1-M21-A8

N1-M21-A6

N1-M21-A30

N1-M21-N

N1-M21-XM01

N1-A220-M21

L6

N

N

11

12

11

14

11

14

11

14

A1

A2

K21-10

A1

A2

D02-19B

D02-19A

11

14

11

14

A1

A2

D02-20B

D02-20A

11

14

11

14

A1

A2

D02-21B

D02-21A

A1

A2

K21-01

11

14

D14-B1

D14-C1

A1

A2

K21-08

11

14

D14-B2

D14-C2

A1

A2

K21-02

11

14

D14-B3

D14-C3

A1

A2

K21-09

11

14

D14-B4

D14-C4

A1

A2

K21-05

11

14

D14-B5

D14-C5

A1

A2

K21-11

11

14

D14-B6

D14-C6

A6.2

19B

19A

20B

20A

21B

21A

A5.4

B1

C1

B2

C2

B3

C3

B4

C4

B5

C5

B6

C6

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Стоп

Открыть

Закреть

Не открыт

Превышение момента на открытие

Не закрыт

Превышение момента на закрытие

Дистанционный режим работы

Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

РД 156

Схема электрическая se0001: N1NDC04 AA001

ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru

Стадия

Лист

Листов

Разработал Чураков

Проверил Корепанов

Н.контр. Агафонов

05.25

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый Т-17 на напоре СН №4
N1NDC04 AA002

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (N1CDA01)

17X

1

3

4

7

8

9

10

13

14

15

16

22

23

24

N1-M22-A1

N1-M22-A5

N1-M22-A11

N1-M22-A12

N1-M22-A9

N1-M22-A7

N1-M22-A19

N1-M22-A20

N1-M22-A8

N1-M22-A6

N1-M22-A30

N1-M22-XM01

N1-A220-M22

N1-M22-N

N1-102

KVBГнг(А)-LS 19х1,0 (5p)

L=

Lg=

Lt=

Шкаф АСУ 3д (N1CJU01)

XT22

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

N1-M22-A1

N1-M22-A5

N1-M22-A11

N1-M22-A12

N1-M22-A19

N1-M22-A20

N1-M22-A9

N1-M22-N

N1-M22-A7

N1-M22-A8

N1-M22-A6

N1-M22-A30

N1-M22-N

N1-M22-XM01

N1-A220-M22

N1-M22-N

11

12

11

14

11

14

A1

A2

K22-10

A1

A2

D02-22B

D02-22A

11

14

A1

A2

K22-03

A1

A2

D02-23B

D02-23A

11

14

A1

A2

K22-04

A1

A2

D02-24B

D02-24A

A1

A2

K22-01

11

14

D14-B7

D14-C7

A1

A2

K22-08

11

14

D14-B8

D14-C8

A1

A2

K22-02

11

14

D14-B9

D14-C9

A1

A2

K22-09

11

14

D14-B10

D14-C10

A1

A2

K22-05

11

14

D14-B11

D14-C11

A1

A2

K22-11

11

14

D14-B12

D14-C12

A6.2

22B

22A

23B

23A

24B

24A

A5.4

B7

C7

B8

C8

B9

C9

B10

C10

B11

C11

B12

C12

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Стоп

Открыть

Заккрыть

Не открыт

Превышение момента на открытие

Не закрыт

Превышение момента на закрытие

Дистанционный режим работы

Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

05.25

Схема электрическая se0001: N1NDC04 AA002

ООО НПП "ЭСН"

www.nppesn.ru

Согласовано

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый Т-19 на выходе насосной группы №2
N1NDB12 AA002

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (N1CDA01)

19х

1

3

4

7

8

9

10

13

14

15

16

22

23

24

N1-M24-A1

N1-M24-A5

N1-M24-A11

N1-M24-A12

N1-M24-A9

N1-M24-A7

N1-M24-A19

N1-M24-A20

N1-M24-A8

N1-M24-A6

N1-M24-A30

N1-M24-XM01

N1-A220-M24

N1-M24-N

N1-106

KVBГнг(А)-LS 19х1,0 (5p)

L=

Lg=

Lt=

Шкаф АСУ 3д (N1CJU01)

XT24

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

N1-M24-A1

N1-M24-A5

N1-M24-A11

N1-M24-A12

N1-M24-A19

N1-M24-A20

N1-M24-A9

N1-M24-N

N1-M24-A7

N1-M24-N

N1-M24-A8

N1-M24-N

N1-M24-A6

N1-M24-N

N1-M24-A30

N1-M24-N

N1-M24-XM01

N1-A220-M24

N

N

11

12

11

14

11

14

11

14

A1

A2

K24-10

A1

A2

DO3-1B

DO3-1A

11

14

11

14

A1

A2

K24-03

A1

A2

DO3-2B

DO3-2A

11

14

11

14

A1

A2

K24-04

A1

A2

DO3-3B

DO3-3A

A1

A2

K24-01

11

14

A1

A2

D14-B19

D14-C19

A1

A2

K24-08

11

14

A1

A2

D14-B20

D14-C20

A1

A2

K24-02

11

14

A1

A2

D14-B21

D14-C21

A1

A2

K24-09

11

14

A1

A2

D14-B22

D14-C22

A1

A2

K24-05

11

14

A1

A2

D14-B23

D14-C23

A1

A2

K24-11

11

14

A1

A2

D14-B24

D14-C24

A6.3

1B

1A

2B

2A

3B

3A

A5.4

B19

C19

B20

C20

B21

C21

B22

C22

B23

C23

B24

C24

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Стоп

Открыть

Закрыть

Не открыт

Превышение момента на открытие

Не закрыт

Превышение момента на закрытие

Дистанционный режим работы

Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

05.25

Схема электрическая se0001: N1NDB12 AA002

ООО НПП "ЭСН"
www.nppesn.ru

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый Т-20 на выходе сетевой воды из ТА-1
N1NDD01 AA002

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (N1CDA01)

20х

1

3

4

7

8

9

10

13

14

15

16

22

23

24

N1-M25-A1

N1-M25-A5

N1-M25-A11

N1-M25-A12

N1-M25-A9

N1-M25-A7

N1-M25-A19

N1-M25-A20

N1-M25-A8

N1-M25-A6

N1-M25-A30

N1-M25-XM01

N1-A220-M25

N1-M25-N

N1-108

KVBГнг(А)-LS 19х1,0 (5p)

L=

Lg=

Lt=

Шкаф АСУ 3д (N1CJU01)

XT25

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

N1-M25-A1

N1-M25-A5

N1-M25-A11

N1-M25-A12

N1-M25-A19

N1-M25-A20

N1-M25-A9

N1-M25-N

N1-M25-A7

N1-M25-A8

N1-M25-A6

N1-M25-A30

N1-M25-N

N1-M25-XM01

N1-A220-M25

N

N

11

12

11

14

11

14

11

14

A1

A2

K25-10

A1

A2

DO3-4B

DO3-4A

11

14

11

14

A1

A2

DO3-5B

DO3-5A

11

14

11

14

A1

A2

DO3-6B

DO3-6A

A1

A2

K25-01

11

14

A1

A2

D14-B25

D14-C25

11

14

A1

A2

K25-08

11

14

A1

A2

D14-B26

D14-C26

11

14

A1

A2

K25-02

11

14

A1

A2

D14-B27

D14-C27

11

14

A1

A2

K25-09

11

14

A1

A2

D14-B28

D14-C28

11

14

A1

A2

K25-05

11

14

A1

A2

D14-B29

D14-C29

11

14

A1

A2

K25-11

11

14

A1

A2

D14-B30

D14-C30

11

14

A1

A2

L6

N

N

A6.3

4B

4A

5B

5A

6B

6A

A5.4

B25

C25

B26

C26

B27

C27

B28

C28

B29

C29

B30

C30

Module

Module

Терминальная панель TP-O

Терминальная панель TP-D

Стоп

Открыть

Закрыть

Не открыт

Превышение момента на открытие

Не закрыт

Превышение момента на закрытие

Дистанционный режим работы

Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

XP1

M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов


05.25

Схема электрическая se0001: N1NDD01 AA002

ООО НПП "ЭСН"

www.nppesn.ru


Согласовано



						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	161	
Разработал	Чураков			05.25		Схема электрическая se0001: N1NDD02 AA002	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Согласовано		


Оборудование
KKS
Клеммник шкафа
Маркировка жил кабеля/провода
Маркировка кабеля/провода
Марка, тип, длина кабеля
Маркировка жил кабеля/провода
Клеммник шкафа
Питание 220В
Ноль 220В
Маркировка провода
Реле
Маркировка провода
Клеммники терминальной панели
Описание сигнала
Модуль ввода/вывода



						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	163	
Разработал	Чураков			05.25	Схема электрическая se0001: N1NDD04 AA002	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru			
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

[illegible]

Оборудование
KKS
Клеммник шкафа
Маркировка жил кабеля/провода
Маркировка кабеля/провода
Марка, тип, длина кабеля
Маркировка жил кабеля/провода
Клеммник шкафа
Питание 220В
Ноль 220В
Маркировка провода
Реле
Маркировка провода
Клеммники терминальной панели
Описание сигнала
Модуль ввода/вывода



						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	164	
Разработал	Чураков			05.25	Схема электрическая se0001: N1NDD05 AA002	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru			
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый Т-25 на выходе сетевой воды из ТА-6
N1NDD06 AA002

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (N1CDA01)

Шкаф АСУ 3д (N1CJU01)

Терминальная панель TP-O

Module

Module

Терминальная панель TP-D

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

РД165

Схема электрическая se0001: N1NDD06 AA002

ООО НПП "ЭСН"www.nppesn.ru

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый Т-26 на выходе сетевой воды из ТА-7
N1NDD07 AA002

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (N1CDA01)

Шкаф АСУ 3д (N1CJU01)

Терминальная панель TP-O

Module

Module

Терминальная панель TP-D

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

РД166

Схема электрическая se0001: N1NDD07 AA002

ООО НПП "ЭСН"

www.nppesn.ru

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый Т-27 на выходе сетевой воды из ТА-8
N1NDD08 AA002

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (N1CDA01)

27X

1

3

4

7

8

9

10

13

14

15

16

22

23

24

N1-M32-A1

N1-M32-A5

N1-M32-A11

N1-M32-A12

N1-M32-A9

N1-M32-A7

N1-M32-A19

N1-M32-A20

N1-M32-A8

N1-M32-A6

N1-M32-A30

N1-M32-XM01

N1-A220-M32

N1-M32-N

N1-122

KVBГнг(А)-LS 19х1,0 (5p)

L=

Lg=

Lt=

Шкаф АСУ 3д (N1CJU01)

XT32

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

N1-M32-A1

N1-M32-A5

N1-M32-A11

N1-M32-A12

N1-M32-A19

N1-M32-A20

N1-M32-A9

N1-M32-N

N1-M32-A7

N1-M32-N

N1-M32-A8

N1-M32-N

N1-M32-A6

N1-M32-N

N1-M32-A30

N1-M32-N

N1-M32-XM01

N1-A220-M32

N

N

11

12

11

14

11

14

11

14

A1

A2

K32-10

A1

A2

DO3-25B

DO3-25A

11

14

11

14

A1

A2

DO3-26B

DO3-26A

11

14

11

14

A1

A2

DO3-27B

DO3-27A

A1

A2

K32-01

11

14

D16-B7

D16-C7

A1

A2

K32-08

11

14

D16-B8

D16-C8

A1

A2

K32-02

11

14

D16-B9

D16-C9

A1

A2

K32-09

11

14

D16-B10

D16-C10

A1

A2

K32-05

11

14

D16-B11

D16-C11

A1

A2

K32-11

11

14

D16-B12

D16-C12

L6

N

N

A6.3

25B

25A

26B

26A

27B

27A

A5.6

B7

C7

B8

C8

B9

C9

B10

C10

B11

C11

B12

C12

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Стоп

Открыть

Закреть

Не открыт

Превышение момента на открытие

Не закрыт

Превышение момента на закрытие

Дистанционный режим работы

Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

05.25

Схема электрическая se0001: N1NDD08 AA002

ООО НПП "ЭСН"

www.nppesn.ru

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый Т-28 на выходе сетевой воды из ТА-9
N1NDD09 AA002

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (N1CDA01)

28х

1

3

4

7

8

9

10

13

14

15

16

22

23

24

N1-M33-A1

N1-M33-A5

N1-M33-A11

N1-M33-A12

N1-M33-A9

N1-M33-A7

N1-M33-A19

N1-M33-A20

N1-M33-A8

N1-M33-A6

N1-M33-A30

N1-M33-XM01

N1-A220-M33

N1-M33-N

N1-124

KVBГнг(А)-LS 19х1,0 (5p)

L=

Lg=

Lt=

Шкаф АСУ 3д (N1CJU01)

XT33

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

N1-M33-A1

N1-M33-A5

N1-M33-A11

N1-M33-A12

N1-M33-A19

N1-M33-A20

N1-M33-A9

N1-M33-N

N1-M33-A7

N1-M33-N

N1-M33-A8

N1-M33-N

N1-M33-A6

N1-M33-N

N1-M33-A30

N1-M33-N

N1-M33-XM01

N1-A220-M33

L6

N

N

11

12

11

14

11

14

11

14

A1

A2

K33-10

A1

A2

D04-1B

D04-1A

11

14

11

14

A1

A2

K33-03

A1

A2

D04-2B

D04-2A

11

14

11

14

A1

A2

K33-04

A1

A2

D04-3B

D04-3A

A1

A2

K33-01

11

14

D16-B13

D16-C13

A1

A2

K33-08

11

14

D16-B14

D16-C14

A1

A2

K33-02

11

14

D16-B15

D16-C15

A1

A2

K33-09

11

14

D16-B16

D16-C16

A1

A2

K33-05

11

14

D16-B17

D16-C17

A1

A2

K33-11

11

14

D16-B18

D16-C18

A6.4

1B

1A

2B

2A

3B

3A

A5.6

B13

C13

B14

C14

B15

C15

B16

C16

B17

C17

B18

C18

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Стоп

Открыть

Закреть

Не открыт

Превышение момента на открытие

Не закрыт

Превышение момента на закрытие

Дистанционный режим работы

Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инов. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

05.25

Схема электрическая se0001: N1NDD09 AA002

ООО НПП "ЭСН"

www.nppesn.ru

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый T-29 тепловывод "А"

N1NDA01 AA001

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (N1CDA01)

Шкаф АСУ 3д (N1CJU01)

Схема электрическая se0001: N1NDA01 AA001

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

РД 169

Схема электрическая se0001: N1NDA01 AA001

ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

05.25

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый T-30 тепловывод "В"

N1NDA02 AA001

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (N1CDA01)

30х

1

3

4

7

8

9

10

13

14

15

16

22

23

24

N1-M35-A1

N1-M35-A5

N1-M35-A11

N1-M35-A12

N1-M35-A9

N1-M35-A7

N1-M35-A19

N1-M35-A20

N1-M35-A8

N1-M35-A6

N1-M35-A30

N1-M35-XM01

N1-A220-M35

N1-M35-N

N1-128

KBBГнг(A)-LS 19х1,0 (5p)

L=

Lg=

Lt=

Шкаф АСУ 3д (N1CJU01)

XT35

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

N1-M35-A1

N1-M35-A5

N1-M35-A11

N1-M35-A12

N1-M35-A19

N1-M35-A20

N1-M35-A9

N1-M35-N

N1-M35-A7

N1-M35-N

N1-M35-A8

N1-M35-N

N1-M35-A6

N1-M35-N

N1-M35-A30

N1-M35-N

N1-M35-XM01

N1-A220-M35

L6

N

N

11

12

K35-10

A1

A2

D04-7B

D04-7A

11

14

K35-03

A1

A2

D04-8B

D04-8A

11

14

K35-04

A1

A2

D04-9B

D04-9A

A1

A2

K35-01

11

14

D16-B25

D16-C25

A1

A2

K35-08

11

14

D16-B26

D16-C26

A1

A2

K35-02

11

14

D16-B27

D16-C27

A1

A2

K35-09

11

14

D16-B28

D16-C28

A1

A2

K35-05

11

14

D16-B29

D16-C29

A1

A2

K35-11

11

14

D16-B30

D16-C30

A6.4

7B

7A

8B

8A

9B

9A

A5.6

B25

C25

B26

C26

B27

C27

B28

C28

B29

C29

B30

C30

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Стоп

Открыть

Закрыть

Не открыт

Превышение момента на открытие

Не закрыт

Превышение момента на закрытие

Дистанционный режим работы

Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

05.25

Схема электрическая se0001: N1NDA02 AA001

ООО НПП "ЭСН"

www.nppesn.ru

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый T-31 тепловывод "С"

N1NDA03 AA001

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (N1CDA01)

Шкаф АСУ 3д (N1CJU01)

Схема электрическая se0001: N1NDA03 AA001

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

РД 171

Схема электрическая se0001: N1NDA03 AA001

ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый K-17 на выходе котловой воды из ТА-1
N1NDD01 AA004

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (N1CDA01)

Шкаф АСУ 3д (N1CJU01)

Терминальная панель TP-O

Module

Module

Терминальная панель TP-D

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

05.25

Схема электрическая se0001: N1NDD01 AA004

ООО НПП "ЭСН"
www.nppesn.ru

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый K-18 на выходе котловой воды из ТА-2
N1NDD02 AA004

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (N1CDA01)

33X

1

3

4

7

8

9

10

13

14

15

16

22

23

24

N1-M38-A1

N1-M38-A5

N1-M38-A11

N1-M38-A12

N1-M38-A9

N1-M38-A7

N1-M38-A19

N1-M38-A20

N1-M38-A8

N1-M38-A6

N1-M38-A30

N1-M38-XM01

N1-A220-M38

N1-M38-N

N1-134

KVBГнг(A)-LS 19x1,0 (5p)

L=

Lg=

Lt=

Шкаф АСУ 3д (N1CJU01)

XT38

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

N1-M38-A1

N1-M38-A5

N1-M38-A11

N1-M38-A12

N1-M38-A19

N1-M38-A20

N1-M38-A9

N1-M38-N

N1-M38-A7

N1-M38-N

N1-M38-A8

N1-M38-N

N1-M38-A6

N1-M38-N

N1-M38-A30

N1-M38-N

N1-M38-XM01

N1-A220-M38

N

N

11

12

K38-10

A1

A2

D04-16B

D04-16A

11

14

K38-03

A1

A2

D04-17B

D04-17A

11

14

K38-04

A1

A2

D04-18B

D04-18A

A1

A2

K38-01

11

14

D17-B13

D17-C13

A1

A2

K38-08

11

14

D17-B14

D17-C14

A1

A2

K38-02

11

14

D17-B15

D17-C15

A1

A2

K38-09

11

14

D17-B16

D17-C16

A1

A2

K38-05

11

14

D17-B17

D17-C17

A1

A2

K38-11

11

14

D17-B18

D17-C18

A6.4

16B

16A

17B

17A

18B

18A

A5.7

B13

C13

B14

C14

C15

B15

C15

B16

C16

B17

C17

B18

C18

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Стоп

Открыть

Закрыть

Не открыт

Превышение момента на открытие

Не закрыт

Превышение момента на закрытие

Дистанционный режим работы

Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

05.25

Схема электрическая se0001: N1NDD02 AA004

ООО НПП "ЭСН"

www.nppesn.ru

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый K-19 на выходе котловой воды из ТА-3
N1NDD03 AA004

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (N1CDA01)

Шкаф АСУ 3д (N1CJU01)

Терминальная панель TP-O

Module

Module

Терминальная панель TP-D

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

РД174

Схема электрическая se0001: N1NDD03 AA004

ООО НПП "ЭСН"

www.nppesn.ru

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый K-21 на выходе котловой воды из ТА-5
N1NDD05 AA004

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (N1CDA01)

Шкаф АСУ 3д (N1CJU01)

Терминальная панель TP-O

Module

Module

Терминальная панель TP-D

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

05.25

Схема электрическая se0001: N1NDD05 AA004

ООО НПП "ЭСН"
www.nppesn.ru

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый K-22 на выходе котловой воды из ТА-6
N1NDD06 AA004

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (N1CDA01)

37X

1

3

4

7

8

9

10

13

14

15

16

22

23

24

N1-M42-A1

N1-M42-A5

N1-M42-A11

N1-M42-A12

N1-M42-A9

N1-M42-A7

N1-M42-A19

N1-M42-A20

N1-M42-A8

N1-M42-A6

N1-M42-A30

N1-M42-XM01

N1-A220-M42

N1-142

KVBГнг(A)-LS 19x1.0 (5p)

L=

Lg=

Lt=

Шкаф АСУ 3д (N1CJU01)

XT42

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

N1-M42-A1

N1-M42-A5

N1-M42-A11

N1-M42-A12

N1-M42-A19

N1-M42-A20

N1-M42-A9

N1-M42-N

N1-M42-A7

N1-M42-N

N1-M42-A8

N1-M42-N

N1-M42-A6

N1-M42-N

N1-M42-A30

N1-M42-N

N1-M42-XM01

N1-A220-M42

11

12

11

14

11

14

A1

A2

K42-10

A1

A2

DO5-1B

DO5-1A

11

14

A1

A2

K42-03

A1

A2

DO5-2B

DO5-2A

11

14

A1

A2

K42-04

A1

A2

DO5-3B

DO5-3A

A1

A2

K42-01

11

14

D18-B7

D18-C7

A1

A2

K42-08

11

14

D18-B8

D18-C8

A1

A2

K42-02

11

14

D18-B9

D18-C9

A1

A2

K42-09

11

14

D18-B10

D18-C10

A1

A2

K42-05

11

14

D18-B11

D18-C11

A1

A2

K42-11

11

14

D18-B12

D18-C12

A6.5

1B

1A

2B

2A

3B

3A

A5.8

B7

C7

B8

C8

B9

C9

B10

C10

B11

C11

B12

C12

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Стоп

Открыть

Закрыть

Не открыт

Превышение момента на открытие

Не закрыт

Превышение момента на закрытие

Дистанционный режим работы

Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

05.25

Схема электрическая se0001: N1NDD06 AA004

ООО НПП "ЭСН"

www.nppesn.ru

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый K-23 на выходе котловой воды из ТА-7
N1NDD07 AA004

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (N1CDA01)

Шкаф АСУ 3д (N1CJU01)

38х

1

3

4

7

8

9

10

13

14

15

16

22

23

24

N1-M43-A1

N1-M43-A5

N1-M43-A11

N1-M43-A12

N1-M43-A9

N1-M43-A7

N1-M43-A19

N1-M43-A20

N1-M43-A8

N1-M43-A6

N1-M43-A30

N1-M43-XM01

N1-A220-M43

N1-M43-N

N1-144

KVBГнг(A)-LS 19х1,0 (5p)

L=

Lg=

Lt=

XT43

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

N1-M43-A1

N1-M43-A5

N1-M43-A11

N1-M43-A12

N1-M43-A19

N1-M43-A20

N1-M43-A9

N1-M43-N

N1-M43-A7

N1-M43-A8

N1-M43-A6

N1-M43-A30

N1-M43-N

N1-M43-XM01

N1-A220-M43

L6

N

N

11

12

11

14

11

14

11

14

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

D05-4B

D05-4A

D05-5B

D05-5A

D05-6B

D05-6A

D18-B13

D18-C13

D18-B14

D18-C14

D18-B15

D18-C15

D18-B16

D18-C16

D18-B17

D18-C17

D18-B18

D18-C18

A6.5

4B

4A

5B

5A

6B

6A

A5.8

B13

C13

B14

C14

B15

C15

B16

C16

B17

C17

B18

C18

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Стоп

Открыть

Закреть

Не открыт

Превышение момента на открытие

Не закрыт

Превышение момента на закрытие

Дистанционный режим работы

Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инов. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

05.25

Схема электрическая se0001: N1NDD07 AA004

ООО НПП "ЭСН"

www.nppesn.ru

Согласовано

						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	180	
Разработал	Чураков			05.25	Схема электрическая se0001: N1NDD09 AA004		ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый секционирующий Т-1С на входе сетевой воды в теплообменники N1NDB20 AA001

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (N1CDA01)

41X

1

3

4

7

8

9

10

13

14

15

16

22

23

24

N1-M46-A1

N1-M46-A5

N1-M46-A11

N1-M46-A12

N1-M46-A9

N1-M46-A7

N1-M46-A19

N1-M46-A20

N1-M46-A8

N1-M46-A6

N1-M46-A30

N1-M46-XM01

N1-A220-M46

N1-M46-N

N1-150

KVBГнг(А)-LS 19х1,0 (5p)

L=

Lg=

Lt=

Шкаф АСУ 3д (N1CJU01)

XT46

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

N1-M46-A1

N1-M46-A5

N1-M46-A11

N1-M46-A12

N1-M46-A19

N1-M46-A20

N1-M46-A9

N1-M46-N

N1-M46-A7

N1-M46-N

N1-M46-A8

N1-M46-N

N1-M46-A6

N1-M46-N

N1-M46-A30

N1-M46-N

N1-M46-XM01

N1-A220-M46

N

N

11

12

11

14

11

14

11

14

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

A1

A2

DO5-13B

DO5-13A

DO5-14B

DO5-14A

DO5-15B

DO5-15A

DI9-B1

DI9-C1

DI9-B2

DI9-C2

DI9-B3

DI9-C3

DI9-B4

DI9-C4

DI9-B5

DI9-C5

DI9-B6

DI9-C6

K46-10

K46-03

K46-04

K46-01

K46-08

K46-02

K46-09

K46-05

K46-11

A6.5

13B

13A

14B

14A

15B

15A

A5.9

B1

C1

B2

C2

B3

C3

B4

C4

B5

C5

B6

C6

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Стоп

Открыть

Закрыть

Не открыт

Превышение момента на открытие

Не закрыт

Превышение момента на закрытие

Дистанционный режим работы

Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

05.25

Схема электрическая se0001: N1NDB20 AA001

ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru

Согласовано

Согласовано

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый C-10 от аккумуляторной насосной N1NDE10 AA002

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (N1CDA01)

48х

1

3

4

7

8

9

10

13

14

15

16

22

23

24

N1-M53-A1

N1-M53-A5

N1-M53-A11

N1-M53-A12

N1-M53-A9

N1-M53-A7

N1-M53-A19

N1-M53-A20

N1-M53-A8

N1-M53-A6

N1-M53-A30

N1-M53-XM01

N1-A220-M53

N1-M53-N

N1-172

KVBГнг(А)-LS 19х1,0 (5p)

L=

Lg=

Lt=

Шкаф АСУ 3д (N1CJU01)

XT53

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

N1-M53-A1

N1-M53-A5

N1-M53-A11

N1-M53-A12

N1-M53-A19

N1-M53-A20

N1-M53-A9

N1-M53-N

N1-M53-A7

N1-M53-A8

N1-M53-A6

N1-M53-A30

N1-M53-N

N1-M53-XM01

N1-A220-M53

L6

N

N

11

12

K53-10

A1

A2

DO6-3B

11

14

K53-03

A1

A2

DO6-3A

11

14

K53-04

A1

A2

DO6-4B

11

14

K53-03

A1

A2

DO6-4A

11

14

K53-04

A1

A2

DO6-5B

11

14

K53-04

A1

A2

DO6-5A

A1

A2

K53-01

11

14

D110-B13

A1

A2

K53-08

11

14

D110-C13

A1

A2

K53-08

11

14

D110-B14

A1

A2

K53-08

11

14

D110-C14

A1

A2

K53-02

11

14

D110-B15

A1

A2

K53-02

11

14

D110-C15

A1

A2

K53-09

11

14

D110-B16

A1

A2

K53-09

11

14

D110-C16

A1

A2

K53-05

11

14

D110-B17

A1

A2

K53-05

11

14

D110-C17

A1

A2

K53-11

11

14

D110-B18

A1

A2

K53-11

11

14

D110-C18

A6.6

3B

3A

4B

4A

5B

5A

A5.10

B13

C13

B14

C14

B15

C15

B16

C16

B17

C17

B18

C18

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Стоп

Открыть

Закреть

Не открыт

Превышение момента на открытие

Не закрыт

Превышение момента на закрытие

Дистанционный режим работы

Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инов. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов


05.25

Схема электрическая se0001: N1NDE10 AA002

ООО НПП "ЭСН"

www.nppesn.ru

Согласовано



						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	185	
Разработал	Чураков			05.25		Схема электрическая se0001: N1NDK10 AA001	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый секционирующий К-3С на входе котловой воды в теплообменники N1NDF10 AA001

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (N1CDA01)

51X

1

3

4

7

8

9

10

13

14

15

16

22

23

24

N1-M56-A1

N1-M56-A5

N1-M56-A11

N1-M56-A12

N1-M56-A9

N1-M56-A7

N1-M56-A19

N1-M56-A20

N1-M56-A8

N1-M56-A6

N1-M56-A30

N1-M56-XM01

N1-A220-M56

N1-M56-N

N1-180

KBBГнг(A)-LS 19x1,0 (5p)

L=

Lg=

Lt=

Шкаф АСУ 3д (N1CJU01)

XT56

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

N1-M56-A1

N1-M56-A5

N1-M56-A11

N1-M56-A12

N1-M56-A19

N1-M56-A20

N1-M56-A9

N1-M56-N

N1-M56-A7

N1-M56-N

N1-M56-A8

N1-M56-N

N1-M56-A6

N1-M56-N

N1-M56-A30

N1-M56-N

N1-M56-XM01

N1-A220-M56

L6

N

N

11

12

11

14

11

14

A1

A2

K56-10

A1

A2

DO6-11B

DO6-11A

11

14

11

14

A1

A2

K56-03

A1

A2

DO6-12B

DO6-12A

11

14

11

14

A1

A2

K56-04

A1

A2

DO6-13B

DO6-13A

A1

A2

K56-01

11

14

D111-B1

D111-C1

A1

A2

K56-08

11

14

D111-B2

D111-C2

A1

A2

K56-02

11

14

D111-B3

D111-C3

A1

A2

K56-09

11

14

D111-B4

D111-C4

A1

A2

K56-05

11

14

D111-B5

D111-C5

A1

A2

K56-11

11

14

D111-B6

D111-C6

A6.6

11B

11A

12B

12A

13B

13A

A5.11

B1

C1

B2

C2

B3

C3

B4

C4

B5

C5

B6

C6

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Стоп

Открыть

Закрыть

Не открыт

Превышение момента на открытие

Не закрыт

Превышение момента на закрытие

Дистанционный режим работы

Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

05.25

Схема электрическая se0001: N1NDF10 AA001

ООО НПП "ЭСН"

www.nppesn.ru

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Питание 220В

Ноль 220В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Затвор дисковый секционирующий K-4C на выходе котловой воды из теплообменников N1NDG20 AA001

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (N1CDA01)

52X

1

3

4

7

8

9

10

13

14

15

16

22

23

24

N1-M57-A1

N1-M57-A5

N1-M57-A11

N1-M57-A12

N1-M57-A9

N1-M57-A7

N1-M57-A19

N1-M57-A20

N1-M57-A8

N1-M57-A6

N1-M57-A30

N1-M57-XM01

N1-A220-M57

N1-M57-N

N1-182

KBBГнг(A)-LS 19x1,0 (5p)

L=

Lg=

Lt=

Шкаф АСУ 3д (N1CJU01)

XT57

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

N1-M57-A1

N1-M57-A5

N1-M57-A11

N1-M57-A12

N1-M57-A19

N1-M57-A20

N1-M57-A9

N1-M57-N

N1-M57-A7

N1-M57-A8

N1-M57-A6

N1-M57-A30

N1-M57-N

N1-M57-XM01

N1-A220-M57

L6

N

N

11

12

K57-10

A1

A2

DO6-14B

DO6-14A

11

14

K57-03

A1

A2

DO6-15B

DO6-15A

11

14

K57-04

A1

A2

DO6-16B

DO6-16A

A1

A2

K57-01

11

14

D111-B7

D111-C7

A1

A2

K57-08

11

14

D111-B8

D111-C8

A1

A2

K57-02

11

14

D111-B9

D111-C9

A1

A2

K57-09

11

14

D111-B10

D111-C10

A1

A2

K57-05

11

14

D111-B11

D111-C11

A1

A2

K57-11

11

14

D111-B12

D111-C12

A6.6

14B

14A

15B

15A

16B

16A

A5.11

B7

C7

B8

C8

B9

C9

B10

C10

B11

C11

B12

C12

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Стоп

Открыть

Закреть

Не открыт

Превышение момента на открытие

Не закрыт

Превышение момента на закрытие

Дистанционный режим работы

Автоматический выключатель отключен

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

CIDC-6-3-0-3-3

XP1

M1252D-0

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

РД 187

Схема электрическая se0001: N1NDG20 AA001

Стадия


Лист

Листов

ООО НПП "ЭСН"

www.nppesn.ru

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №



						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	189	
Разработал	Чураков			05.25	Схема электрическая se0004: N1NDB22 AA801		ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Плюс 24В

Ноль 24В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Регулирующий клапан РД-79 аварийной подпитки сырой водой
N1GAD11 AA801

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (N1CDA01)

46X

6

7

9

10

11

15

17

18

20

22

23

26

27

30

N1-M51-AMS-18

N1-M51-AMS-17

N1-M51-AMS-13

N1-M51-AMS-12

N1-M51-AMS-11

N1-M51-AMS-7

N1-M51-AMS-9

N1-M51-AMS-10

N1-M51-AMS-20

N1-M51-AMS-24-M51

N1-M51-XM01

AI17-9B

AI17-9A

PE

Шкаф АСУ 3д (N1CJU01)

XT51

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

N1-M51-AMS-9

N1-M51-AMS-7

N1-M51-AMS-10

N1-M51-AMS-11

N1-M51-AMS-13

N1-M51-AMS-18

N1-M51-AMS-20

N1-M51-AMS-17

N1-M51-AMS-12

N1-M51-AMS-24-M51

N1-M51-XM01

AI17-9B

AI17-9A

PE

11

14

11

14

A1

A2

K51-01

11

14

A1

A2

K51-02

11

14

A1

A2

K51-05

11

14

A1

A2

K51-06

11

14

A1

A2

K51-07

11

14

A1

A2

K51-08

11

14

D05-26B

D05-26A

D05-27B

D05-27A

DI10-B1

DI10-C1

DI10-B2

DI10-C2

DI10-B3

DI10-C3

DI10-B4

DI10-C4

DI10-B5

DI10-C5

DI10-B6

DI10-C6

AI17-9B

AI17-9A

A6.5

26B

26A

27B

27A

A5.10

B1

C1

B2

C2

B3

C3

B4

C4

B5

C5

B6

C6

A3.17

9B

9A

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Module

TP-U

Больше

Меньше

Не закрыт

Не открыт

Неисправность

Готовность

Момент

Автоматический выключатель отключен

Положение

CIDC-6-3-0-3-3

CIDC-6-3-0-3-3

CIDCS-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

XP1

M1252D-0

XP1

M1234A-0

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов

05.25

Схема электрическая se0004: N1GAD11 AA801

ООО НПП "ЭСН"

www.nppesn.ru

Оборудование

KKS

Клеммник шкафа

Маркировка жил кабеля/провода

Маркировка кабеля/провода

Марка, тип, длина кабеля

Маркировка жил кабеля/провода

Клеммник шкафа

Плюс 24В

Ноль 24В

Маркировка провода

Реле

Маркировка провода

Клеммники терминальной панели

Описание сигнала

Модуль ввода/вывода

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Регулирующий клапан РД-80 на линии подпитки теплосети
N1NDK10 AA801

Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (N1CDA01)

47X

6

7

9

10

11

15

17

18

20

22

23

26

27

30

N1-M52-AMS-18

N1-M52-AMS-17

N1-M52-AMS-13

N1-M52-AMS-12

N1-M52-AMS-11

N1-M52-AMS-7

N1-M52-AMS-9

N1-M52-AMS-10

N1-M52-AMS-20

N1-M52-AMS-24

N1-M52-XM01

A17-11B

A17-11A

PE

N1-170

N1-171

KVBГнг(А)-LS 14x1,0 (3p)

KVBГЭнг(А)-LS 4x1,0 (2p)

L=

Lg=

Lt=

Шкаф АСУ ЗД (N1CJU01)

XT52

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

N1-M52-AMS-9

N1-M52-AMS-7

N1-M52-AMS-10

N1-M52-AMS-11

N1-M52-AMS-13

N1-M52-AMS-18

N1-M52-AMS-20

N1-M52-AMS-17

N1-M52-AMS-12

N1-M52-AMS-24

N1-M52-XM01

A17-11B

A17-11A

PE

11

14

11

14

A1

A2

K52-03

A1

A2

D06-1B

D06-1A

11

14

A1

A2

D06-2B

D06-2A

A1

A2

K52-04

A1

A2

D10-B7

D10-C7

A1

A2

K52-01

A1

A2

D10-B8

D10-C8

A1

A2

K52-02

A1

A2

D10-B9

D10-C9

A1

A2

K52-05

A1

A2

D10-B10

D10-C10

A1

A2

K52-06

A1

A2

D10-B11

D10-C11

A1

A2

K52-07

A1

A2

D10-B12

D10-C12

A1

A2

K52-08

A1

A2

24v6

0v6

0v6

A6.6

1B

1A

2B

2A

A5.10

B7

C7

B8

C8

B9

C9

B10

C10

B11

C11

B12

C12

A3.17

11B

11A

Module

Терминальная панель TP-O

Module

Терминальная панель TP-D

Module

TP-U

Больше

Меньше

Не закрыт

Не открыт

Неисправность

Готовность

Момент

Автоматический выключатель отключен

Положение

CIDC-6-3-0-3-3

CIDC-6-3-0-3-3

CIDCS-6-3-0-3-3

XP1

M12510-0

XP1

M1252D-0

XP1

M1234A-0

878.2023-АСУ ТП.СБ.2

РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2

Стадия

Лист

Листов

Разработал

Чураков

Проверил

Корепанов

Н.контр.

Агафонов


05.25

Схема электрическая se0004: N1NDK10 AA801


ООО НПП "ЭСН"

www.nppesn.ru

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №



						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	192	
Разработал	Чураков			05.25			Схема электрическая se0004: N1NDE10 AA802 ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								


Назначение	Неисправность шкафа сборки задвижек											
	N1CDA01 GH001											
	Шкаф управления запорной арматурой ШУЗ (N1CDA01)											
												
	Маркировка жил кабеля/провода											
	Маркировка кабеля/провода											
	Марка, тип, длина кабеля											
	Маркировка жил кабеля/провода											
	Клеммник шкафа											
	Плюс датчика 24В											
	Минус датчика 24В											
	Маркировка провода											
Реле												
Маркировка провода												
Клеммники терминальной панели												
Модуль ввода/вывода												

Согласовано				

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	878.2023-АСУ ТП.СБ.2		
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76		
Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2						Стадия	Лист	Листов
						РД	193	
Разработал Чураков Проверил Корепанов Н.контр. Агафонов						05.25		
						Схема электрическая se0019: N1CDA01 GH001		
						ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		

Согласовано

Исполнительный механизм
Назначение
KKS
Клеммники шкафа
Маркировка жил кабеля/провода
Маркировка кабеля/провода
Марка, тип, длина кабеля
Маркировка жил кабеля/провода
Клеммник шкафа
Маркировка провода
Клеммники терминальной панели
Модуль ввода/вывода



						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	194	
Разработал	Чураков				05.25	Схема электрическая se0038: N1AAT01	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

	Инв. № подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Согласовано		

Исполнительный механизм
Назначение
KKS
Клеммники шкафа
Маркировка жил кабеля/провода
Маркировка кабеля/провода
Марка, тип, длина кабеля
Маркировка жил кабеля/провода
Клеммник шкафа
Маркировка провода
Клеммники терминальной панели
Модуль ввода/вывода

Встроенная трансформатор подстанция. Силовой трансформатор Т-4

температура обмотки фаза а, высокая сторона	температура обмотки фаза в, высокая сторона	температура обмотки фаза с, высокая сторона	температура обмотки фаза а, низкая сторона	температура обмотки фаза в, низкая сторона	температура обмотки фаза с, низкая сторона	напряжение низкая сторона	напряжение высокая сторона	ток фаза а низкая сторона	ток фаза в низкая сторона	ток фаза с низкая сторона
N1AAT02CY001	N1AAT02CY002	N1AAT02CY003	N1AAT02CY004	N1AAT02CY005	N1AAT02CY006	N1AAT02CY007	N1AAT02CY008	N1AAT02CY009	N1AAT02CY010	N1AAT02CY011

E3-16
KBBГЭнр(A)-LS 27x1,0
L=
Lg=
Lr=

Шкаф АСУ 3д (Е3СJU01)

E3-AI24-1B	E3-AI24-1A	E3-AI24-3B	E3-AI24-3A	E3-AI24-5B	E3-AI24-5A	E3-AI24-7B	E3-AI24-7A	E3-AI24-9B	E3-AI24-9A	E3-AI24-11B	E3-AI24-11A	E3-AI25-1B	E3-AI25-1A	E3-AI25-3B	E3-AI25-3A	E3-AI25-5B	E3-AI25-5A	E3-AI25-7B	E3-AI25-7A	E3-AI25-9B	E3-AI25-9A	PE
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------	-------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	----

XT60

A3.24	1B	1A	3B	3A	5B	5A	7B	7A	9B	9A	11B	11A	A3.25	1B	1A	3B	3A	5B	5A	7B	7A	9B	9A
-------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Module

TP-U

Module

TP-U

CIDCS-6-3-0-3-3


CIDCS-6-3-0-3-3

XP1	M1234A-0	XP1	M1234A-0
-----	----------	-----	----------

						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	195	
Разработал	Чураков			05.25	Схема электрическая se0038: N1AAT02		ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

Согласовано				
Инд. № подл.	Взамен инв. №			
	Подп. и дата			


Назначение
KKS
Клеммники шкафа
Маркировка жил кабеля/провода
Маркировка кабеля/провода
Марка, тип, длина кабеля
Маркировка жил кабеля/провода
Ethernet порт коммутатора



						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	196	
Разработал	Чураков				05.25		ООО НПП "ЭСН"		
Проверил	Корепанов					www.nppesn.ru			
Н.контр.	Агафонов								

Согласовано				
Инва. № подл.		Подп. и дата	Взамен инв. №	


Назначение
KKS
Клеммники шкафа
Маркировка жил кабеля/провода
Маркировка кабеля/провода
Марка, тип, длина кабеля
Маркировка жил кабеля/провода
Ethernet порт коммутатора



						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	197	
Разработал	Чураков				05.25		ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

Согласовано				
Инва. № подл.	Взамен инв. №			
	Подп. и дата			


Назначение
KKS
Клеммники шкафа
Маркировка жил кабеля/провода
Маркировка кабеля/провода
Марка, тип, длина кабеля
Маркировка жил кабеля/провода
Ethernet порт коммутатора



						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	198	
Разработал	Чураков				05.25		Схема электрическая se0039: N1CBB03 ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

Согласовано			
Инд. № подл.	Взамен инв. №	Подп. и дата	


Назначение
KKS
Клеммники шкафа
Маркировка жил кабеля/провода
Маркировка кабеля/провода
Марка, тип, длина кабеля
Маркировка жил кабеля/провода
Ethernet порт коммутатора



						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	199	
Разработал	Чураков				05.25		ООО НПП "ЭСН"		
Проверил	Корепанов					www.nppesn.ru			
Н.контр.	Агафонов								

Согласовано				
Индв. № подл.	Взамен инв. №			
	Подп. и дата			


Назначение
KKS
Клеммники шкафа
Маркировка жил кабеля/провода
Маркировка кабеля/провода
Марка, тип, длина кабеля
Маркировка жил кабеля/провода
Ethernet порт коммутатора



						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	200	
Разработал	Чураков				05.25	Схема электрическая se0039: N1СВВ05	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

Согласовано			
Инд. № подл.	Взамен инв. №	Подп. и дата	


Назначение
KKS
Клеммники шкафа
Маркировка жил кабеля/провода
Маркировка кабеля/провода
Марка, тип, длина кабеля
Маркировка жил кабеля/провода
Ethernet порт коммутатора



						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	201	
Разработал	Чураков				05.25	Схема электрическая se0039: N1СВВ06	ООО НПП "ЭСН"		
Проверил	Корепанов						www.nppesn.ru		
Н.контр.	Агафонов								

Согласовано				
Инд. № подл.	Взамен инв. №			
	Подп. и дата			


Назначение
KKS
Клеммники шкафа
Маркировка жил кабеля/провода
Маркировка кабеля/провода
Марка, тип, длина кабеля
Маркировка жил кабеля/провода
Ethernet порт коммутатора



						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	202	
Разработал	Чураков				05.25		ООО НПП "ЭСН"		
Проверил	Корепанов					www.nppesn.ru			
Н.контр.	Агафонов								

Согласовано			
Инва. № подл.	Взамен инв. №	Подп. и дата	


Назначение
KKS
Клеммники шкафа
Маркировка жил кабеля/провода
Маркировка кабеля/провода
Марка, тип, длина кабеля
Маркировка жил кабеля/провода
Ethernet порт коммутатора



						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	203	
Разработал	Чураков				05.25		Схема электрическая se0039: N1CBV08 ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

Согласовано				
Инд. № подл.		Подп. и дата	Взамен инв. №	


Назначение
KKS
Клеммники шкафа
Маркировка жил кабеля/провода
Маркировка кабеля/провода
Марка, тип, длина кабеля
Маркировка жил кабеля/провода
Ethernet порт коммутатора



						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	204	
Разработал	Чураков				05.25		ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

Согласовано				
Инва. № подл.	Подп. и дата		Взамен инв. №	


Назначение
KKS
Клеммники шкафа
Маркировка жил кабеля/провода
Маркировка кабеля/провода
Марка, тип, длина кабеля
Маркировка жил кабеля/провода
Ethernet порт коммутатора



						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	205	
Разработал	Чураков				05.25	Схема электрическая se0039: N1CBB10	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

Согласовано			
Инд. № подл.	Взамен инв. №		
	Подп. и дата		


Назначение
KKS
Клеммники шкафа
Маркировка жил кабеля/провода
Маркировка кабеля/провода
Марка, тип, длина кабеля
Маркировка жил кабеля/провода
Ethernet порт коммутатора



						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	206	
Разработал	Чураков			05.25	Схема электрическая se0039: N1CBB11	ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru			
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

Согласовано				
Инва. № подл.	Взамен инв. №			
	Подп. и дата			


Назначение
KKS
Клеммники шкафа
Маркировка жил кабеля/провода
Маркировка кабеля/провода
Марка, тип, длина кабеля
Маркировка жил кабеля/провода
Ethernet порт коммутатора



						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	207	
Разработал	Чураков				05.25		Схема электрическая se0039: N1CBB12 ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

Согласовано				
Инва. № подл.	Взамен инв. №		Подп. и дата	


Назначение
KKS
Клеммники шкафа
Маркировка жил кабеля/провода
Маркировка кабеля/провода
Марка, тип, длина кабеля
Маркировка жил кабеля/провода
Ethernet порт коммутатора



						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
						Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		РД	208	
Разработал	Чураков				05.25	Схема электрическая se0039: N1СВВ13	ООО НПП "ЭСН"		
Проверил	Корепанов						www.nppesn.ru		
Н.контр.	Агафонов								

Согласовано				
Инва. № подл.	Взамен инв. №		Подп. и дата	


Назначение
KKS
Клеммники шкафа
Маркировка жил кабеля/провода
Маркировка кабеля/провода
Марка, тип, длина кабеля
Маркировка жил кабеля/провода
Ethernet порт коммутатора



						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	209	
Разработал	Чураков			05.25	Схема электрическая se0039: N1CBB14		ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								

Согласовано				
	Взамен инв. №			
	Подп. и дата			
	Инв. № подл.			

Назначение
KKS
Тип прибора
Контакт прибора
Маркировка жил кабеля/провода
Плюс датчика 24В
Минус датчика 24В
Маркировка провода
Реле
Маркировка провода
Клеммники терминальной панели
Модуль ввода/вывода



						878.2023-АСУ ТП.СБ.2			
						РФ, Ивановская область, г.Иваново, ул. Суворова, 76			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Строительство водогрейной котельной 400Гкал/час на территории Ивановской ТЭЦ-2	Стадия	Лист	Листов
							РД	210	
Разработал	Чураков			05.25			ООО НПП "ЭСН" www.nppesn.ru		
Проверил	Корепанов								
Н.контр.	Агафонов								