Назначение прибора	role
Контакт прибора	id T1 T2 PE T3 T4
Маркировка жил кабеля/провода	24v 0v PE Wcp1+ Wcp1-
Маркировка кабеля/провода	4..20 мА
Марка, тип, длина кабеля	id id ПВС3х0,75 Lg? L? Lt? МКЭШ2х0,5 Lg? L? Lt?
Маркировка жил кабеля/провода	CP 24v 0v PE Wcp1+ Wcp1- PE
Шина PE	PE
Клеммник шкафа	Xcp1 Xcp1:1 Xcp1:2 Xcp1:3 Xcp1:4
Маркировка провода	24v 0v Wcp1+ Wcp1-
Питание датчиков	24v
Ноль	0v
Клеммник модуля ввода	TmAi+ TmAi- Ai+ Ai- Am