УДК 621.039.586

# АНАЛИЗ АВАРИИ РАЗГОНА БЫСТРОГО РЕАКТОРА В ПРИБЛИЖЕНИИ «МГНОВЕННОГО СКАЧКА»

# Н. М. Каджури

Московский физико-технический институт, г. Москва



В приближении «мгновенного скачка» проведены оценки предельного ввода реактивности  $\rho_{m}$ , ведущего к разрушению топлива.

### **ВВЕДЕНИЕ**

Ввод реактивности  $\rho(t)$  в быстрый реактор с малым временем жизни нейтронов и с мгновенно реагирующей на температуру топлива T отрицательной обратной связью - (T) приводит к серии вспышек мощности. Выполненные в [1] расчеты показывают, что для теплопроводного и термостойкого топлива (например, нитридного) с большим запасом  $\Delta T_m$  до температуры его разрушения при скорости ввода реактивности  $\dot{\rho}$  в десятки  $\dot{\rho}$  сек рост температуры во вспышке оказывается небольшим,  $\Delta T << \Delta T_m$ . В этом случае возможно описание аварийного процесса усредненной по вспышкам мощностью p(t), что соответствует «приближению нулевого времени жизни нейтронов ( $\tau = 0$ )», подобному «приближению мгновенного скачка» (2). Использование такого приближения позволяет упростить громоздкий численный расчет реактивностных аварий в быстром реакторе, значительно увеличив шаг по временной оси.

Ниже анализируются простейшие аналитические решения уравнений одноточеч-

ной кинетики в этом приближении (для упрощения теплоемкость топлива C(T) и  $\frac{d\rho_f}{dT}$  принимаются постоянными).

Оценки по простым моделям остаются необходимой частью анализа нейтронных процессов в реакторах как для выработки физических представлений об их закономерностях, так и для построения рациональных способов численных расчетов.

Рассмотренные простейшие примеры демонстрируют особенности приближения  $\alpha \tau = 0$ », требующие учета при построении расчетных схем: скачки мощности при изменении  $\dot{\rho}$ , возникновение нефизических отрицательных решений при  $\dot{\rho} < 0$ .

Нашей задачей является также оценка предельного ввода реактивности  $\rho_{\it m}$ , ведущего к разрушению топлива, в зависимости от  $\beta_{\it s}$  и  $\rho_{\it f}$ . Эта практически важная для безопасности реактора величина зависит также от времени аварийного процесса по сравнению с временами температурной релаксации топлива  $\theta_{\it c}$  и распада источни-

ков запаздывающих нейтронов  $\frac{1}{\lambda}$  . Поэтому наряду с быстрым адиабатическим разгоном ниже рассмотрены и случаи медленного ввода реактивности, когда прибли-

© **Н.М.** Каджури, 2002

жение «τ=0» заведомо приемлемо.

## ПРИБЛИЖЕНИЕ НУЛЕВОГО ВРЕМЕНИ ЖИЗНИ НЕЙТРОНОВ

Быстрый разгон реактора при вводе реактивности с высокой скоростью  $\dot{\rho}\!\left(\frac{\rho\dot{\theta}}{\beta_{\jmath\phi}}>>\!1\right)$  имеет адиабатический характер и при  $\tau$  = 0 в «одноточечном» приближении описывается уравнением для удельной мощности p(t) (вт/гр)

$$\beta_{\ni \phi \phi} p(t) - \rho(t) \cdot p(t) + \frac{\rho_0}{\theta_c p_0} \cdot p(t) \cdot \int_0^t (p(t') - p_0) \cdot dt' = \beta_{\ni \phi \phi} p_0, \tag{1}$$

где  $p_0$  - исходная мощность;  $\rho_0 = \frac{d\rho_f}{dt} \cdot \Delta T_0$  - температурный эффект по топливу при

мощности  $p=p_0$ ;  $\Delta T_0=\frac{p_0\theta_c}{C}$  - превышение средней температуры топлива над температурой теплоносителя при  $p=p_0$ .

Разделив (1) на p(t) и дифференцируя по t, получим уравнение

$$\frac{\beta_{3\phi} p_0}{p^2(t)} \frac{dp(t)}{dt} = \dot{\rho}(t) - \frac{\rho_0}{\theta p_0} (p(t) - p_0) , p(0) = p_0.$$
 (2)

Рассмотрим сначала предельный случай  $eta_{\imath n} \! o \! 0$  с решением

$$p(t) = p_0 \left( 1 + \frac{\Theta \dot{\rho}(t)}{\rho_0} \right), \tag{3}$$

дающим скачкообразный рост мощности при вводе реактивности со скоростью  $\dot{\rho}$ . При снижении  $\dot{\rho}$  мощность p(t) падает вплоть до отрицательных значений при  $\dot{\rho}$ <0 . Возникновение физически неверного отрицательного решения связано с нарушением условия применимости приближения « $\tau$  = 0»

$$\frac{\tau}{p}\frac{dp}{dt} << 1$$

при приближении p(t) к нулю. Учет в уравнении нейтронной кинетики члена  $\tau \frac{dp}{dt}$ , опущенного в (1), привел бы к быстрому экспоненциальному обращению в ноль p(t) без перехода в отрицательную область. Исправление этого дефекта приближения « $\tau = 0$ » состоит поэтому в замене на ноль отрицательных величин p(t).

Из (3) рост температуры топлива при вводе реактивности о составит

$$\Delta T = \frac{1}{c} \cdot \int_{0}^{t} (p(t) - p_0) dT = \frac{p_0 \theta}{c \rho_0} \rho(t) = \Delta T_0 \cdot \frac{\rho(t)}{\rho_0}.$$

При  $\beta_{\!\circ\!\phi}$  > 0 и линейном вводе реактивности  $\rho(t)\!=\!\dot{\rho}t$  , подставив в (2)

$$p(t) = p_m(1 - v(t)),$$

где  $p_m = p_0 \cdot \left(1 + \frac{\theta \cdot \dot{\rho}}{\rho_0}\right)$  - асимптотическое значение мощности при больших t, получим для v(t) уравнение

$$\frac{p_m}{p_0} \cdot \frac{d\rho}{\beta} = -\frac{d\nu}{\nu(1-\nu)^2} \left(\nu(0) = 1 - \frac{p_0}{p_m}\right) \tag{4}$$

с решением

$$\frac{\rho(t)}{\beta} = 1 + \frac{p_0}{p_m} \cdot \ln \left( \frac{p_m}{p_0} - 1 \right) - \frac{p_0}{p_m} \cdot \left( \frac{1}{1 - \nu(t)} + \ln \left( \frac{\nu(t)}{1 - \nu(t)} \right) \right)$$

изображаемым кривой на рис. 1.

По сравнению с  $\beta$ =0 рост мощности от  $p_0$  до  $p_m$  растягивается на время  $t \sim \frac{\beta}{\dot{\rho}}$ , за которое вводится реактивность  $\rho \sim \beta$ .

Умножая (4) на v(t) и интегрируя по  $\rho$  от нуля до  $\rho_m$ , получим

$$\frac{\Delta T_m}{\Delta T_0} = \frac{\rho_m - \beta}{\rho_0} + \frac{\beta}{\theta \cdot (1 - \nu(t)) \cdot \dot{\rho}};$$
(5)

при  $\rho_m << \beta \ \frac{\Delta T_m}{\Delta T_0} \cong \frac{\rho_m}{\rho_0}$  мало, при  $\rho = \beta \ \frac{\Delta T_m}{\Delta T_0} = \frac{\beta}{\theta \cdot 0.782 \cdot \dot{\rho}}$  остается малым и растет до опасных пределов лишь при  $\rho > \beta$ .

Если взять за  $\Delta T_m$  предельный рост температуры топлива, за которым наступает его разрушение в результате фазовых превращений и фрагментации, то предельная реактивность, не ведущая к разрушению,

$$\rho_m = \beta_{\vartheta\phi\phi} + \rho_0 \cdot \frac{\Delta T_m}{\Delta T_0} = \beta_{\vartheta\phi\phi} + \frac{d\rho_f}{dT} \cdot \Delta T_m.$$
 (6)

Для термостойких и теплопроводных топлив  $\frac{\Delta T_m}{\Delta T_0}$  велико, и безопасные для аварий быстрого разгона пределы ввода реактивности  $\rho_m$  могут существенно превысить величину  $\beta$  в зависимости от обратной связи  $\frac{d\rho_f}{dT}$  и температурного запаса до разрушения топлива  $\Delta T_m$ , т.е. от его термостойкости и теплопроводности.




Рис. 1

Пределы быстрого ввода реактивности, не ведущего к разрушению топлива, могут поэтому быть расширены достаточно далеко за  $\beta_{3\phi\phi}$ . Разумеется, более определенная формулировка критерия безопасности реактора в отношении экстремальных аварий с быстрым вводом реактивности требует более детального исследования.

## БОЛЕЕ МЕДЛЕННЫЕ АВАРИИ С ВВОДОМ РЕАКТИВНОСТИ

**А.** При  $\dot{\rho} \leq 1\$/c \; \frac{\rho \; \theta_c}{\beta} \leq 1 \;$  существенным становится вынос тепла из топлива с

разогревом оболочек твэлов и теплоносителя, выносящего тепло из реактора. Между ними устанавливается распределение температур, растущих с p(t). Величина обратной связи, учитывающей влияние всех этих компонентов, определяется мощност-

ным эффектом реактивности  $\rho_f(p) = \rho_0 \cdot \frac{p(t)}{p_0}$ ,  $\rho_0$  - мощностной эффект реактора на исходной мощности  $p_0$ .

В приближении  $\tau = 0$  уравнение одноточечной кинетики реактора на мгновенных нейтронах

$$\beta p(t) - \rho(t)p(t) + \rho_0 \frac{p(t) - p_0}{p_0} p(t) = \beta p_0$$
 (7)

имеет решение

$$p(\rho) = \frac{2 \cdot p_0}{\sqrt{\left(1 - \frac{\rho}{\beta} - \frac{\rho_0}{\beta}\right)^2 + 4 \cdot \frac{\rho_0}{\beta} + 1 - \frac{\rho}{\beta} - \frac{\rho_0}{\beta}}}.$$
 (8)

Зависимость  $\frac{p(\frac{\rho}{\beta})}{p_0} = \frac{\Delta T(\rho)}{\Delta T_0} + 1$  при различных  $\frac{\rho_0}{\beta}$  приведена на рис. 2.

**В**. При  $\dot{\rho}$ <0.1\$/с кинетика реактора определяется запаздывающими нейтронами




Рис.2. Зависимость  $\frac{p(\rho'\beta)}{p_0} = \frac{\Delta T(\rho)}{\Delta T_0} + 1$  при различных  $\frac{\rho_0}{\beta}$  (1-0.5, 2-1, 3-2, 4-4:  $\frac{\rho_0}{\beta}$ )

со средней постоянной распада  $\lambda \sim 0.1c^{-1}$ ,  $\frac{\dot{\rho}}{\lambda\beta} \leq 1$ . Среднее время жизни нейтронного поколения значительно увеличивается по сравнению с  $\tau$ , но остается небольшим,  $\frac{\beta}{\lambda} < 0.1c$ , поэтому в уравнении кинетики

$$\frac{\beta}{\lambda} \cdot \frac{dp(t)}{dt} = \rho p(t) - \rho_0 \frac{p - p_0}{p_0} p(t)$$
(9)

левая часть для малых  $\rho$  невелика и обуславливает лишь небольшое запаздывание в развитии разгона, вызываемого вводом реактивности  $\rho(t)$ . Пренебрегая производной, получим

$$p(t) = p_0 \left( 1 + \frac{\rho(t)}{\rho_0} \right),$$

так что 
$$\frac{\Delta T(\rho)}{\Delta T_0} = \frac{\rho(t)}{\rho_0}$$
.

При медленном вводе допустимая реактивность определяется величиной мощностного эффекта  $\rho_0$  и пределами кратковременного (десятки секунд) повышения температуры теплоносителя (кипение), оболочек твэлов (плавление) и топлива (разрушение).

При  $\rho_0$  масштаба и больших запасах до критических температур пределы аварийного ввода реактивности без разрушения топлива и других экстремальных последствий могут быть также расширены за пределы  $\rho = \beta_{\vartheta \phi \phi}$  и для медленных процессов.

#### Литература

- 1. *Каджури Н.М.* Аварии разгона быстрого реактора. Ппростейшие Модели и закономерности// Известия вузов. Ядерная энергетика. 2000. №2. С. 72-78.
- 2. Hetrick David L. Dynamics of Nuclear Reactors, chapter 3, The University of Chicago press, 1971.

Поступила в редакцию 12.04.2002

#### УДК 621.039.586

Analysis of Failure of a Fast Reactor Runaway in Approach of Zero Lifetime of Prompt Neutrons \N.M. Kadjuri; Editorial board of Journal "Izvestia visshikh uchebnikh zavedeniy, Yadernaya energetica" (Communications of Higher Schools. Nuclear Power Engineering) – Obninsk, 2002. – 5 pages, 2 illustrations. – References, 2 titles.

The estimations of the limit introducing of reactivity  $\rho_{_m}$  conducting to destruction of fuel in approach of zero lifetime of prompt neutrons are carried out.

#### УДК 536.24:621.039.553.34

Influence of Geometrical Parameters of Surface Spheriodical Elements and the Scheme of Their Arrangement on Heat Efficiency of Heat-Exchange Plate Surface \ V.T. Buglaev, A.A.Anisin; Editorial board of Journal "Izvestia visshikh uchebnikh zavedeniy, Yadernaya energetica" (Communications of Higher Schools. Nuclear Power Engineering) – Obninsk, 2002. – 11 pages, 5 illustrations. – References, 11 titles.

The reseach results of heat-aerodynamic characteristics of heat-exchange profile plate surface experimental patterns with different geometrical parameters of flow sections of adjustable passages are given and their heat efficiency is estimated.

#### УДК 621.039.6

Magnetohydrodynamic Resistance Reduction by Forming Oxide Electroinsulated Coatings on Channels with Heavy Liquid Metal Coolants of TOKAMAK Reactor\A.V. Beznosov, S.S. Pinaev, M.A. Kamnev, A.V. Nazarov, P.V.Romanov; Editorial board of Journal "Izvestia visshikh uchebnikh zavedeniy, Yadernaya energetica" (Communications of Higher Schools. Nuclear Power Engineering) — Obninsk, 2002. — 3 pages, 1 table, 1 illustration. — References, 8 titles.

The article includes experimental data received in investigations of magnetohydrodynamic resistance reduction by forming oxide electroinsulated coatings on internal surfaces of channels of tokamak blanket and divertor.

#### УДК 556.555.8

<sup>90</sup>Sr Contamination of Water Ecosystems in Bryansk Regions Damaged after Chernobyl Accident \M.N. Katkova, Ya.I. Gaziev, G.I. Petrenko, A.M. Polukhina; Editorial board of Journal "Izvestia visshikh uchebnikh zavedeniy, Yadernaya energetica" (Communications of Higher Schools. Nuclear Power Engineering) – Obninsk, 2002. – 6 pages, 3 tables, 2 illustrations.

In 1997-1999 the monitoring of water ecosystems in Bryansk regions contaminated after Chernobyl fallout have been conducted. In the framework of these investigations the present <sup>90</sup>Sr level in water bodies was evaluated. Taking into accounts the obtained result the basic conclusions and recommendations for their future use were done.

#### УДК 631.42

Distribution of <sup>137</sup>Cs on ""grain-size" fractions in soils at the 30 km restricted zone around Chernobyl NPP\S.M. Rudaya, O.V. Chistik, I.I. Matveenko; Editorial board of Journal "Izvestia visshikh uchebnikh zavedeniy, Yadernaya energetica" (Communications of Higher Schools. Nuclear Power Engineering) – Obninsk, 2002. – 8 pages, 2 tables, 2 illustrations. – References, 8 titles.

The results of investigation of <sup>137</sup>Cs distribution on "grain-size" fractions in soils contaminated by Chernobyl catastrophe products are presented. The mathematical description of radiocaesium distribution on fractions >0,01 mm, 0,01-0,001 mm, <0,001 mm is given. Is shown that "grain-size" and mineralogy composition of researched soils substantially determines a sorption of a radionuclide on soil particles and influences vertical migration.

#### УДК 574:621.039.542.4

Ecological Aspects of Mass Production of Motor Fuels from Brown Coals and Heavy Petroleum Residuals by Hydrogenation with the Use of Nuclear Technologies \ G.I. Sidorov, V.M. Poplavsky, A.A. Kritchko, A.S. Maloletnev; Editorial board of Journal "Izvestia visshikh uchebnikh zavedeniy, Yadernaya energetica" (Communications of Higher Schools. Nuclear Power Engineering) – Obninsk, 2002. – 10 pages, 5 tables. – References, 28 titles.