IEC 62443 Mini Workshop

Çıktı: Zone / Conduit Diagram

Ad Soyad | Grup | Tarih

Kavram: Zone = benzer kritiklikteki cihazları bir bölgeye topla. **Conduit** = bölgeler arası her geçişe kontrollü bir kapı. 62443'ün maddesini ezberlemiyoruz — mantığını uyguluyoruz.

Görev A — varlıkları bölgelere ayırın

Varlık listesi

Üretim PLC · **Emniyet PLC'si** · HMI (port 80 web arayüzü!) · motor sürücüleri · **internete açık uzak bakım modülü** · bulut telemetri · Wi-Fi AP (parolası kartonda) · 2 kilitsiz USB · "admin/admin" servis hesabı

1. Hangi varlıklar aynı bölgede? Bölgeleri adlandırıp gruplandırın.

Safety Zone (Emniyet): Safety PLC / **Control Zone (Saha Kontrol):** Üretim PLC, Freze/Testere Motor SürücüleriOperations Zone (İşletme): HMI / **DMZ / External Zone (Dış Erişim):** Uzak Bakım Modülü, Wi-Fi AP

Açık uzak bakım modülü hangi bölgeye düşüyor — ve orada KALABİLİR Mİ? Neden?

2. **Hayır, kalamaz.** Doğrudan internete açık olması makine kontrolüne yetkisiz erişim riski yaratır. DMZ arkasına alınıp firewall/VPN ile izole edilmelidir.

Bölgeler arası geçişler (conduit) nerede? Her geçişte ne kontrol edilecek?

3. **Dış Erişim ↔ Üretim Ağı:** Firewall, VPN, yetkisiz port kapatma. **HMI ↔ PLC:** Varsayılan şifrelerin değiştirilmesi, rol bazlı erişim. **Üretim PLC ↔ Safety PLC:** Sadece ProfiSafe protokol geçişi, yetkisiz parametre kilitleri.

Görev B — uzak erişim kararı (6 satır)

Karar	Seçenekler	Seçiminiz + nedeni
Aracı?	Doğrudan / Jump server	Doğrudan makineye bağlantıyı engellemek için
Tünel?	Açık / VPN	İnternet trafiğini şifrelemek için.
Kimlik?	Parola / MFA	Parola sızıntılarında yetkisiz girişi önlemek için.
Hesap?	Paylaşılan / Kişisel	Müdahale eden operatörü/teknisyeni takip edebilmek için
Kayıt?	Yok / Tam oturum kaydı	Siber olay anında adli inceleme yapabilmek için.
Zamanlama?	Sürekli açık / Varsayılan kapalı	Sürekli açık kalarak risk yaratmasını engellemek için.

Bu föyün çıktısı **Zone / Conduit Diagram** → Evidence Pack **EP 05 Zone & Conduit** başlığına oturur.