LABORATUVAR5- MOXA1 MAKİNE KENAR BANTLAMA

SBOM / CVE / Patch

Çıktı: Vulnerability Decision

Ad Soyad	Grup	Tarih

Kavram: SBOM = yazılım malzeme listesi · **CVE** = açığın kayıt no'su · **CVSS** = ciddiyet (0–10). Bir CVE sizi etkiler mi? Üç şart: bileşen **var**, sürüm **etkileniyor**, açık **ulaşılabilir**.

Verilen zafiyet kaydı

Bileşen	Kenar Bantlama PLC Firmware Kütüphanesi (Component X)
Sürüm	2.4
CVE	CVE-XXXX-XXXX
Önem	Critical (CVSS 9.8)
Yama	Mevcut

Görev — karar akışı

1. Bu CVE sizi gerçekten etkiliyor mu? (üç şartı kontrol edin)

   Evet (Bileşen aktif, sürüm v2.4 zafiyetli, ağdan erişilebilir).

2. Üretimi hemen durdurur musunuz? Neden / neden değil?

   Hayır (Geçici önlem alınır, yama ilk planlı bakıma konur)

3. Yamayı doğrudan mı uygularsınız, önce test mi? Nerede test?

   Önce test standında/simülatörde test edilir.

4. Bu yama bir safety validation etkiliyor mu? Nasıl anlarsınız?

   Etkilenbilir (Yama sonrası kapak kilidi, E-stop ve STO test edilir).

5. Yama mümkün değilse compensating control (telafi edici önlem) ne olur?

   Uzak bakım modülünü kapatmak veya PLC portlarını sadece yerel ağa izole etmek.

Bu föyün çıktısı **Vulnerability Decision** → Evidence Pack **EP 09 · 10 · 11** başlığına oturur.