


แสงสว่างพื้นที่Shop6 M/Cโรงตัด ผลการตรวจวัดแสง ต่ำกว่า200Lux
(ค่ามาตรฐานแสงสว่างพื้นที่ปฏิบัติงานตามกฎหมาย 200-300Lux)



แสงสว่างพื้นที่Shop6 M/Cโรงตัด ผลการตรวจวัดแสง ต่ำกว่า200 Lux
(ค่ามาตรฐานแสงสว่างพื้นที่ปฏิบัติงานตามกฎหมาย 200-300 Lux)

