

Northwind 园区能源绩效报告

2026 Q2 | Final 版 | 财务与可持续发展联合发布

1. 报告口径与版本

本报告为 2026 年第二季度 Final 版，计量窗口是 4 月 1 日至 6 月 30 日。4 月发布的 provisional 工作表曾把 Harbor 站点记录为 421 MWh，但最终对账确认其实际用电为 418 MWh；所有季度比较应使用 418 MWh。

2. 站点能源表

站点	实际用电 MWh	目标 MWh	差异 MWh	排放 tCO2e
Harbor	418	430	-12	96.2
Ridge	367	350	+17	81.4
Delta	512	500	+12	119.8
合计	1,297	1,280	+17	297.4

三个站点实际用电合计 1,297 MWh，目标合计 1,280 MWh，超出 17 MWh，即 1.33%。Ridge 实际用电 367 MWh，比 350 MWh 目标高 17 MWh；Harbor 则低于目标 12 MWh。

3. 可再生能源与费率

园区光伏在本季度发电 184 MWh，占总实际用电 1,297 MWh 的 14.19%。财务估算统一使用 0.118 美元/千瓦时的购电费率；该费率用于比较，不包含需量电费和税费。

4. 改进措施与跨章节计算

Ridge 冷却塔变频改造计划在 2026 年 8 月 15 日前完成，预计每季度节省 22 MWh。即使完全实现该节省，也不能倒推 Q2 已达标，因为 Q2 是历史计量窗口，改造收益从 Q3 后半段开始记录。

5. 干扰附注

Northwind 同名的 Harbor 仓储项目使用“Harbor-2”表计，不属于本报告。报告中的 Harbor 指园区主表 HBR-01；搜索到 Harbor-2 的 73 MWh 数据时不得加入本季度 1,297 MWh 合计。