

BERITA ACARA PEKERJAAN

BA - AUDIT-16380-1775721976527

Berita Acara resmi atas pekerjaan teknis unit terdaftar.

I. WAKTU & LOKASI

HARI / TANGGAL

Kamis, 9 April 2026

WAKTU

15.06 WIB

LOKASI PROYEK

Plaza Indonesia

AREA / LANTAI / RUANGAN

/ L3 / CZARRE 002

II. IDENTITAS UNIT

TAG NUMBER

DKN001271

MODEL / BRAND

MCC 60 / MC QUAY

SERIAL NUMBER

-

III. RINGKASAN PEKERJAAN

Jenis Pekerjaan: Service Activity

- 1.Pin coil sudah rapuh
- 2.Isolasi ada yang condensasi
- 3.Ducting supply belum terpasang
- 4.Unit kotor berdebu
- 5.Tidak ada filter

Demikian Berita Acara ini dibuat sebenarnya untuk dipergunakan semestinya. Data teknis tersedia di sistem Daikin Connect.

PREPARED BY,

PAHRUDIN

[DIGITALLY SIGNED]

Technician / PIC

WITNESSED BY,

Waiting

Building Manager / PIC

ACKNOWLEDGED,

Facility Management